

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-2 Свердловла, 24

Прибор учета: ВКТ-7 №: 244116

T_{хв} = 5 °C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											РЕВЕРС			ГВС													
	Нар., час.	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар., час.	T1, °C	T2, °C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал	
23.06	24,0	24,0	53,7	-29,7	2,7	6,2	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,003	11,85	12,08	0,734	24,0			7,0						11,80		11,80	
24.06	24,0	24,5	65,1	-40,6	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	13,43	13,71	0,844	24,0			7,0						13,34		13,34	
25.06	24,0	24,8	65,6	-40,8	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,63	10,84	0,659	24,0			7,0						10,47		10,47	
26.06	24,0	24,9	66,0	-41,1	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,16	11,41	0,706	24,0			7,0						11,08		11,08	
27.06	24,0	25,0	65,0	-40,1	2,8	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,92	12,15	0,737	24,0			7,0						11,83		11,83	
28.06	24,0	25,3	65,0	-39,7	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	13,01	13,31	0,819	24,0			7,0						12,93		12,93	
29.06	24,0	25,2	65,9	-40,6	2,7	6,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,71	11,95	0,737	24,0			7,0						11,62		11,62	
30.06	24,0	24,9	64,4	-39,5	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,40	10,62	0,643	24,0			7,0						10,31		10,31	
01.07	24,0	25,7	65,1	-39,4	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,82	12,09	0,738	24,0			7,0						11,75		11,75	
02.07	24,0	26,5	66,3	-39,9	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,87	12,13	0,755	24,0			7,0						11,78		11,78	
03.07	24,0	26,6	67,1	-40,5	2,5	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,26	12,51	0,784	24,0			7,0						12,15		12,15	
04.07	24,0	26,7	65,6	-38,8	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,08	11,29	0,695	24,0			7,0						10,97		10,97	
05.07	24,0	26,5	66,3	-39,8	2,5	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,13	11,36	0,710	24,0			7,0						11,03		11,03	
06.07	24,0	26,7	66,9	-40,1	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,14	11,39	0,712	24,0			7,0						11,06		11,06	
07.07	24,0	26,6	66,8	-40,2	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,41	11,65	0,727	24,0			7,0						11,32		11,32	
08.07	24,0	26,6	66,2	-39,6	2,6	6,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,58	11,84	0,740	24,0			7,0						11,50		11,50	
09.07	24,0	26,1	67,7	-41,6	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,98	11,21	0,712	24,0			7,0						10,88		10,88	
10.07	24,0	25,6	63,9	-38,3	2,7	6,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,69	11,89	0,697	24,0			7,0						11,57		11,57	
11.07	24,0	24,9	64,0	-39,1	2,8	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,95	12,20	0,728	24,0			7,0						11,86		11,86	
12.07	24,0	25,3	65,0	-39,7	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,48	12,74	0,783	24,0			7,0						12,38		12,38	
13.07	24,0	25,9	65,8	-39,9	2,7	6,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,51	12,77	0,785	24,0			7,0						12,41		12,41	
14.07	24,0	26,2	65,6	-39,4	2,6	6,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,51	11,77	0,722	24,0			7,0						11,45		11,45	
15.07	24,0	25,6	66,1	-40,5	2,6	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,83	12,09	0,744	24,0			7,0						11,77		11,77	
16.07	24,0	25,3	65,7	-40,3	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,09	11,31	0,694	24,0			7,0						10,99		10,99	
17.07	24,0	25,3	65,2	-39,9	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,57	10,80	0,664	24,0			7,0						10,49		10,49	
18.07	24,0	25,1	66,0	-40,9	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,96	12,24	0,763	24,0			7,0						11,92		11,92	
19.07	24,0	25,4	67,4	-42,0	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	14,41	14,71	0,924	24,0			7,0						14,31		14,31	
20.07	24,0	25,5	66,2	-40,8	2,7	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,88	13,15	0,819	24,0			7,0						12,81		12,81	
21.07	24,0	25,6	66,1	-40,5	2,6	6,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,61	11,87	0,738	24,0			7,0						11,54		11,54	
22.07	24,0	25,5	65,8	-40,3	2,8	6,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,47	10,70	0,663	24,0			7,0						10,42		10,42	
Итого	720,0	25,6	65,4	-39,8	2,7	6,3	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,003	352,34	359,78	22,176	720,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,00	0,00	0,00		349,74		349,74	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб отка	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.06.20 00:00	15912,00	74648,05	68378,97	76752,22	69167,70	2448,338	1769,31	1802,04		16401,00			2388,23		
22.07.20 23:59	16632,00	74648,05	68379,08	76752,22	69167,81	2448,336	2122,00	2162,17		17121,00			2938,12		
Итого:	720,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,002	352,69	360,13		720,00			350,09		

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись

Июль 2020г.

ЖЭК - 2, Свердловла, 24		Q _{отопл.}		Горячее водосн.		по т/сч	
Шифр	Потребитель	S, м2	Q _{отопл.} - Q _{гвс} Гкал	0,0296 м³/мес.	0,0638 Гкал	Q _{потр.} Гкал	
021	население +СОИ	4445,80	0,000	353,550	22,557	22,557	
247	ОООНПП "Ермак" п 65/2	409,40	0,000	0,000	0,000	0,000	водосчет.
4961	Александров В.И. п. 65/1	107,19	0,000	0,000	0,000	0,000	ш/с 30%
2245	Ворова Л.Н. п.65/1	48,24	0,000	1,634	0,104	0,104	ш/с 70%
2245	Жошкина Е.В. п.65/1	51,81	0,000	0,000	0,000	0,000	
2245	Коновалова Л.Г. п.65/1	73,25	0,000	0,000	0,000	0,000	
2245	Антоненко О.П. п.65/1	76,82	0,000	0,000	0,000	0,000	
3461	Бажанов Д.В. п.46	70,80	0,000	4,596	0,293	0,293	водосчет.
Всего: 5283,310			0,000	359,780	22,954	22,954	
Итого по т/сч.			0,000	359,780	22,954	22,176	

0,01522

67,665

6,231

1,631

0,734

0,789

1,115

1,169

1,078

t₁ = 0,0 град.

плотн. воды = 0,00 кг/м³

M_г = 0,000 т.

V_г = 359,780 м³; 22,954 Гкал

ГВС = 359,780 м³; 22,954 Гкал

Q_{факт.} = 22,176 Гкал

Q_{отопл.} = 0,000 Гкал