

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Центральный пр. 4 в 1

Тепловычислитель БКТ-7 сат. N 001

Договорные расходи:

М сат. воды = _____ т.сут Мгво = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00257819

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

41=1

T3=2

KC=0x97C3

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВOC
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/06/20	137.21	0.00	0.00	4.18	163.36	0.00	0.00	3.19	165.70	10.57	10.76	-26.15	0.00	0.000	0.642	24	0
24/06/20	137.46	0.00	0.00	4.28	163.15	0.00	0.00	3.21	166.20	10.44	10.64	-25.69	0.00	0.000	0.641	24	0
25/06/20	138.03	0.00	0.00	4.07	163.79	0.00	0.00	3.16	166.21	10.21	10.43	-25.76	0.00	0.000	0.622	24	0
26/06/20	138.27	0.00	0.00	4.51	164.01	0.00	0.00	3.13	166.68	9.18	9.37	-25.74	0.00	0.000	0.566	24	0
27/06/20	137.30	0.00	0.00	4.41	161.41	0.00	0.00	3.04	165.16	8.12	8.27	-24.11	0.00	0.000	0.488	24	0
28/06/20	137.95	0.00	0.00	4.55	162.65	0.00	0.00	3.06	166.28	8.71	9.92	-24.70	0.00	0.000	0.594	24	0
29/06/20	138.68	0.00	0.00	4.39	164.04	0.00	0.00	2.98	166.51	10.02	10.22	-25.36	0.00	0.000	0.616	24	0
30/06/20	138.04	0.00	0.00	4.66	162.87	0.00	0.00	2.90	165.77	9.92	10.12	-24.83	0.00	0.000	0.604	24	0
01/07/20	138.04	0.00	0.00	4.36	162.96	0.00	0.00	2.91	166.24	9.27	9.45	-24.92	0.00	0.000	0.568	24	0
02/07/20	138.71	0.00	0.00	4.43	163.75	0.00	0.00	2.92	166.76	9.28	9.46	-25.04	0.00	0.000	0.569	24	0
03/07/20	138.82	0.00	0.00	4.46	163.68	0.00	0.00	2.87	166.09	8.14	8.32	-24.86	0.00	0.000	0.495	24	0
04/07/20	139.13	0.00	0.00	4.56	163.36	0.00	0.00	2.86	166.12	8.48	8.66	-24.23	0.00	0.000	0.520	24	0
05/07/20	139.21	0.00	0.00	5.13	163.83	0.00	0.00	2.79	167.57	8.93	9.10	-24.62	0.00	0.000	0.558	24	0
06/07/20	140.28	0.00	0.00	5.02	165.43	0.00	0.00	2.74	167.29	8.41	9.59	-25.15	0.00	0.000	0.584	24	0
07/07/20	139.17	0.00	0.00	4.68	164.08	0.00	0.00	2.64	166.61	8.75	8.93	-24.91	0.00	0.000	0.539	24	0
08/07/20	138.57	0.00	0.00	4.83	163.27	0.00	0.00	2.55	166.47	8.17	8.35	-24.70	0.00	0.000	0.504	24	0
09/07/20	137.92	0.00	0.00	5.87	169.95	0.01	0.01	2.74	168.18	7.10	7.24	-32.03	-0.01	0.000	0.450	20	4
10/07/20	139.05	0.00	0.00	4.66	161.05	0.77	0.77	2.50	164.86	10.97	11.17	-12.00	-0.77	-0.028	0.655	24	0
11/07/20	137.58	0.00	0.00	4.22	148.36	0.70	0.70	2.36	164.02	10.13	10.32	-10.78	-0.70	-0.023	0.597	24	0
12/07/20	138.10	0.00	0.00	4.70	150.19	0.49	0.49	2.42	165.64	10.61	10.81	-12.09	-0.49	-0.015	0.642	24	0
13/07/20	138.40	0.00	0.00	5.10	151.01	0.52	0.52	2.43	165.02	9.45	9.65	-12.61	-0.52	-0.017	0.564	24	0
14/07/20	138.42	0.00	0.00	4.60	149.58	0.37	0.37	2.39	165.49	9.11	9.30	-11.16	-0.37	-0.009	0.549	24	0
15/07/20	138.63	0.00	0.00	5.15	153.59	0.16	0.16	2.33	166.20	9.09	9.27	-14.96	-0.16	0.000	0.555	24	0
16/07/20	138.54	0.00	0.00	4.48	152.39	0.28	0.28	2.27	166.14	10.04	10.24	-13.85	-0.28	-0.006	0.613	24	0
17/07/20	138.33	0.00	0.00	4.12	152.32	0.25	0.25	2.23	165.36	9.23	9.41	-13.99	-0.25	-0.004	0.556	24	0
18/07/20	138.01	0.00	0.00	4.07	150.75	0.17	0.17	2.21	165.82	9.02	9.19	-12.74	-0.17	-0.003	0.547	24	0
19/07/20	138.29	0.00	0.00	4.39	158.47	0.07	0.07	2.20	167.24	10.04	10.25	-20.18	-0.07	0.000	0.624	24	0
20/07/20	139.08	0.00	0.00	4.36	155.63	0.26	0.26	2.22	166.85	11.16	11.38	-16.55	-0.26	-0.006	0.687	24	0
21/07/20	138.46	0.00	0.00	4.09	148.70	0.22	0.22	2.20	165.66	8.85	9.03	-10.24	-0.22	-0.004	0.536	24	0
22/07/20	138.69	0.00	0.00	4.41	153.26	0.21	0.21	2.12	166.35	9.57	9.76	-14.57	-0.21	-0.006	0.583	24	0
Итого:		0.00	0.00			4.48	4.48			122.97	1288.61		-4.48	-0.121	17.268	716	4
Средние:	138.41			4.55	158.69			2.65	166.14			-20.28					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВOC
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/20 24:00	20628.86	121204.68	173884.26	17526.54	955.31	973.47	3244.60	769.973	56.331	10181	172
22/07/20 24:00	20628.86	121204.68	173888.74	17531.02	1238.28	1262.00	3240.12	769.852	73.599	10897	176
Итого:	0.00	0.00	4.48	4.48	282.97	288.61	-4.48	-0.121	17.268	716	4

Период нормальной работы 716ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 11084ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Узел №1

t1 = 0,0 град.

плот. воды = 0,00 кг/м3

Mг = 0,000 т.

Vг = 290,222 м3

Всего ГВС = 290,222 м3

Q факт = 17,364 Гкал.

Q отопл. = 0,000 Гкал.

ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

Узел №2

t1 = 0,0 град.

плот. воды = 0,00 кг/м3

Mг = 0,000 т.

Vг = 226,012 м3

Всего ГВС = 226,012 м3

Q факт = 14,213 Гкал.

Q отопл. = 0,000 Гкал.

Июль 2020г.

Центральный пр., 4

ИТОГО:

сани ГВ = 516,234 м3

Qгвс = 32,936 Гкал

Q факт = 31,578 Гкал

Q отопл. = 0,000 Гкал

Центральный пр., 4		S, м2	Отопление		Горячая вода	Итого Q общ.
Шифр	Потребитель		Гкал	м3	Гкал	
PKC	объем потребл ресурс		0,000	500,670	31,943	31,943
3877	УК "ОЧАГ", СОИ	416,90		15,564	0,993	
	Всего:		0,000	516,234	32,936	31,943
	отопление и гвс		0,000	516,234	32,936	32,936

0,02143

0,000

ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг" Договор N: _____
Адрес: Центральный пр. 4 в 1 Тип расходомера: _____
Теплосчислитель ВКТ-7 сеп. N 001 Пределы измерения:
Договорные расходи: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00257819 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0 КС=0х97СЗ ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/06/20	10.550	0.000	24	0
24/06/20	10.430	0.000	24	0
25/06/20	10.210	0.000	24	0
26/06/20	9.170	0.000	24	0
27/06/20	8.130	0.000	24	0
28/06/20	9.680	0.000	24	0
29/06/20	9.990	0.000	24	0
30/06/20	9.910	0.000	24	0
01/07/20	9.240	0.000	24	0
02/07/20	9.260	0.000	24	0
03/07/20	8.170	0.000	24	0
04/07/20	8.490	0.000	24	0
05/07/20	8.900	0.000	24	0
06/07/20	9.340	0.000	24	0
07/07/20	8.710	0.000	24	0
08/07/20	8.190	0.000	24	0
09/07/20	7.310	0.000	24	0
10/07/20	10.040	0.000	24	0
11/07/20	9.290	0.000	24	0
12/07/20	10.010	0.000	24	0
13/07/20	8.790	0.000	24	0
14/07/20	8.700	0.000	24	0
15/07/20	8.850	0.000	24	0
16/07/20	9.660	0.000	24	0
17/07/20	8.900	0.000	24	0
18/07/20	8.740	0.000	24	0
19/07/20	9.860	0.000	24	0
20/07/20	10.730	0.000	24	0
21/07/20	8.540	0.000	24	0
22/07/20	9.300	0.000	24	0
Итого:	277.09	0.000	720	0
Среднее:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/06/20 24:00	4332.110	0.000	10353	0
22/07/20 24:00	4609.200	0.000	11073	0
Итого:	277.090	0.000	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11064ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Центральный пр. 4 в 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сат. N 001

Договорные расходы:

М.сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ХЕС по V3

Пределы измерения:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258317

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

#T=1

T3=2

KC=0x5B11

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	BNP	BOC
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/06/20	30.00	0.00	0.00	3.17	67.18	0.00	0.00	4.63	68.65	8.37	8.57	-37.18	0.00	0.000	0.531	24	0
24/06/20	30.34	0.00	0.00	3.65	67.05	0.00	0.00	4.66	69.43	7.68	7.87	-36.71	0.00	0.000	0.495	24	0
25/06/20	30.95	0.00	0.00	3.42	67.86	0.00	0.00	4.63	69.35	7.08	7.23	-36.91	0.00	0.000	0.458	24	0
26/06/20	31.31	0.00	0.00	3.73	68.37	0.00	0.00	4.62	70.30	7.04	7.23	-37.06	0.00	0.000	0.459	24	0
27/06/20	31.11	0.00	0.00	3.18	66.38	0.00	0.00	4.61	68.82	7.27	7.45	-35.27	0.00	0.000	0.462	24	0
28/06/20	31.17	0.00	0.00	3.35	66.68	0.00	0.00	4.58	69.57	6.65	6.83	-35.51	0.00	0.000	0.430	24	0
29/06/20	31.64	0.00	0.00	2.51	68.27	0.00	0.00	4.55	69.41	7.55	7.69	-36.63	0.00	0.000	0.484	24	0
30/06/20	31.30	0.00	0.00	2.92	67.02	0.00	0.00	4.53	69.35	6.74	6.91	-35.72	0.00	0.000	0.432	24	0
01/07/20	31.63	0.00	0.00	3.53	67.56	0.00	0.00	4.55	69.68	6.17	6.37	-35.93	0.00	0.000	0.526	24	0
02/07/20	32.33	0.00	0.00	3.81	68.27	0.00	0.00	4.52	69.83	6.60	6.75	-35.94	0.00	0.000	0.428	24	0
03/07/20	32.79	0.00	0.00	3.40	68.59	0.00	0.00	4.52	70.39	7.29	7.43	-35.80	0.00	0.000	0.475	24	0
04/07/20	32.95	0.00	0.00	3.41	67.72	0.00	0.00	4.53	69.73	6.74	6.92	-34.77	0.00	0.000	0.436	24	0
05/07/20	32.97	0.00	0.00	3.51	68.24	0.00	0.00	4.49	71.07	7.69	7.88	-35.27	0.00	0.000	0.506	24	0
06/07/20	33.36	0.00	0.00	2.95	69.37	0.00	0.00	4.45	70.22	6.94	7.11	-36.01	0.00	0.000	0.452	24	0
07/07/20	33.08	0.00	0.00	2.68	68.35	0.00	0.00	4.42	70.16	7.30	7.47	-35.27	0.00	0.000	0.476	24	0
08/07/20	33.05	0.00	0.00	2.57	68.33	0.00	0.00	4.38	69.74	7.13	7.30	-35.28	0.00	0.000	0.463	24	0
09/07/20	33.28	0.00	0.00	4.52	73.78	0.04	0.04	4.42	72.32	6.23	6.40	-40.50	-0.04	0.000	0.420	21	3
10/07/20	33.71	0.00	0.00	3.30	58.73	0.72	0.72	4.39	68.04	7.71	7.90	-25.02	-0.72	-0.030	0.484	24	0
11/07/20	32.38	0.00	0.00	4.40	55.61	0.63	0.63	4.34	66.93	8.06	8.19	-23.23	-0.63	-0.024	0.500	24	0
12/07/20	32.32	0.00	0.00	2.41	55.62	0.48	0.48	4.32	68.88	7.72	7.88	-23.30	-0.48	-0.017	0.490	24	0
13/07/20	32.63	0.00	0.00	1.53	58.49	0.51	0.51	4.29	68.52	8.54	8.75	-25.86	-0.51	-0.020	0.539	24	0
14/07/20	32.81	0.00	0.00	3.16	56.31	0.33	0.33	4.27	69.01	7.57	7.77	-23.50	-0.33	-0.009	0.485	24	0
15/07/20	32.72	0.00	0.00	3.45	62.42	0.14	0.14	4.26	69.37	7.75	7.95	-29.70	-0.14	0.000	0.497	24	0
16/07/20	32.80	0.00	0.00	2.67	59.50	0.21	0.21	4.20	69.13	8.00	8.18	-26.70	-0.21	-0.006	0.512	24	0
17/07/20	32.59	0.00	0.00	3.68	57.23	0.25	0.25	4.18	68.82	6.51	6.64	-24.64	-0.25	-0.006	0.417	24	0
18/07/20	32.27	0.00	0.00	3.43	55.38	0.20	0.20	4.18	68.98	6.47	6.63	-23.11	-0.20	-0.004	0.417	24	0
19/07/20	32.12	0.00	0.00	3.57	61.33	0.09	0.09	4.14	70.65	7.42	7.58	-29.21	-0.09	0.000	0.485	24	0
20/07/20	32.59	0.00	0.00	2.74	61.01	0.32	0.32	4.11	69.46	7.17	7.37	-28.42	-0.32	-0.010	0.461	24	0
21/07/20	32.53	0.00	0.00	2.88	56.75	0.22	0.22	4.08	69.80	7.63	7.82	-24.22	-0.22	-0.004	0.494	24	0
22/07/20	32.59	0.00	0.00	2.82	59.37	0.23	0.23	4.02	69.45	6.84	7.00	-26.78	-0.23	-0.004	0.440	24	0
Итого:		0.00	0.00			4.37	4.37			219.87	225.07		-4.37	-0.134	14.154	717	3
Средние:	32.24			3.21	63.89			4.39	69.50			-31.64					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	BNP	BOC
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/20 24:00	21878.46	23246.83	19899.25	20116.09	762.62	778.71	1979.21	1716.697	47.114	10181	171
22/07/20 24:00	21878.46	23246.83	19903.62	20120.46	982.49	1003.78	1974.84	1716.763	61.268	10898	174
Итого:	0.00	0.00	4.37	4.37	219.87	225.07	-4.37	-0.134	14.154	717	3

Период нормальной работы 717ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 11083ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Центральный пр., 4 в 2

Тепловычислитель БКТ-7 сев. N 001

Договорные расходы:

М сев. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерения:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258317

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 "З=1 КС=0х5В11 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
м3	м3	м3	ч	ч	
23/06/20	8.350	0.000	23.460	24	0
24/06/20	7.670	0.000	24.950	24	0
25/06/20	7.060	0.000	24.720	24	0
26/06/20	7.040	0.000	21.710	24	0
27/06/20	7.280	0.000	24.250	24	0
28/06/20	6.670	0.000	24.980	24	0
29/06/20	7.530	0.000	26.630	24	0
30/06/20	6.730	0.000	24.290	24	0
01/07/20	8.170	0.000	27.830	24	0
02/07/20	6.610	0.000	27.520	24	0
03/07/20	7.260	0.000	23.830	24	0
04/07/20	6.810	0.000	25.640	24	0
05/07/20	7.710	0.000	28.860	24	0
06/07/20	7.010	0.000	25.310	24	0
07/07/20	7.350	0.000	27.040	24	0
08/07/20	7.190	0.000	23.610	24	0
09/07/20	6.650	0.000	26.300	24	0
10/07/20	6.830	0.000	25.020	24	0
11/07/20	7.240	0.000	25.390	24	0
12/07/20	7.080	0.000	26.020	24	0
13/07/20	7.910	0.000	25.110	24	0
14/07/20	7.120	0.000	23.470	24	0
15/07/20	7.480	0.000	23.570	24	0
16/07/20	7.600	0.000	24.640	24	0
17/07/20	6.100	0.000	22.810	24	0
18/07/20	6.160	0.000	22.320	24	0
19/07/20	7.170	0.000	24.550	24	0
20/07/20	6.790	0.000	25.340	24	0
21/07/20	7.300	0.000	23.440	24	0
22/07/20	6.510	0.000	23.040	24	0

Итого: 214.38 0.000 745.65 720 0

Средний: | | | | | |

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
м3	м3	м3	ч	ч	
22/06/20 24:00	3361.050	0.000	15809.740	10352	0
22/07/20 24:00	3575.430	0.000	16555.390	11072	0
Итого:	214.380	0.000	745.650	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11083ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации