

Отчет о теплоснабжении

с 21.05.2020 по 22.06.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 74

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1202

Дата	Теплоснабжение (летний период, по обратному трубопроводу)												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2 (реверс), м3	ΔV, м3	M1, т	M2 (реверс), т	ΔM, т	Q2 (реверс), Гкал	P1, атм	P2, атм	
21.05.20	34,8	53,0	-18,2	1,03	28,88	1,03	1,02	28,48	1,02	1,406	13,05	4,23	20,93
22.05.20	48,1	58,5	-10,4	0,00	25,80	0,00	0,00	25,40	0,00	1,353	12,86	4,38	23,50
23.05.20	49,4	60,1	-10,6	0,00	26,67	0,00	0,00	26,22	0,00	1,457	12,80	4,37	23,50
24.05.20	51,5	62,1	-10,6	0,00	31,87	0,00	0,00	31,29	0,00	1,812	12,71	4,33	24,00
25.05.20	50,9	62,2	-11,3	0,00	26,72	0,00	0,00	26,25	0,00	1,498	12,67	4,36	24,00
26.05.20	51,3	61,7	-10,4	0,00	26,87	0,00	0,00	26,40	0,00	1,502	12,68	4,34	24,00
27.05.20	50,0	60,8	-10,8	0,00	28,61	0,00	0,00	28,12	0,00	1,585	12,90	4,34	24,00
28.05.20	50,0	58,6	-8,5	0,00	27,28	-0,31	0,00	26,81	-0,31	1,503	12,98	4,37	24,00
29.05.20	48,7	58,8	-10,2	0,00	27,69	-1,13	0,00	27,23	-1,12	1,496	13,05	4,33	23,50
30.05.20	51,1	62,0	-10,8	0,00	29,57	0,00	0,00	29,04	0,00	1,671	13,05	4,33	23,42
31.05.20	51,2	61,8	-10,7	0,00	33,03	0,00	0,00	32,44	0,00	1,872	13,03	4,33	24,00
01.06.20	25,1	45,1	-20,0	3,56	12,64	3,56	3,55	12,49	3,55	0,560	13,38	4,81	15,07
02.06.20	20,7	33,6	-12,9	7,02	31,44	7,02	7,02	31,18	7,02	1,140	13,81	4,88	5,97
03.06.20	33,2	54,1	-20,9	0,26	33,49	0,26	0,26	33,02	0,26	1,657	13,40	5,18	22,85
04.06.20	49,7	61,4	-11,7	0,00	28,71	0,00	0,00	28,20	0,00	1,615	13,26	5,40	24,00
05.06.20	50,2	60,9	-10,6	0,00	28,61	0,00	0,00	28,12	0,00	1,577	13,20	5,73	24,00
06.06.20	48,5	59,5	-11,0	0,00	29,65	0,00	0,00	29,15	0,00	1,623	13,21	5,85	24,00
07.06.20	49,3	60,5	-11,2	0,00	32,12	0,00	0,00	31,57	0,00	1,779	13,20	5,61	24,00
08.06.20	50,6	61,3	-10,7	0,00	31,11	0,00	0,00	30,57	0,00	1,728	13,19	5,73	24,00
09.06.20	49,5	60,3	-10,8	0,00	28,31	0,00	0,00	27,83	0,00	1,559	12,99	5,76	22,82
10.06.20	49,6	60,2	-10,7	0,00	30,06	0,00	0,00	29,55	0,00	1,642	13,22	5,72	24,00
11.06.20	49,1	60,4	-11,3	0,00	26,27	0,00	0,00	25,83	0,00	1,432	13,21	5,56	24,00
12.06.20	48,3	59,4	-11,1	0,00	27,63	0,00	0,00	27,17	0,00	1,493	13,16	5,56	24,00
13.06.20	49,1	59,7	-10,6	0,00	25,89	0,00	0,00	25,46	0,00	1,400	13,05	5,81	24,00
14.06.20	49,0	59,5	-10,6	0,00	27,99	0,00	0,00	27,52	0,00	1,521	12,96	4,74	24,00
15.06.20	48,4	58,8	-10,4	0,00	25,04	0,00	0,00	24,64	0,00	1,336	12,97	4,47	24,00
16.06.20	50,2	61,2	-11,0	0,00	26,67	0,00	0,00	26,20	0,00	1,493	12,97	4,49	24,00
17.06.20	50,9	61,9	-11,1	0,00	25,15	0,00	0,00	24,70	0,00	1,420	12,95	4,48	24,00
18.06.20	51,2	63,1	-11,9	0,00	24,98	0,00	0,00	24,52	0,00	1,440	12,87	4,48	24,00
19.06.20	50,8	61,7	-10,8	0,00	23,69	0,00	0,00	23,27	0,00	1,333	12,83	4,48	24,00
20.06.20	50,3	61,2	-10,9	0,00	24,87	0,00	0,00	24,44	0,00	1,387	12,85	4,48	24,00
21.06.20	51,2	62,1	-10,9	0,00	29,34	0,00	0,00	28,80	0,00	1,690	12,91	4,48	24,00
22.06.20	51,8	63,2	-11,4	0,00	26,93	0,00	0,00	26,43	0,00	1,547	12,88	4,47	24,00
Итого	---	---	---	11,87	913,58	10,43	11,86	898,34	10,43	49,524	---	---	757,55
Средние	47,4	59,1	-11,7	---	✓	---	---	---	---	✓	13,04	4,85	---

Дата	V1, м3	V2 (рев.), м3	ΔV, м3	M1, т	M2 (рев.), т	ΔM, т	Q2 (рев.), Гкал	ВНР, ч
21.05.20 00:00:00	132720,34	408,96	9778,09	129054,45	404,88	8032,64	15,616	12282,77
23.06.20 00:00:00	132732,22	1322,54	9788,52	129066,31	1303,22	8043,08	65,140	13040,32
Итого:	11,88	913,58	10,43	11,86	898,34	10,44	49,524	757,55

Всего по теплоснабжению: Q = 49,524 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лошинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации

ул.60 лет ВЛКСМ, 74

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q гвс Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ		0,000	<u>661,748</u>	<u>45,595</u>		
4956	"Железнодорожная"СОИ			<u>251,832</u>	<u>17,351</u>		
	Всего:		0,000	913,580	62,946		
	отопление и гвс по т/с:		0,000	913,580	<u>62,946</u>		49,524