

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/05/20г.-22/06/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Боровая 9

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 066

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00259894

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4E16

ПО 2.7

	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.05.2020	61,59	0,829	0,815	8,78	0,0459	24	0	*
24.05.2020	61,64	0,768	0,757	8,41	0,0428	24	0	*
25.05.2020	63	1,265	1,241	6,08	0,0717	24	0	*
26.05.2020	62,6	0,943	0,928	5,64	0,0534	24	0	*
27.05.2020	62,83	1,254	1,232	6,17	0,0712	24	0	*
28.05.2020	62,06	1,374	1,351	6,6	0,0768	24	0	*
29.05.2020	61,81	1,117	1,098	7,31	0,0621	24	0	*
30.05.2020	61,95	0,988	0,97	5,6	0,0553	24	0	*
31.05.2020	63,02	1,25	1,229	5,25	0,0711	24	0	*
01.06.2020	62,16	1,138	1,117	6,01	0,0636	24	0	*
02.06.2020	63,92	1,299	1,276	6,21	0,075	24	0	*
03.06.2020	62,59	1,044	1,027	5,71	0,059	24	0	*
04.06.2020	63,7	1,049	1,029	6,19	0,0603	24	0	*
05.06.2020	62,2	0,969	0,952	6,31	0,0545	24	0	*
06.06.2020	62,93	1,404	1,378	6,43	0,0798	24	0	*
07.06.2020	62,75	1,136	1,117	6,3	0,0642	24	0	*
08.06.2020	63,16	1,3	1,278	6,62	0,0743	24	0	*
09.06.2020	62,72	1,046	1,028	6,48	0,0592	24	0	*
10.06.2020	64,35	1,512	1,485	6,19	0,0881	24	0	*
11.06.2020	63,2	1,1	1,081	5,72	0,0626	24	0	*
12.06.2020	63,56	0,986	0,968	4,67	0,0566	24	0	*
13.06.2020	63,01	1,001	0,982	4,23	0,0568	24	0	*
14.06.2020	64,01	1,157	1,138	2,63	0,0668	24	0	*
15.06.2020	62,98	1,004	0,987	1,14	0,0569	24	0	*
16.06.2020	63,49	1,164	1,142	3,17	0,0668	24	0	*
17.06.2020	64,33	1,198	1,175	5,76	0,0694	24	0	*
18.06.2020	62,56	0,726	0,712	6,2	0,0411	24	0	*
19.06.2020	62,87	1,197	1,176	6,2	0,068	24	0	*
20.06.2020	63,13	0,81	0,797	6,2	0,0463	24	0	*
21.06.2020	62,99	0,859	0,846	6,2	0,0489	24	0	*
22.06.2020	63,03	1,216	1,196	6,2	0,0696	24	0	*
Итого:		34,103	33,508		1,9381	744	0	
Средние:	62,9			5,82				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13152ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Июнь 2020г.

Шифр	ул.Боровая, 9 Потребитель	ГВС м3/мес.	норматив Гкал.	факт по т/сч Гкал.	ВКТ на ГВС
927	МП ЖКХ	34,103	2,176		
	Всего:	34,103	2,176		
0,0638	по Т/сч ГВС	34,103	2,176	1,9381	

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/05/20г.-22/06/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Боровая 9

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 066

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00259894

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x4E16

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2020	62,23	59,25	2,98	0	0	0	0	0	6,79	3,95	0	0	24	0	
24.05.2020	63,55	60,45	3,1	0	0	0	0	0	6,3	3,95	0	0	24	0	
25.05.2020	63,84	60,67	3,17	0	0	0	0	0	6,52	3,96	0	0	24	0	
26.05.2020	63,58	60,37	3,21	0	0	0	0	0	6,64	3,99	0	0	24	0	
27.05.2020	63,92	60,52	3,4	0	0	0	0	0	6,49	3,99	0	0	24	0	
28.05.2020	63,68	60,51	3,17	0	0	0	0	0	6,8	3,99	0	0	24	0	
29.05.2020	63,48	60,34	3,14	0	0	0	0	0	7,12	3,99	0	0	24	0	
30.05.2020	63,35	60,17	3,18	0	0	0	0	0	6,96	3,98	0	0	24	0	
31.05.2020	64,13	60,87	3,26	0	0	0	0	0	6,77	3,97	0	0	24	0	
01.06.2020	63,4	60,28	3,12	0	0	0	0	0	6,4	4	0	0	24	0	
02.06.2020	64,68	61,9	2,78	0	0	0	0	0	8,15	3,99	0	0	24	0	
03.06.2020	63,74	60,6	3,14	0	0	0	0	0	8,27	3,97	0	0	24	0	
04.06.2020	64,68	61,52	3,16	0	0	0	0	0	6,7	3,97	0	0	24	0	
05.06.2020	63,48	60,33	3,15	0	0	0	0	0	6,54	3,97	0	0	24	0	
06.06.2020	64,25	60,98	3,27	0	0	0	0	0	6,74	3,96	0	0	24	0	
07.06.2020	63,81	60,6	3,21	0	0	0	0	0	7,05	3,96	0	0	24	0	
08.06.2020	63,62	60,51	3,11	0	0	0	0	0	6,11	3,97	0	0	24	0	
09.06.2020	63,61	60,47	3,14	0	0	0	0	0	6,27	3,97	0	0	24	0	
10.06.2020	64,55	61,31	3,24	0	0	0	0	0	6,35	3,97	0	0	24	0	
11.06.2020	63,74	60,55	3,19	0	0	0	0	0	6,7	3,97	0	0	24	0	
12.06.2020	63,85	60,69	3,16	0	0	0	0	0	7,11	3,97	0	0	24	0	
13.06.2020	64,31	61,23	3,08	0	0	0	0	0	7,21	3,97	0	0	24	0	
14.06.2020	65,09	61,99	3,1	0	0	0	0	0	7,92	3,97	0	0	24	0	
15.06.2020	64,17	61,11	3,06	0	0	0	0	0	8,09	3,97	0	0	24	0	
16.06.2020	63,71	60,72	2,99	0	0	0	0	0	8,24	3,98	0	0	24	0	
17.06.2020	64,31	61,25	3,06	0	0	0	0	0	8,27	3,98	0	0	24	0	
18.06.2020	64,34	61,38	2,96	0	0	0	0	0	8,33	4,01	0	0	24	0	
19.06.2020	63,82	61,04	2,78	0	0	0	0	0	8,27	3,94	0	0	24	0	
20.06.2020	64,92	61,96	2,96	0	0	0	0	0	7,97	3,94	0	0	24	0	
21.06.2020	64,23	61,28	2,95	0	0	0	0	0	8,31	3,94	0	0	24	0	
22.06.2020	63,74	61,25	2,49	0	0	0	0	0	8,34	3,94	0	0	24	0	
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	63,92	60,84	3,08						7,21	3,97					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13152ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации