

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/20г.-22/06/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Кировская 5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 101

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв = 5.00 °C

Заводской номер 00260017

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x5887

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2020	61,9	61,47	0,43	0	0	0	0	0	4,83	4,03	0	0	24	0	*
24.05.2020	63,22	62,76	0,46	0	0	0	0	0	4,8	4,03	0	0	24	0	*
25.05.2020	63,48	63,02	0,46	0	0	0	0	0	4,79	4,04	0	0	24	0	*
26.05.2020	63,26	62,8	0,46	0	0	0	0	0	4,78	4,07	0	0	24	0	*
27.05.2020	63,52	60,19	3,33	0	0	0	0	0	4,76	4,07	0	0	24	0	
28.05.2020	63,26	58,11	5,15	0	0	0	0	0	4,86	4,07	0	0	24	0	
29.05.2020	63,1	62,63	0,47	0	0	0	0	0	4,87	4,07	0	0	24	0	*
30.05.2020	62,96	54,38	8,58	0	0	0	0	0	4,85	4,06	0	0	24	0	
31.05.2020	63,72	52,28	11,44	0	0	0	0	0	4,83	4,05	0	0	24	0	
01.06.2020	63	49,81	13,19	0	0	0	0	0	4,93	4,07	0	0	24	0	
02.06.2020	64,34	60,66	3,68	0	0	0	0	0	5,2	4,07	0	0	24	0	
03.06.2020	63,36	58,91	4,45	0	0	0	0	0	4,89	4,05	0	0	24	0	
04.06.2020	64,28	63,81	0,47	0	0	0	0	0	4,95	4,05	0	0	24	0	*
05.06.2020	63,1	58,47	4,63	0	0	0	0	0	4,87	4,05	0	0	24	0	
06.06.2020	63,85	46,99	16,86	0	0	0	0	0	4,82	4,03	0	0	24	0	
07.06.2020	63,42	52,98	10,44	0	0	0	0	0	4,85	4,04	0	0	24	0	
08.06.2020	63,23	62,77	0,46	0	0	0	0	0	4,91	4,05	0	0	24	0	*
09.06.2020	63,2	58,86	4,34	0	0	0	0	0	4,9	4,05	0	0	24	0	
10.06.2020	64,15	47,04	17,11	0	0	0	0	0	4,89	4,04	0	0	24	0	
11.06.2020	63,33	54,73	8,6	0	0	0	0	0	4,87	4,05	0	0	24	0	
12.06.2020	63,44	57,14	6,3	0	0	0	0	0	4,88	4,04	0	0	24	0	
13.06.2020	63,92	63,55	0,37	0	0	0	0	0	4,91	4,05	0	0	24	0	*
14.06.2020	64,69	64,32	0,37	0	0	0	0	0	4,91	4,05	0	0	24	0	*
15.06.2020	63,79	63,42	0,37	0	0	0	0	0	4,91	4,04	0	0	24	0	*
16.06.2020	63,33	62,96	0,37	0	0	0	0	0	4,93	4,05	0	0	24	0	*
17.06.2020	63,91	63,53	0,38	0	0	0	0	0	4,95	4,05	0	0	24	0	*
18.06.2020	63,98	63,62	0,36	0	0	0	0	0	5,04	4,09	0	0	24	0	*
19.06.2020	63,48	63,13	0,35	0	0	0	0	0	5,01	4,02	0	0	24	0	*
20.06.2020	64,52	64,16	0,36	0	0	0	0	0	4,98	4,02	0	0	24	0	*
21.06.2020	63,84	63,48	0,36	0	0	0	0	0	4,97	4,02	0	0	24	0	*
22.06.2020	63,63	63,27	0,36	0	0	0	0	0	5,01	4,02	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	63,55	59,52	4,03						4,9	4,04					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9433ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/20г.-22/06/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Кировская 5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 101 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00260017 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x5887 ПО 2.7

	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.05.2020	61,62	1,524	1,502	4,72	0,0847	24	0	*
24.05.2020	61,65	0,849	0,834	4,7	0,0471	24	0	*
25.05.2020	62,4	1,128	1,109	4,69	0,0637	24	0	*
26.05.2020	63,62	1,999	1,965	4,67	0,115	24	0	*
27.05.2020	62,91	1,387	1,361	4,65	0,0788	24	0	*
28.05.2020	61,28	0,975	0,96	4,76	0,0541	24	0	*
29.05.2020	61,73	1,388	1,365	4,76	0,0772	24	0	*
30.05.2020	62,04	1,303	1,28	4,75	0,0728	24	0	*
31.05.2020	62,54	1,217	1,196	4,72	0,0688	24	0	*
01.06.2020	62,09	1,185	1,165	4,82	0,0664	24	0	*
02.06.2020	63,89	1,43	1,403	5,1	0,0825	24	0	*
03.06.2020	63,15	1,317	1,293	4,78	0,0751	24	0	*
04.06.2020	63,15	1,141	1,12	4,83	0,065	24	0	*
05.06.2020	61,6	1,07	1,05	4,76	0,0594	24	0	*
06.06.2020	62,42	0,873	0,858	4,72	0,0493	24	0	*
07.06.2020	63,14	1,575	1,545	4,75	0,0898	24	0	*
08.06.2020	62,21	1,279	1,256	4,8	0,0716	24	0	*
09.06.2020	62,32	0,887	0,874	4,8	0,0499	24	0	*
10.06.2020	63,07	1,061	1,043	4,78	0,0606	24	0	*
11.06.2020	62,39	1,043	1,026	4,77	0,0587	24	0	*
12.06.2020	62,83	1,078	1,061	4,77	0,0614	24	0	*
13.06.2020	62,02	0,564	0,554	4,8	0,0314	24	0	*
14.06.2020	63,4	0,825	0,811	4,8	0,0472	24	0	*
15.06.2020	63,27	1,401	1,377	4,8	0,0801	24	0	*
16.06.2020	62,71	1,215	1,194	4,83	0,0689	24	0	*
17.06.2020	62,82	1,013	0,993	4,84	0,0574	24	0	*
18.06.2020	63,12	1,067	1,049	4,93	0,0611	24	0	*
19.06.2020	62,79	1,128	1,107	4,9	0,0639	24	0	*
20.06.2020	63,21	0,955	0,938	4,88	0,0543	24	0	*
21.06.2020	63,09	1,605	1,578	4,86	0,0915	24	0	*
22.06.2020	62,12	0,907	0,893	4,9	0,051	24	0	*
Итого:		36,389	35,76		2,0587	744	0	
Средние:	62,6			4,79				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9433ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/05/20г.-22/06/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Кировская 5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 101

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00260017

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х5887

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2020	61,62	1,524	1,502	4,72	0,0847	24	0	*
24.05.2020	61,65	0,849	0,834	4,7	0,0471	24	0	*
25.05.2020	62,4	1,128	1,109	4,69	0,0637	24	0	*
26.05.2020	63,62	1,999	1,965	4,67	0,115	24	0	*
27.05.2020	62,91	1,387	1,361	4,65	0,0788	24	0	*
28.05.2020	61,28	0,975	0,96	4,76	0,0541	24	0	*
29.05.2020	61,73	1,388	1,365	4,76	0,0772	24	0	*
30.05.2020	62,04	1,303	1,28	4,75	0,0728	24	0	*
31.05.2020	62,54	1,217	1,196	4,72	0,0688	24	0	*
01.06.2020	62,09	1,185	1,165	4,82	0,0664	24	0	*
02.06.2020	63,89	1,43	1,403	5,1	0,0825	24	0	*
03.06.2020	63,15	1,317	1,293	4,78	0,0751	24	0	*
04.06.2020	63,15	1,141	1,12	4,83	0,065	24	0	*
05.06.2020	61,6	1,07	1,05	4,76	0,0594	24	0	*
06.06.2020	62,42	0,873	0,858	4,72	0,0493	24	0	*
07.06.2020	63,14	1,575	1,545	4,75	0,0898	24	0	*
08.06.2020	62,21	1,279	1,256	4,8	0,0716	24	0	*
09.06.2020	62,32	0,887	0,874	4,8	0,0499	24	0	*
10.06.2020	63,07	1,061	1,043	4,78	0,0606	24	0	*
11.06.2020	62,39	1,043	1,026	4,77	0,0587	24	0	*
12.06.2020	62,83	1,078	1,061	4,77	0,0614	24	0	*
13.06.2020	62,02	0,564	0,554	4,8	0,0314	24	0	*
14.06.2020	63,4	0,825	0,811	4,8	0,0472	24	0	*
15.06.2020	63,27	1,401	1,377	4,8	0,0801	24	0	*
16.06.2020	62,71	1,215	1,194	4,83	0,0689	24	0	*
17.06.2020	62,82	1,013	0,993	4,84	0,0574	24	0	*
18.06.2020	63,12	1,067	1,049	4,93	0,0611	24	0	*
19.06.2020	62,79	1,128	1,107	4,9	0,0639	24	0	*
20.06.2020	63,21	0,955	0,938	4,88	0,0543	24	0	*
21.06.2020	63,09	1,605	1,578	4,86	0,0915	24	0	*
22.06.2020	62,12	0,907	0,893	4,9	0,051	24	0	*
Итого:		36,389	35,76		2,0587	744	0	
Средние:	62,6			4,79				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9433ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Ул. Кировская, 5		слив		норматив		факт по т/сч	
Шифр	Потребитель	м3/мес.	Гкал.	Гкал.	Гкал.	Гкал.	Гкал.
00000	Договор №495-население	36,389	2,322	2,322	2,0587	2,0587	2,0587
495	показаниям т/сч	31,811	2,03	2,03			
РКП	население	4,578	0,292	0,292			
927	МП Ж/КХ СОИ	36,389	2,322	2,322			
0,0296	Всего:						
0,0638							

ООО "КРАСЭКО - ЭЛЕКТРО"