

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/05/20г.-25/06/20г.

Абонент:Ленина 11

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв= 5.00°C

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00277069

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=0х77СВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	V3 м3	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.05.2020	60,9	0,68	0,668	5,02	5	0,0373	24	0	*
27.05.2020	58,24	0,37	0,366	3,32	5	0,0194	24	0	*
28.05.2020	59,83	0,753	0,74	4,37	5	0,0404	24	0	*
29.05.2020	59,79	0,874	0,86	3,49	5	0,0471	24	0	*
30.05.2020	59,72	0,57	0,56	3,64	5	0,0307	24	0	*
31.05.2020	60,9	0,438	0,431	4,89	5	0,0241	24	0	*
01.06.2020	58,31	0,353	0,348	3,46	5	0,0186	24	0	*
02.06.2020	53,32	2,836	2,799	3,84	5	0,1351	24	0	*
03.06.2020	61,49	3,153	3,097	3,48	5	0,1747	24	0	*
04.06.2020	64,21	1,377	1,351	3,73	5	0,08	24	0	*
05.06.2020	61,89	0,911	0,895	3,9	5	0,0509	24	0	*
06.06.2020	60,53	0,478	0,47	2,99	5	0,0261	24	0	*
07.06.2020	57,59	0,39	0,385	2,98	5	0,0201	24	0	*
08.06.2020	62,52	0,979	0,963	3,03	5	0,0552	24	0	*
09.06.2020	62,82	0,845	0,832	2,83	5	0,048	24	0	*
10.06.2020	60,24	0,923	0,909	3,44	5	0,05	24	0	*
11.06.2020	61,34	1,28	1,259	2,76	5	0,0707	24	0	*
12.06.2020	61,01	0,669	0,658	2,34	5	0,0367	24	0	*
13.06.2020	61,72	1,169	1,148	3,25	5	0,065	24	0	*
14.06.2020	60,03	0,541	0,531	3,56	5	0,0291	24	0	*
15.06.2020	61,46	0,797	0,785	2,64	5	0,0443	24	0	*
16.06.2020	58,86	0,344	0,34	3,47	5	0,0185	24	0	*
17.06.2020	63,57	0,792	0,777	4,01	5	0,0456	24	0	*
18.06.2020	64,51	1,487	1,459	3,4	5	0,0868	24	0	*
19.06.2020	59,08	0,866	0,852	3,38	5	0,0459	24	0	*
20.06.2020	58,52	0,212	0,209	3,44	5	0,0111	24	0	*
21.06.2020	58,82	0,257	0,254	3,66	5	0,0136	24	0	*
22.06.2020	59,41	0,315	0,31	3,51	5	0,0167	24	0	*
23.06.2020	61,31	0,365	0,361	3,11	5	0,0203	24	0	*
24.06.2020	60,15	0,385	0,38	3,8	5	0,0212	24	0	*
25.06.2020	59,37	0,424	0,418	3,89	5	0,0226	24	0	*
Итого:		25,833	25,415	108,63		1,4058	744	0	
Средние:	60,4				5				

Дата	V1	M1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	Гкал	ч	ч
25/05/20 24:00	1254.534	1224.803	1887.490	82.3137	13357	0
25/06/20 24:00	1280.367	1250.218	1996.120	83.7195	14101	0
Итого:	25.833	25.415	108.630	1.4058	744	0


Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14182ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



$V_r = 108,63 \text{ м}^3;$
 Всего ГВС = 108,63 м³;
 $Q_{ГВС} = 7,485 \text{ Гкал.}$
 $Q_{отопл} = 0 \text{ Гкал.}$

МП "Горэлектросеть", ул.Ленина, 11

июн.20

Приложение к отчету по теплосчетчику № 00247924

	Потребитель	м ²	м ³ /мес.	Гкал/мес.	
	Данные ркс	1088,8	86,395	5,953	
90	СОИ		17,965	1,238	
3879	Маг. "Цветы"(пом.18)	142,4	3	0,207	водомер!
4088	ИП Суворова (пом.19)	154,7	0,85	0,059	водомер!
4088	ИП Суворова (пом.21)	9,2	0	0,000	нет ГВС
155	МАУ КОСС 155 (пом.20)	228,9	0,42	0,029	водомер!
	Всего:		108,630	7,485	