

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/20г.-22/06/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: лесная 4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 098 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00259704 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х3ЕВ5 ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2020	59,63	3,86	3,795	4,75	0,2072	24	0	*
24.05.2020	61,28	3,51	3,449	4,71	0,1938	24	0	*
25.05.2020	61,53	3,21	3,152	4,71	0,1779	24	0	*
26.05.2020	61,85	3,19	3,134	4,7	0,1778	24	0	*
27.05.2020	61,75	3,47	3,41	4,68	0,1933	24	0	*
28.05.2020	61,15	4,78	4,698	4,77	0,2634	24	0	*
29.05.2020	61,05	3,45	3,391	4,77	0,1897	24	0	*
30.05.2020	61,8	5,01	4,923	4,75	0,2792	24	0	*
31.05.2020	62,21	4,12	4,049	4,72	0,2314	24	0	*
01.06.2020	61,33	4,34	4,268	4,83	0,2401	24	0	*
02.06.2020	62,67	4,26	4,181	5,13	0,2406	24	0	*
03.06.2020	62,11	3,97	3,902	4,81	0,2227	24	0	*
04.06.2020	62,59	4,09	4,016	4,86	0,2311	24	0	*
05.06.2020	61,2	4,06	3,99	4,78	0,2239	24	0	*
06.06.2020	62,1	4,01	3,941	4,75	0,2247	24	0	*
07.06.2020	61,66	4,77	4,691	4,78	0,2652	24	0	*
08.06.2020	61,2	3,54	3,478	4,83	0,1951	24	0	*
09.06.2020	61,95	4,68	4,599	4,82	0,2617	24	0	*
10.06.2020	62,58	3,68	3,616	4,81	0,2076	24	0	*
11.06.2020	61,35	5,02	4,933	4,79	0,2778	24	0	*
12.06.2020	61,57	4,44	4,363	4,8	0,2465	24	0	*
13.06.2020	62,03	3,54	3,477	4,83	0,1976	24	0	*
14.06.2020	63,73	5,42	5,322	4,83	0,3123	24	0	*
15.06.2020	62,34	3,98	3,911	4,82	0,224	24	0	*
16.06.2020	61,87	4,23	4,156	4,85	0,236	24	0	*
17.06.2020	62,34	3,56	3,5	4,86	0,2003	24	0	*
18.06.2020	62,38	3,74	3,672	4,95	0,2101	24	0	*
19.06.2020	61,65	3,12	3,067	4,92	0,1732	24	0	*
20.06.2020	63,11	4,55	4,469	4,89	0,2594	24	0	*
21.06.2020	62,36	4,68	4,597	4,88	0,2633	24	0	*
22.06.2020	61,77	4,15	4,078	4,93	0,2312	24	0	*
Итого:		126,43	124,228		7,0581	744	0	
Средние:	61,87			4,81				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9432ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Июнь 2020г.

Шифр	ул.Лесная, 4 Потребитель 927 МП ЖКХ	ГВС	норматив	факт по т/сч
		м3/мес. 126,430	Гкал. 8,066	Гкал 7,0581
0,0638		Всего:	8,066	
		по Т/сч ГВС	8,066	7,0581

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/20г.-22/06/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: лесная 4

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 098

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00259704

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0х3ЕВ5

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.05.2020	45,28	45,87	-0,59	0	0	0	0	0	4,76	4,3	0	0	24	0	*
24.05.2020	46,45	47,04	-0,59	0	0	0	0	0	4,72	4,29	0	0	24	0	*
25.05.2020	46,64	47,16	-0,52	0	0	0	0	0	4,72	4,3	0	0	24	0	*
26.05.2020	46,47	46,97	-0,5	0	0	0	0	0	4,72	4,32	0	0	24	0	*
27.05.2020	46,93	46,71	0,22	0	0	0	0	0	4,7	4,32	0	0	24	0	*
28.05.2020	46,15	46,67	-0,52	0	0	0	0	0	4,78	4,34	0	0	24	0	*
29.05.2020	45,87	46,5	-0,63	0	0	0	0	0	4,79	4,35	0	0	24	0	*
30.05.2020	45,72	46,34	-0,62	0	0	0	0	0	4,77	4,34	0	0	24	0	*
31.05.2020	46,43	46,88	-0,45	0	0	0	0	0	4,74	4,33	0	0	24	0	*
01.06.2020	45,76	46,37	-0,61	0	0	0	0	0	4,84	4,35	0	0	24	0	*
02.06.2020	46,26	46,96	-0,7	0	0	0	0	0	5,15	4,32	0	0	24	0	*
03.06.2020	46,09	46,66	-0,57	0	0	0	0	0	4,82	4,31	0	0	24	0	*
04.06.2020	46,49	46,93	-0,44	0	0	0	0	0	4,88	4,31	0	0	24	0	*
05.06.2020	45,82	46,51	-0,69	0	0	0	0	0	4,8	4,29	0	0	24	0	*
06.06.2020	46,15	46,82	-0,67	0	0	0	0	0	4,77	4,28	0	0	24	0	*
07.06.2020	45,89	46,55	-0,66	0	0	0	0	0	4,8	4,29	0	0	24	0	*
08.06.2020	45,88	46,52	-0,64	0	0	0	0	0	4,85	4,3	0	0	24	0	*
09.06.2020	45,67	46,27	-0,6	0	0	0	0	0	4,84	4,3	0	0	24	0	*
10.06.2020	46,28	46,89	-0,61	0	0	0	0	0	4,83	4,3	0	0	24	0	*
11.06.2020	45,95	46,55	-0,6	0	0	0	0	0	4,81	4,29	0	0	24	0	*
12.06.2020	46,15	46,7	-0,55	0	0	0	0	0	4,82	4,3	0	0	24	0	*
13.06.2020	46,55	47,21	-0,66	0	0	0	0	0	4,84	4,3	0	0	24	0	*
14.06.2020	47,39	47,87	-0,48	0	0	0	0	0	4,85	4,3	0	0	24	0	*
15.06.2020	46,7	47,31	-0,61	0	0	0	0	0	4,84	4,3	0	0	24	0	*
16.06.2020	46,44	47,01	-0,57	0	0	0	0	0	4,87	4,31	0	0	24	0	*
17.06.2020	46,75	47,14	-0,39	0	0	0	0	0	4,88	4,3	0	0	24	0	*
18.06.2020	46,8	47,19	-0,39	0	0	0	0	0	4,97	4,35	0	0	24	0	*
19.06.2020	46,49	46,53	-0,04	0	0	0	0	0	4,94	4,28	0	0	24	0	*
20.06.2020	47,19	47,45	-0,26	0	0	0	0	0	4,91	4,28	0	0	24	0	*
21.06.2020	46,45	46,68	-0,23	0	0	0	0	0	4,9	4,27	0	0	24	0	*
22.06.2020	46,19	45,98	0,21	0	0	0	0	0	4,95	4,27	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	46,29	46,78	-0,48						4,83	4,3					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9432ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации