

Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за период с 23.05.2020 по 22.06.2020

Потребитель: МП ГЖКУ Адрес: ЖЭК-2 Молодежная, 9

Прибор учета: ВКТ-7 №: 211049

T_{хв} = 5 °C

Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												РЕВЕРС			ГВС												
	Нар. час.	T1,°C	T2,°C	ΔT,°C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м³	ΔQ, Гкал	Нар. час.	T1,°C	T2,°C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м³	V2, м³	ΔV, м³	ΔQ, Гкал	
23.05	24,0	34,1	60,6	-26,5	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	13,20	13,43	0,757	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		13,19	0,00	13,19	
24.05	24,0	34,8	61,1	-26,3	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,62	12,85	0,736	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		12,64	0,00	12,64	
25.05	24,0	34,8	60,7	-25,9	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,78	12,00	0,681	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,80	0,00	11,80	
26.05	24,0	34,9	60,8	-26,0	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,33	11,55	0,649	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,36	0,00	11,36	
27.05	24,0	33,8	59,2	-25,5	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,39	11,61	0,643	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,47	0,00	11,47	
28.05	24,0	33,6	59,8	-26,2	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	13,62	13,87	0,772	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		13,70	0,00	13,70	
29.05	24,0	32,7	58,9	-26,2	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,39	11,59	0,632	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,51	0,00	11,51	
30.05	24,0	34,0	62,0	-28,1	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	14,62	14,87	0,851	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		14,66	0,00	14,66	
31.05	24,0	33,8	61,5	-27,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	14,49	14,76	0,841	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		14,58	0,00	14,58	
01.06	24,0	30,0	42,9	-12,9	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	7,44	7,59	0,434	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		7,51	0,00	7,51	
02.06	24,0	23,0	28,7	-5,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,55	10,66	0,425	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		10,62	0,00	10,62	
03.06	24,0	29,0	53,2	-24,2	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	13,14	13,34	0,678	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		13,25	0,00	13,25	
04.06	24,0	32,0	59,8	-27,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,14	11,34	0,631	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,23	0,00	11,23	
05.06	24,0	32,7	60,3	-27,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	13,94	14,19	0,769	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		14,02	0,00	14,02	
06.06	24,0	32,9	60,6	-27,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,59	16,88	0,929	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		16,66	0,00	16,66	
07.06	24,0	32,2	58,6	-26,4	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,93	12,12	0,658	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,95	0,00	11,95	
08.06	24,0	32,3	59,1	-26,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	13,35	13,58	0,747	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		13,39	0,00	13,39	
09.06	24,0	32,5	59,6	-27,0	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,74	12,94	0,717	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		12,74	0,00	12,74	
10.06	24,0	32,2	58,8	-26,6	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,76	12,98	0,714	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		12,78	0,00	12,78	
11.06	24,0	32,3	59,0	-26,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,66	12,88	0,701	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		12,66	0,00	12,66	
12.06	24,0	32,0	58,2	-26,2	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,15	12,37	0,672	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		12,13	0,00	12,13	
13.06	24,0	32,0	60,4	-28,4	3,2	2,6	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	10,65	10,83	0,578	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		10,58	0,00	10,58	
14.06	24,0	32,5	57,7	-25,2	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,77	11,96	0,648	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,71	0,00	11,71	
15.06	24,0	33,6	60,1	-26,5	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,22	11,43	0,633	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,30	0,00	11,30	
16.06	24,0	33,9	60,2	-26,3	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,26	11,46	0,639	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,35	0,00	11,35	
17.06	24,0	34,4	62,2	-27,8	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,65	11,88	0,690	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,77	0,00	11,77	
18.06	24,0	34,8	62,7	-27,9	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,75	10,96	0,629	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		10,83	0,00	10,83	
19.06	24,0	34,6	61,2	-26,7	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,70	9,89	0,563	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		9,74	0,00	9,74	
20.06	24,0	34,6	61,5	-26,9	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	11,45	11,67	0,672	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		11,52	0,00	11,52	
21.06	24,0	34,9	62,2	-27,3	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,58	12,86	0,754	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		12,67	0,00	12,67	
22.06	24,0	34,8	62,5	-27,6	3,2	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	12,60	12,83	0,754	24,0			7,0	5,0		0,00	0,00		12,70	0,00	12,70	
Итого	744,0	32,9	58,5	-25,6	3,2	2,6	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	0,000	376,46	383,17	21,197	744,0	0,0	0,0	7,0	5,0	0,00	0,00	0,00	378,02	0,00	378,02	0,000	

Показания счетчиков:

Дата и время	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						РЕВЕРС			ГВС					
	Нараб. отга	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	M3, т	V3, м³	Q, Гкал	Нараб. отга	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
23.05.20 00:00	21276,00	56705,47	48345,55	58466,02	48662,23	2360,828	1537,60	1565,05		21276,00			9857,05	0,00	
22.06.20 23:59	22020,00	56705,47	48345,57	58466,02	48662,25	2360,828	1913,59	1947,73		22020,00			10114,59	0,00	
Итого:	744,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,000	375,99	382,68		744,00			377,54	0,00	

Представитель обслуживающей организации: Казин М.С.

Ф.И.О.

подпись

0,0638

t₁ = 0,0 град.
 плотность воды = 1,00 кг/м³
 M_г = 0,000 т.
 V_г = 0,000 м³/мес.
 реверс = 0,000 м³/мес.
 0,000 Гкал

V_г = 383,170 м³/мес.
 Q_{потребл.} = 24,446 Гкал
 Q_{гвс} = 24,446 Гкал
 Q_{отопл.} = 0,000 Гкал

по т/сч 21,197