

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/05/20г.-25/06/20г.

Абонент: Школьная 55

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00239765

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=0х32Е0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	V3 м3	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.05.2020	54,31	3,896	3,842	2,87	5	0,1892	24	0	*
27.05.2020	52,98	4,284	4,23	3,04	5	0,2026	24	0	*
28.05.2020	55,27	5,502	5,423	4,22	5	0,2725	24	0	*
29.05.2020	53,43	3,144	3,102	2,82	5	0,1498	24	0	*
30.05.2020	55,12	4,299	4,238	3,2	5	0,2121	24	0	*
31.05.2020	55,16	5,842	5,759	4,19	5	0,2884	24	0	*
01.06.2020	50,86	1,365	1,349	3,18	5	0,0619	24	0	*
02.06.2020	43,59	2,583	2,561	3,68	5	0,0988	24	0	*
03.06.2020	51,4	3,817	3,769	2,69	5	0,1747	24	0	*
04.06.2020	55,57	4,044	3,985	2,55	5	0,2014	24	0	*
05.06.2020	53,33	3,475	3,43	2,6	5	0,1654	24	0	*
06.06.2020	52,15	2,726	2,691	1,96	5	0,1269	24	0	*
07.06.2020	53,57	3,237	3,193	2,6	5	0,1549	24	0	*
08.06.2020	53,82	3,859	3,806	3,1	5	0,1855	24	0	*
09.06.2020	53,24	3,744	3,695	2,72	5	0,1782	24	0	*
10.06.2020	52,59	3,588	3,542	2,92	5	0,1683	24	0	*
11.06.2020	52,74	3,717	3,669	2,49	5	0,1751	24	0	*
12.06.2020	51,36	3,155	3,115	2,43	5	0,144	24	0	*
13.06.2020	53,1	2,97	2,932	2,35	5	0,1409	24	0	*
14.06.2020	56,73	4,084	4,023	3,52	5	0,2079	24	0	*
15.06.2020	58,03	4,05	3,987	3,86	5	0,2113	24	0	*
16.06.2020	56,95	3,275	3,226	2,77	5	0,1676	24	0	*
17.06.2020	58,93	3,663	3,604	2,83	5	0,194	24	0	*
18.06.2020	58,46	3,024	2,977	2,25	5	0,1589	24	0	*
19.06.2020	58,96	3,898	3,836	3,6	5	0,2068	24	0	*
20.06.2020	56,37	3,306	3,259	2,67	5	0,1671	24	0	*
21.06.2020	57,93	3,293	3,242	2,96	5	0,1716	24	0	*
22.06.2020	60,16	4,581	4,503	4,22	5	0,2481	24	0	*
23.06.2020	57,22	3,122	3,075	3,39	5	0,1604	24	0	*
24.06.2020	58,36	3,541	3,485	4,07	5	0,1855	24	0	*
25.06.2020	59	3,633	3,574	3,85	5	0,193	24	0	*
Итого:		112,71	111,122	95,6		5,5628	744	0	
Средние:	54,86				5				

Дата	V1 м3	M1 т	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/05/20 24:00	2095.828	2050.406	2799.060	130.2169	12733	0
25/06/20 24:00	2208.545	2161.528	2894.660	135.7797	13477	0
Итого:	112.717	111.122	95.600	5.5628	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13583ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/05/20г.-25/06/20г.

Абонент: Школьная 55

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскопы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00239765

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x32E0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.05.2020	47,17	56,75	-9,58	0	0	0	0	0	5,73	5,92	0	0	24	0	*
27.05.2020	42,83	54,46	-11,63	0	0	0	0	0	5,7	5,89	0	0	24	0	*
28.05.2020	45,03	56,43	-11,4	0	0	0	0	0	5,76	5,95	0	0	24	0	*
29.05.2020	44,77	55,14	-10,37	0	0	0	0	0	5,63	5,85	0	0	24	0	*
30.05.2020	51,69	57,8	-6,11	0	0	0	0	0	5,64	5,83	0	0	24	0	*
31.05.2020	48,68	55,9	-7,22	0	0	0	0	0	5,35	5,54	0	0	24	0	*
01.06.2020	37,34	37,87	-0,53	0	0	0	0	0	2,61	2,69	0	0	24	0	*
02.06.2020	22,17	27,87	-5,7	0	0	0	0	0	2,27	2,37	0	0	24	0	*
03.06.2020	30,93	52,08	-21,15	0	0	0	0	0	4,23	4,42	0	0	24	0	*
04.06.2020	33,53	57,76	-24,23	0	0	0	0	0	4,3	4,49	0	0	24	0	*
05.06.2020	33,91	56,57	-22,66	0	0	0	0	0	4,35	4,54	0	0	24	0	*
06.06.2020	31,89	53,46	-21,57	0	0	0	0	0	4,44	4,63	0	0	24	0	*
07.06.2020	32,74	54,99	-22,25	0	0	0	0	0	4,33	4,51	0	0	24	0	*
08.06.2020	33,42	56,95	-23,53	0	0	0	0	0	4,35	4,54	0	0	24	0	*
09.06.2020	32,54	55,73	-23,19	0	0	0	0	0	4,41	4,6	0	0	24	0	*
10.06.2020	31,19	54,4	-23,21	0	0	0	0	0	4,41	4,6	0	0	24	0	*
11.06.2020	32,37	56,29	-23,92	0	0	0	0	0	4,35	4,53	0	0	24	0	*
12.06.2020	31,42	54,78	-23,36	0	0	0	0	0	4,39	4,57	0	0	24	0	*
13.06.2020	30,48	52,05	-21,57	0	0	0	0	0	4,4	4,59	0	0	24	0	*
14.06.2020	40,39	54,88	-14,49	0	0	0	0	0	5,14	5,33	0	0	24	0	*
15.06.2020	54,83	60,79	-5,96	0	0	0	0	0	6,11	6,29	0	0	24	0	*
16.06.2020	52,84	59,9	-7,06	0	0	0	0	0	6,09	6,27	0	0	24	0	*
17.06.2020	54,01	62,18	-8,17	0	0	0	0	0	6,08	6,27	0	0	24	0	*
18.06.2020	53,62	62,39	-8,77	0	0	0	0	0	6,09	6,27	0	0	24	0	*
19.06.2020	53,11	61,75	-8,64	0	0	0	0	0	6,14	6,32	0	0	24	0	*
20.06.2020	51,58	60,38	-8,8	0	0	0	0	0	6,13	6,32	0	0	24	0	*
21.06.2020	51,22	60,89	-9,67	0	0	0	0	0	6,12	6,3	0	0	24	0	*
22.06.2020	53,04	62,47	-9,43	0	0	0	0	0	6,09	6,27	0	0	24	0	*
23.06.2020	51,5	61,28	-9,78	0	0	0	0	0	6,13	6,31	0	0	24	0	*
24.06.2020	51,31	60,85	-9,54	0	0	0	0	0	6,2	6,38	0	0	24	0	*
25.06.2020	51,13	61,44	-10,31	0	0	0	0	0	6,17	6,35	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	42,34	56,01	-13,67						5,13	5,31					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/05/20 24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	12733	0
25/06/20 24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	13477	0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13583ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации

адрес		2020		
улица	дом	май	июнь	
Школьная	55	37,602	28,691	

МП "Горэлектросеть", Школьная, 55

Июнь 2020г.

Шифр	Потребитель	Горячая вода				
		S, м2	м3	Гкал(норм)	м3/Гкал (ПУ)	прим.
0 90	МП "Горэлектросеть" по ПУ		112,710	7,191		
	МП "Горэлектросеть" РКГ		84,019	5,360		
0 90	СОИ		28,691	1,830		
	Всего:		112,710	7,191	5,563	

0,0636

