

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/04/20г.-22/05/20г.

Абонент: УК "Очаг" Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 66 Тип расходомера: ХВС по V 3  
 Теплоучаститель ВКТ-7 сег. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.18 м3/ч  
 M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.18 м3/ч  
 Тхв = 5.00 °C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.18 м3/ч

Заводской номер 00261525 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0х6D88 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/04/20	63.83	199.65	203.46	5.69	48.70	190.80	192.95	4.97	48.69	0.00	0.00	15.13	8.85	3.407	0.000	24	0
24/04/20	64.19	187.37	190.83	5.88	49.33	179.83	182.12	5.17	49.32	0.00	0.00	14.86	7.54	3.110	0.000	23	1
25/04/20	64.62	189.79	193.43	5.83	52.83	181.01	183.47	5.21	52.83	0.00	0.00	11.79	8.78	2.656	0.000	24	0
26/04/20	63.60	189.19	192.67	5.82	56.85	180.33	183.21	5.20	56.84	0.00	0.00	6.75	8.86	1.736	0.000	24	0
27/04/20	62.98	192.09	195.75	5.82	56.31	182.87	185.50	5.18	56.29	0.00	0.00	6.67	9.22	1.754	0.000	24	0
28/04/20	63.14	201.89	205.97	5.89	56.77	193.94	196.64	5.17	56.76	0.00	0.00	6.37	7.95	1.699	0.000	24	0
29/04/20	63.98	209.26	213.36	5.96	57.61	200.84	203.90	5.17	57.61	0.00	0.00	6.37	8.42	1.777	0.000	24	0
30/04/20	61.90	206.98	210.56	5.92	55.86	198.24	201.32	5.16	55.83	0.00	0.00	6.04	8.74	1.697	0.000	24	0
01/05/20	61.51	199.06	202.72	5.90	55.31	191.24	193.87	5.20	55.31	0.00	0.00	6.20	7.82	1.628	0.000	24	0
02/05/20	61.29	196.63	200.04	5.86	51.39	187.21	189.62	5.18	51.21	0.00	0.00	9.90	9.42	2.384	0.000	24	0
03/05/20	61.03	192.00	195.39	5.83	45.91	183.04	184.85	5.20	45.90	0.00	0.00	15.12	8.96	3.269	0.000	24	0
04/05/20	61.44	196.86	200.39	5.88	46.80	188.20	190.16	5.20	46.79	0.00	0.00	14.64	8.66	3.243	0.000	24	0
05/05/20	60.64	186.79	190.04	5.80	45.67	176.61	178.37	5.22	45.61	0.00	0.00	14.97	10.18	3.208	0.000	24	0
06/05/20	61.86	186.60	189.97	5.84	46.02	177.79	179.58	5.25	46.01	0.00	0.00	15.84	8.81	3.314	0.000	24	0
07/05/20	64.87	188.96	192.70	5.88	48.12	181.90	183.89	5.26	48.06	0.00	0.00	16.75	7.06	3.466	0.000	24	0
08/05/20	64.05	187.02	190.75	5.82	47.38	178.22	179.98	5.23	47.36	0.00	0.00	16.67	8.80	3.490	0.000	24	0
09/05/20	62.68	190.93	194.51	5.84	46.96	183.20	185.08	5.21	46.94	0.00	0.00	15.72	7.73	3.322	0.000	24	0
10/05/20	62.62	195.19	198.75	5.85	47.66	186.21	188.27	5.20	47.65	0.00	0.00	14.96	8.98	3.302	0.000	24	0
11/05/20	63.00	151.22	153.96	5.93	48.57	140.24	141.87	5.44	45.40	0.00	0.00	14.43	10.98	2.660	0.000	24	0
12/05/20	59.25	15.33	15.58	6.06	29.42	0.00	0.00	6.15	29.41	0.00	0.00	29.83	15.33	0.829	0.000	24	0
13/05/20	57.55	15.96	16.19	6.23	27.63	0.00	0.00	6.32	27.63	0.00	0.00	29.92	15.96	0.839	0.000	24	0
14/05/20	59.62	17.36	17.63	6.04	26.37	0.00	0.00	6.13	26.36	0.00	0.00	33.25	17.36	0.949	0.000	24	0
15/05/20	63.76	14.22	14.50	5.80	24.95	0.00	0.00	5.90	24.95	0.00	0.00	38.81	14.22	0.835	0.000	24	0
16/05/20	64.99	16.97	17.30	5.80	24.95	0.00	0.00	5.89	24.95	0.00	0.00	40.04	16.97	1.014	0.000	24	0
17/05/20	65.98	17.04	17.38	5.76	25.18	0.00	0.00	5.85	25.18	0.00	0.00	40.80	17.04	1.040	0.000	24	0
18/05/20	65.09	15.88	16.17	5.75	25.33	0.00	0.00	5.85	25.33	0.00	0.00	39.76	15.88	0.953	0.000	24	0
19/05/20	56.64	16.51	16.77	5.64	25.24	0.00	0.00	5.75	25.24	0.00	0.00	31.40	16.51	0.849	0.000	24	0
20/05/20	56.42	16.27	16.53	5.58	24.80	0.00	0.00	5.68	24.80	0.00	0.00	31.62	16.27	0.834	0.000	24	0
21/05/20	61.58	5.35	5.44	5.49	41.24	0.00	0.00	5.58	41.23	0.00	0.00	20.34	5.35	0.302	0.000	24	0
22/05/20	37.57	0.00	0.00	5.15	59.01	0.00	0.00	5.24	59.00	0.00	0.00	-21.44	0.00	0.000	0.000	24	0
Итого:		3798.37	3868.7		3481.72	3524.6		0.00	0.00			316.65	59.575	0.000	719	1	
Средние:	61.38			5.81	43.27			5.43	43.14			18.11					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/04/20 24:00	34959.55	36019.47	34290.84	34716.68	111.35	112.41	668.71	1011.300	4.568	4737	797
22/05/20 24:00	38757.92	39888.21	37772.56	38241.33	111.35	112.41	985.36	1070.875	4.568	5456	798
Итого:	3798.37	3868.74	3481.72	3524.65	0.00	0.00	316.65	59.575	0.000	719	1

Период нормальной работы 719ч  
 Период отсутствия учета тепл. энергии 1ч  
 Время работы прибора после сброса 6262ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

