

ОТРЕТ
о сухоник паракрах теплонсажания

26/04/2021-25/05/2021

Адрес: Окабрьская 21

Дорожок N:

Тип раскомера:

Пределы измерения:

Температура воздуха: 01

Дорожные пакеты:

М сет. воды = 1.0 м³/ч
Т.с.ч. = 1.0 м³/ч

Т.к. = 5.00°C

Г3 max = 45.00 м³/ч
Г3 min = 45.00 м³/ч

Г под max = 45.00 м³/ч
Г под min = 0.18 м³/ч

Зарядной номер 00234789

ВЭИ 1

СХЕМА ПОИЩЕНИЯ 3

ВЛ 1

ФТ=1

Т3=2

КС=СХДБА7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	MP	Qo	Qr	BHP	BOC	HC
26.04.2020	63,34	44,23	44,23	19,11	110,4	108,25	97,36	96,48	0	0	11,77	8,86	5,5	2,535	0	24
27.04.2020	62,84	43,88	43,87	18,96	111,7	109,62	98,14	97,28	0	0	12,34	8,83	5,49	2,558	0	24
28.04.2020	62,98	44,12	44,11	18,86	112,89	110,78	99,82	98,88	0	0	11,9	8,81	5,52	2,558	0	24
29.04.2020	63,79	45,34	45,33	18,45	116,4	114,25	103,17	102,2	0	0	12,05	8,83	5,5	2,599	0	24
30.04.2020	61,73	44,6	44,59	17,13	118,39	116,22	104,36	103,47	0	0	12,75	8,85	5,44	2,501	0	24
01.05.2020	61,46	43,84	43,84	17,62	115,34	113,18	103,76	102,27	0	0	10,2	8,8	5,43	2,393	0	24
02.05.2020	61,18	43,3	43,29	17,88	116,47	114,45	103,22	102,27	0	0	12,18	8,87	5,44	2,518	0	24
03.05.2020	61,01	43,14	43,14	17,87	116,07	113,91	102,74	101,93	0	0	11,98	8,87	5,43	2,499	0	24
04.05.2020	61,29	43,78	43,77	17,51	118,49	116,32	104,4	103,53	0	0	12,79	8,81	5,44	2,537	0	24
05.05.2020	60,48	42,64	42,62	17,84	115,17	113,07	101,87	101,1	0	0	11,97	8,81	5,43	2,47	0	24
06.05.2020	62,27	42,81	42,82	19,46	115,04	112,93	101,61	100,76	0	0	12,17	8,72	5,49	2,661	0	24
07.05.2020	64,55	43,85	43,83	20,7	114,07	111,8	101,56	100,67	0	0	11,13	8,77	5,54	2,751	0	24
08.05.2020	63,97	43,27	43,27	20,7	112,92	110,71	100,84	100,84	0	0	11,49	8,65	5,48	2,734	0	24
09.05.2020	62,45	42,69	42,69	19,76	115,06	112,9	101,79	100,86	0	0	12,9	8,68	5,48	2,717	0	24
10.05.2020	62,44	43,37	43,37	19,07	116,58	114,45	101,79	100,86	0	0	13,59	8,76	5,46	2,707	0	24
11.05.2020	62,89	44,61	44,61	18,28	118,53	116,33	103,78	102,91	0	0	13,42	8,74	5,46	2,662	0	24
12.05.2020	62,01	44,51	44,51	17,5	116,53	114,81	101,81	101,81	0	0	12,2	8,65	5,97	1,425	0	24
13.05.2020	60,19	42,99	42,99	17,49	114,18	113,94	101,81	101,81	0	0	13,94	8,6	6,41	0,769	0	24
14.05.2020	59,43	42,51	42,51	16,92	116,63	115,87	101,81	101,81	0	0	16,63	8,42	6,41	0,905	0	24
15.05.2020	58,52	42,67	42,67	15,87	115,62	114,28	101,81	101,81	0	0	15,62	8,41	6,51	0,759	0	24
16.05.2020	58,29	42,91	42,91	14,53	114,28	113,08	101,81	101,81	0	0	14,28	8,48	6,51	0,759	0	24
17.05.2020	58,2	42,79	42,79	13,08	112,89	111,81	101,81	101,81	0	0	12,89	8,25	6,49	0,686	0	24
18.05.2020	59,86	43,13	43,12	13,69	113,92	113,69	101,81	101,81	0	0	13,69	8,47	6,49	0,75	0	24
19.05.2020	57,12	42,65	42,65	13,47	112,81	111,81	101,81	101,81	0	0	8,3	8,27	3,6	0,432	0	24
20.05.2020	57,41	42,84	42,84	12,43	116,63	114,43	101,81	101,81	0	0	3,68	3,63	3,92	0,126	0,164	24
21.05.2020	25,48	54,39	62,84	-28,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
22.05.2020	26,01	60,99	62,34	-34,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
23.05.2020	26,26	62,28	64,49	-36,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
24.05.2020	26,47	63,18	65,96	-36,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
25.05.2020	26,87	64,14	65,42	-37,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Итого:					1997,5	1960,6	1670,3	1656,02	69,63	68,36	304,58	8,6	5,75	48,092	3,99	720
Средние:	55,35	41,5	42,56	13,85	1197,5	1160,6	1020,3	1006,02	69,63	68,36	304,58	8,6	5,75	48,092	3,99	720

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	MP	Qo	Qr	BHP	BOC
25/04/20 24:00	56959,55	55362,01	49817,27	49283,98	747,53	732,78	6078,03	1902,247	44,635	14645	582
25/05/20 24:00	58957,11	57322,61	51487,63	50940,00	817,16	801,14	6382,61	1950,339	48,625	15365	582
Итого:	1197,56	11670,36	11656,02	69,63	68,36	304,58	48,092	3,990	720	0	

Период нормальный работы 720ч
Период отсутствия, учета теплотворности 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч

Представитель абонента
Представитель теплонсаж. организации

МП "Торэлектросеть", ул. Октябрьская, 21
 Приложение к отчету по теплосчетчику № 234789

V r = 372,970 м3;

Всего ГВС = 372,970 м3;

Q пот. = 52,082 Гкал. -

25,698 Гкал

Q. От. Гкал = 26,384 Гкал

25,698 Гкал

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление		Гкал.	М3	Горячая вода		Гкал.	прим.	Гкал.
			Гкал.	М3			Гкал.	прим.			
0 90	МП "Торэлектросеть" по ПУ	4095,30	25,931	371,030			25,564				51,495
	МП "Торэлектросеть" ПКТ			290,922			0,000				
4223	Траскова В. А. п.37	71,50	0,453	1,940			0,134		в/м		0,587
0 90	СОИ	0,00		80,108			5,520				5,520
отопление и ГВС			4166,80	26,384	372,970		25,698				52,082

03.06.2020

1,100

63,027

0,01539

0,0689