

## Отчет о теплоснабжении

с 24.04.2020 по 23.05.2020

Потребитель: ООО "ПРЭХ ГХК" общежитие № 3

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Парковая, 24

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 108723

| Дата     | Теплоснабжение |        |        |         |         |         |         |       |           | ГВС    |        |            | Нараб., ч |
|----------|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|--------|--------|------------|-----------|
|          | T1, °C         | T2, °C | ΔT, °C | V1, м3  | M1, т   | V2, м3  | M2, т   | ΔM, т | Qот, Гкал | T1, °C | V1, м3 | Qгвс, Гкал |           |
| 24.04.20 | 62,6           | 43,7   | 18,9   | 99,84   | 98,03   | 98,58   | 97,67   | 0,36  | 1,868     | 62,3   | 3,64   | 0,207      | 24,00     |
| 25.04.20 | 62,9           | 43,9   | 19,0   | 95,49   | 93,81   | 94,21   | 93,31   | 0,50  | 1,804     | 62,7   | 4,45   | 0,254      | 24,00     |
| 26.04.20 | 62,0           | 42,9   | 19,1   | 94,63   | 92,95   | 93,39   | 92,60   | 0,35  | 1,784     | 61,8   | 6,28   | 0,350      | 24,00     |
| 27.04.20 | 61,4           | 42,4   | 19,0   | 95,47   | 93,79   | 94,20   | 93,46   | 0,33  | 1,788     | 61,2   | 5,16   | 0,288      | 24,00     |
| 28.04.20 | 61,5           | 42,7   | 18,8   | 97,51   | 95,83   | 96,25   | 95,41   | 0,42  | 1,820     | 61,2   | 4,56   | 0,252      | 24,00     |
| 29.04.20 | 62,4           | 44,0   | 18,4   | 101,47  | 99,63   | 100,11  | 99,15   | 0,48  | 1,853     | 62,2   | 6,64   | 0,376      | 24,00     |
| 30.04.20 | 60,5           | 43,4   | 17,2   | 103,07  | 101,33  | 102,02  | 101,06  | 0,27  | 1,748     | 60,0   | 5,33   | 0,288      | 24,00     |
| 01.05.20 | 60,1           | 42,9   | 17,3   | 102,57  | 100,89  | 101,37  | 100,42  | 0,47  | 1,763     | 60,0   | 6,15   | 0,331      | 24,00     |
| 02.05.20 | 59,9           | 42,3   | 17,6   | 101,87  | 100,19  | 100,61  | 99,78   | 0,41  | 1,779     | 59,4   | 2,95   | 0,160      | 24,00     |
| 03.05.20 | 59,5           | 42,0   | 17,6   | 101,09  | 99,41   | 99,87   | 99,04   | 0,37  | 1,761     | 59,7   | 6,19   | 0,333      | 24,00     |
| 04.05.20 | 60,1           | 42,6   | 17,5   | 103,04  | 101,36  | 101,77  | 100,86  | 0,50  | 1,790     | 60,1   | 7,24   | 0,395      | 24,00     |
| 05.05.20 | 59,5           | 41,6   | 17,8   | 100,43  | 98,80   | 99,17   | 98,37   | 0,43  | 1,774     | 59,0   | 6,01   | 0,323      | 24,00     |
| 06.05.20 | 60,3           | 41,5   | 18,9   | 99,72   | 97,99   | 98,33   | 97,56   | 0,43  | 1,861     | 61,0   | 5,70   | 0,316      | 24,00     |
| 07.05.20 | 62,9           | 42,8   | 20,0   | 100,42  | 98,64   | 98,86   | 98,03   | 0,61  | 1,995     | 62,1   | 4,27   | 0,242      | 24,00     |
| 08.05.20 | 62,1           | 42,1   | 20,0   | 98,79   | 97,10   | 97,28   | 96,53   | 0,57  | 1,958     | 61,9   | 5,48   | 0,308      | 24,00     |
| 09.05.20 | 60,8           | 41,7   | 19,1   | 99,35   | 97,66   | 97,96   | 97,24   | 0,42  | 1,879     | 60,2   | 5,20   | 0,285      | 24,00     |
| 10.05.20 | 60,8           | 42,4   | 18,4   | 100,62  | 98,94   | 99,26   | 98,40   | 0,54  | 1,833     | 60,6   | 4,61   | 0,252      | 24,00     |
| 11.05.20 | 61,2           | 43,3   | 18,0   | 102,74  | 101,04  | 101,38  | 100,42  | 0,62  | 1,838     | 61,3   | 6,22   | 0,345      | 24,00     |
| 12.05.20 | 61,2           | 43,5   | 17,7   | 44,59   | 43,81   | 44,01   | 43,60   | 0,21  | 0,779     | 56,5   | 5,07   | 0,258      | 24,00     |
| 13.05.20 | 53,6           | 30,2   | 23,3   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,000     | 54,9   | 6,04   | 0,301      | 24,00     |
| 14.05.20 | 55,0           | 29,1   | 26,0   | 0,47    | 0,47    | 0,00    | 0,00    | 0,47  | 0,024     | 55,8   | 5,59   | 0,284      | 24,00     |
| 15.05.20 | 57,1           | 28,3   | 28,7   | 1,29    | 1,29    | 0,00    | 0,00    | 1,29  | 0,070     | 59,3   | 4,79   | 0,255      | 24,00     |
| 16.05.20 | 55,1           | 28,0   | 27,2   | 0,88    | 0,88    | 0,00    | 0,00    | 0,88  | 0,043     | 60,2   | 6,34   | 0,345      | 24,00     |
| 17.05.20 | 56,8           | 27,1   | 29,6   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,000     | 60,8   | 8,13   | 0,444      | 24,00     |
| 18.05.20 | 56,5           | 26,9   | 29,6   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,000     | 59,0   | 6,29   | 0,335      | 24,00     |
| 19.05.20 | 43,8           | 26,2   | 17,6   | 0,02    | 0,02    | 0,00    | 0,00    | 0,02  | 0,000     | 58,8   | 3,24   | 0,171      | 24,00     |
| 20.05.20 | 35,7           | 28,5   | 7,2    | 0,04    | 0,04    | 0,00    | 0,00    | 0,04  | 0,001     | 41,3   | 9,61   | 0,345      | 24,00     |
| 21.05.20 | 31,1           | 37,9   | -6,8   | 0,03    | 0,03    | 0,00    | 0,00    | 0,03  | 0,000     | 48,6   | 7,53   | 0,326      | 24,00     |
| 22.05.20 | 42,0           | 25,6   | 16,4   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,000     | 44,3   | 7,20   | 0,283      | 24,00     |
| 23.05.20 | 39,5           | 25,2   | 14,4   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,000     | 42,8   | 5,51   | 0,210      | 24,00     |
| Итого    | ---            | ---    | ---    | 1845,44 | 1813,93 | 1818,63 | 1802,91 | 11,02 | 33,813    | ---    | 171,42 | 8,862      | 720,00    |
| Средние  | 56,3           | 37,5   | 18,8   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---   | ---       | 58,0   | ---    | ---        | ---       |

| Дата           | M1, т   | M2, т   | ΔM, т | Qот, Гкал | V1гвс, м3 | Qгвс, Гкал | ВНР, ч  |
|----------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|
| 24.04.20 00:00 | 2636,74 | 2632,48 | 4,26  | 59,819    | 153,60    | 9,013      | 690,00  |
| 24.05.20 00:00 | 4416,65 | 4401,45 | 15,20 | 92,999    | 326,74    | 17,926     | 1410,00 |
| Итого:         | 1779,91 | 1768,97 | 10,94 | 33,180    | 173,14    | 8,913      | 720,00  |

Всего по теплоснабжению: Qот = \_\_\_\_\_ Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = \_\_\_\_\_ Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 42,675 Гкал

Представитель потребителя Гл. энергетик Козырев В.Н.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

$t_1 = 56,3$  град.  
 плотность воды = 985,10 кг/м<sup>3</sup>      Мг = 11,020 т.  
 $V_r = 11,187$  м<sup>3</sup>;      0,771 Гкал  
 ГВС = 182,607 м<sup>3</sup>;      12,582 Гкал.  
 Qот = 42,675 Гкал -      12,582 Гкал = 30,093 Гкал

Приложение к отчету по теплосчетчику № 00108723 за май 2020г.

| Шифр | Потребитель                        | м2      | жил+неж | %      | отопл  | м3      | ГВС    | прим    | Гкал всего | год- 714,762           |
|------|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| 2952 | Парковая, 24 общ.№ 3               | 3858,3  | 2601,2  | 88,86  | 26,742 | 181,607 | 12,513 |         | 39,255     | 50,227 0,019309 на 1м2 |
| 3552 | Парковая, 24 Киселев Е.Ю. 383,4м2  | 383,40  | 383,40  | 8,93   | 2,657  | 0       | 0,000  | водомер | 2,657      | 5,260 0,013719 на 1м2  |
| 4779 | Парковая, 24 Сыщенко Ю. В. 100,1м2 | 100,10  | 100,10  | 2,31   | 0,694  | 1       | 0,069  | водомер | 0,763      | 1,373 0,013719 на 1м2  |
|      | всего                              | 4341,80 | 3084,70 | 100,00 | 30,093 | 182,607 | 12,582 |         | 42,675     |                        |

31.05.2020