

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Май 2020г.

Абонент:

ООО ЖКУ

Договор:

ул. Парковая, 10

Тип расходомера: ПРЭМ

Адрес:

ул. Парковая, 10

Поверка:

Тех. °С= 5

Система отопления (ТВ-1)

Система ГВС (ТВ-2)

Формулы $Q_0 = M_1(t_1 - t_2) + M_2(t_2 - t_x)$
Формулы $Q_0 = M_1(t_1 - t_x)$



Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzlet.ru

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т	t3, °C	M3, т	Mf, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал	HC
01.05.2020	24,00	59,32	61,03	42,08	53,26	42,08	0,00	7,77	1,34	0,00	
02.05.2020	24,00	59,05	60,71	41,45	52,75	41,44	0,00	7,96	1,36	0,00	
03.05.2020	24,00	58,78	60,30	41,40	52,43	41,40	0,00	7,87	1,33	0,00	
04.05.2020	24,00	59,12	53,72	41,10	45,23	40,53	0,00	8,49	1,27	0,00	
05.05.2020	24,00	58,03	38,50	34,73	28,16	34,70	0,00	10,34	1,20	0,00	
06.05.2020	24,00	59,06	35,62	34,44	28,08	34,44	0,00	7,54	1,10	0,00	
07.05.2020	24,00	61,16	37,32	35,02	28,14	34,99	0,00	9,18	1,25	0,00	
08.05.2020	24,00	60,52	35,67	34,37	27,70	34,37	0,00	7,97	1,16	0,00	
09.05.2020	24,00	59,18	35,49	34,00	27,92	34,00	0,00	7,57	1,11	0,00	
10.05.2020	24,00	59,21	35,53	34,96	28,34	34,96	0,00	7,19	1,08	0,00	
11.05.2020	24,00	59,73	36,47	36,01	28,99	36,01	0,00	7,48	1,10	0,00	
12.05.2020	24,00	57,46	19,19	36,19	11,41	30,20	0,00	7,78	0,65	0,00	*
Среднее		59,22	42,46	37,15	34,37	36,59	0,00	8,10	1,16	0,00	
Итого	288,00		509,55		412,41		0,00	97,14	13,94	0,00	

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	V1, м3	t2, °C	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mf, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
24,00	58,49	6,75	6,86					7,21		0,36	
24,00	58,15	6,91	7,02					6,94		0,37	
24,00	58,05	6,85	6,96					7,07		0,36	
24,00	58,11	7,57	7,69					7,77		0,40	
24,00	57,24	9,43	9,57					7,93		0,49	
24,00	58,65	6,67	6,78					6,09		0,36	
24,00	60,10	8,31	8,45					7,27		0,46	
24,00	59,71	7,06	7,18					6,16		0,39	
24,00	58,13	6,67	6,78					6,16		0,35	
24,00	58,23	6,34	6,44					6,01		0,34	
24,00	58,84	6,64	6,74					0,00		0,36	
24,00	52,78	7,38	7,48					0,00		0,35	
	58,04	7,22	7,33					5,72		0,38	
288,00		86,59	87,95					68,61		4,59	

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	V3, м3	Mf, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
30.04.2020	1864,460	10386,160	251,300	255,180	1478,290	437,708	13,284
12.05.2020	12374,000	10798,570	251,300	255,180	1575,430	451,652	13,284

Период нормальной работы, ч: 288

Период отсутствия учета тепловой энергии, ч: 0

Ответственный за учет:

ВНР, ч	ВОС, ч
6289,000	470,000
6577,000	470,000

Дата и время	M1, т	M2, т	Mf, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал
1578,388				1614,130		1836,030	102,021	
1664,979				1702,080		1904,640	106,608	

Период нормальной работы, ч: 288

Период отсутствия учета тепловой энергии, ч: 0

Отчет принят:

ВНР, ч	ВОС, ч
6759,000	0,000
7047,000	0,000

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Май 2020г.

Абонент : ООО ЖКУ

Договор :

Адрес : ул. Парковая, 10

Тип расходомера : ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер : 263506

Проверка :

Формулы $Q_0=M1(h1-h2)+M1r(h2-hx)$
 Формулы $Q_0=M1(h1-hx)$


 Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzlet.ru

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, T	t2, °C	M2, T	t3, °C	M3, T	V3, M3	M1, T	Q0, Гкал	Q1, Гкал	HC	Система отопления (ТВ-1)		
													M3, M3	M1, T	Q0, Гкал
13.05.2020	24,00	52,07	8,55	22,51	0,00	22,52	0,00	0,00	8,55	0,40	0,00	*			
14.05.2020	24,00	52,33	7,88	21,51	0,00	21,51	0,00	0,00	7,88	0,37	0,00	*			
15.05.2020	24,00	54,78	7,75	21,25	0,00	21,26	0,00	0,00	7,75	0,38	0,00	*			
16.05.2020	24,00	56,15	8,49	21,66	0,00	21,66	0,00	0,00	8,49	0,43	0,00	*			
17.05.2020	24,00	57,16	8,75	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	8,75	0,46	0,00	*			
18.05.2020	24,00	56,20	7,98	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	7,98	0,41	0,00	*			
19.05.2020	24,00	50,63	5,71	20,72	0,00	20,73	0,00	0,00	5,71	0,26	0,00	*			
20.05.2020	24,00	53,06	2,63	24,59	0,00	35,26	0,00	0,00	4,58	2,63	0,13	0,14	*		
21.05.2020	24,00	26,05	0,00	50,92	0,00	51,85	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,40	*		
22.05.2020	24,00	27,08	0,00	53,04	0,00	54,29	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,43	*		
23.05.2020	24,00	27,34	0,00	48,98	0,07	57,62	0,01	0,00	8,11	-0,07	0,00	0,42	*		
24.05.2020	24,00	27,52	0,00	54,74	0,02	59,18	0,02	0,00	7,84	-0,02	0,00	0,43	*		
25.05.2020	24,00	27,64	0,00	47,44	0,03	55,66	0,03	0,00	7,35	-0,03	0,00	0,37	*		
Среднее		43,69		4,44	33,08		35,71		3,47	4,43	0,22	0,17			
Итого	312,00		57,74		0,12		45,11		45,61	57,62	2,84	2,19			

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, T	V1, M3	t2, °C	M2, T	V2, M3	V3, M3	M1, T	Q0, Гкал	Q1, Гкал	Система ГВС (ТВ-2)			
												M2, T	V2, M3	V3, M3	
24.00	50,50	8,38	8,48					0,00		0,38					
24.00	50,54	7,73	7,82					0,00		0,35					
24.00	52,77	7,64	7,74					0,00		0,36					
24.00	54,23	8,31	8,42					0,00		0,41					
24.00	55,26	8,58	8,70					0,00		0,43					
24.00	54,16	7,82	7,93					0,00		0,38					
24.00	49,02	5,54	5,60					0,00		0,24					
24.00	38,66	8,11	8,17					0,00		0,27					
24.00	50,29	8,06	8,16					0,00		0,37					
24.00	52,63	8,17	8,28					0,00		0,39					
24.00	55,23	7,97	8,08					0,00		0,40					
24.00	56,34	8,23	8,35					0,00		0,42					
24.00	53,68	6,89	6,98					0,00		0,33					
Среднее	51,79	7,80	7,90					0,00		0,37					
Итого	312,00		101,41	102,71				0,00		4,75					

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, T	M2, T	M3, T	V3, M3	M1, T	Q0, Гкал	Q1, Гкал
12.05.2020	12374,000	10798,570	251,300	255,180	1575,430	451,652	13,284
25.05.2020	12431,740	10798,690	296,410	300,790	1633,050	454,496	15,471

Период нормальной работы, ч : 312

Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч : 0

Ответственный за учет : _____

Показания счетчиков :

M1, T	M2, T	M1, T	V1, M3	V2, M3	V3, M3	Q0, Гкал	Q1, Гкал
1664,979			1702,080		1904,640	106,608	
1766,391			1804,790		1904,640	111,356	

Период нормальной работы, ч : 312

Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч : 0

Отчет принял : _____

V г = 199,990 м3;
 Всего ГВС = 199,990 м3; 12,759 Гкал
 Q от. = 18,970 Гкал. - 12,759 Гкал = 6,211 Гкал

ООО "ЖКУ", Парковая, 10

Приложение к отчету по теплосчетчику № 263506

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление	Горячая вода			Всего
			Гкал.	м3	Гкал	прим.	Гкал.
	ООО "ЖКУ" по РКГ	1897,40	5,925	198,161	12,643		18,568
2627	МКУ "Управление ГОЧС"	91,50	0,286	0,000	0,000		0,286
0 90	СОИ	0,00		1,829	0,117		0,117
	Всего:	1988,90	6,211	199,990	12,760		18,971
	отопление и ГВС		6,211	199,990	12,759		18,970

0,0638

0,01962

1,795

04.06.2020