

# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Май 2020г.

Договор : \_\_\_\_\_

Формулы  $Q_o=M1(t1-t2)+M(t2-tx)$

Тип расходомера : ПРЭМ

Формулы  $Q_o=M1(t1-tx)$

Проверка : \_\_\_\_\_

Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ".  
www.vzjet.ru

Абонент : ООО ЖКУ

ул. Пушкина, 34

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 211499

Система отопления (ТВ-1)

Система ГВС (ТВ-2)

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, T	t2, °C	M2, T	t3, °C	M3, T	V3, м3	Mf, T	Qo, Гкал	Qr, Гкал	HC
01.05.2020	24.00	61.48	96.78	43.34	86.57	43.33	0.00	0.00	10.21	2.14	0.00	*
02.05.2020	24.00	61.13	96.59	42.89	86.15	42.88	0.00	0.00	10.44	2.15	0.00	*
03.05.2020	24.00	61.02	95.69	42.79	86.06	42.78	0.00	0.00	9.63	2.11	0.00	*
04.05.2020	24.00	61.38	77.30	41.72	66.59	43.50	0.01	0.01	10.71	1.91	0.00	*
05.05.2020	24.00	60.48	45.62	34.04	36.09	34.02	0.00	0.00	9.53	1.48	0.00	*
06.05.2020	24.00	62.27	46.16	33.97	35.89	33.96	0.00	0.00	10.27	1.61	0.00	*
07.05.2020	24.00	63.94	46.91	34.43	35.80	34.42	0.00	0.00	11.11	1.71	0.00	*
08.05.2020	24.00	63.51	46.61	33.82	35.37	33.82	0.00	0.00	11.24	1.71	0.00	*
09.05.2020	24.00	61.94	46.72	33.41	35.42	33.40	0.00	0.00	11.30	1.65	0.00	*
10.05.2020	24.00	62.03	45.53	34.34	35.75	34.33	0.00	0.00	9.78	1.55	0.00	*
11.05.2020	24.00	62.55	45.72	35.39	36.34	35.39	0.00	0.00	9.38	1.52	0.00	*
12.05.2020	24.00	63.03	22.71	35.50	14.05	35.74	0.10	0.10	8.66	0.89	0.00	*
Среднее		62.06	59.36	37.14	49.17	37.30	0.01	0.01	10.19	1.70	0.00	
Итого	288,00		712,34		590,08		0.11	0.11	122,26	20,43	0,00	

ВНР, час	t1, °C	M1, T	V1, м3	t2, °C	M2, T	V2, м3	V3, м3	Mf, T	Qo, Гкал	Qr, Гкал
24.00			10.36			16.56				
24.00			10.63			17.98				
24.00			9.80			16.77				
24.00			11.11			17.76				
24.00			10.04			16.35				
24.00			10.65			17.00				
24.00			11.83			18.55				
24.00			11.88			17.67				
24.00			11.83			16.28				
24.00			10.23			16.24				
24.00			9.93			16.19				
24.00			9.55			16.15				
			10.65			16.96				
288,00			127,84			203,50				

Показания счетчиков :

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, T	M2, T	M3, T	V3, м3	Mf, T	Qo, Гкал	Qr, Гкал	
30.04.2020	72253,390	64058,520	145909,530	146947,220	8194,870	2475,113	4913,190	
12.05.2020	72965,730	64648,600	145909,640	146947,330	8317,130	2495,543	4913,193	
Период нормальной работы, ч :	288						ВНР, ч	ВОС, ч
							23605,000	261,000
Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч :	0						23893,000	261,000
Ответственный за учет :								

M1, T	M2, T	Mf, T	V1, м3	V2, м3	V3, м3	ВНР, ч	ВОС, ч	
			8116,770	15921,750		23866,000	3,000	
			8244,610	16125,250		24154,000	0,000	
Период нормальной работы, ч :	288							
Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч :	0							
Отчет принял :	_____							

# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Май 2020г.

Абонент : ООО ЖКУ

Адрес : ул. Пушкина, 34

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 211499

Тхв. °С= 5

Договор : Тип расходомера : ПРЭМ

Поверка : Поверка :

Система отопления (ТВ-1)

Формулы  $Q_0=M_1(t_1-t_2)+M_2(t_2-t_x)$   
Формулы  $Q_0=M_1(t_1-t_x)$   
© Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ".  
www.vjldt.ru

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, Т	t2, °С	M2, Т	t3, °С	M3, Т	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
13.05.2020	24,00	67,93	8,72	26,34	0,00	26,34	0,00	0,00	8,72	0,55	0,00	*
14.05.2020	24,00	66,66	9,45	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	9,45	0,58	0,00	*
15.05.2020	24,00	69,76	8,65	23,19	0,00	23,18	0,00	0,00	8,65	0,56	0,00	*
16.05.2020	24,00	70,05	9,02	23,06	0,00	23,05	0,00	0,00	9,02	0,59	0,00	*
17.05.2020	24,00	70,38	11,28	23,33	0,00	23,32	0,00	0,00	11,28	0,74	0,00	*
18.05.2020	24,00	69,43	8,93	23,53	0,00	23,52	0,00	0,00	8,93	0,57	0,00	*
19.05.2020	24,00	66,27	7,30	23,31	0,00	23,31	0,00	0,00	7,30	0,45	0,00	*
20.05.2020	24,00	65,31	2,44	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	2,44	0,15	0,00	*
21.05.2020	24,00	33,69	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
22.05.2020	24,00	34,99	0,00	62,92	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
23.05.2020	24,00	35,66	0,00	65,46	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
24.05.2020	24,00	36,43	0,00	67,86	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
25.05.2020	24,00	36,56	0,00	67,13	0,00	68,24	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	*
Среднее		55,62	5,06	39,85	0,00	39,93	0,00	0,00	5,06	0,32	0,00	*
Итого	312,00		65,79		0,00		0,06	0,06	65,79	4,19	0,00	


Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, Т	V1, м3	t2, °С	M2, Т	V2, м3	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qг, Гкал
13.05.2020	24,00			9,76			15,70				
14.05.2020	24,00			10,45			17,07				
15.05.2020	24,00			9,57			16,64				
16.05.2020	24,00			9,94			16,45				
17.05.2020	24,00			12,42			19,20				
18.05.2020	24,00			9,89			17,31				
19.05.2020	24,00			8,06			16,84				
20.05.2020	24,00			8,33			17,01				
21.05.2020	24,00			11,33			15,88				
22.05.2020	24,00			10,52			15,73				
23.05.2020	24,00			9,94			16,96				
24.05.2020	24,00			9,40			16,92				
25.05.2020	24,00			8,69			15,52				
Среднее				9,87			16,71				
Итого	312,00			128,30			217,23				

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qг, Гкал
12.05.2020	72965,730	64648,600	145909,640	146947,330	8317,130	2485,543	4913,193
25.05.2020	73031,620	64648,600	145909,700	146947,390	8382,920	2489,728	4913,197

Период нормальный работы, ч : 312

Период отсутствия учета тепловой энергии, ч : 0

Ответственный за учет : 

ВНР, ч	ВОС, ч
23893,000	261,000
24205,000	261,000

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, Т	M2, Т	Mг, Т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал
12.05.2020				8244,610	16125,250			
25.05.2020				8372,910	16342,480			

Период нормальный работы, ч : 312

Период отсутствия учета тепловой энергии, ч : 0

Отчет принял : \_\_\_\_\_

ВНР, ч	ВОС, ч
24154,000	0,000
24466,000	0,000

V г = 188,110 м3; 12,001 Гкал.  
 Всего ГВС = 188,110 м3; 12,001 Гкал.

Q отопл. = 24,620 Гкал. - 12,001 Гкал. = 12,619 Гкал.

**ООО "ЖКУ", Пушкина, 34**

Шифр	Потребитель	S, м2	Горячая вода			прим. -норматив	Итого Q общ. Гкал.
			Отопление Гкал.	м3	Гкал. 0,0638		
0	Данные РКЦ		12,619	256,464	16,362		28,981
3926	ООО "ЖКУ", СОИ			-68,354	-4,361		-4,361
отопление и гвс по т/с:			12,619	188,110	12,001		24,620

03.06.2020