

Абонент : ООО ЖКУ  
 Адрес : ул. Советской Армии, 36 Узел №1  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 239236  
 Тхв, °С= 5


Договор :  
 Тип расходомера : ПРЭМ  
 Поверка :

Формулы  $Q_0=M1(t1-t2)+M1(t2-tx)$   
 Формулы  $Q_0=M1(t1-tx)$   
 Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".  
 www.vzlet.ru

Система отопления (ТВ-1)

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, Т	t2, °С	M2, Т	t3, °С	M3, Т	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.05.2020	24.00	61,55	63,05	43,68	58,78	43,67	0,00	0,00	4,27	1,29	0,00	
02.05.2020	24.00	61,22	63,42	42,82	58,38	42,82	0,00	0,00	5,04	1,36	0,00	
03.05.2020	24.00	61,14	63,55	42,95	58,06	42,95	0,00	0,00	5,49	1,37	0,00	
04.05.2020	24.00	61,35	63,22	43,33	58,35	43,33	0,00	0,00	4,87	1,33	0,00	
05.05.2020	24.00	60,44	61,79	41,75	55,63	41,73	0,00	0,00	6,16	1,38	0,00	
06.05.2020	24.00	62,46	60,04	42,08	55,70	42,09	0,00	0,00	4,34	1,38	0,00	
07.05.2020	24.00	64,52	59,54	43,17	55,51	43,16	0,00	0,00	4,03	1,42	0,00	
08.05.2020	24.00	64,02	59,79	42,84	54,78	42,85	0,00	0,00	5,01	1,46	0,00	
09.05.2020	24.00	62,45	60,54	42,36	55,12	42,36	0,00	0,00	5,42	1,42	0,00	
10.05.2020	24.00	62,47	60,38	43,29	55,85	43,29	0,00	0,00	4,53	1,33	0,00	
11.05.2020	24.00	62,95	62,13	44,47	56,67	44,48	0,00	0,00	5,46	1,36	0,00	
12.05.2020	24.00	62,14	27,00	44,25	21,96	43,36	0,02	0,02	5,04	0,68	0,00	*
Среднее		62,23	58,70	43,08	53,73	43,01	0,00	0,00	4,97	1,32	0,00	
Итого	288,00		704,45		644,79		0,02	0,02	59,66	15,78	0,00	


Показания счетчиков :

Дата и время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал
30.04.2020	33210,150	30868,020	315,030	319,930	2342,130	1048,521
12.05.2020	33914,600	31512,810	315,050	319,950	2401,790	1064,304
Период нормальной работы, ч :	288					
Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч :	0					
Ответственный за учет :						
	ВНР, ч	ВОС, ч				
	14561,000	628,000				
	14789,000	628,000				

Система ГВС (ТВ-2)

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, Т	V1, м3	t2, °С	M2, Т	V2, м3	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
24.00				12,20			7,08	25,90			
24.00				12,91			7,03	26,40			
24.00				13,35			6,98	26,00			
24.00				12,72			7,00	24,10			
24.00				13,49			6,61	26,40			
24.00				11,74			6,63	25,80			
24.00				11,49			6,63	24,20			
24.00				12,39			6,53	25,30			
24.00				12,78			6,56	27,60			
24.00				12,02			6,66	24,80			
24.00				13,12			6,74	26,90			
24.00				8,11			2,72	22,30			
				12,19			6,43	25,47			
Итого	288,00			146,32			77,17	305,70			

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, Т	M2, Т	Mг, Т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	
Период нормальной работы, ч :	288								
Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч :	0								
Отчет принял :									
	ВНР, ч	ВОС, ч							
	15129,000	0,000							
	15477,000	0,000							

Абонент : ООО ЖКУ  
 Адрес : ул. Советской Армии, 36 узел №2  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 237415  
 Тхв, °С = 5

Договор :  
 Тип расходомера : ПРЭМ  
 Поверка :

Система отгопления (ТВ-1)  
 Система ГВС (ТВ-2)



Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ".  
 www.vzjlot.ru

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т	t3, °C	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.05.2020	24,00	61,85	80,87	47,55	73,49	47,53	0,00	0,00	7,38	1,47	0,00	
02.05.2020	24,00	61,53	80,27	47,04	73,00	47,02	0,00	0,00	7,27	1,47	0,00	
03.05.2020	24,00	61,44	80,51	47,03	72,63	47,01	0,00	0,00	7,88	1,49	0,00	
04.05.2020	24,00	61,65	78,00	47,28	71,30	47,26	0,00	0,00	6,70	1,40	0,00	
05.05.2020	24,00	60,77	73,01	45,27	65,53	45,24	0,00	0,00	7,48	1,43	0,00	
06.05.2020	24,00	62,79	71,81	45,77	65,51	45,76	0,00	0,00	6,30	1,48	0,00	
07.05.2020	24,00	64,90	72,15	47,09	65,35	47,06	0,00	0,00	6,80	1,57	0,00	
08.05.2020	24,00	64,40	71,70	46,62	64,53	46,61	0,00	0,00	7,17	1,57	0,00	
09.05.2020	24,00	62,80	73,11	46,07	64,90	46,05	0,00	0,00	8,21	1,56	0,00	
10.05.2020	24,00	62,80	72,15	46,83	65,66	46,81	0,00	0,00	6,49	1,42	0,00	
11.05.2020	24,00	63,26	74,31	47,86	66,66	47,85	0,00	0,00	7,65	1,47	0,00	
12.05.2020	24,00	62,68	34,59	47,60	26,42	44,97	0,04	0,04	8,17	0,87	0,00	*
Среднее		52,57	71,87	46,83	64,58	46,60	0,00	0,00	7,29	1,43	0,00	
Итого	288,00		862,48		774,98		0,04	0,04	87,50	17,21	0,00	

ВНР, час	t1, °C	M1, т	V1, м3	t2, °C	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал
24,00			15,35			7,51				
24,00			15,36			7,46				
24,00			15,77			7,42				
24,00			14,47			7,22				
24,00			14,57			6,60				
24,00			13,49			6,62				
24,00			14,06			6,60				
24,00			14,19			6,54				
24,00			15,16			6,62				
24,00			13,50			6,70				
24,00			14,88			6,70				
24,00			10,93			3,20				
24,00			14,31			6,59				
288,00			171,73			79,03				

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал
30.04.2020	36163,890	32791,280	368,660	375,400	3372,610	1057,745	21,149
12.05.2020	37026,370	33566,260	368,700	375,440	3460,110	1074,959	21,151

Показания счетчиков :

M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qг, Гкал
			7172,530	3466,050			
			7344,260	3565,080			

Период нормальной работы, ч : 285  
 Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч : 0  
 Ответственный за учет :

Период нормальной работы, ч : 288  
 Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч : 0  
 Отчет, криналл :



Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т	t3, °C	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
01.05.2020	24,00	61,61	80,49	45,94	74,73	45,93	0,00	0,00	5,76	1,50	0,00	
02.05.2020	24,00	61,27	80,45	45,34	74,22	45,33	0,00	0,00	6,23	1,53	0,00	
03.05.2020	24,00	61,19	80,14	45,45	73,84	45,45	0,00	0,00	6,30	1,52	0,00	
04.05.2020	24,00	61,42	79,63	45,83	74,12	45,82	0,00	0,00	5,51	1,47	0,00	
05.05.2020	24,00	60,50	76,72	44,36	70,76	44,34	0,00	0,00	5,96	1,47	0,00	
06.05.2020	24,00	62,50	76,64	45,03	70,78	45,03	0,00	0,00	5,86	1,57	0,00	
07.05.2020	24,00	64,58	76,28	46,18	70,62	46,16	0,00	0,00	5,66	1,64	0,00	
08.05.2020	24,00	64,08	75,15	45,56	69,76	45,56	0,00	0,00	5,39	1,61	0,00	
09.05.2020	24,00	62,50	76,47	45,05	70,17	45,04	0,00	0,00	6,30	1,59	0,00	
10.05.2020	24,00	62,52	76,54	46,02	71,01	46,02	0,00	0,00	5,53	1,49	0,00	
11.05.2020	24,00	63,00	78,32	47,11	72,04	47,11	0,00	0,00	6,28	1,51	0,00	
12.05.2020	24,00	62,31	32,98	47,03	28,03	43,67	0,06	0,06	4,95	0,71	0,00	*
<b>Среднее</b>		<b>62,29</b>	<b>74,15</b>	<b>45,74</b>	<b>68,34</b>	<b>45,46</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5,81</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого</b>	<b>288,00</b>		<b>839,81</b>		<b>829,08</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>69,73</b>	<b>17,60</b>	<b>0,00</b>	

ВНР, час	t1, °C	M1, т	V1, м3	t2, °C	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
24,00			14,36			10,18				
24,00			14,81			10,12				
24,00			14,76			10,06				
24,00			14,06			10,10				
24,00			14,05			9,69				
24,00			14,07			9,72				
24,00			13,90			9,74				
24,00			13,50			9,64				
24,00			14,36			9,68				
24,00			13,65			9,76				
24,00			14,43			9,87				
24,00			7,47			4,70				
			13,62			9,44				
<b>288,00</b>			<b>163,42</b>			<b>113,26</b>				

**Показаны счетчики:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
30.04.2020	34164,880	31299,300	268,390	270,400	2868,580	1101,779	14,562
12.05.2020	35054,690	32116,380	266,450	270,460	2938,310	1119,383	14,564
<b>Период нормальной работы, ч:</b>		<b>288</b>				<b>ВНР, ч</b>	<b>ВОС, ч</b>
<b>Период отсутствия учета тепловой энергии, ч:</b>						<b>14502,000</b>	<b>319,000</b>
<b>Ответственный за учет:</b>						<b>14790,000</b>	<b>319,000</b>

**Показаны счетчиков:**

M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	ВНР, ч	ВОС, ч
			6583,070	4651,950		<b>14821,000</b>	<b>0,000</b>
			6745,490	4765,210		<b>15109,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Период нормальной работы, ч:</b>		<b>288</b>					
<b>Период отсутствия учета тепловой энергии, ч:</b>						<b>0</b>	
<b>Счет принят:</b>							

# Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Май 2020г.

**Абонент:** ООО ЖКУ  
**Адрес:** ул. Советской Армии, 36 узел №3  
**Тепловычислитель ВКГ-7 Номер:** 238841  
**Тхв, °С=** 5

**Договор:** Тип расходомера: ПРЭМ  
**Поверка:**


 Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".  
 www.vzjet.ru

### Система отопления (ТВ-1)

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, T	t2, °С	M2, T	t3, °С	M3, T	V3, м3	Mг, T	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
13.05.2020	24,00	60,59	5,71	36,47	0,00	36,47	0,00	0,00	5,71	0,32	0,00	*
14.05.2020	24,00	59,10	5,67	33,50	0,00	33,49	0,00	0,00	5,67	0,31	0,00	*
15.05.2020	24,00	56,31	7,28	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00	7,28	0,37	0,00	*
16.05.2020	24,00	56,30	6,73	32,36	0,00	32,36	0,00	0,00	6,73	0,34	0,00	*
17.05.2020	24,00	57,71	6,54	33,29	0,00	33,29	0,00	0,00	6,54	0,34	0,00	*
18.05.2020	24,00	58,37	5,75	34,20	0,00	34,19	0,00	0,00	5,75	0,31	0,00	*
19.05.2020	24,00	57,38	5,94	27,25	0,00	27,24	0,00	0,00	5,94	0,31	0,00	*
20.05.2020	24,00	54,32	5,21	25,47	0,00	25,47	0,00	0,00	5,21	0,25	0,08	*
21.05.2020	24,00	49,40	6,85	23,57	0,00	23,57	0,00	0,00	6,85	0,30	0,00	*
22.05.2020	24,00	36,02	7,12	20,96	0,00	21,52	0,02	0,02	7,12	0,22	0,00	*
23.05.2020	24,00	34,46	7,08	20,33	0,00	20,33	0,00	0,00	7,08	0,21	0,00	*
24.05.2020	24,00	34,46	6,49	19,79	0,00	19,79	0,00	0,00	6,49	0,19	0,00	*
25.05.2020	23,00	33,75	4,31	31,65	0,00	66,25	1,75	1,79	4,31	0,12	0,11	*
Среднее	49,91	6,21	28,57	0,00	32,45	0,30	3,97	4,02	80,68	3,60	0,19	
Итого	311,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Система ГВС (ТВ-2)

ВНР, час	t1, °С	M1, T	V1, м3	t2, °С	M2, T	V2, м3	V3, м3	Mг, T	Qo, Гкал	Qr, Гкал
24,00			4,31			1,67				
24,00			4,38			1,45				
24,00			5,64			1,87				
24,00			5,16			1,76				
24,00			5,06			1,68				
24,00			4,45			1,54				
24,00			5,61			0,34				
24,00			7,42			0,00				
24,00			6,90			0,00				
24,00			7,15			0,00				
24,00			7,08			0,00				
24,00			6,48			0,00				
24,00			6,31			0,00				
24,00			5,84			0,00				
312,00			75,95			10,31				

### Показания счетчиков:

Дата и время	M1, T	M2, T	M3, T	V3, м3	Mг, T	Qo, Гкал	Qr, Гкал
12.05.2020	35054,690	32116,390	266,450	270,460	2938,310	1119,383	14,564
25.05.2020	35135,370	32116,380	270,420	274,480	3016,550	1122,986	14,753

М1, T	M2, T	Mг, T	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал
			6746,490	4765,210			
			6822,440	4775,520			

**Период отсутствия работы, ч:** 311  
**Период отсутствия учета тепловой энергии, ч:** 1  
**Ответственный за учет:** 

**Период отсутствия работы, ч:** 312  
**Период отсутствия учета тепловой энергии, ч:** 0  
**Отчет принял:** \_\_\_\_\_

ВНР, ч	ВОС, ч
14790,000	319,000
15101,000	320,000
15109,000	0,000
15421,000	0,000



Абонент : ООО ЖКУ  
 Адрес : ул. Советской Армии, 36 узел №1  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 239236  
 ТХв, °С= 5

Улице и суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Май 2020г.  
 Договор : Тип расходомера : ПРЭМ  
 Поверка :

Формулы  $Q_o = M_1(n_1 - n_2) + M_2(n_2 - n_x)$   
 Формулы  $Q_o = M_1(n_1 - n_x)$

© Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ".  
 www.vzlet.ru

Система отопления (ТВ-1)

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, Т	t2, °С	M2, Т	t3, °С	M3, Т	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
13.05.2020	24,00	61,46	5,24	25,09	0,00	25,09	0,00	0,00	5,24	0,29	0,00	*
14.05.2020	24,00	59,37	6,85	23,91	0,00	23,91	0,00	0,00	6,85	0,37	0,00	*
15.05.2020	24,00	55,55	6,66	22,58	0,00	22,58	0,00	0,00	6,66	0,33	0,00	*
16.05.2020	24,00	57,02	6,61	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	6,61	0,34	0,00	*
17.05.2020	24,00	57,52	7,43	23,93	0,00	23,93	0,00	0,00	7,43	0,39	0,00	*
18.05.2020	24,00	57,57	7,07	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	7,07	0,37	0,00	*
19.05.2020	24,00	56,31	4,65	22,18	0,00	22,18	0,00	0,00	4,65	0,24	0,00	*
20.05.2020	24,00	57,55	2,14	26,69	0,00	45,28	2,42	2,44	2,14	0,11	0,10	*
21.05.2020	24,00	23,05	0,00	56,76	0,00	59,59	7,18	7,30	0,00	0,00	0,39	*
22.05.2020	24,00	23,78	0,00	57,34	0,00	59,88	5,88	5,95	0,00	0,00	0,32	*
23.05.2020	24,00	24,43	0,00	59,12	0,00	63,20	5,92	6,03	0,00	0,00	0,34	*
24.05.2020	24,00	24,27	0,00	59,39	0,00	65,26	6,98	7,12	0,00	0,00	0,42	*
25.05.2020	24,00	24,84	0,00	60,96	0,00	63,07	5,94	6,05	0,00	0,00	0,34	*
Среднее		44,82	3,59	37,28	0,00	40,05	2,64	2,68	3,59	0,19	0,15	*
Итого	312,00		46,65		0,00	34,32		34,89	46,65	2,45	1,92	

Система ГВС (ТВ-2)

ВНР, час	t1, °С	M1, Т	V1, м3	t2, °С	M2, Т	V2, м3	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
24,00			5,66			0,14	20,90			
24,00			7,08			0,22	21,20			
24,00			6,79			0,21	20,90			
24,00			6,79			0,19	20,10			
24,00			7,66			0,23	21,40			
24,00			7,29			0,22	20,00			
24,00			4,77			0,06	25,70			
24,00			3,31			1,41	23,00			
24,00			7,56			0,00	22,10			
24,00			6,20			0,00	21,60			
24,00			6,27			0,00	22,80			
24,00			7,38			0,00	22,40			
24,00			6,31			0,00	20,40			
24,00			6,39			0,21	21,73			
312,00			83,07			2,68	282,50			

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	V3, м3	Mг, Т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
12.05.2020	3391,4600	31512,810	315,050	319,950	2401,790	1064,304	17,169
25.05.2020	33961,250	31512,810	349,370	354,840	2448,440	1066,756	19,087
Период нормальной работы, ч :		312				ВНР, ч	ВОС, ч
Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч :						14789,000	623,000
Ответственный за учет :						15101,000	628,000

Показания счетчиков :

M1, Т	M2, Т	Mг, Т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал
			6292,930	3191,700	15710,600		
			6376,000	3194,380	15993,100		
Период нормальной работы, ч :		312				ВНР, ч	ВОС, ч
Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч :						15417,000	0,000
Отчет принял :						15729,000	0,000

Абонент : ООО ЖКУ  
 Адрес : ул. Советской Армии, 36 узел №2  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 237415  
 Тхв, °С= 5

Система отопления (ТВ-1)  
 Договор : Тип расходомера : ПРЭМ  
 Поверка :

УЧЕТ И СУЧУЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО Д В И В-2 ЗА ПИАН ЗУЛУ.  
 Формулы  $Q_0=M1(t1-t2)+M1(t2-tx)$   
 Формулы  $Q_0=M1(t1-tx)$

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".  
 www.vzlet.ru

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	t3, °С	M3, т	V3, м3	Mf, т	Qo, Гкал	Qf, Гкал	HC
13.05.2020	24,00	63,90	7,58	31,96	0,00	31,94	0,00	0,00	7,58	0,44	0,00	*
14.05.2020	24,00	61,87	8,40	29,62	0,00	29,61	0,00	0,00	8,40	0,48	0,00	*
15.05.2020	24,00	58,67	9,01	28,60	0,00	28,59	0,00	0,00	9,01	0,48	0,00	*
16.05.2020	24,00	58,50	9,03	29,04	0,00	29,03	0,00	0,00	9,03	0,48	0,00	*
17.05.2020	24,00	60,45	8,98	30,44	0,00	30,42	0,00	0,00	8,98	0,50	0,00	*
18.05.2020	24,00	60,93	9,10	31,27	0,00	31,26	0,00	0,00	9,10	0,51	0,00	*
19.05.2020	24,00	58,32	6,91	27,62	0,00	27,60	0,00	0,00	6,91	0,37	0,00	*
20.05.2020	24,00	59,31	2,31	29,10	0,00	46,04	5,47	5,52	2,31	0,13	0,22	*
21.05.2020	24,00	29,22	0,00	58,43	0,00	61,92	8,07	8,22	0,00	0,00	0,46	*
22.05.2020	24,00	27,30	0,00	59,51	0,00	62,49	8,10	8,26	0,00	0,00	0,47	*
23.05.2020	24,00	26,99	0,00	61,65	0,00	65,87	8,15	8,32	0,00	0,00	0,50	*
24.05.2020	24,00	27,13	0,00	61,89	0,00	66,76	7,75	7,91	0,00	0,00	0,48	*
25.05.2020	24,00	27,38	0,00	63,17	0,00	66,85	7,97	8,13	0,00	0,00	0,49	*
Среднее		47,69	4,72	41,72	0,00	44,49	3,50	3,57	4,72	0,26	0,20	
Итого	312,00		61,32		0,00		45,51	46,36	61,32	3,39	2,61	

Показания счетчиков :

Система ГВС (ТВ-2)	ВНР, час	t1, °С	M1, т	V1, м3	t2, °С	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mf, т	Qo, Гкал	Qf, Гкал
	24,00			7,55			0,69				
	24,00			8,31			0,74				
	24,00			8,78			0,82				
	24,00			8,83			0,85				
	24,00			8,83			0,79				
	24,00			8,95			0,84				
	24,00			7,03			0,21				
	24,00			8,04			0,04				
	24,00			8,46			0,00				
	24,00			8,52			0,00				
	24,00			8,66			0,00				
	24,00			8,20			0,00				
	24,00			8,41			0,00				
	24,00			8,35			0,38				
	312,00			108,57			4,98				

Показания счетчиков :

Дата в ареха	M1, т	M2, т	M3, т	V3, м3	Mf, т	Qo, Гкал	Qf, Гкал
12.05.2020	37026,370	33566,260	368,700	375,440	3460,110	1074,959	21,151
25.05.2020	37087,690	33566,260	414,210	421,800	3521,430	1078,345	23,763

Период нормальной работы, ч : 312

Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч : 0

Ответственный за учет : 

ВНР, ч	ВОС, ч
14789,000	319,000
15101,000	319,000

Период нормальной работы, ч : 312

Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч : 0

Отчет принял :

ВНР, ч	ВОС, ч
15108,000	0,000
15420,000	0,000

**ВВОД 1**  
 $V_{г} = 140,630$  м3/мес.  
 $Q = 20,150$  Гкал  
 реверс= 0 м3/мес.  
 0 Гкал

**ВВОД 2**  
 $V_{г} = 194,330$  м3/мес.  
 $Q = 23,210$  Гкал  
 реверс= 0 м3/мес.  
 0 Гкал

**ВВОД 3**  
 $V_{г} = 154,638$  м3/мес.  
 $Q = 21,426$  Гкал  
 реверс= 0 м3/мес.  
 0 Гкал

ООО "ЖКУ", ул.Советской Армии, 36

Шифр	Потребитель	Отопление Гкал.	Горячая вода		0,0689 прим.	Итого Q общ. Гкал.
			м3	Гкал		
0 21	Данные РКЦ	31,053	462,666	31,878		62,930
	СОИ		26,932	1,856		1,856
<b>отопление и гвс</b>		<b>31,053</b>	<b>489,598</b>	<b>33,733</b>		<b>64,786</b>

**Всего:**

$V_{г} =$	489,598	м3/мес.;
$Q_{\text{потребл.}} =$	64,786	Гкал
$Q_{\text{гвс}} =$	33,733	Гкал
$Q_{\text{отопл.}} =$	31,053	Гкал

04.06.2020