

Отчет о суточных параметрах теплообеспечения по ТВ-1 и ТВ-2 за май 2020г.

ООО "ЖКУ" ул. Чапаева, 4

Архив прибора: КАРАТ-307 (№ 00114313). Посуточный архив.

Система отопления (ТВ-1)

Система ГВС (ТВ-2)

Дата	Qo, Гкал М1, т	M2, т	ΔM=M1-M2 t1	t2	Δt=t1-t2	P1	P2	V1, м3	V2, м3	Qo, Гкал М1, т	t1	V1, м3	Vх, м3	ВНР			
26.04.2020	1,52	75,9	69,5	6,4	62,43	45,78	16,65	5,69	4,94	77,3	70,2	0,4	7	60,1	7,1	9,2	24
27.04.2020	1,45	75,2	70,4	4,8	61,95	45,29	16,66	5,7	4,93	76,5	71	0,31	5,5	59,6	5,6	7,6	24
28.04.2020	1,47	76,6	71,4	5,2	62,08	45,65	16,43	5,75	4,95	78	72	0,33	5,9	59,6	6	7,1	24
29.04.2020	1,46	79,3	74,5	4,8	62,91	46,99	15,92	5,82	4,94	80,8	75,3	0,31	5,5	60,4	5,6	6,3	24
30.04.2020	1,42	83,3	78,3	5	60,95	46,48	14,47	5,83	4,85	84,8	79,1	0,32	5,8	58,5	5,9	7,3	24
01.05.2020	1,45	85,8	80,8	5	60,63	46,15	14,48	5,88	4,83	87,2	81,6	0,31	5,7	58,2	5,8	7	24
02.05.2020	1,5	85,5	80,4	5,1	60,3	45,21	15,09	5,87	4,83	87	81,2	0,32	5,9	56,9	6	6,9	24
03.05.2020	1,52	85,4	80,3	5,1	60,15	44,71	15,44	5,85	4,82	86,8	81,1	0,32	5,9	57,4	6	7,3	24
04.05.2020	1,51	86,5	81,4	5,1	60,57	45,46	15,1	5,9	4,83	88	82,2	0,32	5,9	56,8	6	6,9	24
05.05.2020	1,5	82,5	77,5	5	59,81	43,36	15,85	5,8	4,85	83,9	78,2	0,31	5,8	56,9	5,9	6,2	24
06.05.2020	1,56	79,9	75	4,9	61,4	44,33	17,07	5,8	4,92	81,3	75,7	0,32	5,7	58,1	5,8	6,9	24
07.05.2020	1,61	79,5	74,8	4,7	63,19	45,29	17,89	5,84	4,96	81	75,5	0,31	5,5	60,2	5,6	6,9	24
08.05.2020	1,61	79	74	5	62,67	44,84	17,82	5,77	4,9	80,5	74,7	0,33	5,8	59,5	5,9	7,4	24
09.05.2020	1,52	78,9	74,5	4,4	61,23	44,14	17,09	5,78	4,91	80,3	75,2	0,29	5,2	58,6	5,3	6,6	24
10.05.2020	1,52	80,1	75,1	5	61,31	44,84	16,47	5,78	4,89	81,5	75,8	0,32	5,8	58,3	5,9	7,1	24
11.05.2020	1,55	82,2	76,2	6	61,82	45,95	15,86	5,92	4,9	83,6	76,9	0,38	6,8	58,3	6,9	8,4	24
12.05.2020	0,79	38,4	33	5,4	54,52	39,42	15,1	5,49	5,14	39,1	33,4	0,28	5,9	52,2	6	6,2	24
13.05.2020	0,29	6,6	0	6,6	47,82	28,29	19,53	5,4	5,5	6,6	0	0,29	6,8	46,6	6,8	6	24
14.05.2020	0,31	6,6	0	6,6	49,39	27,37	22,03	5,45	5,54	6,7	0	0,31	6,8	47,8	6,9	6,1	24
15.05.2020	0,34	7,3	0	7,3	50,98	26,73	24,25	5,61	5,71	7,4	0	0,34	7,5	49	7,6	6,3	24
16.05.2020	0,3	6,2	0	6,2	50,23	26,32	23,91	5,6	5,7	6,3	0	0,31	6,5	48,4	6,5	6,4	24
17.05.2020	0,39	7,9	0	7,9	51,38	26,13	25,26	5,58	5,68	8	0	0,39	8,1	49,7	8,2	8,1	24
18.05.2020	0,28	5,9	0	5,9	50,44	26	24,44	5,58	5,68	6	0	0,28	6,2	48,5	6,2	5,8	24
19.05.2020	0,25	5,5	0	5,5	43,71	25,75	17,96	5,55	5,15	5,6	0	0,25	5,7	41,3	5,7	7,1	24
20.05.2020	0,31	6,9	0	6,9	41,34	24,97	16,37	5,63	3,92	7	0	0,31	7,4	39,1	7,5	5,7	24
21.05.2020	0,23	5,6	0	5,6	45,14	26,72	18,42	2,75	2,01	5,7	0	0,26	6,7	43,3	6,8	5,1	24
22.05.2020	0	0	0	0	32,38	43,76	-11,38	1,9	5,41	0	0	0,27	6,8	42,6	6,9	5,2	24
23.05.2020	0	0	0	0	33,54	48,61	-15,07	4,14	5,38	0	0	0,34	7,7	47,2	7,8	6,3	24
24.05.2020	0	0	0	0	33,76	48,39	-14,63	4,96	5,4	0	0	0,28	6,3	46,8	6,3	8,6	24
25.05.2020	0	0	0	0	33,91	48,58	-14,67	5,7	5,37	0	0	0,3	6,8	46,9	6,9	6,1	24
ИТОГО:	27,66	1392,5	1247	145,4	53,4	39,74	13,661	5,41	4,99	1417	1259,1	9,41	188,9	52,9	191,4	204,1	720

V_г = 173,000 м3; 11,037 Гкал.

Всего ГВС = 173,000 м3; 11,037 Гкал.

Q отопл. = 28,850 Гкал. - 11,037 Гкал. = 17,813 Гкал.

ООО "ЖКУ", Чапаева, 4

Шифр	Потребитель	S, м2	Горячая вода			прим. -норматив	Итого Q общ. Гкал.
			Отопление Гкал.	м3	Гкал. 0,0638		
0	Данные РКЦ	2101,45	17,813	168,315	10,738	28,551	
3926	ООО "ЖКУ", СОИ			4,685	0,299	0,299	
отопление и гвс по т/с:			17,813	173,000	11,037	28,850	

03.06.2020