

Отчет о теплоснабжении

с 23.10.2020 по 22.11.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 5, ввод № 1

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276285

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.10.20	67,6	51,2	16,4	198,57	185,44	13,13	194,51	183,14	11,37	3,705	5,07	4,27	24,00
24.10.20	67,3	50,5	16,9	185,88	174,34	11,54	182,08	172,29	9,79	3,525	4,93	4,21	24,00
25.10.20	67,3	48,8	18,5	174,08	159,35	14,73	170,53	157,55	12,98	3,723	4,64	4,06	24,00
26.10.20	65,9	48,1	17,8	174,26	160,82	13,44	170,80	159,09	11,71	3,549	4,64	4,06	24,00
27.10.20	66,6	48,7	17,9	176,17	164,14	12,03	172,64	162,34	10,30	3,530	4,64	4,04	24,00
28.10.20	68,5	50,3	18,2	175,38	163,69	11,69	171,68	161,77	9,91	3,576	4,64	4,03	24,00
29.10.20	66,5	49,0	17,6	177,46	165,06	12,40	173,89	163,16	10,73	3,527	4,63	4,01	24,00
30.10.20	67,5	48,9	18,6	176,03	163,62	12,41	172,41	161,78	10,63	3,666	4,63	4,02	24,00
31.10.20	68,0	48,9	19,1	176,51	161,89	14,62	172,83	160,04	12,79	3,867	4,62	4,01	24,00
01.11.20	68,3	48,9	19,5	173,73	158,11	15,62	170,06	156,37	13,69	3,908	4,63	4,04	24,00
02.11.20	68,9	49,7	19,2	174,49	162,33	12,16	170,76	160,42	10,34	3,745	4,64	4,03	24,00
03.11.20	69,7	50,0	19,6	173,99	162,48	11,51	170,21	160,56	9,65	3,775	4,64	4,04	24,00
04.11.20	70,6	50,3	20,3	174,18	161,04	13,14	170,32	159,14	11,18	3,960	4,64	4,03	24,00
05.11.20	70,2	50,2	20,0	173,97	161,84	12,13	170,17	159,93	10,24	3,853	4,63	4,03	24,00
06.11.20	70,7	50,2	20,5	172,71	160,16	12,55	168,87	158,28	10,59	3,944	4,64	4,04	24,00
07.11.20	68,5	49,4	19,1	174,56	161,39	13,17	170,88	159,54	11,34	3,765	4,64	4,03	24,00
08.11.20	65,0	48,2	16,8	181,34	167,10	14,24	177,89	165,25	12,64	3,534	4,65	4,01	24,00
09.11.20	63,8	47,8	15,9	181,04	168,42	12,62	177,65	166,56	11,09	3,299	4,66	4,07	24,00
10.11.20	66,5	49,0	17,5	174,95	163,57	11,38	171,44	161,66	9,78	3,436	4,66	4,07	24,00
11.11.20	66,1	48,5	17,6	174,30	161,62	12,68	170,82	159,81	11,01	3,483	4,67	4,07	24,00
12.11.20	66,2	48,5	17,7	174,25	162,99	11,26	170,77	161,19	9,58	3,445	4,66	4,07	24,00
13.11.20	67,7	48,8	18,9	173,12	160,36	12,76	169,54	158,60	10,94	3,688	4,67	4,08	24,00
14.11.20	71,9	50,1	21,8	169,27	155,98	13,29	165,35	154,15	11,20	4,113	4,67	4,09	24,00
15.11.20	78,8	52,7	26,0	167,61	153,07	14,54	163,04	151,08	11,96	4,817	4,66	4,06	24,00
16.11.20	86,8	56,3	30,5	164,01	151,38	12,63	158,72	149,14	9,58	5,334	4,68	4,08	24,00
17.11.20	87,9	57,1	30,8	163,07	151,27	11,80	157,70	148,96	8,74	5,311	4,68	4,08	24,00
18.11.20	86,8	56,7	30,1	163,98	152,09	11,89	158,66	149,82	8,84	5,233	4,67	4,07	24,00
19.11.20	84,7	55,5	29,2	165,15	151,20	13,95	160,04	149,07	10,97	5,223	4,67	4,06	24,00
20.11.20	85,3	56,0	29,3	163,63	151,63	12,00	158,52	149,42	9,10	5,107	4,67	4,08	24,00
21.11.20	81,2	54,4	26,7	163,20	150,00	13,20	158,52	147,97	10,55	4,760	4,67	4,09	24,00
22.11.20	76,6	51,9	24,7	163,53	147,07	16,46	159,32	145,20	14,12	4,592	4,65	4,07	24,00
Итого	---	---	---	5374,42	4973,45	400,97	5250,62	4913,28	337,34	124,993	---	---	744,00
Средние	71,8	50,8	21,1	---	---	---	---	---	---	---	4,67	4,06	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.10.20 00:00:00	108113,87	100763,92	7349,95	105376,67	99428,10	5948,57	2599,426	22776,00
23.11.20 00:00:00	113488,11	105737,58	7750,53	110627,12	104341,59	6285,53	2724,391	23520,00
Итого:	5374,24	4973,66	400,59	5250,45	4913,49	336,96	124,965	744,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 124,993 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____