

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.10.2020 по 22.11.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 69, ввод № 2

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276280

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.10.20	68,4	57,2	11,2	72,80	54,52	18,28	71,26	53,73	17,53	1,715	4,21	3,98	24,00
24.10.20	68,4	56,9	11,5	71,59	53,44	18,15	70,08	52,65	17,43	1,713	4,20	3,98	24,00
25.10.20	68,2	56,2	11,9	71,86	49,65	22,21	70,32	48,90	21,42	1,933	4,13	3,93	24,00
26.10.20	66,9	55,6	11,3	71,22	52,42	18,80	69,78	51,67	18,11	1,700	4,17	3,96	24,00
27.10.20	67,4	56,3	11,1	74,99	55,65	19,34	73,45	54,83	18,62	1,770	4,18	3,94	24,00
28.10.20	70,1	58,4	11,7	73,24	55,16	18,08	71,63	54,31	17,32	1,763	4,13	3,89	24,00
29.10.20	67,9	57,0	10,9	75,86	56,43	19,43	74,25	55,61	18,64	1,776	4,14	3,89	24,00
30.10.20	68,9	57,3	11,6	72,62	53,99	18,63	71,06	53,18	17,88	1,759	4,10	3,87	24,00
31.10.20	69,3	57,3	12,0	71,86	52,01	19,85	70,33	51,23	19,10	1,840	4,06	3,84	24,00
01.11.20	69,5	57,5	12,0	73,63	52,97	20,66	72,04	52,15	19,89	1,909	4,10	3,88	24,00
02.11.20	70,2	58,0	12,1	71,28	54,54	16,74	69,67	53,73	15,94	1,690	4,12	3,89	24,00
03.11.20	70,9	58,3	12,6	69,65	53,10	16,55	68,09	52,28	15,81	1,698	4,10	3,88	24,00
04.11.20	71,8	58,3	13,5	67,30	48,24	19,06	65,74	47,45	18,29	1,860	4,03	3,84	24,00
05.11.20	71,4	57,9	13,5	65,20	47,54	17,66	63,73	46,79	16,94	1,757	4,02	3,84	24,00
06.11.20	71,8	58,0	13,8	64,51	48,38	16,13	63,01	47,61	15,40	1,682	4,05	3,87	24,00
07.11.20	69,9	57,5	12,4	69,01	50,73	18,28	67,53	49,95	17,58	1,758	4,07	3,86	24,00
08.11.20	66,0	55,6	10,4	77,32	56,32	21,00	75,77	55,50	20,27	1,815	4,14	3,88	24,00
09.11.20	65,1	55,6	9,4	78,59	60,44	18,15	77,05	59,55	17,50	1,608	4,27	3,98	24,00
10.11.20	67,7	57,3	10,3	79,50	60,43	19,07	77,86	59,49	18,37	1,761	4,28	3,99	24,00
11.11.20	67,2	57,0	10,2	78,13	60,20	17,93	76,51	59,28	17,23	1,677	4,28	4,00	24,00
12.11.20	67,3	57,0	10,3	78,17	60,30	17,87	76,56	59,38	17,18	1,682	4,28	4,00	24,00
13.11.20	68,4	57,4	11,0	75,66	58,16	17,50	74,07	57,27	16,80	1,695	4,25	3,98	24,00
14.11.20	71,9	57,6	14,3	65,19	46,21	18,98	63,68	45,52	18,16	1,863	4,08	3,90	24,00
15.11.20	77,6	56,9	20,7	38,59	17,97	20,62	37,56	17,70	19,86	1,809	3,76	3,72	24,00
16.11.20	77,5	48,1	29,4	18,75	0,79	17,96	18,25	0,79	17,46	1,289	3,62	3,62	24,00
17.11.20	77,5	46,0	31,5	17,60	0,23	17,37	17,14	0,23	16,91	1,233	3,62	3,62	24,00
18.11.20	77,5	47,8	29,7	18,06	0,25	17,81	17,59	0,25	17,34	1,264	3,60	3,60	24,00
19.11.20	78,0	46,6	31,4	18,26	0,41	17,85	17,77	0,41	17,36	1,280	3,62	3,62	24,00
20.11.20	85,7	62,8	22,9	35,41	19,17	16,24	34,29	18,81	15,48	1,680	3,78	3,73	24,00
21.11.20	81,6	63,3	18,3	60,36	43,62	16,74	58,62	42,84	15,78	1,990	4,02	3,87	24,00
22.11.20	77,5	64,1	13,5	77,73	59,02	18,71	75,66	57,95	17,71	2,064	4,26	3,99	24,00
Итого	---	---	---	1953,94	1382,29	571,65	1910,35	1361,04	549,31	53,033	---	---	744,00
Средние	71,5	56,5	15,1	---	---	---	---	---	---	---	4,05	3,87	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.10.20 00:00:00	39093,18	19232,56	19860,62	38233,14	18951,25	19281,89	1503,847	22859,00
23.11.20 00:00:00	41047,12	20614,85	20432,27	40143,49	20312,29	19831,20	1556,880	23603,00
Итого:	1953,94	1382,29	571,65	1910,35	1361,04	549,31	53,033	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 53,033 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 571,65 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____