

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: 60 лет 14

Адрес: \_\_\_\_\_  
Теплосчислитель ВКТ7 сеп. N 60

Договорные расходы:  
M сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тки = 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

*Горэлектросеть*

Заводской номер 00104546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х60Е6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	55,20	29,61	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
24/08/20	57,65	28,05	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
25/08/20	55,56	24,23	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
26/08/20	56,78	22,35	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
27/08/20	56,53	21,41	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
28/08/20	56,81	21,84	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
29/08/20	56,07	21,93	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
30/08/20	55,82	20,81	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
31/08/20	57,98	21,79	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
01/09/20	57,16	22,14	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
02/09/20	55,85	21,16	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
03/09/20	56,81	21,82	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
04/09/20	57,48	22,96	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
05/09/20	55,49	20,38	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
06/09/20	56,61	18,88	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
07/09/20	58,11	19,42	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
08/09/20	57,12	19,43	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
09/09/20	57,62	19,24	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
10/09/20	57,95	18,20	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
11/09/20	57,16	17,27	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
12/09/20	57,28	17,91	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
13/09/20	56,91	17,43	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
14/09/20	57,19	17,39	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
15/09/20	57,07	17,87	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,00	0,000	0,000	24	0	*
16/09/20	59,66	39,22	20,44	1,47	1,47	1,48	1,48	-0,01	5,40	5,00	0,030	0,000	24	0	*
17/09/20	70,43	39,01	31,42	18,04	17,72	17,79	17,54	0,18	5,40	5,00	0,564	0,004	24	0	*
18/09/20	65,86	37,58	28,28	38,09	37,78	38,58	37,78	0,00	5,40	5,00	1,067	0,000	24	0	
19/09/20	69,36	41,31	28,05	46,42	45,90	46,89	45,90	0,00	5,40	5,00	1,285	0,000	24	0	
20/09/20	67,32	42,26	25,06	50,56	50,18	51,39	50,18	0,00	5,40	5,00	1,257	0,000	24	0	
21/09/20	64,88	42,27	22,61	51,32	51,06	52,36	51,06	0,00	5,40	5,00	1,152	0,000	24	0	
22/09/20	64,18	41,19	22,99	50,48	50,13	51,32	50,13	0,00	5,40	5,00	1,151	0,000	24	0	
Итого:				256,38	254,24	259,81	254,07	0,17			6,506	0,004	744	0	
Средние:	58,87	25,37	33,50						5,40	5,00					

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 27940ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

г "Горэлектросеть", ул. 60 лет ВЛКСМ, 14

ЗВВВ теплосистема

вторая теплосистема

V г = 0,000 м3.

V г = 329,920 м3.

Q потреб. = 6,506 Гкал.

Слив = 329,920 м3.

Q отопл. = 6,506 Гкал.

Q потреб. = 20,654 Гкал.

Q гвс = 0,000 Гкал.

Q отопл. = 0,000 Гкал.

Q гвс = 20,654 Гкал.

ого:

Слив = 329,920 м3.

Q гвс = 22,731 Гкал.

Q потреб. = 27,160 Гкал.

Q отопл. = 4,429 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление	Горячая вода		Итого Q потреб
			Гкал	м3	
0000	Население	4,429	224,064	15,436	19,867
90	МП "Горэлектросеть" СОИ		105,856	7,293	7,293
	Всего:	4,429	329,920	22,731	27,160
		4,429	329,920	22,731	27,160

Ю "Красно-Электро"

Гкал/м3 = 0,0689

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: БО ЛЕ М  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 60  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч  
G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч

Заводской номер 00104546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x60E6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Q <sub>0</sub>	Q <sub>г</sub>	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	61,72	25,04	36,68	10,98	10,79	0,00	0,00	10,79	5,00	4,70	0,612	0,230	24	0	*
24/08/20	60,69	24,85	35,84	11,76	11,56	0,00	0,00	11,56	5,00	4,70	0,645	0,230	24	0	*
25/08/20	59,03	23,90	35,13	10,71	10,53	0,00	0,00	10,53	5,00	4,70	0,569	0,200	24	0	*
26/08/20	60,07	23,80	36,27	10,77	10,59	0,00	0,00	10,59	5,00	4,70	0,581	0,198	24	0	*
27/08/20	61,21	22,95	38,26	11,35	11,15	0,00	0,00	11,15	5,00	4,70	0,624	0,199	24	0	*
28/08/20	60,92	23,36	37,56	10,60	10,41	0,00	0,00	10,41	5,00	4,70	0,582	0,189	24	0	*
29/08/20	61,29	23,42	37,87	11,21	11,00	0,00	0,00	11,00	5,00	4,70	0,618	0,206	24	0	*
30/08/20	61,26	22,30	38,96	11,70	11,51	0,00	0,00	11,51	5,00	4,70	0,644	0,205	24	0	*
31/08/20	61,89	23,29	38,60	11,74	11,52	0,00	0,00	11,52	5,00	4,70	0,654	0,215	24	0	*
01/09/20	61,10	23,63	37,47	11,67	11,47	0,00	0,00	11,47	5,00	4,70	0,644	0,217	24	0	*
02/09/20	60,35	22,25	38,10	11,46	11,27	0,00	0,00	11,27	5,00	4,70	0,622	0,197	24	0	*
03/09/20	62,17	23,46	38,71	11,34	11,13	0,00	0,00	11,13	5,00	4,70	0,636	0,211	24	0	*
04/09/20	60,63	24,31	36,32	12,33	12,10	0,00	0,00	12,10	5,00	4,70	0,673	0,234	24	0	*
05/09/20	61,19	21,71	39,48	10,99	10,78	0,00	0,00	10,78	5,00	4,70	0,607	0,181	24	0	*
06/09/20	62,92	20,64	42,28	13,63	13,40	0,00	0,00	13,40	5,00	4,70	0,773	0,216	24	0	*
07/09/20	62,61	21,11	41,50	12,53	12,30	0,00	0,00	12,30	5,00	4,70	0,706	0,201	24	0	*
08/09/20	60,97	21,04	39,93	14,09	13,84	0,00	0,00	13,84	5,00	4,70	0,775	0,225	24	0	*
09/09/20	61,16	20,82	40,34	12,36	12,16	0,00	0,00	12,16	5,00	4,70	0,682	0,195	24	0	*
10/09/20	61,16	19,90	41,26	11,49	11,30	0,00	0,00	11,30	5,00	4,70	0,630	0,169	24	0	*
11/09/20	61,50	19,02	42,48	12,58	12,36	0,00	0,00	12,36	5,00	4,70	0,697	0,176	24	0	*
12/09/20	63,71	19,66	44,05	12,71	12,47	0,00	0,00	12,47	5,00	4,70	0,729	0,187	24	0	*
13/09/20	62,44	19,16	43,28	13,82	13,57	0,00	0,00	13,57	5,00	4,70	0,778	0,197	24	0	*
14/09/20	61,49	19,15	42,34	11,48	11,27	0,00	0,00	11,27	5,00	4,70	0,636	0,159	24	0	*
15/09/20	61,73	19,60	42,13	11,30	11,09	0,00	0,00	11,09	5,00	4,70	0,628	0,164	24	0	*
16/09/20	63,08	39,67	23,41	12,46	12,21	3,79	3,79	8,42	5,00	4,70	0,577	0,253	24	0	*
17/09/20	68,52	58,94	9,58	29,05	28,45	22,03	21,70	6,75	5,00	4,70	0,635	0,293	24	0	*
18/09/20	65,78	58,58	7,20	48,05	47,05	42,19	41,52	5,53	5,00	4,70	0,632	0,294	24	0	*
19/09/20	69,36	62,48	6,88	59,01	57,69	50,92	49,99	7,70	5,00	4,70	0,839	0,454	24	0	*
20/09/20	67,29	61,46	5,83	64,60	63,20	55,10	54,19	9,01	5,00	4,70	0,874	0,510	24	0	*
21/09/20	64,83	59,59	5,24	64,24	62,96	56,97	56,05	6,91	5,00	4,70	0,705	0,375	24	0	*
22/09/20	64,15	58,90	5,25	62,68	61,50	56,44	55,47	6,03	5,00	4,70	0,647	0,325	24	0	*
Итого:				624,69	612,63	287,44	282,71	329,92			20,654	7,305	744	0	*
Средние:	62,46	29,94	32,52						5,00	4,70					

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 27940ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации