

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: 60 лет 26

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сэт. N 1

Договорные расходы: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
М сэт. воды= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00245822

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x7505 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qв	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	67,77	23,64	23,64	44,13	7,62	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	1,04	3,16	0,467	0,000	24	0	*
24/08/20	68,66	23,58	23,57	45,08	6,35	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	1,04	3,50	0,399	0,000	24	0	*
25/08/20	70,76	23,40	23,40	47,36	7,54	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	1,04	3,33	0,486	0,000	24	0	*
26/08/20	70,95	23,45	23,45	47,50	7,67	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	1,05	3,00	0,491	0,000	24	0	*
27/08/20	70,23	23,29	23,29	46,94	7,39	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	1,04	2,33	0,470	0,000	24	0	*
28/08/20	70,19	23,26	23,25	46,93	6,02	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1,04	2,33	0,387	0,000	24	0	*
29/08/20	71,02	23,28	23,28	47,74	7,19	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	1,03	1,83	0,466	0,000	24	0	*
30/08/20	71,32	22,97	22,97	48,35	7,25	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	1,02	2,00	0,469	0,000	24	0	*
31/08/20	70,72	23,09	23,09	47,63	7,45	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	1,04	1,50	0,478	0,000	24	0	*
01/09/20	70,22	23,28	23,28	46,94	6,29	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	1,04	1,50	0,399	0,000	24	0	*
02/09/20	69,14	23,25	23,25	45,89	6,69	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	1,04	1,00	0,418	0,000	24	0	*
03/09/20	70,11	23,16	23,16	46,95	7,11	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	1,04	1,33	0,454	0,000	24	0	*
04/09/20	67,49	23,56	23,56	43,93	5,47	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	1,05	1,00	0,335	0,000	24	0	*
05/09/20	69,25	22,36	22,36	46,89	7,63	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	1,03	1,33	0,478	0,000	24	0	*
06/09/20	69,61	21,74	21,74	47,87	8,92	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	1,04	1,50	0,564	0,000	24	0	*
07/09/20	69,02	21,45	21,45	47,57	7,36	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	1,03	1,16	0,459	0,000	24	0	*
08/09/20	68,62	21,41	21,41	47,21	6,56	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	1,03	1,00	0,407	0,000	24	0	*
09/09/20	68,45	21,26	21,26	47,19	6,97	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	1,03	1,00	0,431	0,000	24	0	*
10/09/20	68,03	20,61	20,61	47,42	7,06	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	1,02	1,00	0,436	0,000	24	0	*
11/09/20	69,16	20,22	20,22	48,94	6,67	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	1,02	1,16	0,416	0,000	24	0	*
12/09/20	70,56	20,30	20,29	50,26	8,55	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	1,02	1,00	0,546	0,000	24	0	*
13/09/20	70,13	19,91	19,91	50,22	7,52	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	1,02	1,00	0,481	0,000	24	0	*
14/09/20	69,28	20,04	20,04	49,24	9,37	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	1,02	1,00	0,588	0,000	24	0	*
15/09/20	68,76	19,89	19,89	48,87	6,27	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	1,02	1,00	0,390	0,000	24	0	*
16/09/20	77,75	58,96	48,06	18,79	84,13	81,60	77,94	76,93	0,43	0,43	4,67	1,05	3,87	1,776	0,018	24	0	*
17/09/20	73,81	54,21	52,83	19,60	118,24	115,07	111,19	109,92	0,00	0,00	5,15	1,07	5,38	2,495	0,000	24	0	*
18/09/20	67,17	45,35	45,27	21,82	83,01	81,18	78,04	77,36	0,00	0,00	3,82	1,05	5,43	1,916	0,000	24	0	*
19/09/20	72,14	47,48	47,44	24,66	88,04	85,94	81,39	80,52	0,00	0,00	5,42	1,05	5,01	2,340	0,000	24	0	*
20/09/20	67,88	46,34	46,31	21,54	93,16	91,07	84,62	83,86	0,00	0,00	7,21	1,04	4,79	2,248	0,000	24	0	*
21/09/20	65,87	45,65	45,61	20,22	90,94	88,97	84,46	83,77	0,00	0,00	5,20	1,04	4,79	2,003	0,000	24	0	*
22/09/20	64,72	45,43	45,41	19,29	91,68	89,78	85,14	84,42	0,00	0,00	5,36	1,05	4,79	1,938	0,000	24	0	*
Итого:					822,12	802,72	602,78	596,78	0,43	0,43	205,94			25,631	0,018	744	0	*
Средние:	69,64	28,25	27,85	41,39								1,04	2,39					

Период нормальной работы У44ч 205,940 м3,
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16:25ч

Qотгр = 25,631 Гкал.
Представитель абонента _____
QГВС = 14,189 Гкал.
Представитель теплоснабж. организации _____
Qотопл = 11,442 Гкал.

ИП "Горэлектросеть", 60лет ВЛКСМ, 26

ФР	Потребитель	S, м2	Отопление	Горячая вода			Итого Q общ. Гкал
				м3	Гкал	прим.	
6	Данные РКЦ		0,000	196,573	13,544	-норматив	13,544
90	МП Горэлектросеть, СОИ			9,367	0,645		0,645
	отопление и ГВС по ТЛС		11,442	205,940	14,189		25,631

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: 60нес 26

Адрес: _____
Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00245822

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ : Т3=1 КС=0х7505 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	ПС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/08/20	8,56	0,00	9,18	24	0	
24/08/20	7,26	0,00	8,25	24	0	
25/08/20	8,33	0,00	8,69	24	0	
26/08/20	8,46	0,00	9,25	24	0	
27/08/20	8,24	0,00	9,13	24	0	
28/08/20	6,88	0,00	7,27	24	0	
29/08/20	8,02	0,00	9,20	24	0	
30/08/20	8,03	0,00	9,64	24	0	
31/08/20	8,20	0,00	8,79	24	0	
01/09/20	7,09	0,00	6,81	24	0	
02/09/20	7,48	0,00	7,95	24	0	
03/09/20	7,82	0,00	7,80	24	0	
04/09/20	6,27	0,00	6,27	24	0	
05/09/20	8,27	0,00	8,95	24	0	
06/09/20	9,51	0,00	10,05	24	0	
07/09/20	8,01	0,00	8,28	24	0	
08/09/20	7,22	0,00	6,82	24	0	
09/09/20	7,67	0,00	6,78	24	0	
10/09/20	7,74	0,00	7,06	24	0	
11/09/20	7,32	0,00	7,26	24	0	
12/09/20	9,09	0,00	10,47	24	0	
13/09/20	8,12	0,00	8,09	24	0	
14/09/20	10,01	0,00	8,81	24	0	
15/09/20	6,87	0,00	7,39	24	0	
16/09/20	39,52	34,44	10,22	24	0	
17/09/20	47,03	41,57	11,19	24	0	
18/09/20	27,12	22,29	8,97	24	0	
19/09/20	28,89	23,31	12,09	24	0	
20/09/20	31,35	24,06	13,86	24	0	
21/09/20	29,67	24,23	9,79	24	0	
22/09/20	29,52	24,52	9,91	24	0	
Итого:	423,57	194,42	274,22	744	0	
Средние:						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16425ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации