

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УО "Балтийская"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 36  
Тепловычислитель ВКТ-7 с/ст. N 153  
Договорные расколы:  
N с/ст. подл. т.сут N гвс= т.сут  
Тжи= 5.00°C


Договор N:  
Тип расколомара: ХВС на ВЗ  
Пределы измерений:  
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.83 м3/ч  
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.83 м3/ч  
G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 90197900 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х0Ф38 ПО 2.7

Дата	t1		M1		V1		P1		t2		M2		V2		P2		t3		M3		V3		dt		Mг		Qг		ВНР		ВОО	
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч		
23/08/20	14.80	115.20	6.68	125.54	0.00	0.00	1.00	125.55	0.00	0.00	143.36	14.80	0.951	0.000	24	0																
24/08/20	11.74	112.00	6.68	125.53	0.00	0.00	1.00	125.55	0.00	0.00	140.99	11.74	0.722	0.000	24	0																
25/08/20	12.85	113.10	6.68	125.08	0.00	0.00	1.00	125.10	0.00	0.00	139.48	12.85	0.765	0.000	24	0																
26/08/20	12.26	112.50	6.68	125.17	0.00	0.00	1.00	125.18	0.00	0.00	139.60	12.26	0.733	0.000	24	0																
27/08/20	12.64	112.90	6.68	124.76	0.00	0.00	1.00	124.77	0.00	0.00	139.85	12.64	0.756	0.000	24	0																
28/08/20	12.74	113.00	6.69	124.79	0.00	0.00	1.00	124.80	0.00	0.00	139.88	12.74	0.761	0.000	24	0																
29/08/20	13.15	113.40	6.70	124.83	0.00	0.00	1.00	124.84	0.00	0.00	140.36	13.15	0.790	0.000	24	0																
30/08/20	15.89	116.20	6.69	124.50	0.00	0.00	1.00	124.59	0.00	0.00	141.32	15.89	0.966	0.000	24	0																
31/08/20	11.49	111.70	6.72	124.75	0.00	0.00	1.00	124.76	0.00	0.00	139.96	11.49	0.686	0.000	24	0																
01/09/20	13.15	113.40	6.78	124.73	0.00	0.00	1.00	124.74	0.00	0.00	139.78	13.15	0.784	0.000	24	0																
02/09/20	12.55	112.80	6.77	124.71	0.00	0.00	1.00	124.72	0.00	0.00	138.81	12.55	0.727	0.000	24	0																
03/09/20	12.70	112.90	6.76	124.31	0.00	0.00	1.00	124.32	0.00	0.00	137.92	12.70	0.727	0.000	24	0																
04/09/20	11.43	111.60	6.76	124.80	0.00	0.00	1.00	124.81	0.00	0.00	134.86	11.43	0.621	0.000	24	0																
05/09/20	11.92	112.10	6.80	123.80	0.00	0.00	1.00	123.82	0.00	0.00	135.66	11.92	0.649	0.000	24	0																
06/09/20	16.02	116.30	6.76	122.81	0.00	0.00	1.00	122.83	0.00	0.00	139.98	16.02	0.926	0.000	24	0																
07/09/20	13.98	114.20	6.79	122.83	0.00	0.00	1.00	122.84	0.00	0.00	137.96	13.98	0.779	0.000	24	0																
08/09/20	14.63	114.90	6.79	122.66	0.00	0.00	1.00	122.68	0.00	0.00	139.13	14.63	0.816	0.000	24	0																
09/09/20	12.39	112.60	6.78	122.54	0.00	0.00	1.00	122.55	0.00	0.00	138.37	12.39	0.692	0.000	24	0																
10/09/20	12.99	113.20	6.76	122.03	0.00	0.00	1.00	122.04	0.00	0.00	137.92	12.99	0.711	0.000	24	0																
11/09/20	13.67	113.80	6.76	121.55	0.00	0.00	1.00	121.57	0.00	0.00	138.34	13.67	0.751	0.000	24	0																
12/09/20	14.63	114.90	6.75	121.63	0.00	0.00	1.00	121.65	0.00	0.00	140.99	14.63	0.843	0.000	24	0																
13/09/20	16.59	116.90	6.74	121.60	0.00	0.00	1.00	121.61	0.00	0.00	141.86	16.59	0.970	0.000	24	0																
14/09/20	14.98	115.30	6.62	121.74	0.00	0.00	1.00	121.75	0.00	0.00	146.18	14.98	0.942	0.000	24	0																
15/09/20	13.32	113.60	6.55	122.00	0.00	0.00	1.00	122.07	0.00	0.00	145.77	13.32	0.837	0.000	24	0																
16/09/20	13.80	113.90	6.34	122.74	122.74	122.80	2.48	135.94	0.00	0.00	114.51	7.06	2.370	0.000	24	0																
17/09/20	13.98	114.20	5.94	124.75	124.75	124.80	5.42	159.55	0.00	0.00	113.72	0.00	4.802	0.000	24	0																
18/09/20	12.45	112.60	5.75	123.63	123.63	124.00	5.41	152.95	0.00	0.00	113.71	0.63	3.405	0.000	24	0																
19/09/20	13.81	113.80	5.41	124.50	124.50	124.80	4.95	154.65	0.00	0.00	117.11	0.00	3.106	0.000	24	0																
20/09/20	13.93	114.20	5.24	125.09	125.09	125.91	4.75	152.01	0.00	0.00	116.09	0.63	3.143	0.000	24	0																
21/09/20	12.04	112.00	5.23	120.73	120.73	120.80	4.75	150.70	0.00	0.00	115.02	0.00	3.075	0.000	24	0																
22/09/20	12.10	112.10	5.24	120.72	120.72	121.64	4.74	150.65	0.00	0.00	114.09	0.00	2.967	0.000	24	0																
Итого:		11843.82	11897.91		1512.91	1521.61			0.00	0.00				1330.91	141.778	0.000	1744	0														
Средние:	1165.01		6.47	120.77			1.62	129.85			124.24																					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qг	Qг	ВНР	ВОО
т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
22/08/20 04:00	52952.54	154636.20	50743.73	151089.60	1763.11	1813.80	2208.81	1293.567	98.603	11577	439
22/09/20 24:00	54796.36	156534.10	52266.64	152611.20	1763.11	1813.80	2539.72	1335.945	98.603	12321	439
Итого:	11843.82	11897.91	1512.91	1521.61	0.00	0.00	330.91	41.778	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 12767ч

Представитель абонента:  Представитель теплоснабж. организации

ООО УО "Балтийская", ул. 60 лет ВЛКСМ, 36

с 23.08.2020 по 15.09.2020:

Слив = 322,590 м3

Q гвс факт = 18,915 Гкал.

Q гвс нор. = 22,226 Гкал.

каб.110

с 23.08. по 15.09. Население = 9,238 чел

Q гвс нор. = 0,636 Гкал

с 16.09.2020 по 22.09.2020:

V г = 8,320 м3

Q гвс = 0,731 Гкал.

реверс = 0,000 м3

Q гвс = 0,000 Гкал.

Слив = 3,220 м3

Q гвс = 0,731 Гкал.

Q потреб. = 22,863 Гкал.

Q отопл. = 12,132 Гкал.

с 16.09. по 22.09. Население = 2,694 чел

Q гвс нор. = 0,179 Гкал

Итого:

Слив = 325,910 м3

Q гвс = 22,957 Гкал.

Q потреб. = 25,778 Гкал.

Q отопл. = 15,821 Гкал.

i. нфр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал.	м3	Гкал.	Гкал.	
0000	Население	18,821	286,380	19,732	38,553	
4983	УО "Балтийская" СОИ	18,821	330,910	22,800	41,621	
Всего:		18,821	330,910	22,957	41,778	
отопление и гвс		18,821	330,910	22,957	41,778	



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/201г.-22/09/201г.

Абонент: УО "Балтийская"

Адрес: 65 лет ВЛКСМ, 36

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 153

Договорные расходи:

M сер. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расколосмера: ХВС на V3

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00127600 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 4Т=4 ТЗ=2 КС=3хСР3В ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	M3	V3	Qo	Qr	ВНП	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/201	----	----	116.30	7.00	24.50	24.50	----	-0.104	0	24
24/08/201	----	----	113.20	7.00	23.80	23.80	----	-0.100	0	24
25/08/201	----	----	114.20	7.00	25.10	25.10	----	-0.105	0	24
26/08/201	----	----	113.70	7.00	22.50	22.50	----	-0.096	0	24
27/08/201	----	----	113.90	7.00	21.10	21.10	----	-0.086	0	24
28/08/201	----	----	114.50	7.00	23.50	23.50	----	-0.099	0	24
29/08/201	----	----	114.50	7.00	24.20	24.20	----	-0.099	0	24
30/08/201	----	----	117.30	7.00	24.50	24.50	----	-0.104	0	24
31/08/201	----	----	112.80	7.00	22.20	22.20	----	-0.092	0	24
01/09/201	----	----	114.50	7.00	20.90	20.90	----	-0.087	0	24
02/09/201	----	----	113.90	7.00	15.70	15.70	----	-0.060	0	24
03/09/201	----	----	114.00	7.00	17.20	17.20	----	-0.069	0	24
04/09/201	----	----	112.80	7.00	17.30	17.30	----	-0.070	0	24
05/09/201	----	----	113.30	7.00	18.80	18.80	----	-0.074	0	24
06/09/201	----	----	117.40	7.00	20.00	20.00	----	-0.084	0	24
07/09/201	----	----	115.50	7.00	16.70	16.70	----	-0.067	0	24
08/09/201	----	----	115.80	7.00	17.50	17.50	----	-0.071	0	24
09/09/201	----	----	113.70	7.00	15.30	15.30	----	-0.059	0	24
10/09/201	----	----	114.50	7.00	15.90	15.90	----	-0.060	0	24
11/09/201	----	----	115.00	7.00	15.50	15.50	----	-0.063	0	24
12/09/201	----	----	116.10	7.00	18.20	18.20	----	-0.073	0	24
13/09/201	----	----	118.10	7.00	19.00	19.00	----	-0.076	0	24
14/09/201	----	----	115.20	7.00	18.40	18.40	----	-0.075	0	24
15/09/201	----	----	114.70	7.00	18.30	18.30	----	-0.075	0	24
16/09/201	----	----	8.00	7.00	24.90	24.90	----	-0.106	0	24
17/09/201	----	----	0.00	7.00	35.80	35.80	----	-0.162	0	24
18/09/201	----	----	0.00	7.00	35.90	35.90	----	-0.157	0	24
19/09/201	----	----	0.00	7.00	37.50	37.50	----	-0.168	0	24
20/09/201	----	----	0.00	7.00	38.60	38.60	----	-0.172	0	24
21/09/201	----	----	0.00	7.00	33.80	33.80	----	-0.151	0	24
22/09/201	----	----	0.00	7.00	33.90	33.90	----	-0.151	0	24
Итого:	----	----	1362.50		1711.90	1711.90	----	-2.992	0	1744
Средние:	----	----		7.00						

Дата	M1	V1	M3	V3	Qo	Qr	ВНП	ВОС
	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	0.00	7427.86	7418.26	111786.40	0.000	-32.002	5233	6783
22/09/20 24:00	0.00	7750.30	8150.10	112498.30	0.000	-34.994	5233	7527
Итого:	0.00	15178.16	15568.36	224284.70	0.000	-66.996	10466	14310

Период нормальной работы 04  
Период отсутствия учета тепл. энергии 744ч  
Время работы прибора после сброса 12767ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_