

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ТСЖ "Надежда"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 38  
Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 000  
Договорные расходы:  
M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5,00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.83 м3/ч  
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.83 м3/ч  
G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00193768 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФГ=1 Т3=2 КС=0хАЕ92 ПО 2.7

Дата	M1		V1		P1		M2		V2		P2		M3		V3		dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2							
23/08/20	170.55	13.52	13.80	6.56	33.59	0.00	0.00	4.10	33.58	0.00	0.00	4.10	33.58	0.00	0.00	4.10	33.58	13.52	0.888	0.000	24	0	
24/08/20	168.75	12.42	12.70	6.56	33.42	0.00	0.00	4.10	33.41	0.00	0.00	4.10	33.41	0.00	0.00	4.10	33.41	12.42	0.792	0.000	24	0	
25/08/20	166.26	11.65	11.90	6.57	32.68	0.00	0.00	4.10	32.66	0.00	0.00	4.10	32.66	0.00	0.00	4.10	32.66	11.65	0.714	0.000	24	0	
26/08/20	166.67	12.86	13.10	6.57	32.90	0.00	0.00	4.10	32.88	0.00	0.00	4.10	32.88	0.00	0.00	4.10	32.88	12.86	0.791	0.000	24	0	
27/08/20	166.50	12.64	12.90	6.56	32.50	0.00	0.00	4.10	32.49	0.00	0.00	4.10	32.49	0.00	0.00	4.10	32.49	12.64	0.775	0.000	24	0	
28/08/20	166.38	11.37	11.60	6.57	32.36	0.00	0.00	4.10	32.35	0.00	0.00	4.10	32.35	0.00	0.00	4.10	32.35	11.37	0.698	0.000	24	0	
29/08/20	166.49	12.14	12.40	6.58	32.33	0.00	0.00	4.10	32.31	0.00	0.00	4.10	32.31	0.00	0.00	4.10	32.31	12.14	0.747	0.000	24	0	
30/08/20	167.70	13.11	13.40	6.57	32.62	0.00	0.00	4.10	32.61	0.00	0.00	4.10	32.61	0.00	0.00	4.10	32.61	13.11	0.821	0.000	24	0	
31/08/20	166.60	13.42	13.70	6.59	32.61	0.00	0.00	4.10	32.60	0.00	0.00	4.10	32.60	0.00	0.00	4.10	32.60	13.42	0.827	0.000	24	0	
01/09/20	166.31	11.17	11.40	6.66	32.25	0.00	0.00	4.10	32.24	0.00	0.00	4.10	32.24	0.00	0.00	4.10	32.24	11.17	0.686	0.000	24	0	
02/09/20	165.66	11.88	12.10	6.65	32.20	0.00	0.00	4.10	32.18	0.00	0.00	4.10	32.18	0.00	0.00	4.10	32.18	11.88	0.723	0.000	24	0	
03/09/20	164.67	11.07	11.30	6.65	31.66	0.00	0.00	4.10	31.65	0.00	0.00	4.10	31.65	0.00	0.00	4.10	31.65	11.07	0.658	0.000	24	0	
04/09/20	161.92	9.83	10.00	6.67	31.37	0.00	0.00	4.10	31.36	0.00	0.00	4.10	31.36	0.00	0.00	4.10	31.36	9.83	0.559	0.000	24	0	
05/09/20	162.73	12.37	12.60	6.68	31.13	0.00	0.00	4.10	31.12	0.00	0.00	4.10	31.12	0.00	0.00	4.10	31.12	12.37	0.712	0.000	24	0	
06/09/20	165.00	12.74	13.00	6.66	30.79	0.00	0.00	4.10	30.78	0.00	0.00	4.10	30.78	0.00	0.00	4.10	30.78	12.74	0.764	0.000	24	0	
07/09/20	162.97	11.97	12.20	6.68	30.68	0.00	0.00	4.10	30.67	0.00	0.00	4.10	30.67	0.00	0.00	4.10	30.67	11.97	0.694	0.000	24	0	
08/09/20	162.39	13.37	13.60	6.67	30.45	0.00	0.00	4.10	30.44	0.00	0.00	4.10	30.44	0.00	0.00	4.10	30.44	13.37	0.767	0.000	24	0	
09/09/20	162.99	11.87	12.10	6.66	30.50	0.30	0.30	6.07	30.49	0.00	0.00	6.07	30.49	0.00	0.00	6.07	30.49	11.87	0.677	0.000	24	0	
10/09/20	161.75	12.25	12.50	6.65	29.80	0.00	0.00	5.61	29.79	0.00	0.00	5.61	29.79	0.00	0.00	5.61	29.79	12.25	0.693	0.000	24	0	
11/09/20	162.26	11.39	11.60	6.64	29.38	0.00	0.00	4.15	29.37	0.00	0.00	4.15	29.37	0.00	0.00	4.15	29.37	11.39	0.652	0.000	24	0	
12/09/20	163.56	11.97	12.20	6.64	29.72	0.00	0.00	5.19	29.71	0.00	0.00	5.19	29.71	0.00	0.00	5.19	29.71	11.97	0.705	0.000	24	0	
13/09/20	164.99	14.53	14.80	6.63	29.97	0.00	0.00	5.77	29.96	0.00	0.00	5.77	29.96	0.00	0.00	5.77	29.96	14.53	0.873	0.000	24	0	
14/09/20	169.08	10.95	11.20	6.51	30.40	0.00	0.00	6.02	30.39	0.00	0.00	6.02	30.39	0.00	0.00	6.02	30.39	10.95	0.703	0.000	24	0	
15/09/20	169.62	12.81	13.10	6.44	30.89	0.00	0.00	7.23	30.88	0.00	0.00	7.23	30.88	0.00	0.00	7.23	30.88	12.81	0.827	0.000	24	0	
16/09/20	176.23	27.88	28.60	6.28	52.41	18.07	18.30	6.44	39.89	0.00	0.00	6.44	39.89	0.00	0.00	6.44	39.89	27.88	1.129	0.000	24	0	
17/09/20	173.28	63.10	64.60	5.94	51.53	55.14	55.90	5.22	51.57	0.00	0.00	5.22	51.57	0.00	0.00	5.22	51.57	63.10	1.742	0.000	24	0	
18/09/20	166.91	79.87	81.50	5.70	49.58	71.31	72.20	5.25	49.64	0.00	0.00	5.25	49.64	0.00	0.00	5.25	49.64	79.87	1.765	0.000	24	0	
19/09/20	171.35	83.51	85.40	5.33	47.86	75.66	76.60	4.84	48.04	0.00	0.00	4.84	48.04	0.00	0.00	4.84	48.04	83.51	2.292	0.000	24	0	
20/09/20	168.22	93.06	95.00	5.15	47.25	82.59	83.50	4.62	47.20	0.00	0.00	4.62	47.20	0.00	0.00	4.62	47.20	93.06	2.390	0.000	24	0	
21/09/20	165.79	102.46	104.50	5.15	47.38	94.15	95.20	4.62	47.33	0.00	0.00	4.62	47.33	0.00	0.00	4.62	47.33	102.46	2.237	0.000	24	0	
22/09/20	164.86	107.30	109.40	5.17	49.06	100.99	102.20	4.61	49.04	0.00	0.00	4.61	49.04	0.00	0.00	4.61	49.04	107.30	1.972	0.000	24	0	
Итого:		850.48	868.20		498.21	504.20			0.00	0.00			352.27	31.273	0.000	744	0						
Средние:	166.40			6.36	35.71			4.68	35.11				30.68										

Дата	M1		V1		M2		V2		M3		V3		Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3							
22/08/20 24:00	8562.26		8750.40		7498.55		7587.80		904.39		920.40		1063.71	229.089	51.135	4142	166
22/09/20 24:00	9412.74		9618.60		7996.76		8092.00		904.39		920.40		1415.98	260.362	51.135	4886	166
Итого:	850.48		868.20		498.21		504.20		0.00		0.00		352.27	31.273	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 5060ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

**ТСЖ "Надежда"**

№193768 ул. 60 лет ВЛКСМ, 38

Vг = 352,27 м3/мес.  
Qпотребл. = 31,273 Гкал  
Qгвс = 24,271 Гкал  
Qотопл. = 7,002 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

02.10.2020 сен20

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ТСЖ "Надежда"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 38  
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000  
Договорные расходы:  
M сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч  
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00193768 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0хАЕ92 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	62.40	148.06	116.70	24	0
24/08/20	61.70	148.43	114.60	24	0
25/08/20	61.50	148.73	114.20	24	0
26/08/20	62.00	148.31	114.20	24	0
27/08/20	62.00	148.37	114.30	24	0
28/08/20	61.20	148.86	112.30	24	0
29/08/20	61.90	148.85	114.10	24	0
30/08/20	62.40	148.33	115.20	24	0
31/08/20	62.60	148.26	114.50	24	0
01/09/20	61.20	149.14	112.70	24	0
02/09/20	61.70	148.88	111.60	24	0
03/09/20	61.20	149.17	111.30	24	0
04/09/20	60.30	149.67	110.40	24	0
05/09/20	62.10	148.76	113.00	24	0
06/09/20	62.10	148.53	112.80	24	0
07/09/20	61.60	148.85	111.50	24	0
08/09/20	62.70	148.49	111.40	24	0
09/09/20	60.90	148.98	109.90	24	0
10/09/20	61.90	149.08	110.70	24	0
11/09/20	61.30	149.31	110.20	24	0
12/09/20	62.00	149.01	111.80	24	0
13/09/20	63.40	147.93	113.40	24	0
14/09/20	61.20	149.22	110.70	24	0
15/09/20	62.20	148.45	111.60	24	0
16/09/20	56.80	146.34	112.00	24	0
17/09/20	51.10	142.29	113.40	24	0
18/09/20	55.00	146.14	113.60	24	0
19/09/20	52.20	142.88	116.60	24	0
20/09/20	55.30	142.92	118.60	24	0
21/09/20	59.70	149.68	114.30	24	0
22/09/20	69.20	161.03	112.20	24	0

Итого: | 1882.8 | 1500.9 | 403.80 | 744 | 0 |

Средние: | | | | | |

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	11024.90	8826.63	2687.00	4308	0
22/09/20 24:00	12907.70	10327.58	3090.80	5052	0
Итого:	1882.80	1500.95	403.80	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 5060ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

