

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ТСН "Очаг"

Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V3

Пределы измерений:

G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч

G обр max = 75.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч

G3 max = 75.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00238831

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФГ=1

T3=2

КС=0х3ААА

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	171.99	16.04	16.40	6.55	32.37	0.00	0.00	2.23	32.36	3.00	0.00	139.62	16.04	1.073	0.000	24	0
24/08/20	169.47	14.18	14.50	6.56	31.67	0.00	0.00	2.28	31.67	3.00	0.00	137.80	14.18	0.911	0.000	24	0
25/08/20	168.08	15.17	15.50	6.56	28.02	0.00	0.00	2.60	28.02	3.00	0.00	140.06	15.17	0.957	0.000	24	0
26/08/20	168.14	14.39	14.70	6.56	27.05	0.00	0.00	4.10	27.05	3.00	0.00	141.09	14.39	0.908	0.000	24	0
27/08/20	167.99	14.72	15.00	6.56	26.41	0.00	0.00	4.42	26.40	3.00	0.00	141.58	14.72	0.927	0.000	24	0
28/08/20	168.00	13.52	13.80	6.57	26.29	0.00	0.00	4.88	26.29	3.00	0.00	141.71	13.52	0.851	0.000	24	0
29/08/20	168.10	15.97	16.30	6.58	26.01	0.00	0.00	4.91	26.00	3.00	0.00	142.09	15.97	1.006	0.000	24	0
30/08/20	168.66	16.75	17.10	6.56	25.84	0.00	0.00	4.94	25.84	3.00	0.00	142.82	16.75	1.067	0.000	24	0
31/08/20	168.56	16.85	17.20	6.59	25.95	0.00	0.00	5.11	25.95	3.00	0.00	142.61	16.85	1.071	0.000	24	0
01/09/20	167.86	15.09	15.40	6.65	26.33	0.00	0.00	5.47	26.33	3.00	0.00	141.53	15.09	0.950	0.000	24	0
02/09/20	167.77	15.19	15.50	6.64	26.21	0.00	0.00	5.20	26.20	3.00	0.00	140.56	15.19	0.938	0.000	24	0
03/09/20	166.53	15.50	15.80	6.65	25.91	0.00	0.00	4.93	25.90	3.00	0.00	140.62	15.50	0.955	0.000	24	0
04/09/20	163.58	16.21	16.50	6.66	26.30	0.00	0.00	5.23	26.30	3.00	0.00	137.28	16.21	0.948	0.000	24	0
05/09/20	165.51	16.87	17.20	6.68	25.02	0.00	0.00	4.07	25.01	3.00	0.00	140.49	16.87	1.017	0.000	24	0
06/09/20	166.53	19.59	20.00	6.66	24.08	0.00	0.00	3.87	24.07	3.00	0.00	142.45	19.59	1.206	0.000	24	0
07/09/20	164.43	16.31	16.60	6.69	24.02	0.00	0.00	4.45	24.02	3.00	0.00	140.41	16.31	0.969	0.000	24	0
08/09/20	164.51	15.49	15.80	6.68	23.68	0.00	0.00	4.49	23.68	3.00	0.00	140.83	15.49	0.920	0.000	24	0
09/09/20	164.60	16.18	16.50	6.66	23.49	0.00	0.00	4.69	23.49	3.00	0.00	141.11	16.18	0.962	0.000	24	0
10/09/20	163.83	15.23	15.50	6.65	22.90	0.00	0.00	4.52	22.90	3.00	0.00	140.93	15.23	0.896	0.000	24	0
11/09/20	163.38	15.30	15.60	6.65	22.35	0.00	0.00	4.45	22.35	3.00	0.00	141.03	15.30	0.891	0.000	24	0
12/09/20	166.25	17.04	17.40	6.64	22.36	0.00	0.00	4.76	22.36	3.00	0.00	143.89	17.04	1.043	0.000	24	0
13/09/20	167.63	19.17	19.60	6.64	22.25	0.00	0.00	4.84	22.25	3.00	0.00	145.38	19.17	1.199	0.000	24	0
14/09/20	170.81	14.39	14.70	6.51	25.50	0.00	0.00	5.99	25.50	3.00	0.00	145.31	14.39	0.946	0.000	24	0
15/09/20	171.36	15.81	16.20	6.44	26.86	0.00	0.00	6.31	26.86	3.00	0.00	144.50	15.81	1.048	0.000	24	0
16/09/20	175.58	16.76	17.20	6.27	32.06	3.56	3.60	6.18	36.83	3.00	0.00	23.52	13.20	1.015	0.000	22	2
17/09/20	173.22	36.43	37.30	5.94	41.85	24.66	24.90	5.22	43.07	3.00	0.00	31.37	11.77	1.573	0.000	22	2
18/09/20	166.76	48.63	49.60	5.69	35.50	35.43	35.70	5.26	35.63	3.00	0.00	31.26	13.20	1.921	0.000	24	0
19/09/20	171.40	50.89	52.10	5.32	35.74	36.00	36.20	4.84	35.24	3.00	0.00	35.66	14.89	2.269	0.000	24	0
20/09/20	168.05	57.58	58.80	5.15	36.11	41.61	41.90	4.63	35.55	3.00	0.00	31.94	15.97	2.332	0.000	24	0
21/09/20	165.66	52.08	53.20	5.15	36.42	39.62	39.80	4.62	35.49	3.00	0.00	29.24	12.46	1.912	0.000	24	0
22/09/20	164.58	47.14	48.10	5.17	35.53	33.17	33.30	4.62	34.74	3.00	0.00	29.05	13.97	1.793	0.000	24	0
Итого:		690.47	705.10			214.05	215.40			0.00	0.00		476.42	36.474	0.000	740	4
Средние:	167.67			6.36	28.71			4.64	28.17			38.95					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	47742.90	49151.60	40827.66	41221.40	1904.93	1939.70	6915.24	1866.960	110.445	14854	348
22/09/20 24:00	48433.37	49856.70	41041.71	41436.80	1904.93	1939.70	7391.66	1903.434	110.445	15594	352
Итого:	690.47	705.10	214.05	215.40	0.00	0.00	476.42	36.474	0.000	740	4

Период нормальной работы 740ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч
Время работы прибора после сброса 15954ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ТСН "Очаг"
№238831 ул.60 лет ВЛКСМ, 40

Vг = 479,00 м3/мес.
Qпотребл. = 36,671 Гкал
Qгвс = 33,003 Гкал
Qотопл. = 3,668 Гкал

ООО КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО 28.09.2020 сен20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ТСН "ОЧАГ"

Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00238831

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0х3ААА ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	16.00	0.00	20.70	24	0
24/08/20	14.10	0.00	17.80	24	0
25/08/20	15.00	0.00	17.80	24	0
26/08/20	14.30	0.00	17.50	24	0
27/08/20	14.60	0.00	16.90	24	0
28/08/20	13.40	0.00	16.20	24	0
29/08/20	15.80	0.00	19.60	24	0
30/08/20	16.60	0.00	21.10	24	0
31/08/20	16.70	0.00	19.20	24	0
01/09/20	15.00	0.00	16.90	24	0
02/09/20	15.10	0.00	17.50	24	0
03/09/20	15.10	0.00	23.10	24	0
04/09/20	16.20	0.00	17.40	24	0
05/09/20	16.70	0.00	20.20	24	0
06/09/20	19.50	0.00	22.10	24	0
07/09/20	16.10	0.00	17.90	24	0
08/09/20	15.40	0.00	16.60	24	0
09/09/20	16.00	0.00	17.00	24	0
10/09/20	15.20	0.00	15.60	24	0
11/09/20	15.10	0.00	15.80	24	0
12/09/20	17.00	0.00	18.70	24	0
13/09/20	19.10	0.00	21.30	24	0
14/09/20	14.20	0.00	17.60	24	0
15/09/20	15.80	0.00	18.60	24	0
16/09/20	18.20	3.61	19.60	24	0
17/09/20	22.70	10.35	18.00	24	0
18/09/20	19.90	6.80	18.70	24	0
19/09/20	18.00	2.93	22.80	24	0
20/09/20	19.70	3.46	22.00	24	0
21/09/20	17.60	4.79	16.70	24	0
22/09/20	18.70	4.28	17.30	24	0
Итого:	512.80	36.22	578.20	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	10953.80	2327.22	11710.10	15202	0
22/09/20 24:00	11466.60	2363.44	12288.30	15946	0
Итого:	512.80	36.22	578.20	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15954ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

