



# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ-1, ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО "Ленинградское"  
 Адрес : ул. Болот ВЛКСМ, 48  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 152389

Договор : ПРЭМ  
 Тип расходомера :

Формулы :  $ТВ-1 Q_o=M1(h1-h2)+M1(h2-hx)$   
 Поверка : 2023-12  
 Формулы :  $ТВ-2$  только летом  $Q_{гвс}=M1(h1-hx)$

Общ=Qo+Qгвс  
 Итого: Qобщ, Гкал  
 НС, Тв2

Дата	ВНР, час	M1, т	t1, °C	M2, т	t2, °C	Система отопления (ТВ-1)		Система ГВС (ТВ-2)		M1, т	t1, °C	Qгвс, Гкал	Qобщ, Гкал	НС, Тв2
						Qo, т	НС, Тв1	Qвс (м3)	ГВС (т)					
23.08.2020	24,00	0,000	62,18	0,000	64,84	0,000	0,000	24,00	26,120	25,570	65,18	1,620	1,620	
24.08.2020	24,00	0,000	62,73	0,000	65,33	0,000	0,000	24,00	24,650	24,130	65,57	1,513	1,513	
25.08.2020	24,00	0,000	62,37	0,000	64,91	0,000	0,000	24,00	23,240	22,740	65,17	1,421	1,421	
26.08.2020	24,00	0,000	62,69	0,000	65,15	0,000	0,000	24,00	24,590	24,080	65,48	1,511	1,511	
27.08.2020	24,00	0,000	62,31	0,000	64,95	0,000	0,000	24,00	24,760	24,260	65,24	1,523	1,523	
28.08.2020	24,00	0,000	62,64	0,000	65,06	0,000	0,000	24,00	22,750	22,270	65,32	1,395	1,395	
29.08.2020	24,00	0,000	61,60	0,000	64,05	0,000	0,000	24,00	22,750	22,280	64,29	1,395	1,395	
30.08.2020	24,00	0,000	61,83	0,000	64,54	0,000	0,000	24,00	23,210	22,760	64,94	1,768	1,768	
31.08.2020	24,00	0,000	62,69	0,000	65,34	0,000	0,000	24,00	25,570	25,040	65,60	1,579	1,579	
01.09.2020	24,00	0,000	62,30	0,000	65,25	0,000	0,000	24,00	26,190	25,680	65,54	1,518	1,518	
02.09.2020	24,00	0,000	61,34	0,000	64,00	0,000	0,000	24,00	25,690	25,190	64,36	1,555	1,555	
03.09.2020	24,00	0,000	61,10	0,000	63,90	0,000	0,000	24,00	24,720	24,220	64,21	1,498	1,498	
04.09.2020	24,00	0,000	60,76	0,000	63,13	0,000	0,000	24,00	23,200	22,740	63,45	1,384	1,384	
05.09.2020	24,00	0,000	61,24	0,000	64,11	0,000	0,000	24,00	26,830	26,300	64,41	1,622	1,622	
06.09.2020	24,00	0,000	60,24	0,000	63,21	0,000	0,000	24,00	30,190	29,580	63,54	1,852	1,852	
07.09.2020	24,00	0,000	61,36	0,000	64,07	0,000	0,000	24,00	24,680	24,190	64,30	1,485	1,485	
08.09.2020	24,00	0,000	60,56	0,000	63,13	0,000	0,000	24,00	24,810	24,320	63,47	1,487	1,487	
09.09.2020	24,00	0,000	60,99	0,000	63,48	0,000	0,000	24,00	25,190	24,710	63,78	1,518	1,518	
10.09.2020	24,00	0,000	60,78	0,000	63,73	0,000	0,000	24,00	26,400	25,900	63,93	1,573	1,573	
11.09.2020	24,00	0,000	59,93	0,000	62,58	0,000	0,000	24,00	26,000	25,450	62,87	1,555	1,555	
12.09.2020	24,00	0,000	62,46	0,000	65,57	0,000	0,000	24,00	26,680	26,130	65,78	1,645	1,645	
13.09.2020	24,00	0,000	60,81	0,000	64,35	0,000	0,000	24,00	32,220	31,560	64,53	1,998	1,998	
14.09.2020	24,00	0,000	61,47	0,000	64,20	0,000	0,000	24,00	27,110	26,550	64,45	1,642	1,642	
15.09.2020	24,00	0,000	59,69	0,000	61,75	0,000	0,000	24,00	24,860	24,360	62,20	1,494	1,494	
Среднее	576,00	0,000	61,50	0,000	64,19	0,000	0,000	576,00	25,725	25,204	64,48	1,569	1,569	
Итого	576,00	0,000		0,000		0,000	0,000	576,00	617,410	604,890		37,553	37,553	

Дата печати отчета : 24.09.2020  
 Период нормальный работы системы отопления, ч : 576  
 Период отсутствия. счета тепловой энергии сист. отопления, ч : 0  
 Ответственный за учет : Крацов Е.О.

Период нормальный работы ГВС, ч : 576  
 Период отсутствия. счета тепловой энергии ГВС, ч : 0  
 Отчет принят :

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzlet.ru

Подпись

Подпись и дата