

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ-1, ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО "Краол ТЕК" **Договор :** Тип расходомера : ПРЭМ
Адрес : ул. Болот ВЛКСМ, 48 Б **Формулы :** ТВ-1 Qo=M1(n1-h2)+M1(n2-hx) **Qобщ=Qo+Qтв**
Тепловычислитель ВКТ-7-Номер: 132455 **Поверка :** 2023-12 **ТВ-2 только лето Qтв=M1(n1-hx)**
ТВх, °С= 5 **Система отопления (ТВ-1)** **Система ГВС (ТВ-2)** **Итого:**
ВНР, час **М1, °С** **М2, °С** **т2, М1-М2, °С** **т Qo, Гкал** **НС, Гкал** **ТВ1** **Гкал** **ТВ2**

Дата	ВНР, час	М1, °С	М2, °С	т2, М1-М2, °С	т Qo, Гкал	НС, Гкал	ТВ1	Гкал	ТВ2
16.09.2020	24,00	96,250	69,89	86,950	59,41	9,300	2,621	16,09.2020	24,00
17.09.2020	24,00	228,330	73,00	210,540	53,05	17,790	5,405	17.09.2020	24,00
18.09.2020	24,00	219,490	66,82	203,120	48,14	16,370	4,800	18.09.2020	24,00
19.09.2020	24,00	214,310	71,64	196,830	51,05	17,480	5,220	19.09.2020	24,00
20.09.2020	24,00	226,300	68,03	204,210	48,94	22,090	5,289	20.09.2020	24,00
21.09.2020	24,00	228,160	65,63	209,640	48,01	18,520	4,810	21.09.2020	24,00
22.09.2020	24,00	236,590	64,83	217,510	48,22	19,080	4,755	22.09.2020	24,00
Среднее		207,061	68,55	189,829	50,993	4,700	4,700	Среднее	
Итого	168,00	1449,430	1328,800	120,630	32,900	168	32,900	Итого	168,00

Дата печати отчета : 25.09.2020 **Период нормальной работы системы отопления, ч :** 168
Период отсутствия, счета тепловой энергии сист. отопления, ч : 0 **Период отсутствия, счета тепловой энергии ГВС, ч :** 0
Ответственный за учет : Кравцов Е.О. **Отчет принял :** **Подпись и дата**

Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ", www.vzlet.ru

адрес	дом	Май	Июнь	Июль	август	сентябрь
Улица		102,934	76,733	85,515	80,497	113,199
60 лет ВЛКСМ	486					7,6

индекс	Потребитель	S, м2	отопление		ГВС		Итого
			кв.м	Гкал	кв.м	Гкал	
3049	ООО "Ленинградское" по ПУ	7699,09	19,515	743,210	51,208	62,923	
025	ООО "Ленинградское" (ПРП)			630,811	43,408		
025	поч. 199, Ля2 КВМН Эвса	99,10	0,251	4,013	0,276,101	0,527	
3286	поч. 40,96,9А2 КВМН "С.Трековл"	96,90	0,246	0,097	0,067,101	0,253	
3421	поч. 2 Макарышо В.Н. 78,8А2	78,50	0,199	0,404	0,023,101	0,227	
3292	поч. 79 Карачнина Т.Г. 55,7А2	55,70	0,141	0,868	0,058,101	0,196	
С/ОИ	поч. 39 ОХО "Скорпион" 98,9А2	98,90	0,251	2,398	0,158,101	0,409	
С/ОИ				113,199	7,800	7,800	
Всего		8128,10	20,603	750,824	51,732	72,335	

Среднее, 2020г **60 лет ВЛКСМ 486**
Qот = 72,335 **Гкал** **плотность воды =** 1,00 **кг/м3**
МГ = 750,824 **Т**
ГВС по ТВ-2 **М3:**
Всего ГВС = 750,824 **М3** **51,732 Гкал**
Qот = 72,335 **Гкал** **плотность воды =** 1,00 **кг/м3**
МГ = 750,824 **Т**

