

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УК "Мирное"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 52 в 1  
Тепловычислитель БКТ-7 сэт. N 001  
Договорные расходи:  
M сэт. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256250 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x78D1 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	17.28	17.65	7.05	29.28	0.00	0.00	0.00	3.80	129.27	0.00	0.00	139.66	17.28	1.104	0.000	24	0	
24/08/20	16.43	16.78	7.06	29.28	0.00	0.00	0.00	3.68	129.21	0.00	0.00	139.68	16.43	1.051	0.000	24	0	
25/08/20	17.21	17.58	7.08	29.22	0.00	0.00	0.00	3.80	126.75	0.00	0.00	139.25	17.21	1.091	0.000	24	0	
26/08/20	10.55	10.77	5.00	126.76	0.00	0.00	0.00	3.80	127.44	0.00	0.00	132.63	10.55	0.645	0.000	24	0	
27/08/20	18.75	19.09	4.20	127.45	0.00	0.00	0.00	3.68	128.28	0.00	0.00	140.34	18.75	1.030	0.000	24	0	
28/08/20	14.30	14.59	4.20	128.29	0.00	0.00	0.00	3.80	128.64	0.00	0.00	139.96	14.30	0.908	0.000	24	0	
29/08/20	15.95	16.32	4.20	128.65	0.00	0.00	0.00	3.56	128.71	0.00	0.00	140.46	15.95	1.015	0.000	24	0	
30/08/20	18.01	18.38	4.20	128.71	0.00	0.00	0.00	3.80	128.48	0.00	0.00	140.08	18.01	1.155	0.000	24	0	
31/08/20	15.78	16.13	4.20	128.49	0.00	0.00	0.00	3.68	129.10	0.00	0.00	139.19	15.78	1.001	0.000	24	0	
01/09/20	15.36	15.70	4.20	129.11	0.00	0.00	0.00	3.68	129.00	0.00	0.00	138.87	15.36	1.040	0.000	24	0	
02/09/20	16.56	16.91	4.20	129.01	0.00	0.00	0.00	3.45	129.23	0.00	0.00	138.37	16.56	1.129	0.000	24	0	
03/09/20	18.08	18.46	4.20	129.23	0.00	0.00	0.00	3.56	129.34	0.00	0.00	137.75	18.08	0.996	0.000	24	0	
04/09/20	16.02	16.34	4.20	129.35	0.00	0.00	0.00	3.80	128.02	0.00	0.00	139.05	16.02	0.919	0.000	24	0	
05/09/20	14.84	15.16	4.20	128.03	0.00	0.00	0.00	3.56	127.36	0.00	0.00	141.20	14.84	1.219	0.000	24	0	
06/09/20	19.20	19.64	3.93	127.37	0.00	0.00	0.00	3.80	126.98	0.00	0.00	140.48	19.20	1.027	0.000	24	0	
07/09/20	16.46	16.79	4.20	126.99	0.00	0.00	0.00	3.68	126.98	0.00	0.00	140.02	16.46	1.047	0.000	24	0	
08/09/20	16.90	17.27	4.20	126.99	0.00	0.00	0.00	3.56	126.74	0.00	0.00	140.97	16.90	1.070	0.000	24	0	
09/09/20	17.12	17.47	4.20	126.74	0.00	0.00	0.00	3.80	124.79	0.00	0.00	142.21	17.12	1.055	0.000	24	0	
10/09/20	17.02	17.37	3.93	124.80	0.00	0.00	0.00	3.80	123.29	0.00	0.00	143.25	17.02	0.927	0.000	24	0	
11/09/20	15.05	15.37	3.15	123.30	0.00	0.00	0.00	3.56	123.35	0.00	0.00	140.19	15.05	1.069	0.000	24	0	
12/09/20	16.83	17.23	4.20	123.36	0.00	0.00	0.00	3.45	129.25	0.00	0.00	139.04	16.83	1.222	0.000	24	0	
13/09/20	19.34	19.76	4.20	129.25	0.00	0.00	0.00	3.68	129.67	0.00	0.00	137.86	19.34	1.060	0.000	24	0	
14/09/20	16.98	17.33	4.20	129.67	0.00	0.00	0.00	3.68	129.16	0.00	0.00	137.24	16.98	1.013	0.000	24	0	
15/09/20	16.52	16.84	4.20	129.17	0.00	0.00	0.00	3.33	129.16	0.00	0.00	138.52	16.52	2.388	0.000	24	0	
16/09/20	86.67	89.01	4.20	158.71	72.04	73.21	5.15	142.11	0.00	0.00	119.40	86.67	3.613	0.000	24	0		
17/09/20	154.87	158.73	4.20	154.32	142.37	144.34	5.64	153.78	0.00	0.00	122.13	154.87	11.26	3.323	0.000	24	0	
18/09/20	130.13	132.86	4.20	145.15	118.87	120.05	5.64	145.08	0.00	0.00	125.44	130.13	11.81	3.872	0.000	24	0	
19/09/20	133.19	136.39	4.20	146.84	121.38	122.65	5.22	146.81	0.00	0.00	122.78	133.19	16.62	3.872	0.000	24	0	
20/09/20	140.54	143.60	4.20	145.68	123.92	125.19	5.02	145.65	0.00	0.00	121.25	140.54	11.73	3.347	0.000	24	0	
21/09/20	135.86	138.59	4.20	144.71	124.13	125.32	5.02	144.68	0.00	0.00	120.45	135.86	11.46	3.245	0.000	24	0	
22/09/20	136.73	139.43	4.20	144.70	125.27	126.47	5.02	144.68	0.00	0.00				486.55	148.425	0.000	744	0
Итого:		1314.53	1343.5			1827.98	1837.23											
Средние:	168.09			4.45	32.69			4.01	32.13				135.39					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	40693.32	141781.59	36183.97	136570.01	2362.50	2405.40	4509.35	1358.465	136.230	11694	123
22/09/20 24:00	42007.85	143125.13	37011.95	137407.24	2362.50	2405.40	4995.90	1406.890	136.230	12438	123
Итого:	1314.53	1343.54	827.98	1837.23	0.00	0.00	486.55	48.425	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия сч.та тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 12569ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Шифр	Потребитель	Ср.месячн. V потр. т/з за пред. год Гкал./м2	Ср.месячн. V потр. т/з за пред. год Гкал./месяц	Площадь помещ. м2	Отопление Qпотр.-Qгвс Гкал. по т/сч.	Горячая вода			Q потр. Гкал. по т/сч.
						м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
5078	Население + СОИ	0,01822	218,000	11 964,90	35,718	1 018,332	70,164		105,882
4990	ОСП Железн.постамт, пом.163	0,01822	3,048	167,30	0,499	1 019,210	70,224		106,441
	Всего:		221,049	12 132,20	36,217	1 019,210	70,224		106,441

отопление и гвс по т/с-

Ввод № 1:  
Vг = 486,550 м3  
Qпотр. = 48,425 Гкал.

Ввод № 2:  
125,250 м3  
15,298 Гкал.

Ввод № 3:  
407,410 м3  
42,718 Гкал.

ИТОГО:  
1 019,210 м3  
106,441 Гкал.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО "УК "Мирное"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 52 в 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001  
Договорные расходы:  
M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХЭС по V 3  
Пределы измерения:  
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256250

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ЕД 1 Т3=1 КС=0x78D1 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	35.490	18.210	17.700	24	0
24/08/20	34.780	18.220	16.200	24	0
25/08/20	35.400	18.170	17.200	24	0
26/08/20	23.360	13.470	16.100	24	0
27/08/20	32.670	19.260	16.100	24	0
28/08/20	33.270	19.400	14.100	24	0
29/08/20	35.010	19.250	16.800	24	0
30/08/20	37.150	19.280	18.700	24	0
31/08/20	35.000	19.480	16.000	24	0
01/09/20	34.670	19.480	15.100	24	0
02/09/20	35.960	19.390	16.700	24	0
03/09/20	36.330	19.370	16.500	24	0
04/09/20	35.610	19.320	16.200	24	0
05/09/20	34.350	19.280	16.100	24	0
06/09/20	38.480	19.080	19.100	24	0
07/09/20	35.910	19.150	15.500	24	0
08/09/20	36.360	19.060	16.300	24	0
09/09/20	36.370	18.980	15.900	24	0
10/09/20	28.390	10.890	15.100	24	0
11/09/20	24.160	8.620	16.300	24	0
12/09/20	37.360	20.560	20.600	24	0
13/09/20	39.340	20.240	19.100	24	0
14/09/20	37.150	20.160	15.600	24	0
15/09/20	36.470	20.140	15.400	24	0
16/09/20	36.410	22.380	17.600	24	0
17/09/20	32.630	19.660	19.200	24	0
18/09/20	28.240	15.780	17.200	24	0
19/09/20	27.590	15.010	20.300	24	0
20/09/20	32.230	14.520	24.300	24	0
21/09/20	27.070	14.100	18.400	24	0
22/09/20	25.650	13.550	16.900	24	0
Итого:	1039.01553.46	532.30	744	0	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	17835.620	10984.780	8457.000	11817	0
22/09/20 24:00	18874.680	11538.240	8989.300	12561	0
Итого:	1039.060	553.460	532.300	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 12561ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО "УК "Мирное"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 52 в 2  
Теплоучителитель ВКТ-7 сер. N 001  
Договорные расходы:  
N сч. ввода \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0х9336 ПО 2.7


Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	66.86	4.40	4.48	4.20	23.26	0.00	0.00	2.35	23.25	0.00	0.00	43.60	4.40	0.273	0.000	24	0
24/08/20	66.90	4.36	4.42	4.20	23.71	0.00	0.00	2.46	23.70	0.00	0.00	43.19	4.36	0.267	0.000	24	0
25/08/20	65.82	3.57	3.64	4.20	22.96	0.00	0.00	2.32	22.96	0.00	0.00	42.86	3.57	0.216	0.000	24	0
26/08/20	63.98	1.78	1.79	4.20	22.88	0.00	0.00	2.31	22.87	0.00	0.00	40.50	1.78	0.103	0.000	24	0
27/08/20	59.69	3.52	3.57	4.20	21.98	0.00	0.00	2.12	21.97	0.00	0.00	37.71	3.52	0.192	0.000	24	0
28/08/20	66.32	3.38	3.40	4.20	22.63	0.00	0.00	2.27	22.62	0.00	0.00	43.69	3.38	0.203	0.000	24	0
29/08/20	66.53	3.90	3.97	4.20	22.84	0.00	0.00	2.33	22.83	0.00	0.00	43.69	3.90	0.238	0.000	24	0
30/08/20	68.08	4.49	4.56	4.20	22.32	0.00	0.00	2.25	22.31	0.00	0.00	45.76	4.49	0.282	0.000	24	0
31/08/20	66.97	4.21	4.28	4.20	23.01	0.00	0.00	2.42	23.00	0.00	0.00	43.96	4.21	0.262	0.000	24	0
01/09/20	66.47	3.65	3.68	4.20	22.88	0.00	0.00	2.41	22.87	0.00	0.00	43.59	3.65	0.224	0.000	24	0
02/09/20	66.67	3.94	3.99	4.20	22.41	0.00	0.00	2.32	22.40	0.00	0.00	44.26	3.94	0.241	0.000	24	0
03/09/20	65.43	3.76	3.82	4.20	22.23	0.00	0.00	2.32	22.22	0.00	0.00	43.20	3.76	0.223	0.000	24	0
04/09/20	65.12	3.55	3.59	4.20	23.45	0.00	0.00	2.31	23.44	0.00	0.00	41.67	3.55	0.213	0.000	24	0
05/09/20	66.22	4.35	4.44	4.20	23.33	0.00	0.00	2.68	23.33	0.00	0.00	42.89	4.35	0.262	0.000	24	0
06/09/20	66.04	4.32	4.39	4.20	23.24	0.00	0.00	2.63	23.23	0.00	0.00	42.80	4.32	0.265	0.000	24	0
07/09/20	65.94	3.97	4.04	4.20	23.02	0.00	0.00	2.59	23.01	0.00	0.00	42.92	3.97	0.243	0.000	24	0
08/09/20	65.85	4.21	4.26	4.20	22.80	0.00	0.00	2.54	22.79	0.00	0.00	43.05	4.21	0.255	0.000	24	0
09/09/20	66.21	4.33	4.40	4.20	23.21	0.00	0.00	2.72	23.20	0.00	0.00	43.00	4.33	0.262	0.000	24	0
10/09/20	65.29	4.43	4.51	4.20	23.75	0.00	0.00	2.87	23.75	0.00	0.00	41.54	4.43	0.266	0.000	24	0
11/09/20	66.00	5.47	5.56	4.20	23.06	0.00	0.00	2.58	23.05	0.00	0.00	42.94	5.47	0.333	0.000	24	0
12/09/20	66.73	4.18	4.26	4.20	22.59	0.00	0.00	2.48	22.59	0.00	0.00	44.14	4.18	0.258	0.000	24	0
13/09/20	67.08	5.25	5.36	4.20	22.34	0.00	0.00	2.46	22.33	0.00	0.00	44.74	5.25	0.327	0.000	24	0
14/09/20	66.02	4.71	4.80	4.20	22.26	0.00	0.00	2.50	22.25	0.00	0.00	43.76	4.71	0.288	0.000	24	0
15/09/20	64.42	4.17	4.21	4.20	22.13	0.00	0.00	2.53	22.12	0.00	0.00	42.29	4.17	0.247	0.000	24	0
16/09/20	77.41	38.22	39.29	4.20	159.43	33.50	34.04	4.01	138.81	0.00	0.00	17.98	4.72	0.941	0.000	24	0
17/09/20	73.70	72.26	74.04	4.20	153.68	68.02	68.98	5.56	153.29	0.00	0.00	20.02	4.24	1.325	0.000	24	0
18/09/20	67.24	60.76	62.04	4.20	148.04	57.02	57.70	5.58	147.98	0.00	0.00	19.20	3.74	1.512	0.000	24	0
19/09/20	72.24	62.63	64.10	4.20	150.81	58.82	59.61	5.16	150.78	0.00	0.00	21.43	3.81	1.368	0.000	24	0
20/09/20	68.45	64.00	65.37	4.20	149.15	60.47	61.28	4.95	149.12	0.00	0.00	19.30	3.53	1.295	0.000	24	0
21/09/20	65.97	64.47	65.75	4.20	148.34	60.72	61.45	4.94	148.30	0.00	0.00	17.63	3.75	1.245	0.000	24	0
22/09/20	65.15	65.17	66.41	4.20	148.36	61.61	62.36	4.94	148.34	0.00	0.00	16.79	3.56	1.245	0.000	24	0
Итого:		525.41	536.44			400.16	405.42			0.00	0.00		125.25	15.298	0.000	744	0
Средние:	66.78			4.20	29.22			3.03	28.53				137.55				

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	18294.85	18787.09	16775.87	16994.61	659.08	668.42	1518.98	510.663	37.177	11649	170
22/09/20 24:00	18920.26	19323.53	17176.03	17400.03	659.08	668.42	1644.23	525.961	37.177	12393	170
Итого:	525.41	536.44	400.16	405.42	0.00	0.00	125.25	15.298	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия сч.тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 12571ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации




**СЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО "УК "Мирное"  
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.Н 001  
Договорные расходы:  
М сеп.вода=\_\_\_\_\_ т.сут Мгас=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера:ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256342

ВВОД 2


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=1 КС=0x9336 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР		ВОС	
	м3	м3	м3	ч	ч	ч	ч
23/08/20	4.470	0.000	5.600	24	0		
24/08/20	4.470	0.000	4.300	24	0		
25/08/20	3.670	0.000	3.200	24	0		
26/08/20	1.780	0.000	3.700	24	0		
27/08/20	3.310	0.000	4.100	24	0		
28/08/20	3.560	0.000	3.600	24	0		
29/08/20	4.150	0.000	3.800	24	0		
30/08/20	4.760	0.000	5.600	24	0		
31/08/20	4.580	0.000	4.000	24	0		
01/09/20	3.970	0.000	3.400	24	0		
02/09/20	4.260	0.000	4.400	24	0		
03/09/20	4.000	0.000	3.800	24	0		
04/09/20	3.610	0.000	3.000	24	0		
05/09/20	4.700	0.000	6.200	24	0		
06/09/20	4.600	0.000	4.700	24	0		
07/09/20	4.260	0.000	2.900	24	0		
08/09/20	4.630	0.000	3.700	24	0		
09/09/20	4.590	0.000	4.300	24	0		
10/09/20	4.270	0.010	3.500	24	0		
11/09/20	5.660	0.000	3.700	24	0		
12/09/20	4.290	0.000	3.400	24	0		
13/09/20	5.360	0.000	4.400	24	0		
14/09/20	4.810	0.000	3.300	24	0		
15/09/20	4.250	0.000	3.800	24	0		
16/09/20	4.960	0.070	4.600	24	0		
17/09/20	5.120	0.070	5.000	24	0		
18/09/20	4.930	0.000	4.900	24	0		
19/09/20	4.830	0.000	5.300	24	0		
20/09/20	4.520	0.000	4.700	24	0		
21/09/20	5.020	0.000	4.300	24	0		
22/09/20	4.330	0.010	6.100	24	0		
Итого:	135.72	0.160	131.30	744	0		
Средние:							

Дата	V1	V2	V3	ВНР		ВОС	
	м3	м3	м3	ч	ч	ч	ч
22/08/20 24:00	2143.130	20.060	1364.000	11819	0		
22/09/20 24:00	2278.850	20.220	1495.300	12563	0		
Итого:	135.720	0.160	131.300	744	0		

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 12571ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО "УК "Ириное"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 52 в 3  
Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходи:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгво = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256038 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 tT=1 T3=2 KС=0xFF03 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	14.18	14.49	5.79	128.69	0.00	0.00	4.89	28.68	0.00	0.00	139.69	14.18	0.899	0.000	24	0	
24/08/20	12.80	13.05	4.20	28.75	0.00	0.00	5.45	28.75	0.00	0.00	139.35	12.80	0.808	0.000	24	0	
25/08/20	12.67	12.91	4.20	28.47	0.00	0.00	2.91	28.45	0.00	0.00	139.00	12.67	0.789	0.000	24	0	
26/08/20	8.30	8.46	4.20	26.38	0.00	0.00	2.89	26.35	0.00	0.00	139.67	8.30	0.507	0.000	24	0	
27/08/20	11.34	11.55	4.20	26.04	0.00	0.00	3.15	26.04	0.00	0.00	137.90	11.34	0.670	0.000	24	0	
28/08/20	13.83	14.11	4.20	27.38	0.00	0.00	2.71	27.39	0.00	0.00	141.09	13.83	0.875	0.000	24	0	
29/08/20	14.26	14.56	4.20	27.39	0.00	0.00	2.65	27.38	0.00	0.00	140.83	14.26	0.900	0.000	24	0	
30/08/20	14.30	14.58	4.20	26.97	0.00	0.00	2.92	26.97	0.00	0.00	141.08	14.30	0.899	0.000	24	0	
31/08/20	15.16	15.47	4.20	27.48	0.00	0.00	2.88	27.48	0.00	0.00	140.85	15.16	0.963	0.000	24	0	
01/09/20	12.94	13.20	4.20	27.00	0.00	0.00	2.49	26.99	0.00	0.00	140.36	12.94	0.803	0.000	24	0	
02/09/20	13.01	13.28	4.20	26.62	0.00	0.00	2.79	26.61	0.00	0.00	140.48	13.01	0.806	0.000	24	0	
03/09/20	13.15	13.41	4.20	26.29	0.00	0.00	2.79	26.29	0.00	0.00	140.09	13.15	0.805	0.000	24	0	
04/09/20	13.53	13.81	4.20	26.88	0.00	0.00	2.85	26.88	0.00	0.00	139.18	13.53	0.825	0.000	24	0	
05/09/20	14.53	14.81	4.20	26.58	0.00	0.00	2.89	26.57	0.00	0.00	140.14	14.53	0.894	0.000	24	0	
06/09/20	16.31	16.65	4.20	25.96	0.00	0.00	2.79	25.94	0.00	0.00	141.23	16.31	1.012	0.000	24	0	
07/09/20	13.59	13.86	4.20	26.11	0.00	0.00	3.81	26.11	0.00	0.00	140.20	13.59	0.831	0.000	24	0	
08/09/20	13.10	13.36	4.20	25.81	0.00	0.00	4.46	25.82	0.00	0.00	140.15	13.10	0.798	0.000	24	0	
09/09/20	14.05	14.34	4.20	25.68	0.00	0.00	4.83	25.68	0.00	0.00	141.04	14.05	0.867	0.000	24	0	
10/09/20	13.62	13.92	4.20	25.18	0.00	0.00	4.66	25.16	0.00	0.00	140.99	13.62	0.810	0.000	24	0	
11/09/20	13.25	13.53	4.20	25.03	0.00	0.00	4.66	25.01	0.00	0.00	140.99	13.25	0.810	0.000	24	0	
12/09/20	14.33	14.65	4.20	25.76	0.00	0.00	5.86	25.75	0.00	0.00	142.11	14.33	0.899	0.000	24	0	
13/09/20	16.58	16.93	4.20	26.14	0.00	0.00	5.88	26.14	0.00	0.00	141.42	16.58	1.037	0.000	24	0	
14/09/20	12.79	13.05	4.20	25.92	0.00	0.00	5.79	25.92	0.00	0.00	140.67	12.79	0.787	0.000	24	0	
15/09/20	13.98	14.26	4.20	25.90	0.00	0.00	3.45	25.90	0.00	0.00	140.05	13.98	0.851	0.000	24	0	
16/09/20	85.38	87.63	7.60	156.03	71.70	172.76	3.37	39.07	0.00	0.00	120.91	10.47	3.800	0.000	24	0	
17/09/20	157.66	161.41	10.97	151.83	147.19	149.09	6.34	51.51	0.00	0.00	19.81	11.32	3.179	0.000	24	0	
18/09/20	136.11	138.95	11.01	146.60	124.79	126.01	5.91	46.51	0.00	0.00	22.29	11.63	3.639	0.000	24	0	
19/09/20	139.96	143.34	9.02	148.91	128.33	129.69	4.62	48.90	0.00	0.00	19.82	13.64	3.481	0.000	24	0	
20/09/20	145.52	148.70	9.15	147.70	131.88	133.21	2.80	47.67	0.00	0.00	18.06	10.36	3.028	0.000	24	0	
21/09/20	142.96	145.81	9.43	147.01	132.60	133.95	4.45	46.96	0.00	0.00	17.27	10.71	2.964	0.000	24	0	
22/09/20	145.18	147.92	8.99	147.02	134.47	135.88	5.82	47.00	0.00	0.00							
Итого:		1278.37	1306.00			870.96	880.59			0.00	0.00		407.41	42.718	0.000	744	0
Средние:	167.43			5.43	131.72			3.93	131.15			35.70					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	44130.75	45303.71	39415.40	39848.81	1241.76	1264.89	4715.35	1328.258	72.978	12093	457
22/09/20 24:00	45409.12	46609.71	40286.36	40729.40	1241.76	1264.89	5122.76	1370.976	72.978	12837	457
Итого:	1278.37	1306.00	870.96	880.59	0.00	0.00	407.41	42.718	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 13302ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УК "Мирное"  
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 52 в 3  
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001  
Договорные расходы:  
M сеп. вода = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5,00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХЭС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,00 м3/ч  
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,00 м3/ч  
G3 max = 20,00 м3/ч G3 min = 0,00 м3/ч

Заводской номер 00256038 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЭ=1 КС=0xFF03 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	15.600	1.700	0.000	24	0
24/08/20	14.270	1.710	0.000	24	0
25/08/20	13.480	1.710	0.000	24	0
26/08/20	19.250	1.110	0.000	24	0
27/08/20	12.040	1.750	3.600	24	0
28/08/20	15.070	1.740	13.900	24	0
29/08/20	15.430	1.770	15.000	24	0
30/08/20	15.410	1.760	9.200	24	0
31/08/20	16.210	1.760	5.600	24	0
01/09/20	14.130	1.740	12.800	24	0
02/09/20	14.230	1.750	14.700	24	0
03/09/20	14.310	1.760	13.300	24	0
04/09/20	14.660	1.750	14.600	24	0
05/09/20	15.620	1.760	16.300	24	0
06/09/20	17.350	1.710	16.500	24	0
07/09/20	14.780	1.740	13.200	24	0
08/09/20	14.460	1.730	12.400	24	0
09/09/20	15.290	1.710	12.900	24	0
10/09/20	14.810	1.760	13.600	24	0
11/09/20	14.450	1.700	12.800	24	0
12/09/20	15.440	1.690	15.100	24	0
13/09/20	17.560	1.660	16.400	24	0
14/09/20	13.900	1.690	12.000	24	0
15/09/20	15.050	1.680	13.400	24	0
16/09/20	15.170	2.410	17.100	24	0
17/09/20	13.700	3.050	14.000	24	0
18/09/20	14.830	2.790	14.200	24	0
19/09/20	14.940	2.820	17.700	24	0
20/09/20	17.040	2.950	18.600	24	0
21/09/20	13.970	2.870	14.200	24	0
22/09/20	13.790	2.900	13.200	24	0
Итого:	456.24	60.460	366.30	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	7363.990	946.860	6707.300	12550	0
22/09/20 24:00	7820.230	1007.320	7073.600	13294	0
Итого:	456.240	60.460	366.300	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 13302ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_