

Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 6

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276995

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	72,0	54,1	17,9	9,51	2,65	6,86	9,28	2,65	6,63	0,493	4,98	5,00	24,00
24.08.20	71,3	53,3	18,0	8,67	2,64	6,03	8,47	2,64	5,83	0,439	4,99	5,01	24,00
25.08.20	71,3	52,6	18,7	8,71	2,66	6,05	8,51	2,66	5,85	0,442	4,99	5,01	24,00
26.08.20	71,4	52,8	18,6	9,58	2,65	6,93	9,34	2,65	6,69	0,497	4,99	5,01	24,00
27.08.20	71,1	54,3	16,7	9,82	2,65	7,17	9,60	2,65	6,95	0,504	4,99	5,01	24,00
28.08.20	71,3	52,2	19,2	8,42	2,55	5,87	8,25	2,55	5,70	0,428	5,00	5,02	23,00
29.08.20	71,2	52,2	19,0	8,96	2,64	6,32	8,76	2,64	6,12	0,456	5,01	5,04	24,00
30.08.20	71,6	52,5	19,0	10,08	2,66	7,42	9,86	2,66	7,20	0,530	5,00	5,02	24,00
31.08.20	70,0	48,5	21,5	4,21	1,33	2,88	4,11	1,33	2,78	0,211	4,67	4,18	12,00
01.09.20	67,4	52,8	14,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	4,20	3,00	0,00
02.09.20	67,5	52,6	14,9	4,03	0,99	3,04	3,96	0,99	2,97	0,200	4,56	3,87	9,00
03.09.20	69,0	50,0	19,0	8,90	2,65	6,25	8,71	2,65	6,06	0,442	5,11	5,13	24,00
04.09.20	67,6	50,4	17,2	9,19	2,65	6,54	9,00	2,65	6,35	0,446	5,12	5,14	24,00
05.09.20	68,3	49,3	19,0	10,55	2,65	7,90	10,32	2,65	7,67	0,538	5,15	5,17	24,00
06.09.20	67,7	53,0	14,7	11,71	2,64	9,07	11,48	2,64	8,84	0,596	5,12	5,14	24,00
07.09.20	69,4	52,1	17,3	9,90	2,65	7,25	9,68	2,65	7,03	0,501	5,13	5,15	24,00
08.09.20	67,4	51,3	16,1	9,91	2,53	7,38	9,69	2,53	7,16	0,490	5,14	5,16	23,00
09.09.20	67,6	49,6	18,0	10,27	2,65	7,62	10,06	2,65	7,41	0,513	5,12	5,14	24,00
10.09.20	68,2	50,6	17,6	9,76	2,64	7,12	9,55	2,64	6,91	0,486	5,10	5,12	24,00
11.09.20	68,7	50,7	17,9	10,11	2,64	7,47	9,90	2,64	7,26	0,508	5,09	5,11	24,00
12.09.20	69,6	52,9	16,7	10,43	2,65	7,78	10,22	2,65	7,57	0,535	5,09	5,11	24,00
13.09.20	68,1	49,7	18,4	11,16	2,64	8,52	10,95	2,64	8,31	0,577	5,10	5,12	24,00
14.09.20	68,1	49,8	18,3	9,24	2,65	6,59	9,05	2,65	6,40	0,451	4,91	4,92	24,00
15.09.20	68,6	50,3	18,3	9,57	2,65	6,92	9,39	2,65	6,74	0,481	4,82	4,84	24,00
16.09.20	75,6	57,8	17,8	73,13	64,33	8,80	71,30	63,36	7,94	1,692	4,73	4,51	23,00
17.09.20	72,5	54,3	18,2	147,30	138,42	8,88	143,85	136,52	7,33	2,985	4,69	4,27	24,00
18.09.20	65,7	47,8	17,9	136,30	128,08	8,22	133,63	126,71	6,92	2,686	4,69	4,33	24,00
19.09.20	69,6	51,3	18,2	166,81	157,83	8,98	163,15	155,86	7,29	3,313	4,63	4,07	24,00
20.09.20	67,1	51,1	16,0	179,95	171,03	8,92	176,31	168,89	7,42	3,170	4,59	3,94	24,00
21.09.20	64,6	50,1	14,5	181,91	173,83	8,08	178,50	171,78	6,72	2,881	4,58	3,91	24,00
22.09.20	64,0	50,0	14,0	178,70	171,82	6,88	175,41	169,74	5,67	2,713	4,59	3,94	24,00
Итого	---	---	---	1276,79	1063,05	213,74	1250,29	1050,57	199,72	30,204	---	---	690,00
Средние	69,1	51,6	17,5	---	---	---	---	---	---	---	4,90	4,72	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	78788,60	74074,25	4714,36	76811,26	73269,55	3541,70	2211,797	21160,00
23.09.20 00:00:00	80065,39	75137,30	4928,09	78061,55	74320,12	3741,43	2242,001	21850,00
Итого:	1276,78	1063,05	213,73	1250,29	1050,57	199,73	30,204	690,00

Всего по теплоснабжению: **Qот = 30,204 Гкал** **Qгвс = 14,838 Гкал**

реверс = 0,000 м3; Qгвс = 0,000 Гкал

Слив = 215,350 м3; Qгвс = 14,838 Гкал

Qотопл. = 17,730 Гкал.

Представитель потребителя: Инженер ООО "УО Железнодорожск" Лощинский Ф.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Итого:

Слив = 215,350 м3. Qгвс = 14,838 Гкал.

Q потреб. = 32,668 Гкал.

Q отопл. = 17,730 Гкал.



ул. 60 лет ВЛКСМ, 6

Шифр	Потребитель	Отопление	Горючая вода	Итого
		Гкал.	м3	Гкал.
00000	Население	17,730	288,555	19,881
4956	ООО "УО Железнодорожск"			
	СОИ			
	СОИ администр.			
	ИТОГО СОИ	-73,205	-5,044	-5,044
	Всего:	17,730	215,350	14,838
	отопление и гвс	17,730	215,350	14,838

Гкал/м3 = 0,0689

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 6

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276995

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	69,9	65,3	4,6	6,54	3,72	2,82	6,40	3,66	2,74	0,195	4,97	4,99	24,00
24.08.20	69,1	62,6	6,5	6,54	3,31	3,23	6,37	3,30	3,07	0,217	4,97	4,99	24,00
25.08.20	69,4	62,9	6,4	6,59	3,27	3,32	6,44	3,26	3,18	0,224	4,98	4,99	24,00
26.08.20	69,5	63,3	6,2	7,04	3,64	3,40	6,88	3,61	3,27	0,235	4,98	4,99	24,00
27.08.20	69,3	63,1	6,2	7,23	3,59	3,64	7,06	3,58	3,48	0,247	4,98	4,99	24,00
28.08.20	69,3	62,5	6,8	6,59	3,27	3,32	6,43	3,26	3,17	0,228	4,99	5,00	24,00
29.08.20	69,2	62,1	7,1	6,57	3,42	3,15	6,43	3,40	3,03	0,219	5,00	5,02	24,00
30.08.20	70,0	64,1	5,9	7,17	3,67	3,50	7,02	3,63	3,39	0,241	4,99	5,01	24,00
31.08.20	69,5	61,8	7,7	7,21	3,67	3,54	7,03	3,63	3,40	0,247	4,16	4,05	24,00
01.09.20	69,0	62,3	6,8	5,93	3,42	2,51	5,80	3,41	2,39	0,177	3,00	2,70	24,00
02.09.20	66,9	59,4	7,5	6,92	3,44	3,48	6,77	3,43	3,34	0,233	3,86	3,69	24,00
03.09.20	67,4	60,7	6,8	6,50	3,29	3,21	6,36	3,27	3,09	0,217	5,09	5,11	24,00
04.09.20	66,1	60,1	5,9	6,65	3,43	3,22	6,52	3,42	3,10	0,208	5,11	5,12	24,00
05.09.20	66,8	60,0	6,9	7,86	3,81	4,05	7,71	3,76	3,95	0,273	5,13	5,15	24,00
06.09.20	66,2	61,7	4,5	7,76	4,58	3,18	7,60	4,53	3,07	0,209	5,11	5,12	24,00
07.09.20	67,8	62,7	5,2	6,65	3,79	2,86	6,49	3,77	2,72	0,190	5,12	5,14	24,00
08.09.20	66,0	60,4	5,7	7,18	4,00	3,18	7,04	3,97	3,07	0,207	5,12	5,14	24,00
09.09.20	66,1	58,7	7,3	7,76	3,72	4,04	7,59	3,71	3,88	0,265	5,11	5,13	24,00
10.09.20	66,6	60,4	6,2	6,99	3,64	3,35	6,85	3,62	3,23	0,222	5,09	5,10	24,00
11.09.20	67,0	59,5	7,6	7,61	3,64	3,97	7,43	3,62	3,81	0,264	5,08	5,09	24,00
12.09.20	68,1	62,7	5,4	7,17	3,81	3,36	7,01	3,80	3,21	0,223	5,09	5,10	24,00
13.09.20	66,7	60,8	6,0	7,96	4,10	3,86	7,82	4,05	3,77	0,255	5,09	5,11	24,00
14.09.20	66,4	59,4	7,1	6,63	3,38	3,25	6,50	3,37	3,13	0,218	4,90	4,91	24,00
15.09.20	67,0	59,5	7,5	6,97	3,55	3,42	6,84	3,54	3,30	0,233	4,81	4,82	24,00
16.09.20	74,6	69,6	4,9	35,10	29,32	5,78	34,23	28,68	5,55	0,530	4,63	4,50	24,00
17.09.20	72,3	67,7	4,6	62,98	55,08	7,90	61,52	53,93	7,59	0,761	4,52	4,27	24,00
18.09.20	65,5	61,5	4,1	58,54	51,33	7,21	57,38	50,44	6,94	0,625	4,54	4,32	24,00
19.09.20	69,4	65,5	3,9	70,90	62,75	8,15	69,36	61,54	7,82	0,746	4,41	4,06	24,00
20.09.20	67,0	63,7	3,3	76,27	68,09	8,18	74,72	66,88	7,84	0,705	4,33	3,94	24,00
21.09.20	64,4	61,5	2,9	77,13	69,37	7,76	75,69	68,17	7,52	0,647	4,31	3,91	24,00
22.09.20	63,9	61,0	3,0	75,33	68,68	6,65	73,94	67,48	6,46	0,582	4,33	3,93	24,00
Итого	---	---	---	624,27	491,78	132,49	611,23	483,72	127,51	10,043	---	---	744,00
Средние	68,0	62,1	5,8	---	---	---	---	---	---	---	4,77	4,69	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	12366,13	4981,84	7384,29	12097,48	4908,27	7189,21	531,829	21374,00
23.09.20 00:00:00	12990,40	5473,62	7516,78	12708,71	5391,99	7316,72	541,872	22118,00
Итого:	624,27	491,78	132,49	611,23	483,72	127,51	10,043	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 10,043 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 132,49 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____