

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонтант: УК "Очаг"
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 62
Теплоучаститель ВКТ-7 сев.п. 001
Договорные расходы:
М сев. воды = _____ т.сут
Т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхл = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.18 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.18 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.18 м3/ч
КС=0х9132 ПО 2.7

Заводской номер 00261621

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х9132

ПО 2.7

Дата	M1		V1		P1		M2		V2		P2		M3		V3		dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2							
23/08/20	30.49	0.00	0.00	5.02	60.05	0.00	0.00	5.57	62.29	16.73	17.02	-29.56	0.00	0.000	0.000	0.959	24	0					
24/08/20	30.54	0.00	0.00	5.20	57.77	0.00	0.00	6.89	58.21	16.58	16.83	-27.23	0.00	0.000	0.881	24	0						
25/08/20	29.83	0.00	0.00	5.20	51.82	0.00	0.00	7.62	53.22	16.79	17.03	-21.99	0.00	0.000	0.810	24	0						
26/08/20	30.73	0.00	0.00	5.20	51.43	0.00	0.00	7.66	53.06	15.70	15.92	-20.70	0.00	0.000	0.753	24	0						
27/08/20	35.40	0.00	0.00	5.20	52.90	0.00	0.00	6.41	50.06	12.74	12.89	-17.50	0.00	0.000	0.573	24	0						
28/08/20	32.74	0.00	0.00	5.20	50.64	0.00	0.00	7.80	44.02	14.33	14.48	-16.18	0.00	0.000	0.552	24	0						
29/08/20	29.02	0.00	0.00	5.20	42.86	0.00	0.00	7.78	42.28	22.95	23.15	-14.42	0.03	0.002	0.541	24	0						
30/08/20	28.44	0.00	0.00	5.20	43.26	0.00	0.00	6.65	41.41	14.95	15.09	-12.41	0.05	0.002	0.711	24	0						
01/09/20	55.86	0.05	0.05	5.20	43.34	0.00	0.00	7.83	40.99	19.83	19.99	-12.52	0.05	0.001	0.314	24	0						
02/09/20	70.56	7.65	7.81	5.20	42.32	0.00	0.00	7.84	40.89	8.73	8.78	-28.24	14.06	0.910	0.000	24	0						
03/09/20	69.81	14.06	14.35	4.85	37.54	0.00	0.00	7.84	37.55	0.00	0.00	30.83	14.11	0.901	0.000	24	0						
04/09/20	68.88	14.11	14.41	4.32	38.05	0.00	0.00	7.85	38.05	0.00	0.00	31.90	13.90	0.900	0.000	24	0						
05/09/20	69.75	13.90	14.20	5.20	37.85	0.00	0.00	7.86	37.66	0.00	0.00	32.66	16.84	1.100	0.000	24	0						
06/09/20	70.31	16.84	17.23	4.85	37.65	0.00	0.00	7.86	37.64	0.00	0.00	32.02	13.67	0.852	0.000	24	0						
07/09/20	69.66	13.67	14.00	5.20	37.64	0.00	0.00	7.86	37.63	0.00	0.00	31.68	13.55	0.870	0.000	24	0						
08/09/20	69.31	13.55	13.85	5.02	37.63	0.00	0.00	7.85	37.63	0.00	0.00	31.79	12.40	0.801	0.000	24	0						
09/09/20	69.83	12.40	12.67	5.20	38.04	0.00	0.00	7.85	38.04	0.00	0.00	31.53	13.10	0.836	0.000	24	0						
10/09/20	68.91	13.10	13.38	5.20	37.38	0.00	0.00	7.87	37.39	0.00	0.00	32.43	12.99	0.840	0.000	24	0						
11/09/20	69.66	12.99	13.26	5.20	37.23	0.00	0.00	7.86	37.23	0.00	0.00	33.16	14.78	0.972	0.000	24	0						
12/09/20	70.79	14.78	15.12	5.20	37.63	0.00	0.00	7.82	37.64	0.00	0.00	33.92	17.40	1.155	0.000	24	0						
13/09/20	71.39	17.40	17.80	5.20	37.47	0.00	0.00	7.82	37.47	0.00	0.00	32.57	13.90	0.906	0.000	24	0						
14/09/20	70.15	13.90	14.21	5.20	37.58	0.00	0.00	7.78	37.59	0.00	0.00	33.00	14.33	0.936	0.000	24	0						
15/09/20	70.31	14.33	14.64	5.20	37.31	0.00	0.00	7.75	37.31	0.00	0.00	32.82	12.17	0.913	0.000	23	1						
16/09/20	74.61	15.05	15.43	5.88	51.79	2.88	2.94	7.43	41.55	0.00	0.00	33.04	12.65	1.823	0.000	24	0						
17/09/20	71.97	42.23	43.23	7.23	38.93	29.58	29.74	6.87	41.17	0.00	0.00	29.81	10.06	2.246	0.000	24	0						
18/09/20	66.89	64.64	65.93	6.88	37.08	54.58	54.97	6.54	37.08	0.00	0.00	33.83	11.30	2.496	0.000	24	0						
19/09/20	71.52	62.97	64.42	6.46	37.69	51.67	52.00	6.13	37.75	0.00	0.00	30.82	14.18	2.547	0.000	24	0						
20/09/20	68.09	67.88	69.29	6.29	37.27	53.70	54.05	5.92	37.27	0.00	0.00	28.41	11.35	2.294	0.000	24	0						
21/09/20	65.52	69.04	69.36	6.33	37.11	56.69	57.08	5.98	37.11	0.00	0.00	27.35	10.88	2.223	0.000	24	0						
22/09/20	64.79	68.48	69.79	6.35	37.44	57.60	58.08	5.99	37.43	0.00	0.00												
Итого:		582.05	594.46				306.70	308.86			174.87	176.93			275.35	27.056	7.696	741	3				
Средние:	158.75			5.42	42.19			7.30	41.86			116.56											

Дата	M1		V1		M2		V2		M3		V3		Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3									
22/08/20 24:00	29920.72	30780.55	27196.06	27479.63	1305.34	1328.95	2724.64	1037.946	74.759	8002	359						
22/09/20 24:00	30502.77	31375.01	27502.78	27788.49	1480.21	1505.88	2999.99	1065.002	82.455	8743	362						
Итого:	582.05	594.46	306.70	308.86	174.87	176.93	275.35	27.056	7.696	741	3						

Период нормальной работы 741ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 9113ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ООО "УК "Очаг", ул. 60 лет ВЛКСМ, 62

V г = 452,043 м3. Q гвс = 31,146 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 452,043 м3. Q гвс = 31,146 Гкал.
Q потреб. = 34,893 Гкал.
Q отопл. = 3,747 Гкал.

Итого:

Слив = 452,043 м3. Q гвс = 31,146 Гкал.
Q потреб. = 34,893 Гкал.
Q отопл. = 3,747 Гкал.

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО":

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 62
Теплоучаститель: ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
M сет. воды = _____ т.сут Mгва = _____ т.сут
Тх в. воды = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V Э
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00261621 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 #T=1 T3=1 KC=0x9132 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	161.22	15.95	16.22	5.28	27.34	0.00	0.00	5.31	17.09	33.88	15.95	0.896	0.356	24	0
24/08/20	157.26	15.78	16.01	6.68	27.34	0.00	0.00	6.71	14.88	29.92	15.78	0.825	0.353	24	0
25/08/20	152.45	15.93	16.16	7.56	26.68	0.00	0.00	7.58	10.69	25.77	15.93	0.757	0.345	24	0
26/08/20	152.21	14.87	15.08	7.56	26.46	0.00	0.00	7.58	12.18	25.75	14.87	0.701	0.320	24	0
27/08/20	152.21	14.77	14.94	7.57	26.74	0.00	0.00	7.59	12.36	25.47	14.77	0.700	0.322	24	0
28/08/20	149.23	12.07	12.20	6.32	26.84	0.00	0.00	6.34	11.34	22.39	12.07	0.534	0.266	24	0
29/08/20	143.49	13.68	13.81	7.71	26.54	0.00	0.00	7.73	9.47	16.95	13.68	0.525	0.297	22	2
30/08/20	141.92	21.89	22.09	7.70	25.72	0.00	0.00	7.73	11.85	16.20	21.89	0.809	0.452	24	0
31/08/20	140.92	14.35	14.46	6.43	25.60	0.00	0.00	6.43	11.42	15.32	14.35	0.517	0.298	24	0
01/09/20	140.60	18.98	19.13	7.80	26.57	0.00	0.00	7.79	9.47	14.03	18.98	0.675	0.412	24	0
02/09/20	154.29	15.74	15.95	7.79	27.02	0.00	0.00	6.54	12.23	27.27	15.74	0.775	0.349	24	0
03/09/20	168.31	13.66	13.94	7.78	28.16	0.00	0.00	4.20	12.77	38.36	13.66	0.856	0.332	24	0
04/09/20	167.43	13.73	14.02	7.80	29.07	0.00	0.00	4.20	12.77	39.22	13.58	0.860	0.324	24	0
05/09/20	168.19	13.58	13.87	7.80	28.97	0.00	0.00	4.20	13.75	39.22	16.37	1.047	0.389	24	0
06/09/20	168.98	16.37	16.74	7.78	28.83	0.00	0.00	4.20	17.28	40.15	13.29	0.838	0.317	24	0
07/09/20	168.08	13.29	13.61	7.80	28.75	0.00	0.00	4.20	13.03	39.33	13.12	0.825	0.314	24	0
08/09/20	167.74	13.12	13.39	7.79	28.78	0.00	0.00	4.20	12.37	38.96	11.98	0.758	0.283	24	0
09/09/20	168.17	11.98	12.24	7.79	28.85	0.00	0.00	4.20	11.47	39.32	12.68	0.790	0.297	24	0
10/09/20	167.31	12.68	12.95	7.79	28.43	0.00	0.00	4.20	12.01	38.88	12.63	0.796	0.294	24	0
11/09/20	168.04	12.63	12.89	7.78	28.22	0.00	0.00	4.20	13.39	39.82	14.45	0.930	0.336	24	0
12/09/20	169.26	14.45	14.75	7.76	28.33	0.00	0.00	4.20	14.92	40.93	14.45	1.106	0.398	24	0
13/09/20	170.05	17.00	17.37	7.75	28.25	0.00	0.00	4.20	17.34	41.80	17.00	1.106	0.316	24	0
14/09/20	168.59	13.54	13.83	7.71	28.34	0.00	0.00	4.20	13.54	40.25	13.54	0.860	0.323	24	0
15/09/20	168.74	13.98	14.27	7.69	28.23	0.00	0.00	4.20	12.65	40.51	13.98	0.889	0.323	24	0
16/09/20	172.01	14.58	14.92	7.37	52.78	2.86	3.39	4.64	15.22	19.23	11.72	1.051	0.534	24	0
17/09/20	170.56	22.72	23.27	6.82	46.94	10.48	10.54	5.67	17.62	23.62	12.24	1.051	0.403	24	0
18/09/20	166.17	19.41	19.83	6.47	43.60	9.20	9.22	5.67	16.11	22.57	10.21	0.830	0.403	24	0
19/09/20	171.07	20.35	20.84	6.05	45.89	8.81	8.82	5.28	17.84	25.18	11.54	0.964	0.498	24	0
20/09/20	167.54	23.24	23.72	5.88	45.75	8.71	8.72	5.10	21.91	21.79	14.53	1.102	0.622	24	0
21/09/20	164.87	20.59	20.98	5.92	43.79	8.96	8.97	5.06	17.08	21.08	11.63	0.885	0.465	24	0
22/09/20	164.25	19.95	20.34	5.94	44.32	8.86	8.87	5.05	14.65	19.93	11.09	0.832	0.452	24	0
Итого:		494.86	503.82			57.88	58.53		431.39		436.98	25.657	11.378	1741	3
Средние:	161.65			7.22	31.84			5.43		29.80					

Дата	M1	V1	M2	V2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	5871.51	5992.63	1710.96	1768.55	4201.25	4160.55	286.190	156.976	8002	359
22/09/20 24:00	6366.37	6496.45	1766.84	1827.08	4632.64	4597.53	311.847	168.354	8743	362
Итого:	494.86	503.82	57.88	58.53	431.39	436.98	25.657	11.378	741	3

Период нормальной работы 741ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 9113ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____