

ул.60 лет ВЛКСМ, 64

сентябрь 2020 года

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q потр. Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ		13,153	<u>371,268</u>	<u>25,581</u>		38,734
4956	"Железногорская"СОИ			-10,517	-0,725		-0,725
	Всего:		13,153	360,751	24,856		38,009
	отопление и гвс по т/с:		13,153	360,751	24,856		38,009

Отчет о теплоснабжении с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276264

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	35,4	63,2	-27,8	0,00	15,41	-15,41	0,00	15,15	-15,15	-0,858	4,24	4,32	24,00
24.08.20	33,7	59,2	-25,5	0,00	13,85	-13,85	0,00	13,63	-13,63	-0,716	5,64	5,73	24,00
25.08.20	31,0	53,3	-22,4	0,00	14,61	-14,61	0,00	14,39	-14,39	-0,672	6,52	6,60	24,00
26.08.20	31,6	52,9	-21,3	0,00	12,72	-12,72	0,00	12,57	-12,57	-0,581	6,52	6,60	23,00
27.08.20	30,4	52,5	-22,2	0,00	14,36	-14,36	0,00	14,16	-14,16	-0,650	6,52	6,60	24,00
28.08.20	68,2	54,3	13,9	5,84	3,38	2,46	5,72	3,34	2,38	0,206	5,07	5,51	23,00
29.08.20	70,5	23,3	47,2	14,39	0,00	14,39	14,07	0,00	14,07	0,922	6,70	7,25	24,00
30.08.20	69,3	22,8	46,5	14,20	0,00	14,20	13,88	0,00	13,88	0,893	6,70	7,27	24,00
31.08.20	67,3	22,9	44,4	8,95	0,00	8,95	8,75	0,00	8,75	0,545	5,16	5,87	24,00
01.09.20	67,9	23,8	44,1	11,59	0,00	11,59	11,34	0,00	11,34	0,713	6,73	7,30	24,00
02.09.20	68,2	22,9	45,3	13,10	0,00	13,10	12,83	0,00	12,83	0,812	6,73	7,31	24,00
03.09.20	68,6	23,7	44,9	12,39	0,00	12,39	12,13	0,00	12,13	0,773	6,73	7,35	24,00
04.09.20	67,6	24,1	43,5	12,79	0,00	12,79	12,50	0,00	12,50	0,781	6,75	7,34	24,00
05.09.20	68,8	22,3	46,5	14,30	0,00	14,30	14,00	0,00	14,00	0,893	6,75	7,37	24,00
06.09.20	69,3	22,0	47,3	14,82	0,00	14,82	14,52	0,00	14,52	0,934	6,75	7,36	24,00
07.09.20	68,4	21,7	46,7	12,53	0,00	12,53	12,29	0,00	12,29	0,779	6,78	7,39	24,00
08.09.20	67,9	21,8	46,1	12,92	0,00	12,92	12,65	0,00	12,65	0,797	6,75	7,36	24,00
09.09.20	68,7	22,2	46,4	13,20	0,00	13,20	12,92	0,00	12,92	0,822	6,73	7,36	24,00
10.09.20	67,5	21,7	45,9	12,28	0,00	12,28	12,03	0,00	12,03	0,753	6,73	7,38	24,00
11.09.20	68,2	29,5	38,6	12,51	0,00	12,51	12,25	0,00	12,25	0,771	6,72	7,12	24,00
12.09.20	70,1	39,4	30,7	14,14	0,00	14,14	13,83	0,00	13,83	0,899	6,71	6,81	24,00
13.09.20	70,4	40,9	29,6	17,06	0,00	17,06	16,70	0,00	16,70	1,092	6,69	6,78	24,00
14.09.20	68,8	38,6	30,2	12,43	0,00	12,43	12,18	0,00	12,18	0,778	6,66	6,75	24,00
15.09.20	68,8	38,2	30,6	12,59	0,00	12,59	12,28	0,00	12,28	0,785	6,64	6,73	24,00
16.09.20	78,3	75,5	2,8	262,21	253,19	9,02	255,21	246,76	8,45	1,321	6,14	5,91	23,00
17.09.20	73,7	69,9	3,8	564,41	558,87	5,54	551,16	546,18	4,98	2,432	5,42	4,87	22,00
18.09.20	67,6	63,1	4,5	517,38	510,10	7,28	507,06	500,40	6,66	2,662	5,17	4,81	24,00
19.09.20	72,5	67,5	5,0	509,15	502,00	7,15	497,54	491,25	6,29	2,863	4,77	4,42	24,00
20.09.20	68,7	63,0	5,7	444,30	434,08	10,22	435,33	425,68	9,65	3,028	4,63	4,21	24,00
21.09.20	66,0	50,3	15,7	200,27	191,95	8,32	196,47	189,50	6,97	3,408	4,83	4,08	24,00
22.09.20	65,2	49,2	16,0	188,55	181,40	7,15	185,02	179,14	5,88	3,223	4,85	4,08	24,00
Итого	---	---	---	2928,30	2705,92	222,38	2864,66	2652,15	212,51	30,408	---	---	739,00
Средние	63,2	40,5	22,7	---	---	---	---	---	---	---	6,12	6,32	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	105730,95	100892,47	4838,48	102882,78	99493,03	3389,75	2770,159	21366,00
23.09.20 00:00:00	108659,25	103598,39	5060,86	105747,44	102145,18	3602,26	2800,567	22105,00
Итого:	2928,29	2705,91	222,38	2864,66	2652,14	212,51	30,408	739,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 30,408 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о потреблении горячей воды с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276264

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	47,4	41,0	6,4	53,19	37,23	15,96	52,61	36,93	15,68	0,896	4,63	4,43	24,00
24.08.20	44,5	39,1	5,4	52,28	37,68	14,60	51,81	37,44	14,37	0,768	6,04	5,84	24,00
25.08.20	41,5	37,0	4,5	53,04	37,33	15,71	52,57	37,09	15,48	0,730	6,92	6,72	24,00
26.08.20	41,2	36,2	4,9	45,99	31,47	14,52	45,63	31,27	14,36	0,676	6,86	6,70	24,00
27.08.20	40,7	36,5	4,3	53,93	38,04	15,89	53,49	37,80	15,69	0,719	6,93	6,74	24,00
28.08.20	44,7	32,3	12,5	24,59	14,11	10,48	24,34	14,02	10,32	0,583	5,32	5,08	24,00
29.08.20	69,3	26,2	43,1	15,84	0,00	15,84	15,49	0,00	15,49	0,995	7,19	7,20	24,00
30.08.20	68,2	25,0	43,3	15,37	0,00	15,37	15,04	0,00	15,04	0,950	7,19	7,21	24,00
31.08.20	66,0	24,1	41,9	9,87	0,00	9,87	9,67	0,00	9,67	0,589	5,56	5,48	24,00
01.09.20	66,7	25,6	41,1	12,71	0,00	12,71	12,45	0,00	12,45	0,766	7,21	7,25	24,00
02.09.20	67,0	24,2	42,9	14,22	0,00	14,22	13,95	0,00	13,95	0,868	7,22	7,24	24,00
03.09.20	67,5	24,7	42,7	13,41	0,00	13,41	13,15	0,00	13,15	0,820	7,22	7,25	24,00
04.09.20	66,6	25,2	41,3	13,84	0,00	13,84	13,55	0,00	13,55	0,833	7,22	7,26	24,00
05.09.20	67,8	23,5	44,3	15,43	0,00	15,43	15,12	0,00	15,12	0,950	7,23	7,28	24,00
06.09.20	68,3	23,2	45,1	15,95	0,00	15,95	15,61	0,00	15,61	0,989	7,23	7,27	24,00
07.09.20	67,3	23,0	44,3	13,59	0,00	13,59	13,33	0,00	13,33	0,831	7,26	7,29	24,00
08.09.20	66,9	23,1	43,7	13,87	0,00	13,87	13,57	0,00	13,57	0,838	7,24	7,27	24,00
09.09.20	67,5	23,2	44,3	14,29	0,00	14,29	14,01	0,00	14,01	0,875	7,22	7,25	24,00
10.09.20	66,4	22,5	44,0	13,33	0,00	13,33	13,07	0,00	13,07	0,805	7,22	7,26	24,00
11.09.20	54,5	44,5	10,0	29,67	16,02	13,65	29,25	15,86	13,39	0,820	7,18	7,13	24,00
12.09.20	49,5	41,6	7,9	53,47	37,93	15,54	52,85	37,59	15,26	0,973	7,13	6,94	24,00
13.09.20	51,5	43,1	8,4	55,45	36,94	18,51	54,74	36,56	18,18	1,152	7,10	6,92	24,00
14.09.20	47,5	40,8	6,7	51,38	37,70	13,68	50,84	37,40	13,44	0,819	7,07	6,89	24,00
15.09.20	47,3	40,4	6,9	51,62	37,76	13,86	51,08	37,44	13,64	0,833	7,06	6,87	24,00
16.09.20	57,3	46,6	10,7	45,61	34,01	11,60	44,88	33,65	11,23	0,940	6,24	6,07	24,00
17.09.20	73,4	52,4	21,0	24,20	12,93	11,27	23,62	12,74	10,88	1,011	4,94	4,90	24,00
18.09.20	67,4	49,0	18,4	22,58	12,06	10,52	22,10	11,95	10,15	0,851	4,84	4,81	24,00
19.09.20	72,9	49,0	24,0	18,97	7,86	11,11	18,50	7,77	10,73	0,912	4,27	4,25	24,00
20.09.20	68,6	59,9	8,7	32,87	18,37	14,50	32,14	18,10	14,04	1,051	4,15	4,01	24,00
21.09.20	66,0	60,4	5,6	86,66	75,07	11,59	84,94	73,85	11,09	1,088	5,09	4,41	24,00
22.09.20	65,2	58,9	6,3	72,27	62,44	9,83	70,84	61,43	9,41	0,955	4,79	4,30	24,00
Итого	---	---	---	1009,49	584,95	424,54	994,24	578,89	415,35	26,886	---	---	744,00
Средние	59,9	36,2	23,7	---	---	---	---	---	---	---	6,41	6,31	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	43553,05	32953,07	10599,98	42636,09	32441,17	10194,92	946,177	21398,00
23.09.20 00:00:00	44562,54	33538,02	11024,52	43630,33	33020,06	10610,27	973,063	22142,00
Итого:	1009,49	584,95	424,54	994,24	578,89	415,35	26,886	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 26,886 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 424,54 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____