

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг" Договор N: _____
 Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 66 Тип расходомера: ХВС по V 3
 Тепловычислитель ВКТ-7 сат. N 001 Пределы измерения:
 Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.18 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.18 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.18 м3/ч

Заводской номер 00261525 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х6D86 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВСО
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	15.46	15.37	15.68	7.70	27.76	0.00	0.00	7.81	27.75	0.00	0.00	41.70	15.37	0.990	0.000	24	0
24/08/20	15.48	15.18	15.50	7.72	29.27	0.00	0.00	7.82	29.26	0.00	0.00	39.21	15.18	0.966	0.000	24	0
25/08/20	15.45	14.46	14.77	7.72	28.26	0.00	0.00	7.82	28.26	0.00	0.00	39.19	14.46	0.904	0.000	24	0
26/08/20	15.19	14.75	15.07	7.71	27.06	0.00	0.00	7.82	27.05	0.00	0.00	41.13	14.75	0.933	0.000	24	0
27/08/20	15.94	14.75	15.07	7.72	26.93	0.00	0.00	7.82	26.92	0.00	0.00	42.01	14.75	0.943	0.000	24	0
28/08/20	15.55	13.69	13.96	6.41	28.13	0.00	0.00	6.55	28.12	0.00	0.00	39.42	13.69	0.856	0.000	24	0
29/08/20	15.00	13.83	14.14	7.74	27.26	0.00	0.00	7.84	27.25	0.00	0.00	44.74	13.83	0.927	0.000	24	0
30/08/20	15.43	16.12	16.48	7.74	26.57	0.00	0.00	7.83	26.57	0.00	0.00	44.86	16.12	1.069	0.000	24	0
31/08/20	15.18	13.33	13.60	6.43	28.88	0.00	0.00	6.70	28.87	0.00	0.00	39.30	13.33	0.840	0.000	24	0
01/09/20	15.55	14.71	15.01	7.76	26.78	0.00	0.00	7.86	26.78	0.00	0.00	43.77	14.71	0.966	0.000	24	0
02/09/20	15.95	12.99	13.29	7.78	24.96	0.00	0.00	7.87	24.95	0.00	0.00	44.99	12.99	0.844	0.000	24	0
03/09/20	15.35	13.02	13.30	7.78	24.44	0.00	0.00	7.88	24.43	0.00	0.00	45.91	13.02	0.850	0.000	24	0
04/09/20	15.34	13.53	13.80	7.79	24.77	0.00	0.00	7.91	24.76	0.00	0.00	44.57	13.53	0.870	0.000	24	0
05/09/20	15.44	15.01	15.35	7.80	24.20	0.00	0.00	7.90	24.19	0.00	0.00	46.24	15.01	0.982	0.000	24	0
06/09/20	15.13	17.00	17.40	7.78	23.54	0.00	0.00	7.88	23.53	0.00	0.00	47.59	17.00	1.122	0.000	24	0
07/09/20	15.52	13.75	14.04	7.82	23.31	0.00	0.00	7.91	23.30	0.00	0.00	47.21	13.75	0.900	0.000	24	0
08/09/20	15.31	13.34	13.63	7.79	23.13	0.00	0.00	7.88	23.12	0.00	0.00	46.18	13.34	0.859	0.000	24	0
09/09/20	15.30	14.86	15.20	7.79	23.61	0.00	0.00	7.89	23.60	0.00	0.00	46.69	14.86	0.972	0.000	24	0
10/09/20	15.46	13.57	13.87	7.79	22.99	0.00	0.00	7.89	22.98	0.00	0.00	46.47	13.57	0.876	0.000	24	0
11/09/20	15.40	15.00	15.33	7.77	22.21	0.00	0.00	7.87	22.20	0.00	0.00	48.19	15.00	0.979	0.000	24	0
12/09/20	15.52	14.26	14.58	7.75	22.13	0.00	0.00	7.85	22.13	0.00	0.00	49.39	14.26	0.948	0.000	24	0
13/09/20	15.79	17.08	17.49	7.75	21.99	0.00	0.00	7.83	21.99	0.00	0.00	49.80	17.08	1.140	0.000	24	0
14/09/20	15.68	14.64	14.95	7.71	21.95	0.00	0.00	7.80	21.95	0.00	0.00	48.73	14.64	0.962	0.000	24	0
15/09/20	15.90	13.85	14.14	7.68	25.20	0.00	0.00	7.78	25.19	0.00	0.00	45.70	13.85	0.912	0.000	24	0
16/09/20	15.95	126.66	130.58	7.35	64.16	117.79	119.63	6.71	43.85	0.00	0.00	13.79	8.87	2.276	0.000	24	0
17/09/20	15.70	213.99	219.36	6.79	57.79	209.09	212.36	5.73	57.12	0.00	0.00	15.91	4.90	3.671	0.000	24	0
18/09/20	15.52	184.80	188.91	6.46	49.87	180.22	182.18	5.70	49.79	0.00	0.00	17.65	4.58	3.468	0.000	24	0
19/09/20	15.39	181.49	185.55	6.04	51.75	174.94	177.52	5.33	51.73	0.00	0.00	20.64	6.55	4.053	0.000	24	0
20/09/20	15.64	183.11	186.57	5.86	50.05	175.38	177.94	5.14	50.02	0.00	0.00	18.59	7.73	3.751	0.000	24	0
21/09/20	15.08	186.24	190.27	5.89	49.12	181.42	183.35	5.11	49.08	0.00	0.00	16.96	4.82	3.371	0.000	24	0
22/09/20	15.32	189.27	193.14	5.90	48.74	182.73	184.76	5.11	48.71	0.00	0.00	16.58	6.54	3.420	0.000	24	0
Итого:		1613.65	1650.01		1221.57	1237.71			0.00	0.00		392.08	46.620	0.000	744	0	
Средние:	169.99			7.34	131.51			7.25	130.82			138.48					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВСО
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	39038.01	140174.09	37778.48	138247.33	1085.96	1105.57	1259.53	1088.164	64.068	7657	805
22/09/20 24:00	40651.66	141824.12	39000.05	139485.07	1085.96	1105.57	1651.61	1134.784	64.068	8401	805
Итого:	1613.65	1650.03	1221.57	1237.74	0.00	0.00	392.08	46.620	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9214ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q потр. Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
3877	Население + СОИ		19,606	392,080	27,014		46,620
	отопление и гвс		19,606	392,080	27,014		46,620

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 66
Теплочислительный ВКЛ-7 сэт. N 001
Договорные расходи:
M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: УКС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00261525 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х6088 по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	V3	dt	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	68.22	15.38	15.69	1.99	36.47	0.00	0.00	7.66	121.74	31.75	15.38	0.972	0.507	24	0
24/08/20	67.24	15.22	15.52	1.98	44.04	0.20	0.20	7.68	120.24	23.20	15.02	0.938	0.506	24	0
25/08/20	66.16	14.50	14.80	1.97	42.87	0.06	0.06	7.68	119.11	23.29	14.44	0.881	0.462	24	0
26/08/20	66.86	14.76	15.08	1.97	35.45	0.00	0.00	7.67	119.89	31.41	14.76	0.912	0.458	24	0
27/08/20	67.55	14.76	15.08	1.96	36.01	0.00	0.00	7.66	120.86	31.54	14.76	0.922	0.468	24	0
28/08/20	66.14	13.72	13.99	1.81	35.57	0.47	0.47	6.41	121.92	30.57	13.25	0.821	0.435	24	0
29/08/20	70.43	13.89	14.20	1.89	36.60	0.00	0.00	7.69	122.41	33.83	13.89	0.908	0.466	24	0
30/08/20	70.06	16.16	16.51	1.94	35.96	0.00	0.00	7.70	121.80	34.10	16.16	1.049	0.516	24	0
31/08/20	66.71	13.44	13.69	1.81	41.83	0.47	0.47	6.56	120.58	24.88	12.97	0.811	0.461	24	0
01/09/20	69.12	14.71	15.01	1.92	33.28	0.00	0.00	7.72	120.97	35.84	14.71	0.942	0.410	24	0
02/09/20	68.34	13.03	13.32	1.97	27.71	0.00	0.00	7.74	120.18	40.63	13.03	0.823	0.294	24	0
03/09/20	68.68	13.02	13.30	1.98	27.22	0.00	0.00	7.74	118.45	41.46	13.02	0.827	0.288	24	0
04/09/20	67.81	13.54	13.81	1.97	43.36	0.01	0.01	7.76	118.89	24.45	13.53	0.849	0.337	24	0
05/09/20	68.92	14.99	15.31	1.96	27.07	0.00	0.00	7.76	123.18	41.85	14.99	0.954	0.330	24	0
06/09/20	69.84	16.98	17.37	1.94	26.55	0.00	0.00	7.74	124.29	43.29	16.98	1.097	0.369	24	0
07/09/20	68.93	13.72	14.00	1.94	26.36	0.00	0.00	7.77	119.49	42.57	13.72	0.877	0.292	24	0
08/09/20	67.69	13.26	13.55	1.94	26.14	0.00	0.00	7.74	118.65	41.55	13.26	0.830	0.284	24	0
09/09/20	68.81	14.81	15.15	1.94	43.13	0.00	0.00	7.75	119.69	25.68	14.77	0.941	0.350	24	0
10/09/20	67.87	13.60	13.89	1.91	25.52	0.00	0.00	7.74	118.10	42.35	13.60	0.851	0.278	24	0
11/09/20	68.91	15.04	15.37	1.91	26.02	0.00	0.00	7.73	120.04	42.89	15.04	0.959	0.325	24	0
12/09/20	69.91	14.28	14.59	1.91	25.39	0.00	0.00	7.70	118.99	44.52	14.28	0.926	0.292	24	0
13/09/20	70.39	17.12	17.51	1.90	23.73	0.01	0.01	7.69	123.58	46.66	17.11	1.119	0.348	24	0
14/09/20	69.04	14.65	14.96	1.89	25.12	0.00	0.00	7.66	119.21	43.92	14.65	0.938	0.294	24	0
15/09/20	69.21	13.85	14.14	1.88	46.69	0.20	0.20	7.64	117.74	22.52	13.65	0.881	0.382	24	0
16/09/20	77.20	46.93	48.20	1.85	69.76	35.64	36.46	6.70	123.57	7.44	11.29	1.078	0.520	24	0
17/09/20	73.65	71.55	73.31	1.68	65.78	63.90	65.25	5.78	121.11	7.87	7.65	1.022	0.459	24	0
18/09/20	67.46	63.04	64.31	1.52	59.94	54.54	55.50	5.71	121.65	7.52	8.50	0.935	0.462	24	0
19/09/20	67.33	61.63	63.07	1.46	63.41	52.35	53.40	5.32	127.12	8.92	9.28	1.084	0.548	24	0
20/09/20	68.63	62.74	64.16	1.50	60.69	52.77	53.73	5.14	125.23	7.94	9.97	1.049	0.554	24	0
21/09/20	66.05	63.18	64.34	1.55	58.95	54.67	55.65	5.12	122.40	7.10	8.51	0.902	0.455	24	0
22/09/20	65.32	64.71	66.03	1.60	58.05	55.49	56.34	5.14	121.65	7.27	9.22	0.956	0.487	24	0
Итого:		1782.21	1799.26			370.82	377.79		652.73		411.39	29.054	12.637	744	0
Средние:	66.82			1.85	39.82			7.14		28.99					

Дата	M1	V1	M2	V2	V3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	15747.72	16165.32	12758.49	13020.73	7291.81	2989.23	331.116	161.561	7657	805
22/09/20 24:00	16529.93	16964.58	13129.31	13398.52	7944.54	3400.62	360.170	174.198	8401	805
Итого:	782.21	799.26	370.82	377.79	652.73	411.39	29.054	12.637	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счёта тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9214ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____