

Абонент: "ТЭЖ Альтернатива"
 Адрес: 60 лет ВЛКСМ, 70
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 259563

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Сентябрь 2020г.
 Договор: Тип расходомера: ПРЭМ
 Поверка: 2023-10

Формулы: ТВ-1: Qo=M1(h1-h2)+Mg(h2-hx)
 Формулы: ТВ-2: Qo=M1(h1-h2)+Mg(h2-hx)

© Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ".
 www.vzljot.ru

Тхв, °С =	5	Система отопления (ТВ-1)										Система ГВС (ТВ-2)												
		ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	t3, °С	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС	ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал
16.09.2020	24,00	78,39	18,32	70,99	106,30	45,19	0,00	0,00	12,02	1,67	0,00	*	24,00	73,51	19,45	19,92	51,89	4,98	5,06	21,69	14,47	1,10	0,46	
17.09.2020	24,00	73,97	224,91	61,79	213,80	49,76	0,10	0,10	11,11	3,39	0,00		24,00	73,00	24,61	25,20	49,12	10,03	10,13	22,41	14,58	1,23	0,67	
18.09.2020	24,00	67,83	194,27	48,90	186,13	48,85	0,00	0,00	8,14	4,03	0,00		24,00	66,82	21,87	22,32	44,89	8,64	8,64	25,87	13,23	1,00	0,55	
19.09.2020	24,00	72,73	191,61	51,36	182,11	51,35	0,00	0,00	9,50	4,53	0,00		24,00	71,96	22,48	23,03	46,95	8,52	8,54	24,31	13,96	1,15	0,62	
20.09.2020	24,00	68,96	192,99	49,69	182,52	49,68	0,00	0,00	10,47	4,19	0,00		24,00	68,26	23,96	24,47	46,11	8,55	8,55	25,00	15,41	1,16	0,37	
21.09.2020	24,00	66,37	196,01	49,03	186,66	49,01	0,00	0,00	9,35	3,81	0,00		24,00	64,92	23,25	23,68	45,36	8,78	8,78	20,76	14,47	1,05	0,61	
22.09.2020	24,00	65,63	195,17	48,95	187,57	48,95	0,00	0,00	7,60	3,59	0,00		24,00	64,92	20,44	20,83	44,93	8,87	8,87	17,29	11,57	0,87	0,49	
Среднее	168,00	70,55	187,61	54,39	177,87	48,97	0,10	0,10	9,74	3,60	0,00		168,00	69,14	22,29	22,78	47,04	8,34	8,37	22,48	13,96	1,08	0,58	
Показания счетчиков:			1313,28		1245,09				68,19	25,21	0,00				156,06	159,45		58,37	58,57	157,33	97,69	7,57	4,07	
Дата и время	15.09.2020	4:00:47,640	36334,730	2079,470	2121,630	3712,910	1234,586	127,293	1259,795	127,297	9993,000	580,000	10161,000	580,000	6972,740	734,980	6237,760	7132,550	856,670	8627,430	417,450	425,020	173,343	177,409
Период нормальный работы, ч:	22.09.2020	41360,920	37579,820	2079,570	2121,730	3781,100	1259,795	127,297	1259,795	127,297	9993,000	580,000	10161,000	580,000	7128,800	793,350	6335,450	7292,000	915,240	8784,760	425,020	425,020	177,409	177,409
Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч:																								
Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч:																								
Ответственный за учет:																								
Ответственный за учет:																								

60 лет ВЛКСМ, 70

Сентябрь, 2020г.

индфр	Потребитель	S		отопление		ГВС		Прим. ГВС по ПУ
		M2	Гкал	M3	Гкал			
4357	ТЭЖ "Альтернатива"	5301,90	18,648	509,560	35,109	35,109	48,005	
4357	ТЭЖ "Альтернатива" (РКПД)			436,000	29,357			
4357	СОИ			83,480	5,752		5,752	
	Всего		18,648	509,560	35,109		53,757	

адрес	дом	с.уч. возвр	с.уч. возвр	с.уч. возвр	с.уч. возвр
улица	70	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
60 лет ВЛКСМ		-109,173	-48,031	62,769	83,48

плотность воды = 977,23 кг/м3

Мг = 497,957 т

ГВС = 509,560 м3

Qот = 53,757 Гкал

35,109 Гкал

18,648 Гкал

71,0 град.

977,23 кг/м3

497,957 т

509,560 м3

53,757 Гкал

35,109 Гкал

18,648 Гкал

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Абонент : "ГКХ Альбертлага"
 Адрес : 60 лет ВЛКСМ, 70
 Тепловычислитель ВКГ-7 Номер: 259563

Договор :
 Тип расходомера : ПРЭМ
 Проверка : 2023-10

Формулы : ТВ-1: Qo=M1(h1-h2)+Mg(h2-hx)
 Формулы : ТВ-2: Qo=M1(h1-h2)+Mg(h2-hx)

© Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ".
 www.vzljot.ru

Дата	ВНР, час	Температура, °С			Система отопления (ТВ-1)			Система ГВС (ТВ-2)			Показания счетчиков											
		t1	t2	t	M2, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС	ВНР, час	t1	t2	t	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС	
23.08.2020	24,00	70,97	18,50	26,67	0,00	26,67	0,00	18,50	1,22	0,00	*	24,00	68,11	18,82	19,20	24,27	0,00	0,00	23,31	18,82	1,19	0,37
24.08.2020	24,00	70,32	17,68	26,74	0,00	26,75	0,00	17,68	1,15	0,00	*	24,00	67,31	18,02	18,40	24,32	0,00	0,00	21,82	18,02	1,12	0,35
25.08.2020	24,00	69,23	16,73	26,39	0,00	26,40	0,00	16,73	1,07	0,00	*	24,00	66,21	17,07	17,40	23,97	0,00	0,00	18,84	17,07	1,04	0,32
26.08.2020	24,00	69,91	15,95	26,41	0,00	26,42	0,00	15,95	1,03	0,00	*	24,00	66,59	16,27	16,59	24,07	0,00	0,00	18,59	16,27	1,00	0,31
27.08.2020	18,00	70,39	14,03	41,05	0,00	41,06	0,00	14,03	0,92	0,00	*	18,00	67,32	13,97	14,27	25,02	0,00	0,00	19,38	13,97	0,87	0,28
28.08.2020	24,00	69,19	13,40	38,51	0,00	38,52	0,00	13,40	0,86	0,00	*	24,00	63,03	13,23	13,46	25,04	0,00	0,00	22,09	13,23	0,77	0,26
29.08.2020	24,00	73,36	17,02	28,76	0,00	28,76	0,00	17,02	1,16	0,00	*	24,00	65,83	15,98	16,27	24,53	0,00	0,00	22,09	15,98	0,97	0,31
30.08.2020	24,00	72,40	20,06	28,18	0,00	28,19	0,00	20,06	1,35	0,00	*	24,00	66,13	18,91	19,30	24,17	0,00	0,00	22,30	18,91	1,16	0,36
31.08.2020	24,00	70,07	15,24	29,37	0,00	29,37	0,00	15,24	0,99	0,00	*	24,00	63,38	14,25	14,52	24,00	0,01	0,01	22,13	14,24	0,83	0,27
01.09.2020	24,00	71,62	16,28	28,13	0,00	28,13	0,00	16,28	1,09	0,00	*	24,00	64,70	15,73	16,04	24,42	0,00	0,00	18,12	15,73	0,94	0,30
02.09.2020	24,00	71,61	18,94	27,64	0,00	27,65	0,00	18,94	1,26	0,00	*	24,00	65,81	18,77	19,15	24,09	0,00	0,00	18,12	18,77	1,14	0,36
03.09.2020	24,00	72,06	16,89	27,59	0,00	27,59	0,00	16,89	1,13	0,00	*	24,00	65,56	15,86	16,17	24,29	0,00	0,00	22,79	15,86	0,96	0,32
04.09.2020	24,00	70,76	17,05	28,06	0,00	28,06	0,00	17,05	1,12	0,00	*	24,00	64,94	16,56	16,89	24,67	0,00	0,00	19,23	16,56	0,99	0,32
05.09.2020	24,00	71,99	19,80	27,19	0,00	27,19	0,00	19,80	1,33	0,00	*	24,00	66,80	19,64	20,05	23,59	0,00	0,00	18,68	19,64	1,21	0,37
06.09.2020	24,00	71,62	18,14	26,56	0,00	26,57	0,00	18,14	1,21	0,00	*	24,00	65,81	17,61	17,95	22,82	0,00	0,00	23,06	17,61	1,07	0,32
07.09.2020	24,00	71,86	19,34	26,62	0,00	26,63	0,00	19,34	1,29	0,00	*	24,00	66,04	18,92	19,29	22,82	0,00	0,00	21,08	18,92	1,15	0,34
08.09.2020	24,00	71,12	15,32	25,90	0,00	25,90	0,00	15,32	1,01	0,00	*	24,00	63,56	14,86	15,14	22,57	0,00	0,00	15,93	14,86	0,87	0,26
09.09.2020	24,00	71,65	19,20	25,49	0,00	25,49	0,00	19,20	1,28	0,00	*	24,00	64,26	18,48	18,85	22,34	0,00	0,00	18,84	18,48	1,10	0,32
10.09.2020	24,00	70,74	17,79	25,14	0,00	25,14	0,00	17,79	1,17	0,00	*	24,00	63,14	17,00	17,31	21,81	0,00	0,00	16,42	17,00	0,99	0,28
11.09.2020	24,00	71,67	19,03	24,74	0,00	24,74	0,00	19,03	1,27	0,00	*	24,00	63,54	18,30	18,63	21,33	0,00	0,00	18,46	18,30	1,07	0,30
12.09.2020	24,00	72,70	18,32	24,95	0,00	24,95	0,00	18,32	1,24	0,00	*	24,00	64,17	16,69	16,99	21,40	0,00	0,00	20,06	16,69	0,99	0,27
13.09.2020	24,00	73,02	22,24	24,71	0,00	24,72	0,00	22,24	1,51	0,00	*	24,00	66,07	20,86	21,28	21,22	0,00	0,00	22,09	20,86	1,07	0,30
14.09.2020	24,00	72,14	19,53	24,77	0,00	24,77	0,00	19,53	1,31	0,00	*	24,00	63,90	18,09	18,44	21,29	0,00	0,00	16,93	18,09	1,09	0,29
15.09.2020	24,00	72,32	18,81	24,70	0,00	24,70	0,00	18,81	1,27	0,00	*	24,00	65,67	17,96	18,32	21,51	0,00	0,00	18,53	17,96	1,09	0,29
Итого	570,00	71,37	17,76	27,54	0,00	27,54	0,00	17,76	1,18	0,00	*	570,00	65,31	17,19	17,53	23,30	0,00	0,00	20,00	17,19	1,04	0,31
Показания счетчиков :		425,29			0,00		0,00	425,29	28,25	0,00			411,85		419,91			479,84	411,84	24,87	7,53	
Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	В3,м3	Мг,т	Qo,Гкал	Qг,Гкал	НС	ВНР,ч	ВОС,ч		М1,т	М2,т	Мг,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	НС		
22.08.2020	39622,350	36334,730	2079,470	2121,630	3287,620	1206,338	127,293	*	1234,586	127,293		6560,890	734,970	5825,920	6712,640	856,660	8147,590	392,580	165,809			
15.09.2020	40047,640	36334,730	2079,470	2121,630	3712,910	1234,586	127,293	*	1234,586	127,293		6972,740	734,980	6237,760	7132,550	856,670	8627,430	417,450	173,343			
Период нормальная работы,ч :		570																				
Период отсутствия, счета тепловой энергии,ч :			6																			
Ответственный за учет : Кравцов Е.О.						9993,000	580,000											9423,000	574,000			
Отчет принял :						9993,000	580,000											9993,000	580,000			

