

ул.60 лет ВЛКСМ, 74

сентябрь 2020 года

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q потр. Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ		27,446	587,895	40,506		67,952
4956	"Железногорская" СОН			54,765	3,773		3,773
	Всего:		27,446	642,660	44,279		71,725
	отопление и гвс по т/с:		27,446	642,660	44,279		71,725

Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 74

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1202

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	72,9	29,6	43,3	26,39	0,00	26,39	25,77	0,00	25,77	1,753	12,73	6,94	18,77
24.08.20	70,5	29,2	41,3	21,99	0,00	21,99	21,51	0,00	21,51	1,411	12,77	6,95	17,12
25.08.20	69,3	28,0	41,3	24,19	0,00	24,19	23,68	0,00	23,68	1,524	12,83	6,96	17,58
26.08.20	69,3	27,5	41,8	22,14	0,00	22,14	21,67	0,00	21,67	1,395	12,84	6,95	16,37
27.08.20	69,1	27,2	41,9	22,82	0,00	22,82	22,34	0,00	22,34	1,435	12,88	6,96	16,20
28.08.20	69,7	27,4	42,3	23,00	0,00	23,00	22,51	0,00	22,51	1,458	12,87	6,96	16,65
29.08.20	67,4	27,0	40,5	23,91	0,00	23,91	23,43	0,00	23,43	1,465	12,88	6,95	17,00
30.08.20	68,3	26,1	42,1	27,13	0,00	27,13	26,57	0,00	26,57	1,685	12,94	6,94	18,88
31.08.20	67,2	25,8	41,5	22,93	0,00	22,93	22,47	0,00	22,47	1,401	12,94	7,00	16,95
01.09.20	64,5	25,1	39,4	18,33	0,00	18,33	17,99	0,00	17,99	1,073	13,08	3,91	17,98
02.09.20	67,3	24,8	42,5	22,28	0,00	22,28	21,83	0,00	21,83	1,362	13,06	0,92	16,33
03.09.20	67,1	24,5	42,6	23,46	0,00	23,46	22,99	0,00	22,99	1,430	13,07	2,69	18,07
04.09.20	66,7	24,9	41,8	21,77	0,00	21,77	21,34	0,00	21,34	1,318	13,01	0,58	16,92
05.09.20	66,3	24,3	42,1	24,39	0,00	24,39	23,91	0,00	23,91	1,470	13,10	4,52	17,88
06.09.20	67,0	23,4	43,7	28,74	0,00	28,74	28,16	0,00	28,16	1,750	13,25	5,10	18,05
07.09.20	67,5	23,3	44,2	21,75	0,00	21,75	21,31	0,00	21,31	1,334	13,24	5,10	17,95
08.09.20	66,8	23,1	43,6	22,46	0,00	22,46	22,01	0,00	22,01	1,362	13,27	5,10	17,47
09.09.20	66,8	22,6	44,1	23,21	0,00	23,21	22,76	0,00	22,76	1,408	13,33	5,10	16,18
10.09.20	66,5	22,4	44,2	24,54	0,00	24,54	24,06	0,00	24,06	1,483	13,37	5,10	17,75
11.09.20	67,0	22,5	44,4	24,01	0,00	24,01	23,53	0,00	23,53	1,461	13,35	4,13	17,93
12.09.20	69,8	24,0	45,8	22,56	0,00	22,56	22,07	0,00	22,07	1,434	13,28	6,09	18,12
13.09.20	72,8	30,3	42,5	27,82	0,00	27,82	27,18	0,00	27,18	1,846	13,07	5,14	18,50
14.09.20	69,6	31,0	38,6	23,34	0,00	23,34	22,84	0,00	22,84	1,478	13,15	11,53	17,63
15.09.20	66,8	27,7	39,1	24,69	0,00	24,69	24,20	0,00	24,20	1,500	13,31	4,06	18,07
16.09.20	78,1	64,1	14,0	204,22	181,08	23,14	198,82	177,68	21,15	4,065	12,97	4,93	18,78
17.09.20	74,0	60,7	13,4	401,59	384,00	17,59	392,09	377,39	14,70	6,114	12,23	4,69	24,00
18.09.20	67,7	54,3	13,4	345,49	333,79	11,70	338,71	328,98	9,73	5,068	12,18	4,72	24,00
19.09.20	72,6	56,8	15,8	345,85	329,28	16,57	338,06	324,14	13,92	6,122	12,02	4,33	24,00
20.09.20	68,8	54,5	14,3	347,04	332,40	14,64	340,05	327,53	12,53	5,548	12,03	4,14	24,00
21.09.20	66,4	53,1	13,3	342,70	332,50	10,20	336,07	328,07	8,00	4,906	12,03	4,13	24,00
22.09.20	65,6	52,8	12,8	342,58	334,26	8,32	336,22	329,74	6,48	4,666	12,02	4,14	24,00
Итого	---	---	---	2897,34	2227,32	670,02	2836,18	2193,52	642,66	71,725	---	---	583,13
Средние	68,7	32,8	35,9	---	---	---	---	---	---	---	12,87	5,25	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	133176,36	122943,70	10232,66	129500,41	121023,23	8477,17	3306,100	14401,62
23.09.20 00:00:00	136073,69	125171,02	10902,67	132336,59	123216,76	9119,84	3377,825	14984,75
Итого:	2897,33	2227,32	670,01	2836,19	2193,52	642,66	71,725	583,13

Всего по теплоснабжению: Qот = 71,725 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о потреблении горячей воды с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 74

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1202

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	71,8	26,2	45,6	11,23	0,00	11,23	10,97	0,00	10,97	0,733	6,86	6,85	24,00
24.08.20	69,5	25,9	43,6	10,30	0,00	10,30	10,08	0,00	10,08	0,650	6,86	6,86	24,00
25.08.20	68,2	25,4	42,8	10,98	0,00	10,98	10,75	0,00	10,75	0,680	6,87	6,87	24,00
26.08.20	68,0	25,5	42,5	9,64	0,00	9,64	9,44	0,00	9,44	0,594	6,87	6,87	24,00
27.08.20	68,1	25,1	42,9	10,60	0,00	10,60	10,38	0,00	10,38	0,654	6,87	6,87	24,00
28.08.20	68,6	25,4	43,2	10,74	0,00	10,74	10,51	0,00	10,51	0,669	6,87	6,88	24,00
29.08.20	66,3	25,2	41,1	11,24	0,00	11,24	11,02	0,00	11,02	0,675	6,87	6,87	24,00
30.08.20	67,2	24,7	42,5	13,88	0,00	13,88	13,60	0,00	13,59	0,846	6,85	6,86	24,00
31.08.20	66,2	24,9	41,4	10,28	0,00	10,28	10,08	0,00	10,07	0,617	6,91	6,92	24,00
01.09.20	62,5	24,0	38,5	8,91	0,00	8,91	8,75	0,00	8,75	0,503	5,25	5,32	24,00
02.09.20	66,0	24,0	41,9	9,81	0,00	9,81	9,62	0,00	9,62	0,586	6,93	6,93	24,00
03.09.20	66,0	23,9	42,1	10,39	0,00	10,39	10,19	0,00	10,18	0,621	6,93	6,94	24,00
04.09.20	65,5	24,6	40,9	9,88	0,00	9,88	9,69	0,00	9,69	0,586	6,95	6,96	24,00
05.09.20	65,3	23,8	41,5	11,43	0,00	11,43	11,21	0,00	11,21	0,676	6,95	6,96	24,00
06.09.20	66,1	22,5	43,6	13,89	0,00	13,89	13,62	0,00	13,61	0,832	6,93	6,93	24,00
07.09.20	66,3	23,1	43,2	9,72	0,00	9,72	9,53	0,00	9,53	0,584	6,96	6,97	24,00
08.09.20	65,2	23,1	42,1	9,56	0,00	9,56	9,38	0,00	9,37	0,564	6,86	6,87	24,00
09.09.20	65,9	22,6	43,3	10,31	0,00	10,31	10,11	0,00	10,11	0,615	6,93	6,94	24,00
10.09.20	65,2	22,1	43,1	10,43	0,00	10,43	10,23	0,00	10,23	0,616	6,93	6,93	24,00
11.09.20	66,0	44,3	21,7	9,91	0,49	9,42	9,72	0,49	9,23	0,573	6,92	6,90	24,00
12.09.20	68,2	22,9	45,3	10,66	0,00	10,66	10,44	0,00	10,43	0,659	6,88	6,89	24,00
13.09.20	71,5	22,6	48,9	12,95	0,00	12,95	12,65	0,00	12,65	0,842	6,84	6,85	24,00
14.09.20	68,3	22,7	45,6	9,55	0,00	9,55	9,35	0,00	9,35	0,592	6,83	6,84	24,00
15.09.20	65,8	22,4	43,4	10,58	0,00	10,58	10,37	0,00	10,37	0,631	6,82	6,82	24,00
16.09.20	77,0	71,6	5,4	34,32	24,91	9,41	33,43	24,34	9,09	0,787	6,55	6,09	24,00
17.09.20	73,9	67,9	6,0	62,51	53,20	9,31	61,00	52,09	8,90	0,928	6,04	5,09	24,00
18.09.20	67,7	62,1	5,5	53,95	46,07	7,88	52,84	45,26	7,58	0,725	5,70	4,99	24,00
19.09.20	72,5	66,3	6,2	56,38	45,04	11,34	55,06	44,14	10,92	1,011	5,28	4,58	24,00
20.09.20	68,9	63,2	5,6	56,60	45,46	11,14	55,39	44,63	10,77	0,938	5,10	4,39	24,00
21.09.20	66,3	61,1	5,2	54,22	45,46	8,76	53,14	44,69	8,46	0,752	5,10	4,39	24,00
22.09.20	65,6	60,4	5,1	53,95	45,67	8,28	52,90	44,90	8,00	0,715	5,12	4,39	24,00
Итого	---	---	---	628,80	306,34	322,46	615,41	300,57	314,84	21,454	---	---	744,00
Средние	67,7	33,9	33,9	---	---	---	---	---	---	---	6,54	6,38	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	22717,18	16339,33	6377,85	22130,54	15969,84	6160,69	521,745	14913,88
23.09.20 00:00:00	23345,98	16645,67	6700,31	22745,95	16270,41	6475,54	543,199	15657,88
Итого:	628,80	306,34	322,46	615,41	300,57	314,84	21,454	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 21.454

Гкал

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 74,

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 853

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	65,4	38,8	26,6	15,64	2,08	13,56	15,34	2,07	13,27	0,858	6,66	6,79	24,00
24.08.20	60,5	37,9	22,6	11,62	2,46	9,16	11,42	2,45	8,98	0,561	6,67	6,80	24,00
25.08.20	61,0	38,1	22,9	13,52	2,50	11,02	13,29	2,49	10,80	0,669	6,68	6,80	24,00
26.08.20	60,1	36,9	23,2	12,40	2,43	9,97	12,19	2,41	9,78	0,603	6,68	6,80	24,00
27.08.20	59,9	37,0	22,9	11,91	2,48	9,43	11,71	2,47	9,25	0,571	6,68	6,80	24,00
28.08.20	60,7	37,3	23,4	12,18	2,46	9,72	11,97	2,44	9,53	0,595	6,67	6,80	24,00
29.08.20	59,7	34,8	24,9	12,72	2,00	10,71	12,51	1,99	10,52	0,628	6,67	6,80	24,00
30.08.20	61,7	34,2	27,5	13,50	1,90	11,60	13,26	1,89	11,38	0,701	6,67	6,80	24,00
31.08.20	59,8	34,5	25,3	12,62	1,85	10,77	12,41	1,84	10,57	0,631	6,71	6,84	24,00
01.09.20	58,0	31,6	26,5	9,88	0,94	8,93	9,73	0,94	8,79	0,491	5,03	5,24	24,00
02.09.20	59,7	35,1	24,6	12,06	1,49	10,57	11,86	1,48	10,38	0,605	6,74	6,87	24,00
03.09.20	60,4	37,2	23,2	13,46	1,59	11,86	13,24	1,59	11,65	0,682	6,75	6,88	24,00
04.09.20	59,5	36,6	22,9	12,37	1,41	10,96	12,17	1,40	10,77	0,618	6,75	6,88	24,00
05.09.20	60,1	34,3	25,7	12,83	1,15	11,68	12,62	1,15	11,47	0,661	6,75	6,89	24,00
06.09.20	61,7	34,5	27,2	15,01	1,17	13,84	14,75	1,16	13,58	0,802	6,75	6,88	24,00
07.09.20	60,3	36,1	24,3	12,74	1,33	11,41	12,53	1,32	11,20	0,652	6,76	6,90	24,00
08.09.20	59,7	33,8	25,9	13,15	1,20	11,95	12,93	1,19	11,74	0,673	6,67	6,80	24,00
09.09.20	59,0	35,6	23,4	13,56	1,51	12,05	13,34	1,50	11,84	0,674	6,74	6,87	24,00
10.09.20	59,5	35,9	23,6	14,67	1,49	13,18	14,43	1,49	12,95	0,740	6,73	6,86	24,00
11.09.20	59,0	36,2	22,9	13,62	1,53	12,09	13,40	1,53	11,88	0,677	6,74	6,87	24,00
12.09.20	61,1	36,7	24,4	12,61	1,55	11,06	12,39	1,54	10,85	0,646	6,69	6,82	24,00
13.09.20	65,2	34,0	31,2	15,14	1,33	13,80	14,85	1,33	13,52	0,855	6,64	6,76	24,00
14.09.20	61,2	37,5	23,7	14,27	1,77	12,50	14,03	1,76	12,26	0,731	6,62	6,75	24,00
15.09.20	59,7	33,4	26,3	14,36	1,81	12,55	14,12	1,80	12,32	0,724	6,63	6,76	24,00
16.09.20	73,9	65,8	8,2	24,23	13,59	10,64	23,64	13,32	10,32	0,827	6,17	5,99	24,00
17.09.20	73,5	64,3	9,2	33,90	24,09	9,81	33,09	23,64	9,45	0,864	5,51	5,00	24,00
18.09.20	67,3	58,5	8,8	29,53	20,03	9,50	28,93	19,72	9,21	0,746	5,25	4,90	24,00
19.09.20	72,3	62,3	10,0	30,11	19,41	10,70	29,41	19,07	10,34	0,887	4,84	4,50	24,00
20.09.20	68,5	59,5	9,0	31,01	19,38	11,63	30,35	19,07	11,29	0,888	4,67	4,32	24,00
21.09.20	65,9	57,8	8,1	30,24	19,95	10,29	29,64	19,64	10,00	0,769	4,66	4,32	24,00
22.09.20	65,2	57,2	8,1	28,89	20,27	8,62	28,33	19,96	8,37	0,665	4,68	4,33	24,00
Итого	---	---	---	523,75	178,19	345,56	513,90	175,65	338,25	21,693	---	---	744,00
Средние	62,6	41,4	21,2	---	---	---	---	---	---	---	6,29	6,31	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	34781,74	16232,33	18549,40	33893,37	15928,73	17964,64	1615,882	40928,63
23.09.20 00:00:00	35305,48	16410,52	18894,96	34407,27	16104,38	18302,89	1637,575	41672,63
Итого:	523,75	178,19	345,56	513,90	175,65	338,26	21,693	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 21,693 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 345,56 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____