

ул.60 лет ВЛКСМ, 78

сентябрь 2020 года

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q погр. Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ		19,377	<u>402,594</u>	<u>27,739</u>		47,116
4956	"Железнодорожная" СОН			182,656	12,585		12,585
	Всего:		19,377	585,250	40,324		59,701
	отопление и гвс по т/с:		19,377	585,250	40,324		59,701

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 78,

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1170

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	65,9	39,0	26,9	7,33	0,21	7,12	7,19	0,21	6,97	0,430	7,00	4,93	24,00
24.08.20	61,3	37,2	24,2	4,80	0,22	4,58	4,72	0,22	4,50	0,259	6,99	6,41	24,00
25.08.20	62,8	37,3	25,5	5,85	0,23	5,62	5,74	0,23	5,52	0,325	6,99	4,69	24,00
26.08.20	62,5	39,4	23,1	5,89	0,21	5,68	5,78	0,21	5,57	0,325	7,00	4,28	24,00
27.08.20	63,4	39,0	24,4	6,16	0,22	5,94	6,05	0,21	5,83	0,346	7,00	4,28	24,00
28.08.20	63,0	37,2	25,8	4,81	0,08	4,73	4,72	0,08	4,64	0,272	5,27	4,28	24,00
29.08.20	63,7	27,8	35,9	4,55	0,00	4,55	4,47	0,00	4,47	0,262	7,02	4,28	24,00
30.08.20	66,1	27,5	38,6	5,02	0,00	5,02	4,92	0,00	4,92	0,300	7,01	4,28	24,00
31.08.20	64,7	24,4	40,3	5,35	0,00	5,35	5,25	0,00	5,25	0,313	5,35	4,28	24,00
01.09.20	66,0	27,7	38,3	5,58	0,00	5,58	5,47	0,00	5,47	0,333	7,06	4,28	24,00
02.09.20	66,0	27,4	38,6	5,64	0,00	5,64	5,53	0,00	5,53	0,337	7,07	4,28	24,00
03.09.20	65,0	27,3	37,7	4,48	0,00	4,48	4,39	0,00	4,39	0,264	7,08	4,28	24,00
04.09.20	65,3	34,0	31,3	5,70	0,02	5,68	5,59	0,02	5,57	0,337	7,09	4,28	24,00
05.09.20	65,0	27,2	37,9	4,80	0,00	4,80	4,71	0,00	4,71	0,283	7,09	4,28	24,00
06.09.20	66,4	26,7	39,8	6,70	0,00	6,70	6,57	0,00	6,57	0,403	7,06	4,28	24,00
07.09.20	66,1	26,5	39,6	5,59	0,00	5,59	5,48	0,00	5,48	0,335	7,08	4,28	24,00
08.09.20	65,7	26,4	39,3	5,92	0,00	5,92	5,80	0,00	5,80	0,352	7,08	4,28	24,00
09.09.20	64,9	26,2	38,8	5,57	0,00	5,57	5,46	0,00	5,46	0,327	7,08	4,28	24,00
10.09.20	55,1	38,5	16,7	5,42	0,35	5,07	5,34	0,35	4,99	0,256	7,06	4,28	24,00
11.09.20	54,6	47,9	6,7	7,12	1,28	5,84	7,02	1,26	5,76	0,294	6,63	4,28	24,00
12.09.20	55,4	44,4	11,0	11,25	4,56	6,69	11,09	4,52	6,57	0,381	7,04	4,28	24,00
13.09.20	55,4	44,9	10,5	10,81	4,54	6,27	10,65	4,50	6,16	0,358	7,02	4,28	24,00
14.09.20	53,1	42,0	11,1	9,84	4,39	5,45	9,71	4,35	5,35	0,306	6,99	4,28	24,00
15.09.20	52,3	41,3	11,0	9,64	4,23	5,41	9,52	4,19	5,32	0,298	6,98	4,28	24,00
16.09.20	61,8	46,7	15,1	9,26	4,16	5,10	9,09	4,11	4,98	0,345	6,69	4,28	24,00
17.09.20	71,6	51,6	20,0	9,26	3,65	5,61	9,05	3,60	5,45	0,435	6,11	4,28	24,00
18.09.20	66,2	48,0	18,1	8,02	3,66	4,36	7,86	3,62	4,24	0,325	5,75	4,28	24,00
19.09.20	71,3	52,4	18,9	7,94	3,38	4,56	7,76	3,33	4,43	0,357	5,35	4,28	24,00
20.09.20	68,1	49,8	18,2	10,76	3,03	7,73	10,54	3,00	7,54	0,530	5,16	4,28	24,00
21.09.20	64,8	46,0	18,8	6,78	2,69	4,09	6,65	2,66	4,00	0,289	5,17	4,28	24,00
22.09.20	64,5	46,2	18,3	6,58	2,23	4,35	6,46	2,21	4,25	0,293	5,02	4,28	24,00
Итого	---	---	---	212,42	43,33	169,09	208,57	42,89	165,69	10,269	---	---	744,00
Средние	63,2	37,3	25,8	---	---	---	---	---	---	---	6,59	4,39	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	2780,99	475,90	2305,09	2719,59	470,07	2249,52	153,621	11673,62
23.09.20 00:00:00	2993,41	519,23	2474,18	2928,16	512,95	2415,21	163,890	12417,62
Итого:	212,42	43,33	169,09	208,57	42,89	165,69	10,269	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 10,269 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 169,09 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 78

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1170

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	73,0	24,0	49,0	20,77	0,00	20,77	20,28	0,00	20,28	1,379	7,06	7,04	14,17
24.08.20	71,9	23,8	48,1	19,51	0,00	19,51	19,06	0,00	19,06	1,275	7,05	7,05	12,42
25.08.20	71,9	23,7	48,2	20,48	0,00	20,48	20,01	0,00	20,01	1,338	7,06	7,05	12,53
26.08.20	72,2	23,6	48,6	20,93	0,00	20,93	20,45	0,00	20,45	1,373	7,06	7,05	12,62
27.08.20	72,0	23,5	48,5	19,69	0,00	19,69	19,24	0,00	19,24	1,289	7,06	7,05	13,75
28.08.20	71,2	23,5	47,7	16,57	0,00	16,57	16,19	0,00	16,19	1,071	5,69	5,34	14,73
29.08.20	71,5	23,4	48,1	17,85	0,00	17,85	17,45	0,00	17,45	1,160	7,08	6,98	11,48
30.08.20	72,1	23,1	49,0	19,83	0,00	19,83	19,37	0,00	19,37	1,300	7,07	6,98	14,90
31.08.20	71,0	23,0	48,0	16,61	0,00	16,51	16,23	0,00	16,23	1,072	5,75	5,50	17,40
01.09.20	71,7	23,2	48,5	20,65	0,00	20,55	20,17	0,00	20,17	1,346	7,12	7,04	12,32
02.09.20	71,4	23,0	48,4	19,96	0,00	19,96	19,50	0,00	19,50	1,296	7,13	7,05	14,32
03.09.20	71,9	22,9	49,0	20,21	0,00	20,21	19,74	0,00	19,74	1,321	7,14	7,05	14,35
04.09.20	70,4	23,5	46,9	18,32	0,00	18,32	17,91	0,00	17,91	1,172	7,15	6,97	13,60
05.09.20	70,9	22,5	48,4	19,32	0,00	19,32	18,89	0,00	18,89	1,245	7,15	7,08	14,63
06.09.20	71,8	21,6	50,2	23,08	0,00	23,08	22,55	0,00	22,55	1,507	7,12	7,06	15,97
07.09.20	72,3	21,3	51,0	20,62	0,00	20,62	20,14	0,00	20,14	1,355	7,13	7,09	15,87
08.09.20	71,2	21,3	49,9	20,69	0,00	20,59	20,22	0,00	20,22	1,338	7,13	7,07	13,93
09.09.20	70,9	21,1	49,7	19,86	0,00	19,36	19,41	0,00	19,41	1,279	7,13	7,05	13,73
10.09.20	70,1	20,6	49,5	20,37	0,00	20,37	19,92	0,00	19,92	1,297	7,12	6,57	12,70
11.09.20	71,2	20,2	51,1	17,97	0,00	17,97	17,57	0,00	17,57	1,164	6,76	6,68	11,63
12.09.20	72,3	20,2	52,1	20,39	0,00	20,39	19,92	0,00	19,92	1,341	7,10	7,11	14,65
13.09.20	72,2	20,1	52,1	23,86	0,00	23,36	23,30	0,00	23,30	1,567	7,08	7,08	14,28
14.09.20	72,3	20,1	52,1	21,37	0,00	21,37	20,88	0,00	20,88	1,404	7,05	7,05	14,77
15.09.20	72,2	20,2	52,0	22,99	0,00	22,99	22,45	0,00	22,45	1,508	7,04	7,03	12,97
16.09.20	78,5	61,6	16,9	102,34	82,23	20,11	99,59	80,79	18,79	2,751	6,75	6,19	17,77
17.09.20	74,1	58,6	15,5	223,72	207,45	16,27	218,44	204,02	14,43	4,171	6,20	4,85	23,42
18.09.20	67,9	51,9	16,0	201,74	182,62	19,12	197,67	180,24	17,42	3,984	5,83	4,84	23,52
19.09.20	72,8	52,9	20,0	214,92	195,76	19,16	209,84	193,23	16,61	4,994	5,42	4,48	24,00
20.09.20	69,1	50,8	18,3	216,60	194,46	22,14	211,96	192,14	19,82	4,796	5,24	4,29	24,00
21.09.20	66,5	49,8	16,8	212,70	196,59	16,11	208,51	194,27	14,24	4,142	5,24	4,28	24,00
22.09.20	65,8	49,0	16,8	175,57	160,88	14,69	172,15	159,07	13,07	3,468	5,17	4,29	19,85
Итого	---	---	---	1829,49	1220,00	609,49	1789,02	1203,76	585,25	59,701	---	---	490,27
Средние	71,4	29,3	42,1	---	---	---	---	---	---	---	6,68	6,39	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	61356,88	55586,28	5770,60	59666,30	54776,71	4889,59	1607,220	9541,47
23.09.20 00:00:00	63186,37	56806,28	6380,09	61455,32	55980,47	5474,85	1666,922	10031,73
Итого:	1829,49	1220,00	609,49	1789,02	1203,77	585,25	59,701	490,27

Всего по теплоснабжению: Qот = 59,701 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____