



Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО УК Михайлов и К Договор : Тип расходомера : ГРЭМ Поверка :
 Адрес : ул. Андреева, 5 Теплоснабжитель ВКТ-7 Номер: 242439 Система отопления (ТВ-1)

Формулы $Q_0=M1(t_1-t_2)+Mf(t_2-t_k)$ Система ГВС (ТВ-2) Подготовка программми ЗАО "ВЭЛЕТ".
 Формулы $Q_0=M1(t_1-t_k)$ www.vjlet.ru

| Дата | Система отопления (ТВ-1) | | | Система ГВС (ТВ-2) | | | Показания счетчиков: | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|-------|--------------------|-------|--------|----------------------|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | ВНР, час | t1, °C | M1, T | t2, °C | M2, T | t3, °C | M3, T | Qo, Гкал | Qr, Гкал | НС | | | | | |
| 01.09.2020 | 24,00 | 27,39 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 57,62 | 4,28 | 4,34 | 3,96 | 0,23 |
| 02.09.2020 | 24,00 | 26,66 | 0,00 | 56,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 57,79 | 4,71 | 4,78 | 4,05 | 0,25 |
| 03.09.2020 | 24,00 | 26,33 | 0,00 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 54,30 | 4,66 | 4,73 | 3,56 | 0,23 |
| 04.09.2020 | 24,00 | 27,31 | 0,00 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 54,09 | 6,00 | 6,09 | 4,54 | 0,29 |
| 05.09.2020 | 24,00 | 25,51 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 54,83 | 5,25 | 5,32 | 4,70 | 0,26 |
| 06.09.2020 | 24,00 | 26,97 | 0,00 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 62,81 | 6,32 | 6,44 | 5,87 | 0,37 |
| 07.09.2020 | 24,00 | 27,20 | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 57,95 | 4,46 | 4,53 | 4,57 | 0,24 |
| 08.09.2020 | 24,00 | 25,19 | 0,00 | 53,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 56,40 | 4,81 | 4,88 | 3,73 | 0,25 |
| 09.09.2020 | 24,00 | 25,06 | 0,00 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 56,66 | 5,43 | 5,51 | 4,45 | 0,28 |
| 10.09.2020 | 24,00 | 22,65 | 0,00 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 51,43 | 5,24 | 5,30 | 3,69 | 0,24 |
| 11.09.2020 | 24,00 | 19,41 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 50,35 | 5,34 | 5,40 | 3,99 | 0,24 |
| 12.09.2020 | 24,00 | 21,99 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 51,15 | 5,11 | 5,17 | 3,99 | 0,24 |
| 13.09.2020 | 24,00 | 22,98 | 0,00 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 52,95 | 6,81 | 6,91 | 4,78 | 0,33 |
| 14.09.2020 | 24,00 | 22,89 | 0,00 | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 50,48 | 5,46 | 5,52 | 3,42 | 0,25 |
| 15.09.2020 | 24,00 | 23,88 | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 49,52 | 5,48 | 6,56 | 4,17 | 0,29 |
| 16.09.2020 | 24,00 | 39,11 | 0,00 | 45,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 56,89 | 5,42 | 5,49 | 4,31 | 0,28 |
| 17.09.2020 | 24,00 | 35,50 | 0,00 | 43,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 68,35 | 4,91 | 5,11 | 4,31 | 0,31 |
| 18.09.2020 | 24,00 | 65,53 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 63,16 | 4,29 | 4,37 | 4,70 | 0,25 |
| 19.09.2020 | 24,00 | 70,10 | 0,00 | 43,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 68,33 | 4,85 | 4,95 | 5,94 | 0,31 |
| 20.09.2020 | 24,00 | 68,11 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 66,82 | 5,23 | 5,34 | 5,83 | 0,32 |
| 21.09.2020 | 24,00 | 66,51 | 0,00 | 45,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 63,59 | 3,99 | 4,07 | 4,31 | 0,22 |
| 22.09.2020 | 24,00 | 65,02 | 0,00 | 44,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 63,42 | 3,13 | 3,80 | 4,15 | 0,22 |
| Среднее | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 49,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 57,68 | 5,13 | 5,21 | 4,47 | 0,27 |
| Итого | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 112,77 | 114,53 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |

| Дата и время | Показания счетчиков: | | | Период нормальный работы, ч: | | | Период отсутствия работы, ч: | | |
|--------------|----------------------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|------------------------------|----------|-------|
| | M1, T | M2, T | M3, T | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | Qo, Гкал | Qr, Гкал | НС |
| 31.08.2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22.09.2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Период нормальной работы, ч : 528 Период отсутствия работы, ч : 528
 Период отсутствия работы, ч : 0 Период отсутствия работы, ч : 0
 Ответственный за учет :  Ответ принял : 

Наценка = 144,85 руб
 Coll = 27,32 руб

