

л. Белорусская, 34

23.08.2020 по 15.09.2020:

Слив = 268,466 м3.

Q гвс факт = 12,234 Гкал.
Q гвс нор. = 17,128 Гкал.

каб. 110

с 23.08. по 15.09. Население= 11,073 м3
Q гвс нор. = 0,706 Гкал.
с 16.09. по 22.09. Население= 3,23 м3
Q гвс нор. = 0,198 Гкал.

16.09.2020 по 22.09.2020:

V г = 14,710 м3.
реверс = 0,000 м3.
Слив = 14,710 м3.
Q потреб. = 12,012 Гкал.
Q отопл. = 10,912 Гкал.

Q гвс = 1,100 Гкал.
Q гвс = 0,000 Гкал.
Q гвс = 1,100 Гкал.

того :

Слив = 283,176 м3.
Q потреб. = 24,246 Гкал.
Q отопл. = 6,018 Гкал.
Q гвс = 18,228 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал.	м3.	Гкал.	Гкал.	
00000	Население	6,018	343,274	0,904		6,922
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОН		-60,098	-3,834		-3,834
	сон корр.		-47,881			
	итого сон		-107,979			
	Всего:	6,018	283,176	-2,930		3,088
	отопление и гвс	6,018	283,176	18,228		24,246

Гкал/1м3 лето= 0,0638
Гкал/1м3 зима= 0,0613

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: 000 УО ЖЭК-7
Адрес: Белорусская, 34
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 137
Договорные расходи:
M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V з
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00213926 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0xEDC5 по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	152.98	10.56	10.71	4.30	21.56	0.00	0.00	3.60	20.51	0.00	0.00	131.42	10.56	0.508	0.000	24	0
24/08/20	151.67	9.49	9.60	4.30	21.63	0.00	0.00	3.60	20.58	0.00	0.00	130.04	9.49	0.445	0.000	24	0
25/08/20	150.03	9.60	9.72	4.30	21.21	0.00	0.00	3.60	20.16	0.00	0.00	128.82	9.60	0.432	0.000	24	0
26/08/20	150.29	11.52	11.67	4.30	21.18	0.00	0.00	3.60	20.13	0.00	0.00	129.11	11.52	0.522	0.000	24	0
27/08/20	152.57	10.53	10.67	4.30	21.07	0.00	0.00	3.60	20.02	0.00	0.00	131.50	10.53	0.502	0.000	24	0
28/08/20	151.51	9.44	9.60	4.30	21.13	0.00	0.00	3.60	20.08	0.00	0.00	130.38	9.44	0.440	0.000	24	0
29/08/20	153.60	10.55	10.69	4.30	21.09	0.00	0.00	3.60	20.03	0.00	0.00	132.51	10.55	0.510	0.000	24	0
30/08/20	153.91	12.02	12.19	4.30	20.88	0.00	0.00	3.60	19.83	0.00	0.00	133.03	12.02	0.587	0.000	24	0
31/08/20	152.36	10.04	10.18	4.30	21.09	0.00	0.00	3.60	20.03	0.00	0.00	131.27	10.04	0.475	0.000	24	0
01/09/20	150.01	10.31	10.42	4.30	21.05	0.00	0.00	3.60	20.00	0.00	0.00	128.96	10.31	0.464	0.000	24	0
02/09/20	149.12	11.24	11.39	4.30	21.09	0.00	0.00	3.60	20.03	0.00	0.00	128.03	11.24	0.495	0.000	24	0
03/09/20	150.68	9.87	10.01	4.30	20.89	0.00	0.00	3.60	19.84	0.00	0.00	129.79	9.87	0.451	0.000	24	0
04/09/20	149.74	8.69	8.79	4.30	21.29	0.00	0.00	3.60	20.24	0.00	0.00	128.45	8.69	0.387	0.000	24	0
05/09/20	150.31	9.98	10.13	4.30	20.41	0.00	0.00	3.60	19.36	0.00	0.00	129.90	9.98	0.453	0.000	24	0
06/09/20	152.55	13.13	13.30	4.30	19.54	0.00	0.00	3.60	18.50	0.00	0.00	133.01	13.13	0.627	0.000	24	0
07/09/20	150.95	12.07	12.23	4.30	19.33	0.00	0.00	3.60	18.29	0.00	0.00	131.62	12.07	0.555	0.000	24	0
08/09/20	150.80	10.55	10.68	4.30	19.36	0.00	0.00	3.60	18.31	0.00	0.00	131.44	10.55	0.482	0.000	24	0
09/09/20	151.16	10.96	11.09	4.30	19.17	0.00	0.00	3.60	18.13	0.00	0.00	131.99	10.96	0.505	0.000	24	0
10/09/20	150.98	11.29	11.43	4.30	18.76	0.00	0.00	3.60	17.72	0.00	0.00	132.22	11.29	0.518	0.000	24	2
11/09/20	148.29	9.69	9.78	4.30	18.25	0.00	0.00	3.60	17.21	0.00	0.00	130.04	9.69	0.420	0.000	24	0
12/09/20	151.19	14.64	14.82	4.30	17.98	0.00	0.00	3.60	17.28	0.00	0.00	132.87	14.64	0.676	0.000	24	0
13/09/20	149.64	15.33	15.50	4.30	17.98	0.00	0.00	3.60	16.94	0.00	0.00	131.66	15.33	0.684	0.000	24	0
14/09/20	145.06	13.90	14.04	4.30	17.67	0.00	0.00	3.60	16.63	0.00	0.00	127.39	13.90	0.556	0.000	24	0
15/09/20	146.00	12.04	12.17	4.30	17.50	0.00	0.00	3.60	16.46	0.00	0.00	128.50	12.04	0.493	0.000	24	0
16/09/20	153.41	70.12	71.24	4.30	143.36	57.82	158.19	3.60	126.01	0.00	0.00	10.05	12.30	1.176	0.000	24	0
17/09/20	159.33	165.70	169.261	4.30	150.36	163.90	165.131	3.60	149.29	0.00	0.00	8.97	1.80	1.566	0.000	24	0
18/09/20	159.84	206.30	210.131	4.30	151.65	205.69	208.051	3.60	151.09	0.00	0.00	8.19	0.61	1.723	0.000	24	0
19/09/20	160.88	214.46	218.621	4.30	151.89	214.46	216.891	3.60	150.76	0.00	0.00	8.99	0.00	1.929	0.000	24	0
20/09/20	160.80	207.72	211.901	4.30	151.48	207.72	209.891	3.60	150.40	0.00	0.00	9.32	0.00	1.935	0.000	24	0
21/09/20	161.29	225.06	229.791	4.30	152.19	225.06	227.301	3.60	151.21	0.00	0.00	9.10	0.00	2.051	0.000	24	0
22/09/20	161.35	202.93	207.241	4.30	153.32	202.93	205.071	3.60	152.23	0.00	0.00	8.03	0.00	1.632	0.000	24	0
Итого:		1559.73	1588.9		1277.58	1290.5			0.00	0.00		282.15	24.199	0.000	742	2	
Средние:	152.65			4.30	26.95			3.60	25.39			25.69					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	136203.74	138872.16	129763.34	131453.97	0.11	0.11	6440.40	1688.901	0.002	15183	358
22/09/20 24:00	137763.47	140461.15	131040.92	132744.49	0.11	0.11	6722.55	1713.100	0.002	15925	360
Итого:	1559.73	1588.99	1277.58	1290.52	0.00	0.00	282.15	24.199	0.000	742	2

Период нормальной работы 742ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 16294ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

г. Белорусская, 34

: 23.08.2020 по 15.09.2020:

Слив = 268,466 м3. Q гвс факт = 12,234 Гкал. с 23.08. по 15.09. Население = 11,073 м3
Q гвс нор. = 17,128 Гкал. Q гвс нор. = 0,706 Гкал.
с 16.09. по 22.09. Население = 3,23 м3
Q гвс нор. = 0,198 Гкал.

: 16.09.2020 по 22.09.2020:

V г = 14,710 м3. Q гвс = 1,100 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 14,710 м3. Q гвс = 1,100 Гкал.
Q потреб. = 12,012 Гкал.
Q отопл. = 10,912 Гкал.

Итого:

Слив = 283,176 м3.
Q потреб. = 24,246 Гкал.
Q отопл. = 10,912 Гкал.
Q гвс = 13,334 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал.	м3.	Гкал.	Гкал.	
00000	Население	10,912	343,274	0,904	11,816	
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОН		-60,098	-3,834	-3,834	
	сон корр.		-47,881			
	итого сон		-107,979			
	Всего:	10,912	283,176	-2,930	7,982	
	отопление и гвс	10,912	283,176	13,334	24,246	

Гкал/1м3 лето = 0,0638
Гкал/1м3 зима = 0,0613

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО УО ЖЭК-7

Адрес:Валорусская, 34

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт.№ 137

Договорные расходы:

М сэт.воды= т.сут Игво= т.сут

Тхв= 5.00°C

Договор №:

Тип расходомера:ХВС по V3

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00213926

ВВОД 2

СХИМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ЕД 1 Т3=1 КС=0хЕДСБ ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	11.29	0.00	12.80	24	0
24/08/20	10.22	0.00	11.90	24	0
25/08/20	10.21	0.00	15.70	24	0
26/08/20	12.43	0.00	10.70	24	0
27/08/20	11.32	0.00	12.30	24	0
28/08/20	10.27	0.00	12.50	24	0
29/08/20	11.35	0.00	11.90	24	0
30/08/20	12.83	0.00	13.60	24	0
31/08/20	10.86	0.00	13.20	24	0
01/09/20	11.12	0.00	14.40	24	0
02/09/20	12.10	0.00	12.40	24	0
03/09/20	10.67	0.00	12.20	24	0
04/09/20	9.45	0.00	11.40	24	0
05/09/20	10.77	0.00	13.10	24	0
06/09/20	13.91	0.00	16.50	24	0
07/09/20	12.83	0.00	13.20	24	0
08/09/20	11.25	0.00	13.00	24	0
09/09/20	11.68	0.00	12.90	24	0
10/09/20	12.54	0.00	11.60	24	0
11/09/20	10.22	0.00	10.00	24	0
12/09/20	15.35	0.00	14.70	24	0
13/09/20	16.03	0.00	13.20	24	0
14/09/20	14.31	0.00	11.00	24	0
15/09/20	12.68	0.00	10.50	24	0
16/09/20	12.20	0.00	11.60	24	0
17/09/20	3.15	0.00	21.30	24	0
18/09/20	0.41	0.00	25.80	24	0
19/09/20	0.00	0.00	24.50	24	0
20/09/20	0.00	0.00	29.80	24	0
21/09/20	0.00	0.00	27.90	24	0
22/09/20	0.00	0.00	25.00	24	0
Итого:	301.45	0.00	470.60	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	5762.86	0.00	11532.10	15541	0
22/09/20 24:00	6064.31	0.00	12002.70	16285	0
Итого:	301.45	0.00	470.60	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16284ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации