

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖК-7"
Адрес: Белорусская 45
Теплосчислитель ВКТ-7 с/г. N 001
Договорные расходы:
M с/г. водоп. т.сут N в/с т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Зависимый номер 00213914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 фТ=1 Т3=2 КС=0х0192 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	161.94	6.62	6.74	4.30	125.17	0.00	0.00	3.60	125.16	0.00	0.00	36.77	6.62	0.375	0.000	24	0
24/08/20	161.54	5.47	5.58	4.30	125.04	0.00	0.00	3.60	125.02	0.00	0.00	36.50	5.47	0.311	0.000	24	0
25/08/20	154.13	6.87	6.96	4.30	124.64	0.00	0.00	3.60	124.63	0.00	0.00	29.49	6.87	0.338	0.000	24	0
26/08/20	157.18	6.08	6.17	4.30	124.43	0.00	0.00	3.60	124.41	0.00	0.00	32.75	6.08	0.319	0.000	24	0
27/08/20	160.20	5.98	6.05	4.30	124.33	0.00	0.00	3.60	124.31	0.00	0.00	35.87	5.98	0.328	0.000	24	0
28/08/20	160.66	5.53	5.61	4.30	124.37	0.00	0.00	3.60	124.35	0.00	0.00	36.29	5.53	0.306	0.000	24	0
29/08/20	162.07	7.56	7.70	4.30	124.38	0.00	0.00	3.60	124.41	0.00	0.00	37.69	7.56	0.430	0.000	24	0
30/08/20	161.77	6.22	6.31	4.30	124.42	0.00	0.00	3.60	124.36	0.00	0.00	37.35	6.22	0.353	0.000	24	0
31/08/20	161.29	6.80	6.91	4.30	124.35	0.00	0.00	3.60	124.41	0.00	0.00	36.94	6.80	0.384	0.000	24	0
01/09/20	157.67	6.43	6.51	4.30	124.33	0.00	0.00	3.60	124.33	0.00	0.00	33.54	6.43	0.338	0.000	24	0
02/09/20	155.69	7.01	7.10	4.30	124.13	0.00	0.00	3.60	123.82	0.00	0.00	31.85	7.01	0.354	0.000	24	0
03/09/20	157.94	5.88	5.96	4.30	123.67	0.00	0.00	3.60	123.66	0.00	0.00	34.27	5.88	0.310	0.000	24	0
04/09/20	159.07	5.64	5.70	4.30	123.67	0.00	0.00	3.60	123.86	0.00	0.00	35.20	5.64	0.307	0.000	24	0
05/09/20	158.93	6.59	6.70	4.30	123.87	0.00	0.00	3.60	123.85	0.00	0.00	35.06	6.59	0.354	0.000	24	0
06/09/20	159.74	7.25	7.37	4.30	123.58	0.00	0.00	3.60	123.57	0.00	0.00	36.16	7.25	0.396	0.000	24	0
07/09/20	158.61	5.51	5.58	4.30	123.26	0.00	0.00	3.60	123.25	0.00	0.00	35.35	5.51	0.296	0.000	24	0
08/09/20	159.38	6.68	6.79	4.30	123.12	0.00	0.00	3.60	123.11	0.00	0.00	36.26	6.68	0.362	0.000	24	0
09/09/20	159.04	6.17	6.25	4.30	122.83	0.00	0.00	3.60	122.82	0.00	0.00	36.21	6.17	0.333	0.000	24	0
10/09/20	157.58	6.73	6.82	4.30	122.58	0.00	0.00	3.60	122.57	0.00	0.00	35.00	6.73	0.354	0.000	24	0
11/09/20	156.37	5.41	5.47	4.30	122.24	0.00	0.00	3.60	122.23	0.00	0.00	34.13	5.41	0.280	0.000	24	0
12/09/20	156.95	6.32	6.42	4.30	122.01	0.00	0.00	3.60	122.00	0.00	0.00	34.94	6.32	0.327	0.000	24	0
13/09/20	155.61	6.71	6.81	4.30	121.75	0.00	0.00	3.60	121.74	0.00	0.00	33.86	6.71	0.341	0.000	24	0
14/09/20	150.62	6.22	6.28	4.30	121.38	0.00	0.00	3.60	121.37	0.00	0.00	29.24	6.22	0.283	0.000	24	0
15/09/20	152.04	6.09	6.17	4.30	121.14	0.00	0.00	3.60	121.13	0.00	0.00	30.90	6.09	0.287	0.000	24	0
16/09/20	153.43	68.15	69.06	4.30	145.09	61.00	161.59	3.60	132.15	0.00	0.00	8.34	7.15	0.855	0.000	24	0
17/09/20	159.88	149.48	152.02	4.30	150.88	143.48	145.25	3.60	150.72	0.00	0.00	9.00	6.00	1.622	0.000	24	0
18/09/20	160.47	148.25	150.78	4.30	151.08	142.42	144.20	3.60	151.08	0.00	0.00	9.39	5.83	1.658	0.000	24	0
19/09/20	161.21	151.83	154.47	4.30	151.68	146.28	148.19	3.60	151.66	0.00	0.00	9.53	5.55	1.706	0.000	24	0
20/09/20	161.14	152.31	154.95	4.30	151.62	146.51	148.44	3.60	151.60	0.00	0.00	9.52	5.80	1.720	0.000	24	0
21/09/20	161.68	152.56	155.26	4.30	152.11	147.73	149.64	3.60	152.09	0.00	0.00	9.57	4.83	1.685	0.000	24	0
22/09/20	161.75	148.39	151.03	4.30	152.40	144.13	146.05	3.60	152.36	0.00	0.00	9.35	4.26	1.588	0.000	24	0
Итого:		1122.74	1141.51		931.55	943.37			0.00	0.00		191.19	18.900	0.000	744	0	
Средние:	158.56			4.30	129.65			3.60	129.21			28.91					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	114480.52	116688.25	108017.32	109476.97	5.00	5.04	6463.20	1588.497	0.202	24998	0
22/09/20 24:00	115603.26	117629.78	108948.87	110420.34	5.00	5.04	6654.39	1607.397	0.202	25742	0
Итого:	1122.74	1141.53	931.55	943.37	0.00	0.00	191.19	18.900	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия с/счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25755ч
Предоставитель абонента _____ Предоставитель теплоснабж. организации _____

ул. Белорусская, 45
V г = 191,190 м3. Q гвс = 12,198 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 191,190 м3. Q гвс = 12,198 Гкал.
Q потреб. = 18,900 Гкал.
Q отопл. = 6,702 Гкал.
Итого :
Слив = 191,190 м3. Q гвс = 12,198 Гкал.
Q потреб. = 18,900 Гкал.
Q отопл. = 6,702 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал.	м3.	Гкал.	Гкал.	
00000	Население	6,702	217,967	13,906		20,608
4994	ООО УО Первомайский ЖК					
	7 СОИ		-26,777	-1,708		-1,708
	соп корректур					
	итого сои		-26,777	-1,708		-1,708
	Всего:	6,702	191,190	12,198		18,900
		6,702	191,190	12,198		18,900

Гкал/1м3= 0,0638

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖК-7"
Адрес: Валеруоская 45
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001
Договорные расходы:
M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 10.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00213914 ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЭ=1 КС=0х0192 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	6.09	0.00	0.00	24	0
24/08/20	5.05	0.00	0.00	24	0
25/08/20	4.94	0.00	0.00	24	0
26/08/20	5.20	0.00	0.00	24	0
27/08/20	5.35	0.00	0.00	24	0
28/08/20	4.96	0.00	0.00	24	0
29/08/20	7.06	0.00	0.00	24	0
30/08/20	5.70	0.00	0.00	24	0
31/08/20	6.25	0.00	0.00	24	0
01/09/20	5.82	0.00	0.00	24	0
02/09/20	6.01	0.00	0.00	24	0
03/09/20	5.34	0.00	0.00	24	0
04/09/20	5.03	0.00	0.00	24	0
05/09/20	6.11	0.00	0.00	24	0
06/09/20	6.75	0.00	0.00	24	0
07/09/20	4.95	0.00	0.00	24	0
08/09/20	6.07	0.00	0.00	24	0
09/09/20	5.53	0.00	0.00	24	0
10/09/20	6.19	0.00	0.00	24	0
11/09/20	4.86	0.00	0.00	24	0
12/09/20	5.76	0.00	0.00	24	0
13/09/20	6.21	0.00	0.00	24	0
14/09/20	5.56	0.00	0.00	24	0
15/09/20	5.65	0.00	0.00	24	0
16/09/20	5.79	0.00	0.00	24	0
17/09/20	5.24	0.00	0.00	24	0
18/09/20	5.24	0.00	0.00	24	0
19/09/20	5.10	0.00	0.00	24	0
20/09/20	5.32	0.00	0.00	24	0
21/09/20	4.71	0.00	0.00	24	0
22/09/20	4.34	0.00	0.00	24	0
Итого:	172.18	0.00	0.00	744	0
Средняя:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	6344.63	0.00	10414.80	24998	0
22/09/20 24:00	6516.81	0.00	10414.80	25742	0
Итого:	172.18	0.00	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счёта тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25755ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации