

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖЭК-7"  
Адрес: Белорусская 49  
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 141  
Договорные расходи:  
М сэт. вода = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхи = 5,00°C

Договор N:  
Тип расходомера: ХЭС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч  
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч  
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00212134 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВЛ 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х749D ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	157.30	9.64	9.80	4.30	29.72	0.00	0.00	3.60	29.72	0.30	0.00	27.58	9.64	0.505	0.000	24	0
24/08/20	157.43	8.95	9.10	4.30	29.16	0.00	0.00	3.60	29.16	0.30	0.00	28.27	8.95	0.470	0.000	24	0
25/08/20	149.70	11.41	11.53	4.30	25.50	0.30	0.30	3.60	28.52	0.00	0.00	24.20	11.11	0.508	0.000	24	0
26/08/20	153.20	10.55	10.70	4.30	28.24	0.01	0.01	3.60	28.78	0.00	0.00	24.96	10.54	0.510	0.000	24	0
27/08/20	157.22	8.79	8.93	4.30	27.91	0.62	0.62	3.60	28.22	0.00	0.00	29.31	8.17	0.441	0.000	24	0
28/08/20	157.80	9.28	9.44	4.30	28.37	1.09	1.09	3.60	28.67	0.00	0.00	29.43	8.19	0.467	0.000	24	0
29/08/20	157.17	7.90	8.05	4.30	28.11	1.38	1.38	3.60	28.16	0.00	0.00	29.06	6.52	0.382	0.000	24	0
30/08/20	159.28	11.42	11.60	4.30	27.71	1.48	1.48	3.60	27.82	0.00	0.00	31.57	9.94	0.585	0.000	24	0
31/08/20	160.12	20.92	21.28	4.30	28.38	1.49	1.49	3.60	28.47	0.00	0.00	31.74	19.43	1.121	0.000	24	0
01/09/20	158.16	20.54	20.85	4.30	28.26	1.53	1.53	3.60	28.36	0.00	0.00	29.90	19.01	1.059	0.000	24	0
02/09/20	154.08	16.58	16.83	4.30	31.45	0.63	0.63	3.60	32.80	0.00	0.00	23.43	15.95	0.811	0.000	24	0
03/09/20	156.23	9.27	9.42	4.30	35.94	1.30	1.30	3.60	35.53	0.00	0.00	20.29	7.97	0.433	0.000	24	0
04/09/20	155.53	9.21	9.37	4.30	35.70	1.38	1.38	3.60	35.44	0.00	0.00	19.83	7.83	0.423	0.000	24	0
05/09/20	155.85	8.86	9.01	4.30	35.47	1.50	1.50	3.60	35.22	0.00	0.00	20.38	7.38	0.409	0.000	24	0
06/09/20	157.19	11.87	12.06	4.30	35.28	1.60	1.60	3.60	34.94	0.00	0.00	21.91	10.27	0.571	0.000	24	0
07/09/20	156.26	9.74	9.90	4.30	35.72	1.56	1.56	3.60	35.37	0.00	0.00	20.54	8.18	0.452	0.000	24	0
08/09/20	156.55	9.73	9.89	4.30	36.03	1.83	1.83	3.60	35.43	0.00	0.00	20.52	7.90	0.445	0.000	24	0
09/09/20	155.80	8.60	8.73	4.30	33.92	1.21	1.21	3.60	34.57	0.00	0.00	21.88	7.39	0.408	0.000	24	0
10/09/20	155.90	10.35	10.49	4.30	34.24	0.87	0.87	3.60	33.34	0.00	0.00	21.66	9.48	0.500	0.000	24	0
11/09/20	154.51	9.45	9.59	4.30	33.35	1.23	1.23	3.60	33.02	0.00	0.00	21.16	8.22	0.434	0.000	24	0
12/09/20	154.25	9.46	9.59	4.30	32.64	1.16	1.16	3.60	32.33	0.00	0.00	21.61	8.30	0.432	0.000	24	0
13/09/20	154.62	11.31	11.46	4.30	32.53	1.26	1.26	3.60	32.15	0.00	0.00	22.09	10.05	0.526	0.000	24	0
14/09/20	149.57	11.66	11.83	4.30	31.11	1.07	1.07	3.60	31.04	0.00	0.00	18.46	10.59	0.495	0.000	24	0
15/09/20	150.05	11.05	11.17	4.30	30.49	1.14	1.14	3.60	30.46	0.00	0.00	19.56	9.91	0.469	0.000	24	0
16/09/20	153.30	105.62	107.04	4.30	46.49	94.35	95.32	3.60	39.52	0.00	0.00	6.81	11.27	1.186	0.000	24	0
17/09/20	159.94	120.43	123.98	4.30	51.61	201.29	203.86	3.60	51.59	0.00	0.00	8.33	9.14	2.179	0.000	24	0
18/09/20	160.64	228.87	232.81	4.30	50.08	221.17	223.83	3.60	50.09	0.00	0.00	10.56	7.70	2.763	0.000	24	0
19/09/20	161.38	236.54	240.71	4.30	50.33	227.50	230.24	3.60	50.33	0.00	0.00	11.05	9.04	3.023	0.000	24	0
20/09/20	161.30	238.25	242.42	4.30	49.87	228.52	231.23	3.60	49.86	0.00	0.00	11.43	9.73	3.158	0.000	24	0
21/09/20	161.86	241.01	245.34	4.30	50.42	232.57	235.39	3.60	50.41	0.00	0.00	11.44	8.44	3.137	0.000	24	0
22/09/20	161.93	241.33	245.67	4.30	50.67	232.72	235.58	3.60	50.64	0.00	0.00	11.26	8.61	3.108	0.000	24	0
Итого:		1768.61	1798.5		1463.76	1481.01			0.00	0.00		304.85	31.410	0.000	744	0	
Средние:	156.61			4.30	35.63			3.60	35.48			20.97					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	136.65	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	136.65	7.283	0.000	373	49
22/09/20 24:00	1905.26	1937.43	1463.76	1481.09	0.00	0.00	441.50	38.693	0.000	1117	49
Итого:	1768.61	1798.59	1463.76	1481.09	0.00	0.00	304.85	31.410	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счѐта тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 1179ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

ул. Белорусская, 49

V г = 304,850 м3. Q гвс = 19,449 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал. Гкал.  
Слив = 304,850 м3. Q гвс = 19,449 Гкал. Гкал.  
Q потреб. = 31,410 Гкал.  
Q отопл. = 11,961 Гкал.

Итого:

Слив = 304,850 м3. Q гвс = 19,449 Гкал.  
Q потреб. = 31,410 Гкал.  
Q отопл. = 11,961 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал.	м3	Гкал.	Гкал.	
По прибору		11,961	304,850	19,449		31,410
00000	Население	11,961	303,090	19,337		31,298
4994	ООО УО Первомайской ЖЭК-7 СОН		1,760	0,112		0,112
	сон корр.		-119,469			
	итого сон		-117,709	-7,510		
	Всего:	11,961	304,850	19,449		31,410
	отопление и гвс	11,961	304,850	19,449		31,410

Гкал/1м3= 0,0638

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖЭК-7"  
Адрес: Белорусская 49  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 141  
Договорные расходи:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Т.кв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХЭС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00212134 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЭ=1 КС=0x749D ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	БЭС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	9.93	0.00	18.80	24	0
24/08/20	9.17	0.00	22.50	24	0
25/08/20	8.60	0.00	23.30	24	0
26/08/20	9.86	0.00	22.90	24	0
27/08/20	8.96	0.00	22.60	24	0
28/08/20	9.38	0.00	21.60	24	0
29/08/20	8.01	0.00	22.80	24	0
30/08/20	11.83	0.00	23.50	24	0
31/08/20	21.81	0.00	24.60	24	0
01/09/20	21.36	0.00	18.00	24	0
02/09/20	17.24	0.00	18.30	24	0
03/09/20	9.40	0.00	14.90	24	0
04/09/20	9.25	0.00	14.90	24	0
05/09/20	9.10	0.00	15.60	24	0
06/09/20	12.23	0.00	16.60	24	0
07/09/20	10.03	0.00	14.60	24	0
08/09/20	9.83	0.00	16.00	24	0
09/09/20	8.84	0.00	13.80	24	0
10/09/20	10.79	0.00	15.60	24	0
11/09/20	9.84	0.00	13.50	24	0
12/09/20	9.90	0.00	13.60	24	0
13/09/20	11.83	0.00	13.90	24	0
14/09/20	12.23	0.00	12.20	24	0
15/09/20	11.57	0.00	10.00	24	0
16/09/20	11.92	0.00	11.30	24	0
17/09/20	8.59	0.00	11.30	24	0
18/09/20	7.46	0.00	10.90	24	0
19/09/20	8.57	0.00	12.30	24	0
20/09/20	9.57	0.00	14.70	24	0
21/09/20	8.07	0.00	12.20	24	0
22/09/20	8.20	0.00	12.60	24	0
Итого:	333.37	0.00	509.40	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	БЭС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	157.67	0.00	273.40	422	0
22/09/20 24:00	491.04	0.00	782.80	1166	0
Итого:	333.37	0.00	509.40	744	0

Период нормальной работы: 744ч  
Период отсутствия: счета тепл. энергии: 0ч  
Время работы прибора после сброса: 1179ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_