

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖЭК-7"
Адрес: Белорусская, 51
Тепловычислитель БКТ-7 сев. N 146
Договорные раскоды:
N сев. воды _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тем= 5,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45,00 м3/ч G под min = 0,12 м3/ч
G обр max = 45,00 м3/ч G обр min = 0,12 м3/ч
G3 max = 45,00 м3/ч G3 min = 0,12 м3/ч

Заводской номер 00216350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЭ=2 КС=0хD0FD ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	158.85	10.48	10.67	4.30	128.81	0.00	0.00	3.60	128.82	0.00	0.00	130.04	10.48	0.565	0.000	24	0
24/08/20	158.91	8.60	8.75	4.30	128.74	0.00	0.00	3.60	128.75	0.00	0.00	130.17	8.60	0.462	0.000	24	0
25/08/20	157.19	8.44	8.60	4.30	128.10	0.00	0.00	3.60	128.11	0.00	0.00	129.09	8.44	0.438	0.000	24	0
26/08/20	156.46	10.44	10.61	4.30	128.20	0.00	0.00	3.60	128.20	0.00	0.00	128.26	10.44	0.536	0.000	24	0
27/08/20	159.07	8.91	9.06	4.30	128.37	0.00	0.00	3.60	128.38	0.00	0.00	130.70	8.91	0.483	0.000	24	0
28/08/20	159.61	9.16	9.33	4.30	128.51	0.00	0.00	3.60	128.52	0.00	0.00	131.10	9.16	0.499	0.000	24	0
29/08/20	160.27	10.10	10.28	4.30	128.57	0.00	0.00	3.60	128.58	0.00	0.00	131.70	10.10	0.556	0.000	24	0
30/08/20	160.58	10.45	10.63	4.30	128.71	0.00	0.00	3.60	128.71	0.00	0.00	131.87	10.45	0.579	0.000	24	0
31/08/20	160.04	9.69	9.85	4.30	128.79	0.00	0.00	3.60	128.79	0.00	0.00	131.25	9.69	0.533	0.000	24	0
01/09/20	158.07	8.87	9.02	4.30	128.56	0.00	0.00	3.60	128.56	0.00	0.00	129.51	8.87	0.472	0.000	24	0
02/09/20	158.95	10.39	10.55	4.30	128.03	0.00	0.00	3.60	128.03	0.00	0.00	126.92	10.39	0.519	0.000	24	0
03/09/20	158.27	9.32	9.46	4.30	128.04	0.00	0.00	3.60	128.05	0.00	0.00	130.23	9.32	0.495	0.000	24	0
04/09/20	158.75	11.49	11.67	4.30	128.15	0.00	0.00	3.60	128.16	0.00	0.00	130.60	11.49	0.616	0.000	24	0
05/09/20	157.84	10.05	10.21	4.30	128.24	0.00	0.00	3.60	128.25	0.00	0.00	129.30	10.05	0.527	0.000	24	0
06/09/20	158.52	10.32	10.49	4.30	127.86	0.00	0.00	3.60	127.86	0.00	0.00	130.66	10.32	0.552	0.000	24	0
07/09/20	158.25	9.01	9.14	4.30	127.65	0.00	0.00	3.60	127.65	0.00	0.00	130.60	9.01	0.479	0.000	24	0
08/09/20	158.29	9.68	9.83	4.30	127.47	0.00	0.00	3.60	127.48	0.00	0.00	130.82	9.68	0.515	0.000	24	0
09/09/20	158.43	10.70	10.86	4.30	127.39	0.00	0.00	3.60	127.40	0.00	0.00	131.04	10.70	0.571	0.000	24	0
10/09/20	157.69	10.19	10.35	4.30	127.23	0.00	0.00	3.60	127.24	0.00	0.00	130.46	10.19	0.538	0.000	24	0
11/09/20	156.85	11.22	11.39	4.30	126.66	0.00	0.00	3.60	126.67	0.00	0.00	130.19	11.22	0.582	0.000	24	0
12/09/20	156.18	10.77	10.92	4.30	126.48	0.00	0.00	3.60	126.48	0.00	0.00	129.70	10.77	0.552	0.000	24	0
13/09/20	155.49	10.94	11.10	4.30	126.18	0.00	0.00	3.60	126.19	0.00	0.00	129.31	10.94	0.552	0.000	24	0
14/09/20	150.39	11.97	12.14	4.30	125.55	0.00	0.00	3.60	125.56	0.00	0.00	124.84	11.97	0.545	0.000	24	0
15/09/20	151.78	12.52	12.69	4.30	125.29	0.00	0.00	3.60	125.30	0.00	0.00	126.49	12.52	0.587	0.000	24	0
16/09/20	153.30	96.06	97.33	4.30	143.34	84.34	85.10	3.60	122.60	0.12	0.12	9.96	11.72	1.403	0.002	24	0
17/09/20	159.77	186.16	189.22	4.30	148.34	177.15	179.19	3.60	148.36	0.00	0.00	11.43	9.01	2.517	0.000	24	0
18/09/20	160.50	199.86	203.27	4.30	148.75	190.73	192.94	3.60	148.75	0.00	0.00	11.75	9.13	2.747	0.000	24	0
19/09/20	161.27	206.03	209.64	4.30	149.34	195.85	198.13	3.60	149.35	0.00	0.00	11.93	10.18	2.911	0.000	24	0
20/09/20	161.18	206.00	209.64	4.30	149.41	196.44	198.77	3.60	149.42	0.00	0.00	11.77	9.56	2.846	0.000	24	0
21/09/20	161.74	208.70	212.40	4.30	150.10	199.50	201.88	3.60	150.10	0.00	0.00	11.64	9.20	2.843	0.000	24	0
22/09/20	161.79	208.44	212.16	4.30	150.55	199.24	201.65	3.60	150.54	0.00	0.00	11.24	9.20	2.762	0.000	24	0
Итого:		1554.96	1581.2			1243.25	1257.61			0.12	0.12		311.71	30.782	0.002	1744	0
Средняя:	158.06			4.30	132.43			3.60	131.77			125.63					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	73729.30	75101.50	68174.31	68957.18	0.88	0.88	5554.99	1274.444	0.039	13701	13
22/09/20 24:00	75284.26	76682.76	69417.56	70214.84	1.00	1.00	5866.70	1305.226	0.041	14445	13
Итого:	1554.96	1581.26	1243.25	1257.66	0.12	0.12	311.71	30.782	0.002	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счёта тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14467ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ул. Белорусская, 51

V г = 311,710 м3. Q гвс = 19,887 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 311,710 м3. Q гвс = 19,887 Гкал.
Q потреб. = 30,782 Гкал.
Q отопл. = 10,895 Гкал.
Итого:
Слив = 311,710 м3. Q гвс = 19,887 Гкал.
Q потреб. = 30,782 Гкал.
Q отопл. = 10,895 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб
		Гкал	м3	Гкал	м3	
По прибору		10,895	311,710	19,887	30,782	
00000	Население	10,895	267,692	17,079	27,574	
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК 7 С/ОН		44,018	2,808	2,808	
	Всего:	10,895	311,710	19,887	30,782	
	отопление и гвс	10,895	311,710	19,887	30,782	

Гкал/м3 = 0.0038

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО УО "ЖЭК-7"
Адрес:Белорусская, 51
Теплоучетчик ВРТ-7 сэт.№ 146
Договорные расколы:
М сэт.водл=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор №: _____
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00216350 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 Т1=1 КС=0хD0FD ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	10.82	0.00	13.50	24	0
24/08/20	8.91	0.00	10.80	24	0
25/08/20	8.54	0.00	12.20	24	0
26/08/20	10.61	0.00	13.00	24	0
27/08/20	9.18	0.00	10.80	24	0
28/08/20	9.44	0.00	10.40	24	0
29/08/20	10.39	0.00	12.30	24	0
30/08/20	10.74	0.00	13.60	24	0
31/08/20	9.98	0.00	12.90	24	0
01/09/20	9.18	0.00	12.60	24	0
02/09/20	10.59	0.00	11.10	24	0
03/09/20	9.63	0.00	11.20	24	0
04/09/20	8.95	0.00	11.20	24	0
05/09/20	10.43	0.00	11.20	24	0
06/09/20	10.70	0.00	12.10	24	0
07/09/20	9.33	0.00	10.80	24	0
08/09/20	10.05	0.00	10.40	24	0
09/09/20	11.09	0.00	11.90	24	0
10/09/20	10.59	0.00	10.60	24	0
11/09/20	11.54	0.00	12.40	24	0
12/09/20	11.07	0.00	10.60	24	0
13/09/20	11.21	0.00	10.70	24	0
14/09/20	12.27	0.00	10.20	24	0
15/09/20	12.83	0.00	10.50	24	0
16/09/20	12.74	0.00	12.70	24	0
17/09/20	9.91	0.00	12.40	24	0
18/09/20	10.03	0.00	12.60	24	0
19/09/20	10.78	0.00	13.90	24	0
20/09/20	9.93	0.00	12.80	24	0
21/09/20	9.40	0.00	14.00	24	0
22/09/20	9.54	0.00	12.20	24	0
Итого:	320.40	0.00	367.60	744	0
Средняя:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	5368.49	0.00	4939.30	13714	0
22/09/20 24:00	5688.89	0.00	5306.90	14458	0
Итого:	320.40	0.00	367.60	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14467ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабх.организации _____