

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: Боровая 13а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. № 069 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00259505 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x26D5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2020	61,49	55,7	5,79	9,973	9,799	9,087	8,959	0,84	4,4	4,28	0,0993	0,0484	24	0	
24.08.2020	63,83	58,06	5,77	10,379	10,185	9,746	9,591	0,594	4,47	4,34	0,0903	0,0349	24	0	
25.08.2020	64,23	58,3	5,93	6,351	6,23	5,729	5,64	0,59	3,26	3,17	0,0681	0,0357	24	0	
26.08.2020	65,28	58,76	6,52	9,959	9,764	9,263	9,114	0,65	4,41	4,29	0,0982	0,04	24	0	
27.08.2020	64,28	57,99	6,29	9,903	9,716	9,053	8,911	0,805	4,39	4,28	0,1037	0,0479	24	0	
28.08.2020	63,39	57,25	6,14	9,915	9,737	9,094	8,951	0,786	4,39	4,28	0,1006	0,0464	24	0	
29.08.2020	63,79	57,48	6,31	9,842	9,659	8,987	8,843	0,816	4,38	4,27	0,1037	0,0486	24	0	
30.08.2020	63,84	57,48	6,36	9,9	9,714	8,889	8,751	0,963	4,37	4,26	0,1123	0,0578	24	0	
31.08.2020	63,67	57,41	6,26	9,718	9,54	8,913	8,771	0,769	4,37	4,26	0,0997	0,0453	24	0	
01.09.2020	63,12	56,89	6,23	9,662	9,489	8,9	8,764	0,725	4,37	4,26	0,0966	0,0426	24	0	
02.09.2020	63,54	57,85	5,69	10,535	10,342	9,768	9,617	0,725	4,47	4,35	0,097	0,0426	24	0	
03.09.2020	63,72	57,86	5,86	10,498	10,303	9,768	9,614	0,689	4,46	4,34	0,0967	0,0412	24	0	
04.09.2020	64,35	58,59	5,76	10,716	10,513	9,906	9,749	0,764	4,48	4,36	0,1015	0,0453	24	0	
05.09.2020	62,75	57,21	5,54	11,038	10,841	9,816	9,669	1,172	4,47	4,35	0,1209	0,0679	24	0	
06.09.2020	64,45	58,77	5,68	11,177	10,966	10,247	10,082	0,884	4,53	4,4	0,1097	0,0531	24	0	
07.09.2020	63,93	58,22	5,71	10,902	10,697	10,18	10,017	0,68	4,52	4,39	0,0971	0,0405	24	0	
08.09.2020	63,86	58,21	5,65	11,063	10,856	10,026	9,869	0,987	4,5	4,37	0,1139	0,0585	24	0	
09.09.2020	63,58	57,89	5,69	11,083	10,877	10,115	9,96	0,917	4,51	4,38	0,11	0,0541	24	0	
10.09.2020	63,8	58,07	5,73	10,982	10,779	10,104	9,944	0,835	4,5	4,37	0,1059	0,0494	24	0	
11.09.2020	63,44	57,69	5,75	11,148	10,94	10,282	10,125	0,815	4,5	4,37	0,106	0,0478	24	0	
12.09.2020	64,47	58,53	5,94	11,009	10,801	10,134	9,97	0,831	4,48	4,36	0,1086	0,0502	24	0	
13.09.2020	63,26	57,32	5,94	11,146	10,94	9,814	9,667	1,273	4,45	4,33	0,1314	0,075	24	0	
14.09.2020	64,01	59,52	4,49	14,406	14,136	13,629	13,408	0,728	4,85	4,64	0,1032	0,0433	24	0	
15.09.2020	64	60,51	3,49	19,188	18,832	18,387	18,074	0,758	5,45	5,14	0,1077	0,0453	24	0	
16.09.2020	64,03	60,7	3,33	19,651	19,286	19,02	18,695	0,591	5,54	5,21	0,0971	0,0352	24	0	
17.09.2020	63,82	60,63	3,19	19,446	19,085	18,873	18,555	0,53	5,49	5,16	0,0908	0,0312	24	0	
18.09.2020	62,74	59,71	3,03	19,25	18,917	18,688	18,369	0,548	5,48	5,15	0,0877	0,0312	24	0	
19.09.2020	60,17	57,29	2,88	19,247	18,924	18,529	18,243	0,681	5,47	5,15	0,0899	0,0377	24	0	
20.09.2020	60,61	57,71	2,9	19,709	19,378	18,525	18,236	1,142	5,48	5,16	0,1165	0,0637	24	0	
21.09.2020	60,04	57,24	2,8	19,353	19,044	18,847	18,544	0,5	5,54	5,21	0,0793	0,0279	24	0	
22.09.2020	60,89	58,07	2,82	19,41	19,114	19,06	18,728	0,386	5,65	5,28	0,0744	0,0214	24	0	*
Итого:				396,55	389,4	371,37	365,43	23,974			3,1178	1,4101	744	0	
Средние:	63,3	58,15	5,14						4,69	4,52					

прод нормальной работы 744ч

прод отсутств.счета тепл.энергии 0ч

время работы прибора после сброса 15333ч

t1 = 63,3 град.
 плотн воды = 981,51 кг/м3
 Mг = 23,974 т.
 Vг = 24,426 м3

Сентябрь 2020г.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

Шифр	ул.Боровая, 13а	ГВС	норматив	факт по 1.0ч	ВКТ на ГВС
	927 Потребитель	м3.мес.	Гкал	Гкал.	
	МН ЖКН	24,426	1,683		
	Всего:	24,426	1,683		
0,0689	по Точ ГВС	24,426	1,683	3,1178	

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Боровая 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 069

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00259505

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x28D5

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2020	42,78	55,49	-12,71	0	0	0	0	0	9,48	3,82	0	0	24	0	*
24.08.2020	44,29	57,78	-13,49	0	0	0	0	0	9,91	3,82	0	0	24	0	*
25.08.2020	39,26	49,75	-10,49	0	0	0	0	0	5,31	3,83	0	0	24	0	*
26.08.2020	44,92	58,51	-13,59	0	0	0	0	0	5,85	3,81	0	0	24	0	*
27.08.2020	44,46	57,73	-13,27	0	0	0	0	0	6,54	3,82	0	0	24	0	*
28.08.2020	43,85	56,98	-13,13	0	0	0	0	0	6,23	3,81	0	0	24	0	*
29.08.2020	44	57,21	-13,21	0	0	0	0	0	6,74	3,81	0	0	24	0	*
30.08.2020	43,93	57,23	-13,3	0	0	0	0	0	5,86	3,81	0	0	24	0	*
31.08.2020	44,01	57,11	-13,1	0	0	0	0	0	6,19	3,81	0	0	24	0	*
01.09.2020	43,63	56,63	-13	0	0	0	0	0	6,03	3,81	0	0	24	0	*
02.09.2020	43,96	57,59	-13,63	0	0	0	0	0	6,2	3,82	0	0	24	0	*
03.09.2020	43,93	57,62	-13,69	0	0	0	0	0	7,06	3,82	0	0	24	0	*
04.09.2020	44,54	58,31	-13,77	0	0	0	0	0	8,55	3,82	0	0	24	0	*
05.09.2020	43,41	56,95	-13,54	0	0	0	0	0	7,77	3,82	0	0	24	0	*
06.09.2020	44,31	58,54	-14,23	0	0	0	0	0	7,88	3,83	0	0	24	0	*
07.09.2020	43,92	58	-14,08	0	0	0	0	0	7,72	3,83	0	0	24	0	*
08.09.2020	43,93	57,96	-14,03	0	0	0	0	0	8,92	3,82	0	0	24	0	*
09.09.2020	43,65	57,66	-14,01	0	0	0	0	0	8,23	3,82	0	0	24	0	*
10.09.2020	43,72	57,81	-14,09	0	0	0	0	0	9,7	3,81	0	0	24	0	*
11.09.2020	43,47	57,44	-13,97	0	0	0	0	0	8,54	3,8	0	0	24	0	*
12.09.2020	44	58,29	-14,29	0	0	0	0	0	8,19	3,8	0	0	24	0	*
13.09.2020	43,29	57,08	-13,79	0	0	0	0	0	8,88	3,8	0	0	24	0	*
14.09.2020	43,61	58,78	-15,17	0	0	0	0	0	8,29	3,67	0	0	24	0	*
15.09.2020	43,62	60,33	-16,71	0	0	0	0	0	5,82	3,52	0	0	24	0	*
16.09.2020	56,59	58,15	-1,56	0	0	0	0	0	6,36	3,49	0	0	24	0	*
17.09.2020	63,84	57,13	6,71	0	0	0	0	0	6,21	3,49	0	0	24	0	*
18.09.2020	62,77	56,31	6,46	0	0	0	0	0	8,25	3,51	0	0	24	0	*
19.09.2020	60,16	54,02	6,14	0	0	0	0	0	6,05	3,52	0	0	24	0	*
20.09.2020	60,61	53,98	6,63	0	0	0	0	0	7,4	3,53	0	0	24	0	*
21.09.2020	60,04	53,19	6,85	0	0	0	0	0	8,8	3,53	0	0	24	0	*
22.09.2020	60,91	54,08	6,83	0	0	0	0	0	5,09	3,79	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	47,52	56,89	-9,36						7,35	3,74					

прод нормальной работы 744ч

прод отсутств.счета тепл.энергии 0ч

время работы прибора после сброса 15333ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации