

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: _____

Договор №: _____

Адрес:Боровая 23

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 075

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00259547

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0хС555

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	DI м3
23.08.2020	57,96	0,942	0,929	3,98	0,0489	24	0	*	0
24.08.2020	58,06	0,45	0,445	3,27	0,0237	24	0	*	0
25.08.2020	57,88	0,684	0,674	2,88	0,0356	24	0	*	0
26.08.2020	60,9	0,747	0,736	3,98	0,0413	24	0	*	0
27.08.2020	59,9	0,764	0,752	3,96	0,0412	24	0	*	0
28.08.2020	59,36	0,602	0,593	3,97	0,0324	24	0	*	0
29.08.2020	59,85	0,525	0,518	3,95	0,0282	24	0	*	0
30.08.2020	59,8	0,462	0,456	3,95	0,025	24	0	*	0
31.08.2020	59,8	0,893	0,879	3,95	0,0482	24	0	*	0
01.09.2020	58,75	0,496	0,49	3,94	0,0262	24	0	*	0
02.09.2020	59,42	0,569	0,561	4,04	0,0305	24	0	*	0
03.09.2020	59,59	0,518	0,513	4,04	0,0279	24	0	*	0
04.09.2020	60,58	0,644	0,635	4,05	0,0351	24	0	*	0
05.09.2020	58,63	0,44	0,434	4,04	0,0231	24	0	*	0
06.09.2020	60,68	0,782	0,771	4,09	0,0425	24	0	*	0
07.09.2020	60,45	0,649	0,638	4,08	0,0351	24	0	*	0
08.09.2020	60,03	0,615	0,605	4,06	0,033	24	0	*	0
09.09.2020	59,08	0,42	0,415	4,07	0,0225	24	0	*	0
10.09.2020	59,37	0,541	0,535	4,06	0,0291	24	0	*	0
11.09.2020	59,31	0,521	0,512	4,06	0,0276	24	0	*	0
12.09.2020	60,85	0,827	0,815	4,05	0,0455	24	0	*	0
13.09.2020	59,35	0,881	0,867	4,01	0,0469	24	0	*	0
14.09.2020	60,08	0,675	0,665	4,37	0,0366	24	0	*	0
15.09.2020	61,25	0,674	0,666	4,9	0,0373	24	0	*	0
16.09.2020	61,77	0,713	0,704	5,1	0,0399	24	0	*	0
17.09.2020	60,78	0,628	0,618	5,11	0,0345	24	0	*	0
18.09.2020	60,12	0,797	0,786	5,09	0,0432	24	0	*	0
19.09.2020	58,07	0,735	0,724	5,09	0,0386	24	0	*	0
20.09.2020	57,91	0,568	0,561	5,1	0,0295	24	0	*	0
21.09.2020	57,93	0,702	0,693	5,14	0,0365	24	0	*	0
22.09.2020	58,39	0,648	0,639	5,19	0,0341	24	0	*	0
Итого:		20,112	19,829		1,0797	744	0		0
Средние:	59,54			4,24					

Сентябрь 2020г.

Шифр	927	ул.Боровая, 23 Потребитель МП ЖКХ	ГВС	факт по т/сч
			м3/мес. 20,112	Гкал. 1,283
0,0638		Всего:	20,112	1,283
			по Т/сч ГВС	20,112
				1,0797

ООО "КРАСЖО - ЭЛЕКТРО"

период нормальной работы 744ч

период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

ремя работы прибора после сброса 15333ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: _____

Договор №: _____

Адрес: Боровая 23

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 075

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.50 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 75.00 м3/ч G обр min = 0.50 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00259547

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0хС555

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23.08.2020	56,57	58,18	-1,61	0	0	0	0	0	4,06	3,58	0	0	24	0	*	0
24.08.2020	51,22	53,02	-1,8	0	0	0	0	0	3,35	2,95	0	0	24	0	*	0
25.08.2020	45,87	47,81	-1,94	0	0	0	0	0	2,96	2,62	0	0	24	0	*	0
26.08.2020	59,76	61,77	-2,01	0	0	0	0	0	4,06	3,58	0	0	24	0	*	0
27.08.2020	59,45	61,27	-1,82	0	0	0	0	0	4,05	3,58	0	0	24	0	*	0
28.08.2020	58,6	60,26	-1,66	0	0	0	0	0	4,05	3,58	0	0	24	0	*	0
29.08.2020	58,87	60,56	-1,69	0	0	0	0	0	4,04	3,58	0	0	24	0	*	0
30.08.2020	58,62	60,33	-1,71	0	0	0	0	0	4,03	3,58	0	0	24	0	*	0
31.08.2020	58,92	60,63	-1,71	0	0	0	0	0	4,03	3,58	0	0	24	0	*	0
01.09.2020	58,25	59,92	-1,67	0	0	0	0	0	4,03	3,57	0	0	24	0	*	0
02.09.2020	58,98	60,57	-1,59	0	0	0	0	0	4,12	3,59	0	0	24	0	*	0
03.09.2020	58,87	60,49	-1,62	0	0	0	0	0	4,12	3,59	0	0	24	0	*	0
04.09.2020	59,86	61,54	-1,68	0	0	0	0	0	4,13	3,59	0	0	24	0	*	0
05.09.2020	58,1	59,71	-1,61	0	0	0	0	0	4,13	3,59	0	0	24	0	*	0
06.09.2020	59,7	61,41	-1,71	0	0	0	0	0	4,18	3,61	0	0	24	0	*	0
07.09.2020	59,15	60,84	-1,69	0	0	0	0	0	4,17	3,61	0	0	24	0	*	0
08.09.2020	59,79	56,1	3,69	0	0	0	0	0	4,15	3,6	0	0	24	0		0
09.09.2020	60,65	47,35	13,3	0	0	0	0	0	4,16	3,6	0	0	24	0		0
10.09.2020	60,24	53,94	6,3	0	0	0	0	0	4,15	3,59	0	0	24	0		0
11.09.2020	60,62	49,62	11	0	0	0	0	0	4,15	3,58	0	0	24	0		0
12.09.2020	61,4	50,14	11,26	0	0	0	0	0	4,13	3,58	0	0	24	0		0
13.09.2020	60,36	49,33	11,03	0	0	0	0	0	4,1	3,57	0	0	24	0		0
14.09.2020	60,99	54,38	6,61	0	0	0	0	0	4,46	3,5	0	0	24	0		0
15.09.2020	61,8	55,77	6,03	0	0	0	0	0	4,99	3,42	0	0	24	0		0
16.09.2020	62,67	51,66	11,01	0	0	0	0	0	5,18	3,34	0	0	24	0		0
17.09.2020	62,68	50,86	11,82	0	0	0	0	0	5,19	3,31	0	0	24	0		0
18.09.2020	61,7	50,04	11,66	0	0	0	0	0	5,18	3,34	0	0	24	0		0
19.09.2020	59,09	47,81	11,28	0	0	0	0	0	5,17	3,35	0	0	24	0		0
20.09.2020	59,53	47,96	11,57	0	0	0	0	0	5,18	3,35	0	0	24	0		0
21.09.2020	58,98	47,72	11,26	0	0	0	0	0	5,23	3,35	0	0	24	0		0
22.09.2020	59,87	49,06	10,81	0	0	0	0	0	5,28	3,35	0	0	24	0		0
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0		0
Средние:	59,06	55,16	3,9						4,32	3,47						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15333ч

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж.организации