

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Боровая 9 Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 066 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00259894 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0к4Е16 ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2020	62,05	1,03	1,012	6,2	0,0578	24	0	*
24.08.2020	61,86	0,799	0,786	6,2	0,0447	24	0	*
25.08.2020	63,13	0,931	0,914	6,2	0,0532	24	0	*
26.08.2020	64,48	0,86	0,844	6,2	0,0501	24	0	*
27.08.2020	62,71	0,77	0,756	6,2	0,0436	24	0	*
28.08.2020	62,46	0,807	0,794	6,2	0,0456	24	0	*
29.08.2020	62,7	0,702	0,69	6,2	0,0397	24	0	*
30.08.2020	63,21	0,493	0,483	6,2	0,0281	24	0	*
31.08.2020	63,13	1,225	1,201	6,2	0,0696	24	0	*
01.09.2020	61,94	0,995	0,977	6,2	0,0556	24	0	*
02.09.2020	62,62	0,938	0,921	6,2	0,053	24	0	*
03.09.2020	63,27	0,765	0,754	6,2	0,044	24	0	*
04.09.2020	62,94	0,897	0,88	6,2	0,0511	24	0	*
05.09.2020	61,9	0,992	0,977	6,2	0,0556	24	0	*
06.09.2020	63,61	1,175	1,155	6,2	0,0675	24	0	*
07.09.2020	62,78	0,838	0,822	6,2	0,0473	24	0	*
08.09.2020	63,11	0,689	0,679	6,2	0,0393	24	0	*
09.09.2020	62,82	0,877	0,861	6,2	0,0497	24	0	*
10.09.2020	62,34	0,607	0,598	6,2	0,0343	24	0	*
11.09.2020	62,55	0,696	0,686	6,2	0,0395	24	0	*
12.09.2020	63,74	0,873	0,857	6,2	0,0503	24	0	*
13.09.2020	62,36	0,774	0,763	6,2	0,0437	24	0	*
14.09.2020	62,94	0,927	0,911	6,2	0,0529	24	0	*
15.09.2020	62,5	0,803	0,791	6,2	0,0451	24	0	*
16.09.2020	62,17	0,581	0,572	6,2	0,0326	24	0	*
17.09.2020	61,3	0,468	0,46	6,2	0,0259	24	0	*
18.09.2020	60,25	0,797	0,783	6,2	0,0429	24	0	*
19.09.2020	58,97	1,004	0,989	6,2	0,0535	24	0	*
20.09.2020	59,4	1,31	1,289	6,2	0,0699	24	0	*
21.09.2020	58,65	0,811	0,801	6,2	0,043	24	0	*
22.09.2020	59,56	1,007	0,992	6,2	0,0541	24	0	*
Итого:		26,441	25,998		1,4832	744	0	
Средние:	62,17			6,2				

период нормальной работы 744ч

период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

время работы прибора после сброса 15335ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

Сентябрь 2020г.

Шифр	ул. Боровая, 9 Потребитель	ГВС	норматив	факт по т/сч
		м3/мес.	Гкал.	Гкал.
927	МП ЖКХ	26,441	1,687	
	Всего:	26,441	1,687	
0,0639	по Т/сч ГВС	26,441	1,687	1,4832

ВКТ на ГВС

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Боровая 9

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. № 066

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mрас = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00259894 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x4E16 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2020	61,7	58,63	3,07	0	0	0	0	0	9,47	3,96	0	0	24	0	
24.08.2020	64,07	60,92	3,15	0	0	0	0	0	9,43	3,95	0	0	24	0	
25.08.2020	64,52	61,32	3,2	0	0	0	0	0	9,47	3,95	0	0	24	0	
26.08.2020	65,59	62,15	3,44	0	0	0	0	0	9,48	3,95	0	0	24	0	
27.08.2020	64,54	61,14	3,4	0	0	0	0	0	9,48	3,96	0	0	24	0	
28.08.2020	63,65	60,36	3,29	0	0	0	0	0	9,47	3,95	0	0	24	0	
29.08.2020	64,02	60,65	3,37	0	0	0	0	0	9,47	3,95	0	0	24	0	
30.08.2020	64,06	60,62	3,44	0	0	0	0	0	9,48	3,95	0	0	24	0	
31.08.2020	63,91	60,57	3,34	0	0	0	0	0	9,47	3,95	0	0	24	0	
01.09.2020	63,35	60,06	3,29	0	0	0	0	0	9,45	3,95	0	0	24	0	
02.09.2020	63,74	60,66	3,08	0	0	0	0	0	9,32	3,95	0	0	24	0	
03.09.2020	63,95	60,77	3,18	0	0	0	0	0	9,26	3,95	0	0	24	0	
04.09.2020	64,59	61,45	3,14	0	0	0	0	0	9,11	3,95	0	0	24	0	
05.09.2020	62,89	59,85	3,04	0	0	0	0	0	9,13	3,95	0	0	24	0	
06.09.2020	64,67	61,55	3,12	0	0	0	0	0	9,17	3,96	0	0	24	0	
07.09.2020	64,17	61,06	3,11	0	0	0	0	0	9,18	3,96	0	0	24	0	
08.09.2020	64,09	60,94	3,15	0	0	0	0	0	9,2	3,96	0	0	24	0	
09.09.2020	63,77	60,64	3,13	0	0	0	0	0	9,19	3,96	0	0	24	0	
10.09.2020	64	60,82	3,18	0	0	0	0	0	9,2	3,95	0	0	24	0	
11.09.2020	63,66	60,5	3,16	0	0	0	0	0	9,19	3,93	0	0	24	0	
12.09.2020	64,73	61,43	3,3	0	0	0	0	0	9,21	3,93	0	0	24	0	
13.09.2020	63,42	60,17	3,25	0	0	0	0	0	9,2	3,93	0	0	24	0	
14.09.2020	64,02	61,34	2,68	0	0	0	0	0	9,02	3,76	0	0	24	0	
15.09.2020	64,03	62,15	1,88	0	0	0	0	0	9,31	3,53	0	0	24	0	*
16.09.2020	64,12	54,06	10,06	0	0	0	0	0	9,53	3,58	0	0	24	0	
17.09.2020	63,96	50,41	13,55	0	0	0	0	0	9,19	3,61	0	0	24	0	*
18.09.2020	62,89	50,03	12,86	0	0	0	0	0	9,04	3,63	0	0	24	0	*
19.09.2020	60,27	48,04	12,23	0	0	0	0	0	9,4	3,64	0	0	24	0	
20.09.2020	60,71	48,68	12,03	0	0	0	0	0	9,36	3,64	0	0	24	0	
21.09.2020	60,14	48,4	11,74	0	0	0	0	0	9,35	3,64	0	0	24	0	
22.09.2020	61	49,61	11,39	0	0	0	0	0	8,79	3,89	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	63,49	58,35	5,13						9,29	3,86					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15335ч

Представитель абонента

*ЭР*

Представитель теплоснабж. организации: