

**Узел №1**

t 1 = град.  
 плот. воды = кг/м3  
 M r = 0,000 т.  
 V r = 222,370 м3 14,187 Гкал.

**Всего ГВС = 222,370 м3 14,187 Гкал**  
**Q факт = 23,483 Гкал.**  
**Q отопл. = 9,296 Гкал.**

**Узел №2**

t 1 = град.  
 плот. воды = кг/м3  
 M r = 0,000 т.  
 V r = 251,340 м3 16,035 Гкал.

**Всего ГВС = 251,340 м3 16,035 Гкал**  
**Q факт = 26,172 Гкал.**  
**Q отопл. = 10,137 Гкал.**

Сентябрь 2020г.  
 Восточная, 13

**ИТОГО:**

**слив ГВ = 473,710 м3**  
**Qгвс = 30,222 Гкал**  
**Q факт = 49,655 Гкал**  
**Q отопл. = 19,433 Гкал**

Восточная, 13		S, м2	Отопление	Горячая вода		по т/сч Q общ.	прим
Шифр	Потребитель			0,0296	0,0638		
00000	население (без аренд)	5023,30	17,974	453,023	28,902	45,876	96,699
РКЦ	объем потребл ресурса			458,029	29,222		
	ООО "Комфортное жильё", СОИ			-5,006	-0,320		
2268	ЧОП ООО "РУСЬ"	169,80	0,608	13,387	0,854	1,462	договор 3,269
6523	Ревакин А.Г.	121,00	0,433	7,300	0,466	3,899	договор 2,329
3867	Закиров	117,10	0,419	0,000	0,000	3,419	нет 2,254
	отопление и гвс	5431,20	19,433	473,710	30,222	49,655	
	<b>СОИ с учетом корр-ки:</b>			<b>-12,727</b>	<b>-0,812</b>		

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

с 01.09.2020

## Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Восточная, 13, ввод № 1

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 239775

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	65,8	26,3	39,6	7,80	0,00	7,80	7,66	0,00	7,66	0,466	9,76	1,79	24,00
24.08.20	65,7	26,3	39,5	7,46	0,00	7,46	7,32	0,00	7,32	0,444	10,01	1,87	24,00
25.08.20	64,8	26,0	38,8	6,98	0,00	6,98	6,86	0,00	6,86	0,410	9,90	1,24	24,00
26.08.20	64,9	25,9	38,9	6,52	0,00	6,52	6,42	0,00	6,42	0,385	9,95	1,58	24,00
27.08.20	63,7	25,8	38,0	6,56	0,00	6,56	6,42	0,00	6,42	0,377	10,12	1,69	24,00
28.08.20	65,1	25,6	39,5	7,28	0,00	7,28	7,13	0,00	7,13	0,427	10,40	1,53	24,00
29.08.20	64,5	25,8	38,7	6,25	0,00	6,25	6,12	0,00	6,12	0,365	10,66	1,67	24,00
30.08.20	65,1	25,8	39,4	8,00	0,00	8,00	7,85	0,00	7,85	0,471	10,60	1,90	24,00
31.08.20	65,2	25,8	39,5	7,29	0,00	7,29	7,15	0,00	7,15	0,432	10,76	1,76	24,00
01.09.20	64,9	25,7	39,1	6,75	0,00	6,75	6,63	0,00	6,63	0,396	10,93	2,64	24,00
02.09.20	63,7	25,8	38,0	6,48	0,00	6,48	6,38	0,00	6,38	0,375	10,93	2,84	24,00
03.09.20	63,4	25,5	37,9	7,07	0,00	7,07	6,94	0,00	6,94	0,405	10,78	2,84	24,00
04.09.20	62,8	25,7	37,1	6,32	0,00	6,32	6,22	0,00	6,22	0,361	10,76	3,11	24,00
05.09.20	64,2	25,4	38,8	10,24	0,00	10,24	10,05	0,00	10,05	0,595	10,93	3,23	24,00
06.09.20	64,2	25,0	39,2	9,55	0,00	9,55	9,38	0,00	9,38	0,556	10,99	3,17	24,00
07.09.20	64,8	24,6	40,2	7,49	0,00	7,49	7,38	0,00	7,38	0,444	11,44	2,78	24,00
08.09.20	63,1	24,2	38,8	7,45	0,00	7,45	7,34	0,00	7,34	0,428	11,58	3,56	24,00
09.09.20	63,8	24,0	39,7	7,08	0,00	7,08	6,96	0,00	6,96	0,408	11,45	3,54	24,00
10.09.20	63,5	23,8	39,8	7,52	0,00	7,52	7,41	0,00	7,41	0,432	11,37	3,51	24,00
11.09.20	63,6	23,5	40,1	8,28	0,00	8,28	8,14	0,00	8,14	0,478	11,26	3,48	24,00
12.09.20	65,7	23,4	42,3	9,21	0,00	9,21	9,04	0,00	9,04	0,548	11,66	3,49	24,00
13.09.20	64,9	23,3	41,7	8,73	0,00	8,73	8,56	0,00	8,56	0,512	11,65	3,36	24,00
14.09.20	64,0	23,1	40,9	7,60	0,00	7,60	7,48	0,00	7,48	0,441	11,74	3,67	24,00
15.09.20	63,5	23,1	40,4	7,18	0,00	7,18	7,07	0,00	7,07	0,416	11,84	3,85	24,00
16.09.20	72,5	40,0	32,5	36,80	28,99	7,81	35,95	28,75	7,20	1,423	11,97	3,63	24,00
17.09.20	73,1	42,2	30,9	66,27	58,73	7,54	64,72	58,22	6,50	2,252	11,78	3,38	24,00
18.09.20	66,4	36,5	29,8	47,73	40,53	7,20	46,80	40,26	6,54	1,608	11,65	3,48	24,00
19.09.20	70,2	39,0	31,2	56,95	49,67	7,28	55,70	49,26	6,44	1,960	11,23	3,04	24,00
20.09.20	67,9	40,5	27,4	66,85	59,35	7,50	65,48	58,86	6,62	2,037	11,11	2,77	24,00
21.09.20	65,3	40,2	25,1	65,81	60,10	5,71	64,60	59,59	5,01	1,805	10,95	2,77	24,00
22.09.20	64,8	40,3	24,5	66,59	59,70	6,89	65,35	59,20	6,15	1,826	11,05	2,79	24,00
Итого	---	---	---	588,09	357,07	231,02	576,51	354,14	222,37	23,483	---	---	744,00
Средние	65,3	28,3	37,0	---	---	---	---	---	---	---	11,01	2,77	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	20323,13	17385,02	2938,11	19815,72	17238,80	2576,92	743,803	12304,00
23.09.20 00:00:00	20911,22	17742,09	3169,13	20392,23	17592,94	2799,29	767,286	13048,00
Итого:	588,09	357,07	231,02	576,51	354,14	222,37	23,483	744,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 23,483 Гкал

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,

*Шалагина*

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

## Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. Восточная, 13, ввод № 2

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 236132

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	67,8	37,2	30,6	8,93	0,00	8,93	8,75	0,00	8,75	0,552	2,10	1,80	24,00
24.08.20	67,7	37,2	30,5	8,99	0,00	8,99	8,80	0,00	8,80	0,552	2,10	1,80	24,00
25.08.20	66,6	37,4	29,1	8,62	0,00	8,62	8,43	0,00	8,43	0,518	2,10	1,80	24,00
26.08.20	67,1	37,0	30,1	9,03	0,00	9,03	8,85	0,00	8,85	0,546	2,10	1,80	24,00
27.08.20	66,3	36,6	29,7	8,34	0,00	8,34	8,18	0,00	8,18	0,500	2,10	1,80	24,00
28.08.20	66,8	36,7	30,2	8,22	0,00	8,22	8,05	0,00	8,05	0,498	2,10	1,80	24,00
29.08.20	66,5	36,5	30,0	8,65	0,00	8,65	8,49	0,00	8,49	0,520	2,10	1,80	24,00
30.08.20	67,6	36,7	30,9	9,16	0,00	9,16	8,96	0,00	8,96	0,558	2,10	1,80	24,00
31.08.20	67,1	36,7	30,4	9,20	0,00	9,20	8,99	0,00	8,99	0,557	2,10	1,80	24,00
01.09.20	66,7	36,5	30,2	8,37	0,00	8,37	8,20	0,00	8,20	0,501	2,10	1,80	24,00
02.09.20	65,9	36,2	29,7	7,84	0,00	7,84	7,72	0,00	7,72	0,471	2,10	1,80	24,00
03.09.20	65,4	36,2	29,2	8,75	0,00	8,75	8,58	0,00	8,58	0,519	2,10	1,80	24,00
04.09.20	64,8	36,1	28,7	7,33	0,00	7,33	7,19	0,00	7,19	0,429	2,10	1,80	24,00
05.09.20	65,9	36,2	29,7	8,74	0,00	8,74	8,57	0,00	8,57	0,520	2,10	1,80	24,00
06.09.20	66,7	35,6	31,1	10,43	0,00	10,43	10,23	0,00	10,23	0,628	2,10	1,80	24,00
07.09.20	66,7	35,8	30,9	9,01	0,00	9,01	8,82	0,00	8,82	0,545	2,10	1,80	24,00
08.09.20	65,2	35,2	30,0	7,70	0,00	7,70	7,54	0,00	7,54	0,454	2,10	1,80	24,00
09.09.20	65,7	35,4	30,3	8,14	0,00	8,14	7,99	0,00	7,99	0,484	2,10	1,80	24,00
10.09.20	65,7	35,4	30,3	8,59	0,00	8,59	8,41	0,00	8,41	0,511	2,10	1,80	24,00
11.09.20	64,6	34,8	29,8	8,40	0,00	8,40	8,25	0,00	8,25	0,490	2,10	1,80	24,00
12.09.20	66,9	35,0	31,9	8,46	0,00	8,46	8,27	0,00	8,27	0,508	2,10	1,80	24,00
13.09.20	66,7	35,1	31,6	10,29	0,00	10,29	10,09	0,00	10,09	0,620	2,10	1,80	24,00
14.09.20	65,8	35,2	30,7	9,92	0,00	9,92	9,74	0,00	9,74	0,593	2,10	1,80	24,00
15.09.20	65,2	35,0	30,2	8,44	0,00	8,44	8,28	0,00	8,28	0,498	2,10	1,80	24,00
16.09.20	73,2	54,3	18,9	59,61	50,45	9,16	58,18	49,74	8,44	1,517	2,10	1,79	24,00
17.09.20	73,3	55,5	17,8	115,54	109,36	6,18	112,85	107,67	5,18	2,271	2,10	2,14	24,00
18.09.20	66,8	50,8	16,0	87,13	80,53	6,60	85,46	79,45	6,01	1,642	2,10	2,37	24,00
19.09.20	70,6	53,5	17,1	105,67	98,71	6,96	103,34	97,32	6,02	2,056	2,10	1,83	24,00
20.09.20	68,2	52,7	15,5	122,81	113,10	9,71	120,26	111,55	8,71	2,275	2,10	2,02	24,00
21.09.20	65,6	51,4	14,2	120,16	113,90	6,26	117,89	112,34	5,55	1,925	2,10	2,63	24,00
22.09.20	65,0	51,2	13,9	120,42	113,63	6,79	118,14	112,09	6,05	1,914	2,10	2,20	24,00
Итого	---	---	---	940,89	679,68	261,21	921,50	670,16	251,34	26,172	---	---	744,00
Средние	66,9	39,8	27,1	---	---	---	---	---	---	---	2,10	1,88	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	23087,85	19800,69	3287,16	22508,70	19629,70	2879,00	842,821	12306,00
23.09.20 00:00:00	24028,74	20480,37	3548,37	23430,20	20299,86	3130,34	868,993	13050,00
Итого:	940,89	679,68	261,21	921,50	670,16	251,34	26,172	744,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 26,172 Гкал

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В. *Шалагина*

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

## Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. Восточная, 13, вввод № 2

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 236132

Дата	ГВС	Нараб., ч
	V1, м3	
23.08.20	28,45	24,00
24.08.20	29,60	24,00
25.08.20	24,17	24,00
26.08.20	27,71	24,00
27.08.20	14,25	24,00
28.08.20	4,65	24,00
29.08.20	0,84	24,00
30.08.20	0,00	24,00
31.08.20	0,30	24,00
01.09.20	0,04	24,00
02.09.20	0,00	24,00
03.09.20	0,00	24,00
04.09.20	0,00	24,00
05.09.20	0,00	24,00
06.09.20	0,00	24,00
07.09.20	0,00	24,00
08.09.20	0,00	24,00
09.09.20	0,00	24,00
10.09.20	0,74	24,00
11.09.20	0,03	24,00
12.09.20	0,00	24,00
13.09.20	0,00	24,00
14.09.20	0,00	24,00
15.09.20	0,00	24,00
16.09.20	0,00	24,00
17.09.20	0,00	24,00
18.09.20	0,00	24,00
19.09.20	0,00	24,00
20.09.20	0,00	24,00
21.09.20	0,00	24,00
22.09.20	0,00	24,00
<b>Итого</b>	<b>130,78</b>	<b>744,00</b>
Средние	---	---

Дата	V1, м3	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	14079,85	12709,00
23.09.20 00:00:00	14210,63	13453,00
Итого:	130,78	744,00

Расход по ГВС:  $V_{гвс} = 130,78$  м3

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,

*Шалагина*

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

## Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. Восточная, 13, ввод № 1

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 239775

Дата	ГВС	
	V1, м3	Нараб., ч
23.08.20	7,80	24,00
24.08.20	7,44	24,00
25.08.20	7,00	24,00
26.08.20	6,54	24,00
27.08.20	6,61	24,00
28.08.20	7,28	24,00
29.08.20	6,28	24,00
30.08.20	7,99	24,00
31.08.20	7,27	24,00
01.09.20	6,78	24,00
02.09.20	6,53	24,00
03.09.20	7,07	24,00
04.09.20	6,34	24,00
05.09.20	10,17	24,00
06.09.20	9,51	24,00
07.09.20	7,47	24,00
08.09.20	7,36	24,00
09.09.20	7,02	24,00
10.09.20	7,45	24,00
11.09.20	8,27	24,00
12.09.20	9,16	24,00
13.09.20	8,69	24,00
14.09.20	7,59	24,00
15.09.20	7,21	24,00
16.09.20	6,90	24,00
17.09.20	6,78	24,00
18.09.20	6,89	24,00
19.09.20	6,85	24,00
20.09.20	7,18	24,00
21.09.20	5,44	24,00
22.09.20	6,55	24,00
Итого	227,42	744,00
Средние	---	---

Дата	V1, м3	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	3697,22	12707,00
23.09.20 00:00:00	3924,64	13451,00
Итого:	227,42	744,00

Расход по ГВС:  $V_{гвс} = 227,42$  м3

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Шалагина*