ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:УК Светлый город
Адрес:Восточная 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 041
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00058151 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0xB656 ПО 2.7

Дата	t1 °С	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/20	57.48	29.52	29.95	6.00	0.00	1.547	24	0
24/08/20	57.39	31.37	31.87	6.00	0.00	1.642	24	0
25/08/20	57.24	30.63	31.09	6.00	0.00	1.600	24	0
26/08/20	58.13	29.71	30.19	6.00	0.00	1.579	24	0
27/08/20	56.82	28.83	29.27	6.00	0.00	1.493	24	0
28/08/20	58.06	28.29	28.72	6.00	0.00	1.499	24	0
29/08/20	57.63	30.51	30.98	6.00	0.00	1.605	24	0
30/08/20	57.86	33.27	33.76	6.00	0.00	1.759	24	0
31/08/20	58.44	34.09	34.61	6.00	0.00	1.819	24	0
01/09/20	57.94	31.00	31.48	6.00	0.00	1.641	24	0
02/09/20	58.24	30.88	31.36	6.00	0.00	1.644	24	0
03/09/20	59.15	32.37	32.90	6.00	0.00	1.752	24	0
04/09/20	57.40	29.08	29.53	6.00	0.00	1.523	24	0
05/09/20	56.33	33.73	34.21	6.00	0.00	1.732	24	0
06/09/20	53.90	37.96	38.48	6.00	0.00	1.856	24	0
07/09/20	54.02	32.17	32.60	6.00	0.00	1.575	24	0
08/09/20	54.72	29.39	29.80	6.00	0.00	1.461	24	0
09/09/20	58.93	24.76	25.18	6.00	10.20	1.333	24	0
10/09/20	58.38	29.63	30.11	6.00	23.20	1.581	24	0
11/09/20	57.55	30.33	30.80	6.00	21.80	1.593	24	0
12/09/20	58.00	29.35	29.82	6.00	23.80	1.555	24	0
13/09/20	58.59	36.17	36.73	6.00	26.20	1.936	24	0
14/09/20	58.75	30.58	31.06	6.00	21.80	1.641	24	0
15/09/20	59.15	29.99	30.46	6.00	25.00	1.622	24	0
16/09/20	66.89	26.39	26.92	6.00	23.90	1.632	24	0
17/09/20	71.31	25.30	25.89	6.00	26.30	1.678	24	0
18/09/20	64.70	25.73	26.22	6.00	23.60	1.535	24	0
19/09/20	69.41	24.23	24.77	6.00	25.40	1.559	24	0
20/09/20	66.87	31.91	32.53	6.00	28.50	1.973	24	0
21/09/20	64.14	24.95	25.41	6.00	23.80	1.475	24	0
22/09/20	63.78	24.11	24.56	6.00	21.20	1.418	24	0
Итого:		926.23	941.26		324.70	50.258	744	0
Средние:	59.58			6.00				

Дата	M1 т	V1 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/20 24:00	13201.94	13481.18	11324.60	820.204	12182	450
22/09/20 24:00	14128.17	14422.44	11649.30	870.462	12926	450
Итого:	926.23	941.26	324.70	50.258	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13389ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ООО УК "Светлый город"
Приложение к отчету по теплосчетчику № 58151 , Восточная, 31 сен 20

										Норматив М3	Норматив Гкал
										0,0296	0,0089
шифр	Потребитель	Ср.месяч. Г	Среднее	Площадь м2	Отопление Qпотр.-Qгвс Гкал.	Договорной расход на горячее водосн. м3/мес.	Гкал/мес.		Горячая вода по т/сч. м3/мес.	Гкал.	Q потребл. Гкал. по т/сч.
									778,471	53,63665	121,9657
	население	0,01968	174,388	8861,2	68,329				778,471	53,63665	
	Данные РКС								161,004	11,093	11,093
	СОИ								939,475	64,732	
	По прибору учета				68,329						
3439	Огаркова О.П.	0,01968	1,179	59,9	0,462	1,785	0,121	водомер!	1,785	0,121	0,583
	Всего:			8921,1	68,791				941,26	64,853	133,644
	отопление в Гкал по т/сч.				68,791		ГВС по т/сч.		941,26	64,853	133,644

V г = 941,26 м3/мес.; Qгвс = 64,853 Гкал
Qпотребл. 133,644 Гкал Qотопл. = 68,791 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" 30.09.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:УК Светлый город
Адрес:Восточная 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 041
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00058151 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ЕД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xB656 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	P2	dt	Qo	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	кг/см2	°C	Гкал	ч	ч
23/08/20	60.71	33.67	34.24	5.20	23.48	33.67	4.60	37.23	1.252	24	0
24/08/20	61.16	34.96	35.56	5.20	26.81	34.96	4.60	34.35	1.197	24	0
25/08/20	60.83	34.25	34.88	5.20	27.23	34.25	4.60	33.60	1.148	24	0
26/08/20	61.72	31.16	31.70	5.20	25.01	31.16	4.60	36.71	1.144	24	0
27/08/20	60.35	32.16	32.71	5.20	26.37	32.16	4.60	33.98	1.091	24	0
28/08/20	61.25	30.05	30.56	5.20	26.01	30.05	4.60	35.24	1.055	24	0
29/08/20	60.81	34.91	35.53	5.20	25.17	34.91	4.60	35.64	1.241	24	0
30/08/20	61.83	38.00	38.68	5.20	24.08	38.00	4.60	37.75	1.431	24	0
31/08/20	62.54	38.89	39.58	5.20	22.76	38.89	4.60	39.78	1.543	24	0
01/09/20	61.43	35.02	35.69	5.20	20.11	35.02	4.60	41.32	1.444	24	0
02/09/20	61.51	35.28	35.92	5.20	19.73	35.28	4.60	41.78	1.473	24	0
03/09/20	62.70	36.40	37.06	5.20	19.30	36.40	4.60	43.40	1.578	24	0
04/09/20	60.63	32.53	33.09	5.20	16.10	32.53	4.60	44.53	1.445	24	0
05/09/20	60.08	39.46	40.13	5.20	14.55	39.46	4.60	45.53	1.793	24	0
06/09/20	57.69	44.67	46.56	5.20	12.66	44.67	4.60	45.03	2.009	21	3
07/09/20	57.63	35.16	36.78	5.20	10.32	35.16	4.60	47.31	1.662	21	3
08/09/20	57.10	32.59	34.17	5.20	12.30	32.59	4.60	44.80	1.457	21	3
09/09/20	55.15	26.59	27.76	5.20	12.43	26.59	4.60	42.72	1.134	17	7
10/09/20	54.98	0.00	0.00	5.20	19.96	0.00	4.60	35.02	0.000	17	7
11/09/20	54.16	0.00	0.00	5.20	23.24	0.00	4.60	30.92	0.000	24	0
12/09/20	54.72	0.00	0.00	5.20	22.86	0.00	4.60	31.86	0.000	24	0
13/09/20	54.02	0.00	0.00	5.20	22.45	0.00	4.60	31.57	0.000	24	0
14/09/20	55.12	0.00	0.00	5.20	22.37	0.00	4.60	32.75	0.000	24	0
15/09/20	55.36	0.00	0.00	5.20	22.24	0.00	4.60	33.12	0.000	24	0
16/09/20	74.17	174.31	178.68	5.20	56.04	174.31	4.60	18.13	3.161	24	0
17/09/20	73.12	557.94	571.55	5.20	51.01	557.94	4.60	22.11	12.334	21	3
18/09/20	65.88	438.84	447.67	5.20	41.01	438.84	4.60	24.87	10.901	24	0
19/09/20	69.05	505.79	516.92	5.20	41.32	505.79	4.60	27.73	14.009	24	0
20/09/20	67.19	582.63	594.77	5.20	42.34	582.63	4.60	24.85	14.466	24	0
21/09/20	64.77	585.48	596.89	5.20	41.63	585.48	4.60	23.14	13.529	24	0
22/09/20	64.09	593.35	604.67	5.20	41.77	593.35	4.60	22.32	13.224	24	0
Итого:		4064.09	4151.7			4064.09			106.721	718	26
Средние:	61.02			5.20	26.21		4.60	34.80			

Дата	M1	V1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	153062.45	156967.50	153062.45	4897.860	12177	455
22/09/20 24:00	157126.54	161119.25	157126.54	5004.581	12895	481
Итого:	4064.09	4151.75	4064.09	106.721	718	26

Период нормальной работы 718ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 26ч
Время работы прибора после сброса 13389ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации