

ООО УО Железногорская

ВОСТОЧНАЯ, 37; №01733113

сен.20

t1 = 0,0 град.
 плотн. воды = 0 кг/м3
 Mг = 0 т.
 Vг = 236,11 м3/мес.
 Q факт = 23,688 Гкал

Vг = 236,11 м3/мес.
 Qпотребл. = 23,688 Гкал
 Qгвс = 16,268 Гкал
 Qотопл. = 7,420 Гкал

Шифр	Потребитель	S, м2	Ср.месяч. Гкал/м2	среднее	Отопление Qпотр.-Qгвс Гкал.	Горячая вода		ИтогоQ общ. Гкал.
						норматив 0,0689		
					Гкал.	м3	Гкал	
0	Население	1906,7	0,02305	43,949	7,420	204,233	14,072	21,492
	Данные РКС					204,233	14,071	
4956	СОИ					31,877	2,196	2,196
	Всего:	1906,7			7,420	236,11	16,267	23,688
	отопление и гвс				7,420	236,11	16,268	23,688

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Восточная, 37

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: КАРАТ-307 № 01733113

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	55,2	24,3	30,9	8,81	0,00	8,81	8,67	0,00	8,67	0,464	6,00	4,00	24,00
24.08.20	46,5	23,7	22,8	5,69	0,00	5,69	5,61	0,00	5,61	0,283	6,00	4,00	24,00
25.08.20	46,1	23,2	22,9	6,62	0,00	6,62	6,52	0,00	6,52	0,334	6,00	4,00	24,00
26.08.20	55,1	24,1	31,0	8,73	0,00	8,73	8,59	0,00	8,59	0,461	6,00	4,00	24,00
27.08.20	54,8	24,1	30,7	8,36	0,00	8,36	8,23	0,00	8,23	0,434	6,00	4,00	24,00
28.08.20	53,3	24,0	29,4	7,06	0,00	7,06	6,96	0,00	6,96	0,357	6,00	4,00	24,00
29.08.20	53,8	23,9	29,9	7,99	0,00	7,99	7,87	0,00	7,87	0,415	6,00	4,00	24,00
30.08.20	55,1	23,8	31,3	9,22	0,00	9,22	9,07	0,00	9,07	0,486	6,00	4,00	24,00
31.08.20	54,9	24,0	31,0	8,66	0,00	8,66	8,52	0,00	8,52	0,454	6,00	4,00	24,00
01.09.20	53,1	24,2	28,9	7,71	0,00	7,71	7,59	0,00	7,59	0,395	6,00	4,00	24,00
02.09.20	54,4	24,0	30,4	8,75	0,00	8,75	8,62	0,00	8,62	0,450	6,00	4,00	24,00
03.09.20	54,4	24,5	29,9	9,19	0,00	9,19	9,05	0,00	9,05	0,476	6,00	4,00	24,00
04.09.20	53,9	24,6	29,3	8,85	0,00	8,85	8,72	0,00	8,72	0,452	6,00	4,00	24,00
05.09.20	53,2	23,5	29,7	8,98	0,00	8,98	8,84	0,00	8,84	0,466	6,00	4,00	24,00
06.09.20	55,3	23,0	32,2	9,95	0,00	9,95	9,80	0,00	9,80	0,520	6,00	4,00	24,00
07.09.20	52,8	22,7	30,1	8,25	0,00	8,25	8,13	0,00	8,13	0,420	6,00	4,00	24,00
08.09.20	53,7	22,6	31,2	9,03	0,00	9,03	8,90	0,00	8,90	0,459	6,00	4,00	24,00
09.09.20	53,3	22,1	31,1	9,22	0,00	9,22	9,08	0,00	9,08	0,475	6,00	4,00	24,00
10.09.20	53,1	21,6	31,6	8,62	0,00	8,62	8,49	0,00	8,49	0,436	6,00	4,00	24,00
11.09.20	52,2	21,1	31,1	7,84	0,00	7,84	7,73	0,00	7,73	0,389	6,00	4,00	24,00
12.09.20	54,1	21,2	32,9	8,58	0,00	8,58	8,45	0,00	8,45	0,442	6,00	4,00	24,00
13.09.20	53,4	20,8	32,5	9,80	0,00	9,80	9,65	0,00	9,65	0,514	6,00	4,00	24,00
14.09.20	52,2	20,7	31,5	8,56	0,00	8,56	8,43	0,00	8,43	0,434	6,00	4,00	24,00
15.09.20	52,0	20,7	31,3	8,83	0,00	8,83	8,70	0,00	8,70	0,445	6,00	4,00	24,00
16.09.20	58,9	35,0	23,9	18,86	11,41	7,45	18,45	11,20	7,25	0,535	6,00	4,00	24,00
17.09.20	71,2	62,8	8,4	41,51	35,76	5,75	40,57	35,11	5,46	0,651	6,00	4,00	24,00
18.09.20	65,5	57,9	7,5	38,79	32,87	5,92	38,04	32,36	5,68	0,587	6,00	4,00	24,00
19.09.20	69,4	60,1	9,3	36,56	30,41	6,15	35,76	29,90	5,87	0,657	6,00	4,00	24,00
20.09.20	66,4	56,8	9,7	32,79	26,01	6,78	32,14	25,62	6,52	0,650	6,00	4,00	24,00
21.09.20	64,0	54,4	9,6	34,64	28,39	6,25	34,00	28,00	6,00	0,622	6,00	4,00	24,00
22.09.20	63,3	52,7	10,6	28,38	24,28	4,10	27,86	23,97	3,89	0,484	6,00	4,00	20,00
Итого	---	---	---	434,83	189,13	245,70	427,06	186,16	240,90	14,646	---	---	740,00
Средние	55,9	30,1	25,9	---	---	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00								
23.09.20 00:00:00								
Итого:								

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 14,646 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 245,70 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____