

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО УК Михайлов и К
 Адрес : Ул. Восточная, 45
 Телефон/эксгибитель ВКТ-7 Номер: 2648653
 Тхв, °С = 5

Договор : Тип расходомера : ПРЭМ
 Поверка :

Формулы Qo=M1(h1-h2)+M2(h2-hx)
 Формулы Qo=M1(h1-hx)

Подготовлен программой ЗАО "ВЭЛЕТ"
 www.vzilet.ru

Дата	ВНР, час		t1, °С		t2, °С		M2, T		t3, °С		M3, T		M1, T		Qo, Гкал		Q1, Гкал		НС					
	нач	конец	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т						
01.09.2020	24.00	57.24	5.96	22.73	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00	5.96	0.37	0.00	*	24.00	64.28	5.90	6.01	22.77	0.00	0.00	11.38	5.90	0.35	0.35
02.09.2020	24.00	66.66	5.77	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00	5.77	0.36	0.00	*	24.00	63.50	5.77	5.88	22.59	0.00	0.00	8.57	5.77	0.34	0.34
03.09.2020	24.00	66.40	5.57	22.57	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00	5.57	0.34	0.00	*	24.00	63.37	5.48	5.58	22.66	0.00	0.00	8.09	5.48	0.32	0.32
04.09.2020	24.00	65.61	6.95	23.25	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	6.95	0.40	0.00	*	24.00	63.05	6.52	6.64	23.17	0.00	0.00	9.36	6.52	0.38	0.38
05.09.2020	24.00	67.07	7.54	22.15	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	7.54	0.47	0.00	*	24.00	64.71	7.36	7.50	22.33	0.00	0.00	11.21	7.36	0.44	0.44
06.09.2020	24.00	66.85	6.11	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00	6.11	0.38	0.00	*	24.00	64.13	6.01	6.12	21.69	0.00	0.00	8.50	6.01	0.35	0.35
07.09.2020	24.00	65.83	7.02	21.31	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00	7.02	0.40	0.00	*	24.00	63.55	5.96	6.05	21.71	0.00	0.00	9.17	5.95	0.35	0.35
08.09.2020	24.00	65.24	6.16	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	6.16	0.38	0.00	*	24.00	63.42	6.04	6.15	21.32	0.00	0.00	7.40	6.04	0.35	0.35
09.09.2020	24.00	66.24	6.00	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	6.00	0.41	0.00	*	24.00	63.59	6.51	6.63	21.23	0.00	0.00	10.04	6.51	0.38	0.38
10.09.2020	24.00	66.02	6.05	20.24	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	6.05	0.37	0.00	*	24.00	63.27	5.91	6.02	20.68	0.00	0.00	11.47	5.91	0.34	0.34
11.09.2020	24.00	65.10	6.75	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	6.75	0.41	0.00	*	24.00	63.49	6.48	6.60	20.26	0.00	0.00	11.70	6.48	0.38	0.38
12.09.2020	24.00	68.20	6.65	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00	6.65	0.42	0.00	*	24.00	65.41	6.45	6.58	20.19	0.00	0.00	16.93	6.45	0.39	0.39
13.09.2020	24.00	67.15	4.94	19.56	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	6.94	0.43	0.00	*	24.00	64.57	6.71	6.84	19.88	0.00	0.00	12.63	6.71	0.40	0.40
14.09.2020	24.00	65.89	6.06	19.13	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	6.06	0.37	0.00	*	24.00	62.85	5.90	6.04	19.94	0.00	0.00	8.74	5.93	0.34	0.34
15.09.2020	24.00	65.10	6.10	19.33	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	6.83	0.42	0.00	*	24.00	63.38	6.52	6.74	19.75	0.00	0.00	11.87	6.52	0.39	0.39
Итого	360.00	65.51	6.47	19.05	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	64.67	3.94	0.00	*	360.00	63.77	6.24	6.36	21.56	0.00	0.00	10.47	6.24	0.37	0.37

Показание счетчиков :

Показание счетчиков :

Дата и время	M1, T	M2, T	M3, T	V3, M3	Qo, Гкал	Q1, Гкал	НС
01.09.2020 15:25:130	14507.620	527.415	530.710	1006.610	490.893	30.341	*
02.09.2020 15:58:335	14507.520	527.415	530.710	1002.130	496.958	30.341	*
Период нормальной работы, ч :	360				6097.000	1207.000	
Период отсутствия учета тепловой энергии, ч :	0				7353.000	1367.000	
Ответственный за учет :							

Дата и время	M1, T	M2, T	M3, T	V1, M3	V2, M3	V3, M3	Qo, Гкал	Q1, Гкал	НС
23.09.2020 7:30:761	1583.029	2371.730	736.320	3584.110	127.015	100.641	*	*	*
24.09.2020 7:30:761	1679.273	2367.129	736.320	3741.170	132.315	103.140	*	*	*
Период нормальной работы, ч :	360								
Период отсутствия учета тепловой энергии, ч :	0								
Отчет принял :									

6 ноября 2020
1.к. ОДНУ и договору
С.И.Иванова

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО УК Михайлов и К

Договор : _____

Формулы $Q_o=M(t_1-t_2)+M(t_2-t_h)$

Адрес : ул. Восточная, 45

Тип расходомера : ПРЭМ

Формулы $Q_o=M(t_1-t_2)+M(t_2-t_h)$

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 264863

Поверка : _____



Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzlet.ru

Система отопления (ТВ-1)

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т	t3, °C	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал	НС
16.09.2020	24.00	74.47	39.93	48.12	34.13	21.68	1.39	1.39	5.80	1.30	0.02	*
17.09.2020	24.00	73.36	96.04	50.94	93.92	50.91	0.00	0.00	2.12	2.25	0.00	
18.09.2020	24.00	67.56	91.56	48.20	88.15	48.13	0.00	0.00	3.41	1.92	0.00	
19.09.2020	24.00	71.85	83.79	48.72	79.72	48.50	0.00	0.00	4.07	2.12	0.00	
20.09.2020	24.00	68.64	73.65	45.22	69.36	45.21	0.00	0.00	4.29	1.89	0.00	
21.09.2020	24.00	66.05	71.10	43.84	67.19	43.70	0.00	0.00	3.91	1.73	0.00	
22.09.2020	24.00	65.44	64.62	42.37	59.50	42.37	0.00	0.00	5.12	1.68	0.00	
Среднее		69.62	74.38	46.77	70.28	42.93	0.20	0.20	4.10	1.84	0.00	
Итого	168.00		520.69		491.97		1.39	1.39	28.72	12.90	0.02	

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
15.09.2020	15689.800	14587.620	521.410	530.710	1102.180	496.938	30.341
22.09.2020	16210.490	15079.590	522.800	532.100	1130.900	509.835	30.364

Период нормальной работы, ч : 168

Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч : 0

Ответственный за учет : _____

Система ГВС (ТВ-2)

Дата	ВНР, час	t1, °C	M1, т	V1, м3	t2, °C	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
16.09.2020	24.00	69.36	7.40	7.56	38.32	1.81	1.82	8.96	5.59	0.41	0.35
17.09.2020	24.00	72.09	8.21	8.42	46.55	4.87	4.92	9.35	3.34	0.35	0.22
18.09.2020	24.00	66.14	9.22	9.40	49.98	4.51	4.56	11.02	4.72	0.36	0.29
19.09.2020	24.00	70.41	9.29	9.49	50.39	4.03	4.09	11.92	5.26	0.42	0.34
20.09.2020	24.00	67.67	8.70	8.88	41.56	3.54	3.58	11.00	5.16	0.42	0.32
21.09.2020	24.00	64.86	8.28	8.43	36.60	3.48	3.51	8.79	4.80	0.38	0.29
22.09.2020	24.00	64.53	8.92	9.10	35.30	3.05	3.07	13.33	5.88	0.44	0.35
Среднее		67.87	8.57	8.75	42.67	3.61	3.65	10.62	4.96	0.40	0.31
Итого	168.00		60.02	61.28		25.28	25.56	74.37	34.74	2.79	2.16

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал
24.09.2020	2410.034	730.761	1679.273	2467.120	736.320	3741.170	132.515	106.140
24.10.2020	2470.053	756.042	1714.011	2528.400	761.880	3815.540	135.302	108.304

Период нормальной работы, ч : 168

Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч : 0

Отчет принял : _____