

ТО, ул. Комсомольская, 35

197,091	м3	- данные РКЦ
134,380	м3	- РКЦ не отоп
9,259	Гкал	- РКЦ не отоп
62,711	м3	- РКЦ отоп
4,164	Гкал	- РКЦ отоп
109,280	м3	- не отоп. Период (сч)
7,103	Гкал	- не отоп. Период (сч)
3,930	м3	- отоп. Период (сч)
7,870	Гкал	- отоп. Период (сч)
3,706	Гкал	- чистое отопл (7,870-4,164)
11,267	Гкал	- всего ГВС (7,103+4,164)
113,210	м3	- всего м3 (109,280+3,930)

Нормативы	
не отоп	отоп
0,0689	0,0664

Часы	
528	
не отоп	отоп
360	168

ИТОГО: $V_r = 113,210$ м3

$Q_{ГВС} = 11,267$ Гкал

$Q_{отопл} = 3,706$ Гкал

сентябрь ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

05.10.2020

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ-1 и ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО УК Михайлова и К

Адрес : Ул. Комсомольская, 35

Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 234915

Тхв, °С= 5

Договор : Тип расходомера : ПРЭМ

Поверка :

Формулы Qo=M1*(h1-hx)

Формулы Qo=M1*(h1-hx)

ООО ИЖЕЛЕ-ЭКОСЕРВИС, ООО ИЖЭН

Система отопления (ТВ-1)

Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	t3, °С	M3, т	V3, м3	Mt, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал	нс
16.09.2020	24.00	75.66	16.75	56.59	16.27	38.35	0.00	0.00	0.48	0.34	0.00	
17.09.2020	24.00	72.36	50.69	52.48	50.69	51.89	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	
18.09.2020	24.00	67.13	80.98	52.34	80.98	51.18	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	
19.09.2020	24.00	70.43	86.17	53.50	86.17	50.53	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	
20.09.2020	24.00	68.92	85.81	52.83	85.81	50.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	
21.09.2020	24.00	66.22	112.65	54.79	112.65	52.17	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	
22.09.2020	24.00	65.98	120.82	56.17	120.82	53.43	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	
Среднее		69.53	79.12	54.10	79.05	49.70	0.00	0.00	0.07	1.12	0.00	
Итого	168.00		553.87		553.39		0.00	0.00	0.48	7.87	0.00	

Система ГВС (ТВ-2)


Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	V1, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал	нс
16.09.2020	24.00			3.98			
17.09.2020	24.00			0.00			
18.09.2020	24.00			0.00			
19.09.2020	24.00			0.00			
20.09.2020	24.00			0.00			
21.09.2020	24.00			0.00			
22.09.2020	24.00			0.00			
Среднее				0.56			
Итого	168.00			3.98			

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	V3, м3	Mt, т	Qo, Гкал	Qr, Гкал
15.09.2020	50859.130	50433.750	0.000	0.000	425.370	1249.160	0.000
22.09.2020	51413.000	50987.150	0.000	0.000	425.850	1257.033	0.000

Период нормальный работы, ч : 168

Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч : 0

Ответственный за учет : 

Показания счетчиков :

Дата и время	M1, т	M2, т	Mt, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Qo, Гкал	Qr, Гкал
15.09.2020				1885.240	13175.790			
22.09.2020				1889.170	13301.670			

Период нормальный работы, ч : 168

Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч : 0

Отчет принят : _____

Показания счетчиков :

Дата и время	ВНР, ч	ВОС, ч
15.09.2020	17565.000	375.000
22.09.2020	17733.000	375.000

Показания счетчиков :

Дата и время	ВНР, ч	ВОС, ч
15.09.2020	17940.000	0.000
22.09.2020	16108.000	0.000