

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: Комсомолец 48  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Теплосчислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч  
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00241206 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хС625 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/08/20	74,73	27,70	27,70	47,03	8,44	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	4,57	1,03	0,577	0,000	24	0	*
24/08/20	74,02	27,87	27,86	46,15	9,33	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	4,59	1,03	0,630	0,000	24	0	*
25/08/20	74,44	27,62	27,62	46,82	8,96	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	4,59	1,03	0,607	0,000	24	0	*
26/08/20	74,58	28,17	28,17	46,41	9,58	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	4,59	1,04	0,650	0,000	24	0	*
27/08/20	73,78	26,82	26,82	46,96	7,38	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	4,59	1,01	0,495	0,000	24	0	*
28/08/20	74,54	27,86	27,86	46,68	10,33	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	4,60	1,03	0,702	0,000	24	0	*
29/08/20	74,63	27,61	27,60	47,02	8,38	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	4,64	1,02	0,572	0,000	24	0	*
30/08/20	74,64	27,71	27,70	46,93	8,58	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	4,63	1,02	0,581	0,000	24	0	*
31/08/20	74,31	28,31	28,30	46,00	10,24	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	4,66	1,02	0,690	0,000	24	0	*
01/09/20	74,29	27,63	27,63	46,66	9,21	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4,84	1,02	0,623	0,000	24	0	*
02/09/20	72,66	27,16	27,16	45,50	8,07	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	4,81	1,02	0,532	0,000	24	0	*
03/09/20	73,23	26,60	26,59	46,63	7,33	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	4,80	1,01	0,488	0,000	24	0	*
04/09/20	71,33	26,89	26,88	44,44	7,77	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	4,80	1,01	0,503	0,000	24	0	*
05/09/20	72,46	27,14	27,13	45,32	8,99	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	4,82	1,02	0,594	0,000	24	0	*
06/09/20	73,35	27,10	27,10	46,25	10,08	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	4,77	1,02	0,671	0,000	24	0	*
07/09/20	73,45	27,12	27,11	46,33	10,30	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	4,76	1,02	0,688	0,000	24	0	*
08/09/20	71,60	26,31	26,30	45,29	8,04	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	4,79	1,01	0,521	0,000	24	0	*
09/09/20	72,25	25,82	25,82	46,43	8,56	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	4,77	1,00	0,560	0,000	24	0	*
10/09/20	72,18	25,76	25,76	46,42	9,53	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	4,74	1,00	0,625	0,000	24	0	*
11/09/20	73,17	26,12	26,11	47,05	10,64	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	4,72	1,00	0,708	0,000	24	0	*
12/09/20	73,77	25,30	25,30	48,47	7,77	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	4,86	1,00	0,522	0,000	24	0	*
13/09/20	73,31	26,57	26,57	46,74	12,64	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	4,98	1,01	0,844	0,000	24	0	*
14/09/20	71,58	24,59	24,58	46,99	7,82	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	4,23	1,00	0,510	0,000	24	0	*
15/09/20	70,24	24,07	24,07	46,17	7,33	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	4,36	1,00	0,467	0,000	24	0	*
16/09/20	72,73	23,86	23,85	48,87	6,42	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	4,61	1,00	0,426	0,000	24	0	*
17/09/20	72,21	38,86	33,11	33,35	40,30	39,36	33,02	32,77	0,00	0,00	6,59	4,65	3,37	1,533	0,000	24	0	*
18/09/20	67,21	37,95	37,80	29,26	49,99	48,99	43,24	42,96	0,00	0,00	6,03	4,48	5,08	1,629	0,000	24	0	*
19/09/20	71,56	41,70	41,32	29,86	62,03	60,60	55,06	54,66	0,00	0,00	5,94	4,34	4,59	2,027	0,000	24	0	*
20/09/20	68,91	43,30	43,29	25,61	75,31	73,71	66,06	65,53	0,00	0,00	8,18	4,33	4,27	2,197	0,000	24	0	*
21/09/20	66,19	42,49	42,48	23,70	70,72	69,33	65,24	64,69	0,00	0,00	4,64	4,31	4,27	1,814	0,000	24	0	*
22/09/20	65,76	42,79	42,77	22,97	72,87	71,45	66,26	65,67	0,00	0,00	5,78	4,36	4,28	1,859	0,000	24	0	*
Итого:					592,94	579,96	328,88	326,28	0,00	0,00	253,68			25,845	0,000	744	0	*
Средние:	72,36	29,51	29,30	42,85								4,92	1,65					

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 18042ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

Всего ГВС = 253,680 м3  
Qотгр = 25,845 Гкал  
Q ГВС = 16,185 Гкал  
Q ототл = 9,660 Гкал

**МП "Горэлектросеть", Комсомольская, 48**

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление, Гкал	Горячая вода			Итого Q общ, Гкал
				м3	Гкал	прим.	
6	Данные РКЦ	2558,67	0,000	209,759	13,383	-норматив	13,383
90	МП Горэлектросеть, СОИ			43,921	2,802		2,802
	отопление и т.п. по т.с.		9,660	253,680	16,185		25,845

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения

Абонент: Космос.48

за 23/08/20г.-22/09/20г.

Адрес: \_\_\_\_\_  
Теплоучислитель ВКТ7 сег. N 1

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч  
G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00241206

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

! ТЗ=0

КС=0хС625

по 2.7

Дата	V1	V2	VHP	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/08/20	9,22	16,36	24	0	
24/08/20	10,14	14,93	24	0	
25/08/20	9,75	17,67	24	0	
26/08/20	10,41	16,90	24	0	
27/08/20	8,06	15,25	24	0	
28/08/20	11,22	17,00	24	0	
29/08/20	9,14	15,79	24	0	
30/08/20	9,33	19,95	24	0	
31/08/20	11,11	17,63	24	0	
01/09/20	9,99	15,19	24	0	
02/09/20	8,87	16,97	24	0	
03/09/20	8,05	14,36	24	0	
04/09/20	8,51	13,98	24	0	
05/09/20	9,78	16,52	24	0	
06/09/20	10,89	16,97	24	0	
07/09/20	11,20	17,64	24	0	
08/09/20	8,88	15,08	24	0	
09/09/20	9,42	12,50	24	0	
10/09/20	10,40	13,97	24	0	
11/09/20	11,59	14,56	24	0	
12/09/20	8,50	13,51	24	0	
13/09/20	13,72	19,51	24	0	
14/09/20	8,57	11,25	24	0	
15/09/20	7,99	11,92	24	0	
16/09/20	7,07	11,80	24	0	
17/09/20	7,62	14,13	24	0	
18/09/20	7,43	12,55	24	0	
19/09/20	7,57	13,16	24	0	
20/09/20	10,42	15,00	24	0	
21/09/20	6,43	11,34	24	0	
22/09/20	7,69	11,44	24	0	
Итого:	288,97	464,83	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 18042ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

