

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Комсомолец  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 5.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч  
G обр max= 5.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч  
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00238002

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 Т3=1 КС=0x428E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	F2	Qo	Qг	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	45,35	23,00	22,35	3,146	3,116	0,000	0,000	2,070	3,116	5,00	4,90	0,1258	0,1258	24	0	
24/08/20	46,95	23,07	23,88	3,364	3,329	0,000	0,000	1,990	3,329	5,00	4,90	0,1397	0,1397	24	0	
25/08/20	46,39	23,00	23,39	3,182	3,148	0,000	0,000	1,990	3,148	5,00	4,90	0,1303	0,1303	24	0	
26/08/20	46,40	22,94	23,46	3,165	3,132	0,000	0,000	2,180	3,132	5,00	4,90	0,1295	0,1295	24	0	
27/08/20	46,40	22,84	23,56	3,097	3,067	0,000	0,000	1,820	3,067	5,00	4,90	0,1267	0,1267	24	0	
28/08/20	44,95	22,82	22,13	4,258	4,219	0,000	0,000	2,550	4,219	5,00	4,90	0,1684	0,1684	24	0	
29/08/20	48,26	22,82	25,44	3,439	3,403	0,000	0,000	2,210	3,403	5,00	4,90	0,1469	0,1469	24	0	
30/08/20	48,39	22,70	25,69	2,734	2,705	0,000	0,000	2,150	2,705	5,00	4,90	0,1173	0,1173	24	0	
31/08/20	66,01	23,24	42,77	1,956	1,917	0,000	0,000	2,190	1,917	5,00	4,90	0,1167	0,1167	24	0	
01/09/20	67,05	23,48	43,57	2,273	2,227	0,000	0,000	2,670	2,227	5,00	4,90	0,1379	0,1379	24	0	
02/09/20	66,82	23,62	43,20	2,488	2,438	0,000	0,000	2,150	2,438	5,00	4,90	0,1504	0,1504	24	0	
03/09/20	65,62	23,65	41,97	2,133	2,093	0,000	0,000	2,050	2,093	5,00	4,90	0,1267	0,1267	24	0	
04/09/20	64,91	23,71	41,20	2,272	2,229	0,000	0,000	2,230	2,229	5,00	4,90	0,1333	0,1333	24	0	
05/09/20	67,72	23,68	44,04	3,173	3,108	0,000	0,000	3,030	3,108	5,00	4,90	0,1946	0,1946	24	0	
06/09/20	67,09	23,19	43,90	2,571	2,519	0,000	0,000	2,360	2,519	5,00	4,90	0,1562	0,1562	24	0	
07/09/20	65,03	23,24	41,79	1,855	1,819	0,000	0,000	1,480	1,819	5,00	4,90	0,1092	0,1092	24	0	
08/09/20	65,89	23,05	42,84	2,436	2,390	0,000	0,000	2,340	2,390	5,00	4,90	0,1450	0,1450	24	0	
09/09/20	66,30	22,99	43,31	2,481	2,432	0,000	0,000	2,300	2,432	5,00	4,90	0,1489	0,1489	24	0	
10/09/20	61,18	22,50	38,68	2,368	2,325	0,000	0,000	2,530	2,325	5,00	4,90	0,1304	0,1304	24	0	
11/09/20	53,27	21,81	31,46	2,021	1,995	0,000	0,000	1,400	1,995	5,00	4,90	0,0963	0,0963	24	0	
12/09/20	67,49	22,13	45,36	2,726	2,671	0,000	0,000	2,220	2,671	5,00	4,90	0,1668	0,1668	24	0	
13/09/20	66,00	21,99	44,01	2,365	2,318	0,000	0,000	2,240	2,318	5,00	4,90	0,1413	0,1413	24	0	
14/09/20	66,04	22,16	43,88	3,118	3,055	0,000	0,000	2,900	3,055	5,00	4,90	0,1864	0,1864	24	0	
15/09/20	65,55	22,14	43,41	3,294	3,230	0,000	0,000	2,650	3,230	5,00	4,90	0,1954	0,1954	24	0	
16/09/20	69,29	22,38	46,91	3,570	3,491	0,000	0,000	2,790	3,491	5,00	4,90	0,2240	0,2240	24	0	
17/09/20	67,40	22,78	44,62	3,267	3,199	0,000	0,000	2,650	3,199	5,00	4,90	0,1993	0,1993	24	0	
18/09/20	61,01	22,54	38,47	3,116	3,064	0,000	0,000	2,480	3,064	5,00	4,90	0,1715	0,1715	24	0	
19/09/20	65,42	22,61	42,81	4,216	4,135	0,000	0,000	3,070	4,135	5,00	4,90	0,2497	0,2497	24	0	
20/09/20	62,82	22,34	40,48	2,970	2,915	0,000	0,000	2,460	2,915	5,00	4,90	0,1686	0,1686	24	0	
21/09/20	59,73	22,21	37,52	2,306	2,269	0,000	0,000	2,130	2,269	5,00	4,90	0,1241	0,1241	24	0	
22/09/20	63,72	25,63	38,09	2,976	2,923	0,000	0,000	2,740	2,923	5,00	4,90	0,1717	0,1717	24	0	
Итого:				88,336	86,881	0,000	0,000	72,020	86,881			4,7290	4,7290	744	0	
Средние:	60,14	22,91	37,23						5,00	4,90						

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 15497ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

Всего ГВС = 86,881 м3;

Qотгр = 4,729 Гкал.

Q ГВС = 5,986 Гкал.

МП "Горэлектросеть", Комсомольская, 6

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Итого Q общ Гкал.
				м3	Гкал.	прим.	
0	Данные РКЦ		0,000	60,213	4,149	-норматив	4,149
90	МП Горэлектросеть, СОП			26,668	1,837		1,837
	отопление в гвс по т/с:		0,000	86,881	5,986		4,729

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Косице 6

Адрес: \_\_\_\_\_  
Теплоучителитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00238002 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x428E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,97	0,000	0,000	24	0	*
24/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	2,96	0,000	0,000	24	0	*
25/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	2,96	0,000	0,000	24	0	*
26/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,95	0,000	0,000	24	0	*
27/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,94	0,000	0,000	24	0	*
28/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	2,93	0,000	0,000	24	0	*
29/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	2,93	0,000	0,000	24	0	*
30/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	2,92	0,000	0,000	24	0	*
31/08/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	2,92	0,000	0,000	24	0	*
01/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	2,93	0,000	0,000	24	0	*
02/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	2,92	0,000	0,000	24	0	*
03/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	2,92	0,000	0,000	24	0	*
04/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	2,92	0,000	0,000	24	0	*
05/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	2,89	0,000	0,000	24	0	*
06/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	2,88	0,000	0,000	24	0	*
07/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	2,87	0,000	0,000	24	0	*
08/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	2,87	0,000	0,000	24	0	*
09/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	2,79	0,000	0,000	24	0	*
10/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	2,67	0,000	0,000	24	0	*
11/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	2,66	0,000	0,000	24	0	*
12/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	2,65	0,000	0,000	24	0	*
13/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	2,64	0,000	0,000	24	0	*
14/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	2,65	0,000	0,000	24	0	*
15/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	2,65	0,000	0,000	24	0	*
16/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	2,66	0,000	0,000	24	0	*
17/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	2,70	0,000	0,000	24	0	*
18/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	3,78	0,000	0,000	24	0	*
19/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	4,25	0,000	0,000	24	0	*
20/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	4,97	0,000	0,000	24	0	*
21/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	5,55	0,000	0,000	24	0	*
22/09/20	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,78	0,000	0,000	24	0	*
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	744	0	*
Средние:	---	---	---						4,26	3,23					

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 15497ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_