

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг" Договор №: _____
 Адрес: Королева, 11 Тип расходомера: ХВС по V 2
 Теплоэнергетический БКР-7 с/т. N 108 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч
 M с/т. воды = _____ т. с/т M гвс = _____ т. с/т G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч
 Тхв = 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00211564 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хР768 ПО 2.7

Дата	t1			t2			t3			dt	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС		
	°C	т	м3	°C	т	м3	°C	т	м3								
23/08/20	68.88	17.14	17.51	3.20	27.35	0.00	0.00	2.60	27.33	0.00	0.00	41.53	17.14	1.094	0.000	24	0
24/08/20	67.39	14.27	14.57	3.20	27.41	0.00	0.00	2.60	27.40	0.00	0.00	39.96	14.27	0.888	0.000	24	0
25/08/20	67.83	15.62	15.95	3.20	26.99	0.00	0.00	2.60	26.98	0.00	0.00	40.84	15.62	0.980	0.000	24	0
26/08/20	68.14	16.55	16.89	3.20	27.26	0.00	0.00	2.60	27.24	0.00	0.00	40.88	16.55	1.044	0.000	24	0
27/08/20	67.97	15.71	16.02	3.20	26.89	0.00	0.00	2.60	26.87	0.00	0.00	41.08	15.71	0.988	0.000	24	0
28/08/20	67.90	15.36	15.65	3.20	27.00	0.00	0.00	2.60	26.98	0.00	0.00	40.90	15.36	0.965	0.000	24	0
29/08/20	68.81	17.78	18.17	3.20	26.97	0.00	0.00	2.60	26.96	0.00	0.00	41.84	17.78	1.131	0.000	24	0
30/08/20	68.70	18.05	18.44	3.20	26.78	0.00	0.00	2.60	26.77	0.00	0.00	41.92	18.05	1.147	0.000	24	0
31/08/20	69.53	21.71	22.20	3.20	27.13	0.00	0.00	2.60	27.11	0.00	0.00	42.40	21.71	1.398	0.000	24	0
01/09/20	69.57	20.34	20.80	3.20	27.80	0.00	0.00	2.60	27.78	0.00	0.00	40.77	20.34	1.290	0.000	24	0
02/09/20	67.76	18.95	19.36	3.20	28.08	0.00	0.00	2.60	28.06	0.00	0.00	39.68	18.95	1.187	0.000	24	0
03/09/20	67.10	17.87	18.25	3.20	27.32	0.00	0.00	2.60	27.31	0.00	0.00	39.78	17.87	1.107	0.000	24	0
04/09/20	66.21	16.45	16.78	3.20	27.49	0.00	0.00	2.60	27.48	0.00	0.00	38.72	16.45	1.004	0.000	24	0
05/09/20	67.87	20.05	20.46	3.20	26.84	0.00	0.00	2.60	26.83	0.00	0.00	41.03	20.05	1.259	0.000	24	0
06/09/20	67.31	20.48	20.90	3.20	25.84	0.00	0.00	2.60	25.83	0.00	0.00	41.47	20.48	1.273	0.000	24	0
07/09/20	66.91	18.40	18.76	3.20	25.65	0.00	0.00	2.60	25.63	0.00	0.00	41.26	18.40	1.138	0.000	24	0
08/09/20	65.76	17.46	17.79	3.20	25.63	0.00	0.00	2.60	25.62	0.00	0.00	40.13	17.46	1.060	0.000	24	0
09/09/20	65.88	17.92	18.27	3.20	25.31	0.00	0.00	2.60	25.29	0.00	0.00	40.57	17.92	1.087	0.000	24	0
10/09/20	65.87	18.83	19.22	3.20	24.50	0.00	0.00	2.60	24.49	0.00	0.00	41.37	18.83	1.145	0.000	24	0
11/09/20	66.25	17.55	17.90	3.20	23.87	0.00	0.00	2.60	23.86	0.00	0.00	42.38	17.55	1.071	0.000	24	0
12/09/20	67.93	17.54	17.88	3.20	24.22	0.00	0.00	2.60	24.20	0.00	0.00	43.71	17.54	1.100	0.000	24	0
13/09/20	68.18	20.27	20.71	3.20	23.81	0.00	0.00	2.60	23.80	0.00	0.00	44.37	20.27	1.279	0.000	24	0
14/09/20	66.09	16.36	16.69	3.20	23.78	0.00	0.00	2.60	23.76	0.00	0.00	42.31	16.36	0.995	0.000	24	0
15/09/20	65.32	17.89	18.21	3.20	23.67	0.00	0.00	2.60	23.65	0.00	0.00	41.65	17.89	1.076	0.000	24	0
16/09/20	73.62	79.45	81.40	3.20	152.09	61.84	62.66	2.60	126.20	0.83	0.83	21.53	17.61	2.538	0.018	24	0
17/09/20	73.54	156.17	160.02	3.20	150.89	142.04	143.82	2.60	150.09	0.00	0.00	22.65	14.13	4.182	0.000	24	0
18/09/20	66.99	111.46	113.77	3.20	142.97	97.06	97.93	2.60	142.60	0.00	0.00	24.02	14.40	3.220	0.000	24	0
19/09/20	70.80	136.71	139.88	3.20	146.39	123.07	124.35	2.60	145.96	0.00	0.00	24.41	13.64	3.897	0.000	24	0
20/09/20	68.29	159.76	163.18	3.20	147.47	144.21	145.77	2.60	147.43	0.00	0.00	20.82	15.55	3.983	0.000	24	0
21/09/20	65.66	157.62	160.79	3.20	146.38	145.41	146.96	2.60	146.33	0.00	0.00	19.28	12.21	3.541	0.000	24	0
22/09/20	65.15	159.01	162.16	3.20	145.37	145.99	147.46	2.60	145.33	0.00	0.00	19.78	13.02	3.669	0.000	24	0
Итого:		1368.73	1418.5		1659.62	1668.95		0.83	0.83			529.11	51.736	0.018	1744	0	
Средние:	67.81			3.20	30.94			2.60	30.03			36.87					

Дата	M1			M2			M3			Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3						
22/08/20 24:00	62087.03	63800.32	51918.72	52381.63	2212.90	2254.22	10168.31	2515.380	129.996	17677	0	0		
22/09/20 24:00	63475.76	65219.10	52778.34	53250.58	2213.73	2255.05	10697.42	2567.116	130.014	18421	0	0		
Итого:	1368.73	1418.58	859.62	868.95	0.83	0.83	529.11	51.736	0.018	744	0	0		

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 19432ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ООО УК "Очаг"

ул. Королева, 11 №211564

Vг = 529.110 м3
 Всего ГВС = 529.110 м3
 Qотгр = 51.736 Гкал
 Q ГВС = 33.757 Гкал
 Q отвал = 17.979 Гкал

№ п/п	Потребитель	S, м2	Отопл	Формы оплаты		
				м3 по т/с	Гкал по т/с	Гкал по т/с
0 21	Данные РКН	4714,20		381,265	24,325	
	СОИ	402,30		147,845	9,433	
	СОИ зарегистрирована			84,221	5,373	
			17,979	529,110	33,757	51,736

ООО "КРАСНО-ЭЛЕКТРО"

02.10.2020 сен20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Королева, 11

Тепловычислитель ВКТ-7 с/г. N 108

Договорные расходы:

М с/г. воды = _____ т. с/г. Мгвос = _____ т. с/г.

Тхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 2

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00211564

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

БД 1

ТС-0

КС-0хР768

по 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	17.90	126.25	24	0
24/08/20	14.94	122.91	24	0
25/08/20	16.30	122.82	24	0
26/08/20	17.26	125.53	24	0
27/08/20	16.35	124.76	24	0
28/08/20	16.01	122.58	24	0
29/08/20	18.58	126.67	24	0
30/08/20	18.84	127.10	24	0
31/08/20	18.02	124.28	24	0
01/09/20	16.34	124.75	24	0
02/09/20	17.32	122.41	24	0
03/09/20	18.53	0.00	24	0
04/09/20	17.15	0.00	24	0
05/09/20	20.82	0.00	24	0
06/09/20	21.25	0.00	24	0
07/09/20	19.10	0.00	24	0
08/09/20	18.20	0.00	24	0
09/09/20	18.80	12.59	24	0
10/09/20	19.74	124.36	24	0
11/09/20	18.32	121.42	24	0
12/09/20	18.23	123.82	24	0
13/09/20	21.14	130.36	24	0
14/09/20	17.07	122.06	24	0
15/09/20	18.64	121.53	24	0
16/09/20	17.23	123.55	24	0
17/09/20	14.94	124.05	24	0
18/09/20	15.81	123.74	24	0
19/09/20	15.95	128.81	24	0
20/09/20	19.03	128.97	24	0
21/09/20	14.61	122.19	24	0
22/09/20	15.52	122.07	24	0
Итого:	1547.94	1599.58	744	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	
	м3	м3	ч	ч	
22/08/20	24.00	12085.41	19855.75	17677	0
22/09/20	24.00	12633.35	20455.33	18421	0
Итого:	547.94	599.58	744	0	

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 18432ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации