

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг" Договор N: _____
 Адрес: Королева, 5 Тип расколмера: ХВС по V 2
 Теплоучаститель ВКТ-7 сег. N 001 Пределы измерения:
 Договорные раскоды: G под max = 30,00 м3/ч G под min = 0,12 м3/ч
 M сег. воды = _____ т.сут M сег. = _____ т.сут G обр max = 30,00 м3/ч G обр min = 0,12 м3/ч
 Тхв = 5,00 °C G3 max = 30,00 м3/ч G3 min = 0,00 м3/ч

Заводской номер 00236337 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х29М ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	16.48	10.23	10.41	5.53	22.58	0.00	0.00	5.60	22.57	0.00	0.00	41.90	10.23	0.610	0.000	24	0
24/08/20	16.39	10.34	10.55	5.55	22.51	0.00	0.00	5.62	22.49	0.00	0.00	40.88	10.34	0.604	0.000	24	0
25/08/20	16.51	10.81	10.98	5.56	22.45	0.00	0.00	5.63	22.43	0.00	0.00	41.06	10.81	0.632	0.000	24	0
26/08/20	16.62	10.32	10.51	5.55	22.41	0.00	0.00	5.62	22.39	0.00	0.00	41.21	10.32	0.605	0.000	24	0
27/08/20	16.46	10.03	10.21	5.55	22.28	0.00	0.00	5.61	22.27	0.00	0.00	41.18	10.03	0.583	0.000	24	0
28/08/20	16.35	10.05	10.24	5.57	22.34	0.00	0.00	5.64	22.33	0.00	0.00	41.01	10.05	0.583	0.000	24	0
29/08/20	16.65	10.20	10.41	5.59	22.15	0.00	0.00	5.65	22.14	0.00	0.00	41.50	10.20	0.598	0.000	24	0
30/08/20	16.51	11.61	11.81	5.58	21.94	0.00	0.00	5.65	21.92	0.00	0.00	42.57	11.61	0.691	0.000	24	0
31/08/20	16.09	11.29	11.51	5.61	21.93	0.00	0.00	5.68	21.93	0.00	0.00	42.16	11.29	0.665	0.000	24	0
01/09/20	16.87	10.04	10.23	5.75	22.13	0.00	0.00	5.82	22.11	0.00	0.00	40.74	10.04	0.580	0.000	24	0
02/09/20	16.85	9.61	9.78	5.72	22.07	0.00	0.00	5.79	22.06	0.00	0.00	39.78	9.61	0.546	0.000	24	0
03/09/20	16.08	8.94	9.12	5.73	22.04	0.00	0.00	5.80	22.03	0.00	0.00	39.04	8.94	0.503	0.000	24	0
04/09/20	16.89	9.22	9.39	5.75	22.30	0.00	0.00	5.81	22.28	0.00	0.00	38.59	9.22	0.514	0.000	24	0
05/09/20	16.24	10.61	10.80	5.81	22.40	0.00	0.00	5.88	22.38	0.00	0.00	38.84	10.61	0.595	0.000	24	0
06/09/20	16.73	12.17	12.39	5.77	21.68	0.00	0.00	5.84	21.66	0.00	0.00	42.05	12.17	0.714	0.000	24	0
07/09/20	16.79	10.02	10.19	5.78	21.17	0.00	0.00	5.85	21.16	0.00	0.00	40.62	10.02	0.568	0.000	24	0
08/09/20	16.16	10.35	10.55	5.79	21.09	0.00	0.00	5.86	21.08	0.00	0.00	40.07	10.35	0.580	0.000	24	0
09/09/20	16.72	9.64	9.80	5.76	20.94	0.00	0.00	5.83	20.93	0.00	0.00	39.78	9.64	0.540	0.000	24	0
10/09/20	16.14	10.87	11.06	5.73	20.68	0.00	0.00	5.79	20.67	0.00	0.00	40.46	10.87	0.611	0.000	24	0
11/09/20	16.30	10.17	10.34	5.71	20.42	0.00	0.00	5.78	20.40	0.00	0.00	40.88	10.17	0.570	0.000	24	0
12/09/20	16.09	10.77	10.96	5.74	20.42	0.00	0.00	5.81	20.40	0.00	0.00	42.67	10.77	0.624	0.000	24	0
13/09/20	16.37	11.15	11.33	5.80	20.27	0.00	0.00	5.87	20.26	0.00	0.00	42.90	11.15	0.648	0.000	24	0
14/09/20	16.68	10.18	10.36	5.90	20.12	0.00	0.00	5.97	20.10	0.00	0.00	41.56	10.18	0.577	0.000	24	0
15/09/20	16.47	10.91	11.10	5.96	19.94	0.00	0.00	6.02	19.93	0.00	0.00	41.53	10.91	0.615	0.000	24	0
16/09/20	17.11	65.35	67.19	5.95	54.28	53.78	54.28	5.84	29.84	0.20	0.20	18.83	11.57	1.800	0.005	24	0
17/09/20	17.43	128.36	133.29	5.80	53.13	120.39	120.34	5.53	52.16	0.00	0.00	20.30	7.97	2.983	0.000	24	0
18/09/20	16.84	90.36	93.06	5.68	43.69	83.16	83.14	5.59	43.38	0.00	0.00	23.15	7.20	2.368	0.000	24	0
19/09/20	17.08	112.23	115.67	5.33	47.71	104.86	105.18	5.14	47.26	0.00	0.00	22.97	7.37	2.891	0.000	24	0
20/09/20	16.16	131.27	135.31	5.16	48.75	122.74	123.00	4.90	48.72	0.00	0.00	19.41	8.53	2.922	0.000	24	0
21/09/20	16.53	128.68	133.43	5.16	47.67	124.72	123.97	4.88	47.63	0.00	0.00	17.86	3.96	2.465	0.000	24	0
22/09/20	16.02	129.48	134.05	5.17	47.54	125.00	124.40	4.89	47.52	0.00	0.00	17.48	4.48	2.454	0.000	24	0
Итого:		1035.26	1066.01		734.65	734.31			0.20	0.20		300.61	32.239	0.005	1744	0	
Средние:	16.40			5.64	27.77			5.65	26.91			36.22					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	25383.31	26280.18	23316.36	23362.23	1393.61	1418.10	2066.95	833.042	79.095	9700	7
22/09/20 24:00	26418.57	27345.21	24051.01	24096.54	1393.81	1418.30	2367.56	865.281	79.100	10444	7
Итого:	1035.26	1066.03	734.65	734.31	0.20	0.20	300.61	32.239	0.005	744	0

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутствия счёта тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10439ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ООО УК "Очаг"

ул. Королева, 5 №236337

Vг = 300,610 м3;
 Всего ГВС = 300,610 м3;
 Qотгр = 32,239 Гкал;
 Q ГВС = 19,179 Гкал;
 Q отопл = 13,060 Гкал;

Шифр	Потребитель	S, м2	Q, Гкал	Горячая вода	
				м3 по т/с	Гкал по т/с
				0,0638	
02	Данные РИИ		257,798	16,448	
	СОИ		42,812	2,731	
	Всего		300,610	19,179	32,239
		13,060	300,610	19,179	32,239

